

奈良市第1受水地(両系統)  
浄水検査結果(令和7年度)

検査項目		備考	水質基準等 \ 年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.4	R7.12.1				最高	最低	平均	
水温					8.1	13.9	17.3	20.9	27.0	28.6	24.8	19.5	14.9				28.6	8.1	19.4	
一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	無機物質 ・重金属	0.003 mg/L以下		<0.0003				<0.0003				<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下		<0.00005				<0.00005				<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.02 mg/L以下		<0.002				<0.002				<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下		<0.004				<0.004				<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下			0.52			0.50				0.50						0.52	0.50	0.51
フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下			0.08			0.09				0.08						0.09	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下			0.02			0.02				0.02						0.02	0.02	0.02
四塩化炭素		一般有機 化学物質	0.002 mg/L以下		<0.0002			<0.0002				<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<0.005			<0.005				<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	消毒 副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.14	0.14	0.12	0.09	0.09						0.14	<0.06	0.10	
クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.007	0.013	0.012	0.009	0.017	0.015	0.014	0.015	0.012						0.017	0.007	0.013	
ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.006	0.012	0.008	0.007	0.011	0.010	0.010	0.009	0.007						0.012	0.006	0.009	
ジブromokロロメタン		0.1 mg/L以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001						0.002	<0.001	<0.001	
臭素酸		0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001				<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.011	0.017	0.017	0.012	0.024	0.024	0.021	0.021	0.018						0.024	0.011	0.018	
トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.008	0.013	0.010	0.008	0.012	0.011	0.012	0.014	0.013						0.014	0.008	0.011	
ブromokロロメタン		0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005						0.007	0.003	0.005	
ブromokロロホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.005				<0.005				<0.005					<0.005	<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下		<0.01			<0.01				<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下		0.01			0.03				0.03						0.03	0.01	0.02	
鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
銅及びその化合物		1.0 mg/L以下		<0.01				<0.01				<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下		9.6			8.5				9.8						9.8	8.5	9.3	
マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	15	15	14	10	11	14	13	13	14						15	10	13	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下		44			47				53						53	44	48	
蒸発残留物		500 mg/L以下		108			93				103						108	93	101	
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02				<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	
ジオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	<0.000001					0.000003	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソホルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下		<0.005			<0.005				<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	におい	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005				<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0.9	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1						1.0	0.6	0.9	
pH値	基本的 性状	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4					7.4	7.2	7.3	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし
色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					<0.5	<0.5	<0.5
濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8					0.8	0.7	0.8	

水質基準項目

奈良市第2受水地(吉野川系統)  
浄水検査結果(令和7年度)

検査項目		備考	水質基準等 \ 年月日									最高	最低	平均				
水温			R7.4.7	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2							
水温			12.8	16.2	18.0	21.7	25.9	25.6	23.3	18.8	15.7			25.9	12.8	19.8		
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず			検出せず	検出せず	検出せず								
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下			0.24			0.22				0.36			0.36	0.22	0.27
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下			<0.05			0.06				0.05			0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.01			0.02				0.03			0.03	0.01	0.02	
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005			
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	0.07	0.06	<0.06	0.07	0.06	0.07	<0.06	0.06			0.07	<0.06	<0.06		
クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.002	0.005	0.007	0.015	0.017	0.015	0.009	0.004	0.002			0.017	0.002	0.008		
ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.002	0.003	0.004	0.008	0.009	0.005	0.006	<0.002	<0.002			0.009	<0.002	0.004		
ジブromokロロメタン		0.1 mg/L以下	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004			0.005	0.002	0.003		
臭素酸		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.006	0.013	0.014	0.024	0.027	0.025	0.018	0.014	0.010			0.027	0.006	0.017		
トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.002	<0.002	0.003	0.008	0.007	0.005	0.004	<0.002	<0.002			0.008	<0.002	0.003		
ブromokロロメタン		0.03 mg/L以下	0.002	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004			0.007	0.002	0.005		
ブromokロロホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.005			<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005			
亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			
アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下			0.03			0.05			0.02			0.05	0.02	0.03		
鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01		
銅及びその化合物		1.0 mg/L以下		<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01		
ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下			6.3			7.3			9.6			9.6	6.3	7.7		
マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			0.001	<0.001	<0.001		
塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	8.6	8.1	7.2	7.7	7.1	7.6	8.3	10	9.2			10	7.1	8.2		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下			40			41			57			57	40	46		
蒸発残留物		500 mg/L以下			68			93			93			93	68	85		
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02			
ジオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001		
2-メチルイソホルネオール		0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001			0.000002	<0.000001	0.000001		
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005			
フェノール類	におい	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005			
有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	<0.3			0.5	<0.3	0.3		
pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7			7.8	7.7	7.7		
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない	異常でない	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない	異常でない	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	
色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	
濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8			0.8	0.6	0.7		

葛城市第2受水地(吉野川系統)  
浄水検査結果(令和7年度)

検査項目		備考	水質基準等 \ 年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2				最高	最低	平均
水温					12.4	16.3	17.9	24.8	26.2	26.3	22.4	16.0	12.0				26.3	12.0	19.4
一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	無機物質 ・重金属	0.003 mg/L以下			<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下			<0.00005				<0.00005				<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下			<0.004				<0.004				<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下			0.21				0.18				0.33				0.33	0.18	0.24
フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下			<0.05				0.07				0.05				0.07	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下			0.01				0.02				0.03				0.03	0.01	0.02
四塩化炭素		一般有機 化学物質	0.002 mg/L以下			<0.0002			<0.0002				<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005			<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	消毒 副生成物	0.6 mg/L以下			0.06			<0.06				0.06				0.06	<0.06	<0.06	
クロロ酢酸		0.02 mg/L以下			<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
クロロホルム		0.06 mg/L以下			0.004				0.007				0.001				0.007	0.001	0.004
ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.003				0.003				<0.002				0.003	<0.002	0.002
ジブromokロロメタン		0.1 mg/L以下			<0.001				0.003				0.003				0.003	<0.001	0.002
臭素酸		0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.1 mg/L以下			0.007				0.015				0.006				0.015	0.006	0.009
トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.002				0.003				<0.002				0.003	<0.002	<0.002
ブromokロロメタン		0.03 mg/L以下			0.003				0.005				0.002				0.005	0.002	0.003
ブromokホルム		0.09 mg/L以下			<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.005				<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下			<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下			0.03			0.05				0.02				0.05	0.02	0.03	
鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
銅及びその化合物		1.0 mg/L以下			<0.01				<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下			5.8			8.6				9.2				9.2	5.8	7.9	
マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	8.3	7.4	6.3	7.5	6.8	8.4	8.6	9.4	8.7					9.4	6.3	7.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下			37			48			54					54	37	46	
蒸発残留物		500 mg/L以下			64			97			91					97	64	84	
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下			<0.02			<0.02				<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
ジオオズミン	におい	0.00001 mg/L以下			<0.000001			<0.000001				<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソホルネオール		0.00001 mg/L以下			<0.000001			0.000001				0.000002				0.000002	<0.000001	0.000001	
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下			<0.005			<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	におい	0.005 mg/L以下			<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5		<0.3				0.5	<0.3	0.3	
pH値	基本的 性状	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7				7.7	7.6	7.7	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない	異常でない	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない	異常でない	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	
色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5
濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9				1.0	0.8	0.9	

水質基準項目

葛城市第1受水地

検査項目 \ 年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2				最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川						
水温 (°C)	12.4	16.5	17.8	24.5	26.0	26.2	22.3	16.4	12.0				26.2	12.0	19.3
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	8.3	7.7	6.4	7.8	6.8	8.3	8.8	9.5	8.9				9.5	6.4	8.1
有機物(TOCの量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	<0.3				0.5	<0.3	<0.3
pH 値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6				7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8				0.9	0.8	0.9
総アルカリ度 (mg/L)	40	36	34	33	36	40	45	41	47.5				48	33	39
電気伝導率 (μS/cm)	137	126	114	112	120	135	148	141	159				159	112	132

葛城市第3受水地

検査項目 \ 年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2				最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川						
水温 (°C)	12.3	16.5	18.0	24.2	26.2	26.5	22.6	16.6	12.4				26.5	12.3	19.5
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	8.3	7.7	6.5	7.9	6.8	8.3	8.8	9.5	8.9				9.5	6.5	8.1
有機物(TOCの量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	<0.3				0.5	<0.3	<0.3
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6				7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9				0.9	0.8	0.9
総アルカリ度 (mg/L)	40	36	34	33	36	40	45	41	47.5				48	33	39
電気伝導率 (μS/cm)	137	126	113	113	121	135	149	141	160				160	113	133