

奈良市第1受水地(両系統)
浄水検査結果(令和7年度)

検 査 項 目		備 考	水質基準等 \ 年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.4	R7.9.1							最高	最低	平均
水温				8.1	13.9	17.3	20.9	27.0	28.6							28.6	8.1	19.3
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質 ・重金属	0.003 mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.05 mg/L以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下		0.52			0.50								0.52	0.50	0.51
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下		0.08			0.09								0.09	0.08	0.09
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下		0.02			0.02								0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	一般有機 化学物質	0.002 mg/L以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒 副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.14	0.14							0.14	<0.06	0.09
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.007	0.013	0.012	0.009	0.017	0.015							0.017	0.007	0.012
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.006	0.012	0.008	0.007	0.011	0.010							0.012	0.006	0.009
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002							0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.011	0.017	0.017	0.012	0.024	0.024							0.024	0.011	0.018
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.008	0.013	0.010	0.008	0.012	0.011							0.013	0.008	0.010
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.007							0.007	0.003	0.005
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下		0.01			0.03								0.03	0.01	0.02
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下		9.6			8.5								9.6	8.5	9.1
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	15	15	14	10	11	14							15	10	13
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下		44			47								47	44	46
	蒸発残留物		500 mg/L以下		108			93								108	93	101
	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	ジオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003							0.000003	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソホルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	におい	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0.9	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8							1.0	0.6	0.9
	pH値	基本的 性状	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3							7.4	7.2	7.3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
	濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8							0.8	0.7	0.8

奈良市第2受水地(吉野川系統)
浄水検査結果(令和7年度)

検 査 項 目			備 考	水質基準等 \ 年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2							最高	最低	平均
水温					12.8	16.2	18.0	21.7	25.9	25.6							25.9	12.8	20.0
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下			<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下			<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.05 mg/L以下			<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下			<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下			0.2			0.2								0.2	0.2	0.2
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下			<0.05			0.06								0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下			0.01			0.02								0.02	0.01	0.02
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下			<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	0.07	0.06	<0.06	0.07	0.06								0.07	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.002	0.005	0.007	0.015	0.017	0.015								0.017	0.002	0.010
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.002	0.003	0.004	0.008	0.009	0.005								0.009	<0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003								0.003	0.002	0.003
	臭素酸		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.006	0.013	0.014	0.024	0.027	0.025								0.027	0.006	0.018
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.002	<0.002	0.003	0.008	0.007	0.005								0.008	<0.002	0.004
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.002	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007								0.007	0.002	0.006
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下			0.03			0.05								0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下			6.3			7.3								7.3	6.3	6.8	
マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001								0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	8.6	8.1	7.2	7.7	7.1	7.6								8.6	7.1	7.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下			40			41								41	40	41	
蒸発残留物		500 mg/L以下			68			93								93	68	81	
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下			<0.02			<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	
ジオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	におい	0.005 mg/L以下			<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5								0.5	<0.3	0.4	
pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7								7.8	7.7	7.7	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	
色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	
濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	
遊離残留塩素			0.1 mg/L以上	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7							0.8	0.6	0.7	

葛城市第2受水地(吉野川系統)
浄水検査結果(令和7年度)

検 査 項 目		備 考	水質基準等 \ 年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2							最高	最低	平均
水温				12.4	16.3	17.9	24.8	26.2	26.3							26.3	12.4	20.7
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質 ・重金属	0.003 mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.05 mg/L以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下			0.2			0.2							0.2	0.2	0.2
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下			<0.05			0.07							0.07	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下			0.01			0.02							0.02	0.01	0.02
	四塩化炭素	一般有機 化学物質	0.002 mg/L以下			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒 副生成物	0.6 mg/L以下			0.06			<0.06							0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下			0.004			0.007							0.007	0.004	0.006
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.003			0.003							0.003	0.003	0.003
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下			<0.001			0.003							0.003	<0.001	0.002
	臭素酸		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下			0.007			0.015							0.015	0.007	0.011
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.002			0.003							0.003	0.002	0.003
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下			0.003			0.005							0.005	0.003	0.004
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下			0.03			0.05							0.05	0.03	0.04
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下			5.8			8.6							8.6	5.8	7.2
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	8.3	7.4	6.3	7.5	6.8	8.4							8.4	6.3	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下			37			48							48	37	43
	蒸発残留物		500 mg/L以下			64			97							97	64	81
	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下			<0.02			<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
	ジオスミン	におい	0.00001 mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソホルネオール		0.00001 mg/L以下			<0.000001			0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	におい	0.005 mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.5	0.5							0.5	<0.3	0.3
	pH値	基本的 性状	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7							7.7	7.6	7.7
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
	濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素			0.1 mg/L以上	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0							1.0	0.8	0.9

葛城市第1受水地

検査項目 \ 年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2								最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川										
水温 (℃)	12.4	16.5	17.8	24.5	26.0	26.2								26.2	12.4	20.6
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0								0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	8.3	7.7	6.4	7.8	6.8	8.3								8.3	6.4	7.6
有機物(T O Cの量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5								0.5	<0.3	<0.3
pH 値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7								7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9								0.9	0.8	0.9
総アルカリ度 (mg/L)	40	36	34	33	36	40								40	33	36
電気伝導率 (μ S/cm)	137	126	114	112	120	135								137	112	124

葛城市第3受水地

検査項目 \ 年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2								最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川										
水温 (℃)	12.3	16.5	18.0	24.2	26.2	26.5								26.5	12.3	20.6
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0								0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	8.3	7.7	6.5	7.9	6.8	8.3								8.3	6.5	7.6
有機物(T O Cの量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5								0.5	<0.3	<0.3
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7								7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9								0.9	0.8	0.9
総アルカリ度 (mg/L)	40	36	34	33	36	40								40	33	36
電気伝導率 (μ S/cm)	137	126	113	113	121	135								137	113	124