御所浄水場
原水検査結果(令和8年度)

検 査 項 目	備 考	単位＼年月日	水質基準等 ＼ 検査月	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6						最高	最低	平均
水温		℃		14.1	17.8	19.7	19.8	25.1	23.9	18.6						25.1	14.1	19.9
一般細菌	病原生物	CFU/mL	1mL中の集落数100以下	430	600	4500	560	1300	1000	730						4500	430	1303
大腸菌		MPN/100mL	検出されないこと	78	50	580	120	41	42	47						580	41	137
カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	mg/L	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 mg/L以下	0.41	0.30	0.30	0.25	0.15	0.28	0.36						0.41	0.15	0.29
フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05						0.06	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 mg/L以下	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01						0.03	0.01	0.02
四塩化炭素	一般有機化学物質	mg/L	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン		mg/L	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 mg/L以下	0.000004	<0.000002	0.000002	<0.000002	0.000002	<0.000002	<0.000002						0.000004	<0.000002	<0.000002
ベンゼン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	消毒副生成物	mg/L	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06						<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸		mg/L	0.02 mg/L以下															
クロロホルム		mg/L	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 mg/L以下															
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		mg/L	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 mg/L以下															
ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム		mg/L	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	色	mg/L	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 mg/L以下	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03						0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物		mg/L	0.3 mg/L以下	0.09	0.03	0.05	0.05	0.03	0.05	0.04						0.09	0.03	0.05
銅及びその化合物		mg/L	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	味覚	mg/L	200 mg/L以下	6.1	5.0	4.4	3.7	3.7	4.0	3.6						6.1	3.6	4.4
マンガン及びその化合物	色	mg/L	0.05 mg/L以下	0.049	0.020	0.02	0.006	0.007	0.010	0.005						0.05	0.005	0.016
塩化物イオン	味覚	mg/L	200 mg/L以下	6.5	4.6	3.9	3.0	3.2	3.0	2.9						6.5	2.9	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 mg/L以下	51	46	44	32	40	36	35						51	32	41
蒸発残留物		mg/L	500 mg/L以下			73			64							73	64	69
陰イオン界面活性剤	発泡	mg/L	0.2 mg/L以下			<0.02			<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	におい	mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001						0.000005	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000010	0.000007	0.000003	0.000002	0.000003	0.000022	0.000003						0.000022	0.000002	0.000007
非イオン界面活性剤	発泡	mg/L	0.02 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	におい	mg/L	0.005 mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOCの量)	味覚	mg/L	3 mg/L以下	1.0	0.8	1.1	1.0	0.8	1.5	0.7						1.5	0.7	1.0
pH値	基本的性状	-	5.8以上8.6以下	7.8	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	7.8						8.1	7.8	7.9
味		-	異常でないこと															
臭気		-	異常でないこと	かび臭	藻・生	藻	藻・昆布	生・昆布	かび	藻								
色度		度	5度以下	2.8	4.0	6	4.2	2.8	4.5	2.9						6	2.8	3.9
濁度		度	2度以下	1.3	2.1	3	1.4	1.6	2.0	1.3						3	1.3	1.8

桜井浄水場
原水検査結果(令和8年度)

検査項目	備考	単位＼年月日	水質基準等 ＼ 検査月	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6						最高	最低	平均
水温		℃		9.7	13.2	19.3	20.2	26.5	26.7	21.6						26.7	9.7	19.6
一般細菌	病原生物	CFU/mL	1mL中の集落数100以下	86	180	840	7600	620	14000	1100						14000	86	3489
大腸菌		MPN/100mL	検出されないこと	2	4	2	290	<1	190	58						290	<1	78
カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	mg/L	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 mg/L以下	0.011	0.017	0.013	0.006	0.009	0.034	<0.004						0.034	<0.004	0.013
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 mg/L以下	0.53	0.56	0.36	0.41	0.38	0.59	0.48						0.59	0.36	0.47
フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10						0.10	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02						0.02	0.01	0.02
四塩化炭素	一般有機化学物質	mg/L	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン		mg/L	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 mg/L以下	0.000004	0.000004	0.000004	0.000002	0.000002	0.000007	0.000004						0.000007	0.000002	0.000004
ベンゼン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	消毒副生成物	mg/L	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06						<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸		mg/L	0.02 mg/L以下															
クロロホルム		mg/L	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 mg/L以下															
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		mg/L	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 mg/L以下															
ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム		mg/L	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	色	mg/L	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 mg/L以下	0.03	0.06	0.18	0.38	0.20	0.25	0.19						0.38	0.03	0.18
鉄及びその化合物		mg/L	0.3 mg/L以下	0.12	0.19	0.69	1.10	0.62	1.10	0.53						1.1	0.12	0.62
銅及びその化合物		mg/L	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	味覚	mg/L	200 mg/L以下	9.2	8.5	8.3	4.6	6.5	8.8	7.9						9	4.6	7.7
マンガン及びその化合物	色	mg/L	0.05 mg/L以下	0.032	0.069	0.190	0.120	0.12	0.19	0.059						0.19	0.032	0.111
塩化物イオン	味覚	mg/L	200 mg/L以下	13	11	9.3	3.7	6.5	9.2	7.4						13	3.7	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 mg/L以下	49	48	49	36	42	52	52						52	36	47
蒸発残留物		mg/L	500 mg/L以下			112			121							121	112	117
陰イオン界面活性剤	発泡	mg/L	0.2 mg/L以下			<0.02			<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	におい	mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002						0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000005	0.000003						0.000005	<0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤	発泡	mg/L	0.02 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	におい	mg/L	0.005 mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOCの量)	味覚	mg/L	3 mg/L以下	1.4	1.8	2.7	2.8	2.3	2.6	2.4						2.8	1.4	2.3
pH値	基本的性状	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.6						7.6	7.3	7.4
味		-	異常でないこと															
臭気		-	異常でないこと	青草臭	青草臭	藻臭	藻臭	青草・藻臭	藻臭	藻・かび臭								
色度		度	5度以下	5.5	6.5	14	18	11	17	9						18.4	5.5	12
濁度		度	2度以下	2.3	2.7	9.0	12.6	7.3	10.6	4.9						12.6	2.3	7.1

御所浄水場
浄水検査結果(令和8年度)

	検査項目	備考	水質基準等 ＼ 年月日	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6						最高	最低	平均
	水温			16.6	20.3	22.8	20.7	26.4	25.1	19.8						26.4	16.6	21.7
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.38	0.30	0.24	0.27	0.20	0.27	0.33						0.38	0.20	0.28
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01						0.03	0.01	0.02
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	PFOS及びPFOA		0.00005 mg/L以下	<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002	0.000003	<0.000002	<0.000002						0.000003	<0.000002	<0.000002
	ベンゼン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06						<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.002	0.002						0.006	0.002	0.003
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.002	<0.002	0.003	0.004	0.004	<0.002	<0.002						0.004	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001						0.004	0.001	0.002
	臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.006	0.008	0.008	0.012	0.014	0.007	0.005						0.014	0.005	0.009
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002						0.003	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002						0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02						0.04	0.02	0.03
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	8.6	8.1	6.6	5.9	6.9	6.3	6.1						9	5.9	6.9
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	9.3	8.1	6.9	7.5	8.2	6.8	7.1						9	6.8	7.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	49	49	44	32	40	36	35						49	32	41
	蒸発残留物		500 mg/L以下	94	82	78	64	72	60	62						94	60	73
	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001						0.000002	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	におい	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0	1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3						0.6	0	0.4
	pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5						7.6	7.4	7.5
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
	濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	1.1						1.1	0.9	1.0

桜井浄水場
浄水検査結果(令和8年度)

	検査項目	備考	水質基準等 ＼ 年月日	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6						最高	最低	平均
	水温			9.6	12.7	19.2	20.3	26.4	26.8	22.0						26.8	9.6	19.6
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.58	0.58	0.43	0.47	0.48	0.58	0.51						0.58	0.43	0.52
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09						0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02						0.02	0.01	0.02
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	PFOS及びPFOA		0.00005 mg/L以下	0.000004	0.000004	0.000004	0.000002	<0.000002	0.000003	0.000002						0.000004	<0.000002	0.000003
	ベンゼン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06						0.08	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.006	0.007	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007						0.009	0.006	0.008
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004						0.006	0.004	0.005
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001						0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.009	0.009	0.012	0.011	0.011	0.015	0.010						0.015	0.009	0.011
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005						0.007	0.005	0.006
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003						0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04						0.04	0.01	0.03
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	11.0	9.9	10	6.9	7.4	10	8.8						11	6.9	9
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	17	15	14	9.4	11	14	13						17	9.4	13
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	52	50	51	34	42	53	52						53	34	48
	蒸発残留物		500 mg/L以下	112	104	109	76	95	102	99						112	76	100
	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	におい	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0.9	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9	0.9						1.1	0.8	0.9
	pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2						7.3	7.1	7.2
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5度以下	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.5						0.9	0.5	0.7
	濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1						1.1	0.9	1.0