奈良市第1受水地(両系統)
浄水検査結果(令和8年度)

	検査項目	備考	水質基準等 ＼ 年月日	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6						最高	最低	平均
	水温			9.5	12.5	18.8	20.3	26.2	27.0	22.8						27.0	9.5	19.6
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下		0.58			0.47								0.58	0.47	0.53
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下		0.06			0.08								0.08	0.06	0.07
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下		0.02			0.02								0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	PFOS及びPFOA		0.00005 mg/L以下		0.000004			<0.000002								0.000004	<0.000002	0.000002
	ベンゼン		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.06						0.09	<0.06	0.06
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.010	0.013	0.016	0.017	0.015	0.014	0.011						0.017	0.010	0.014
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.008	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.006						0.010	0.006	0.009
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001						0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸		0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.014	0.017	0.021	0.020	0.021	0.023	0.016						0.023	0.014	0.019
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.010	0.011	0.013	0.017	0.010	0.010	0.009						0.017	0.009	0.011
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.007	0.004						0.007	0.003	0.005
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下		0.02			0.03								0.03	0.02	0.03
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下		10.0			7.4								10	7.4	8.7
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	17	15	13	9	11	14	14						17	9	13
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下		50			42								50	42	46
	蒸発残留物		500 mg/L以下		105			93								105	93	99
	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						0.000002	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	におい	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0.9	1.0	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8						1.1	0.8	0.9
	pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6						7.6	7.3	7.3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5度以下	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5						0.6	<0.5	<0.5
	濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8						0.8	0.8	0.8

奈良市第2受水地(吉野川系統)
浄水検査結果(令和8年度)

	検査項目	備考	水質基準等 ＼ 年月日			R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6						最高	最低	平均
	水温					20.1	20.0	25.2	25.1	22.1						25.2	20.0	22.5
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下			0	0	0	0	0						0	0	0
	大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下			0.34			0.31							0.34	0.31	0.33
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下			0.06			<0.05							0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下			0.03			0.01							0.03	0.01	0.02
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	PFOS及びPFOA		0.00005 mg/L以下			0.000002			<0.000002							0.000002	<0.000002	<0.000002
	ベンゼン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下			<0.06			<0.06							<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下			0.011	0.010	0.016	0.010	0.009						0.016	0.009	0.011
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.006	0.006	0.010	0.005	0.005						0.010	0.005	0.006
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下			0.005	0.002	0.003	0.003	0.002						0.005	0.002	0.003
	臭素酸		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下			0.024	0.017	0.026	0.019	0.015						0.026	0.015	0.020
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.004	0.006	0.007	0.003	0.005						0.007	0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下			0.008	0.005	0.007	0.006	0.004						0.008	0.004	0.006
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下			0.03			0.04							0.04	0.03	0.04
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下			8.2			6.3							8	6.3	7.3
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下			9.0	7.4	6.7	8.0	7.1						9	6.7	7.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下			47			34							47	34	41
	蒸発残留物		500 mg/L以下			88			63							88	63	76
	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下			<0.02			<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下			0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	におい	0.005 mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下			0.5	0.5	0.5	0.4	0.4						0.5	0.4	0.5
	pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下			7.7	7.5	7.7	7.7	7.7						7.7	7.5	7.6
	味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5度以下			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
	濁度		2度以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.1 mg/L以上			0.6	0.7	0.7	0.9	0.8						0.9	0.6	0.7

送水停止のため欠測

葛城市第2受水地（吉野川系統）
浄水検査結果（令和8年度）

	検査項目	備考	水質基準等 ＼ 年月日	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6						最高	最低	平均
	水温			15.0	18.6	21.4	20.7	26.4	25.3	20.0						26.4	15.0	21.1
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下			0.27			0.27							0.27	0.27	0.27
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下			0.02			0.01							0.02	0.01	0.02
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	PFOS及びPFOA		0.00005 mg/L以下			<0.000002			<0.000002							<0.000002	<0.000002	<0.000002
	ベンゼン		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下			<0.06			<0.06							<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下			0.004			0.004							0.004	0.004	0.004
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.003			0.002							0.003	0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下			0.002			0.002							0.002	0.002	0.002
	臭素酸		0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下			0.010			0.010							0.010	0.010	0.010
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下			0.004			0.004							0.004	0.004	0.004
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下			0.03			0.04							0.04	0.03	0.04
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下			7.1			6.4							7	6.4	6.8
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	9.4	8.4	7.8	7.0	6.4	6.8	6.9						9	6.4	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下			44			37							44	37	41
	蒸発残留物		500 mg/L以下			82			67							82	67	75
	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下			<0.02			<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	におい	0.005 mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0	0	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3						0.6	0	0
	pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6						7.7	7.6	7.7
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
	濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0						1.0	0.8	0.9

葛城市第1受水地

検査項目 ＼ 年月日		R8.4.7	R8.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6						最高	最低	平均
送水系統		吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川								
水温	(℃)	14.8	18.7	21.4	20.7	26.3	25.2	20.1						26.3	14.8	21.0
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌	(100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	9.5	8.5	8.0	7.1	6.4	6.8	7.0						9.5	6.4	7.6
有機物(TOCの量)	(mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4						0.6	0.3	0.4
pH値		7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6						7.7	7.6	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0						1.0	0.8	0.9
総アルカリ度	(mg/L)	44	41	39	30	35	33	32						44	30	36
電気伝導率	(μS/cm)	153	141	132	100	113	111	108						153	100	123

葛城市第3受水地

検査項目 ＼ 年月日		R8.4.7	R8.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6						最高	最低	平均
送水系統		吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川								
水温	(℃)	15.2	18.7	21.6	20.8	26.4	25.3	20.3						26.4	15.2	21.2
一般細菌	(CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌	(100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	9.5	8.7	8.2	7.1	6.4	6.8	7.0						9.5	6.4	7.7
有機物(TOCの量)	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3						0.6	0.3	0.4
pH値		7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6						7.7	7.6	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0						1.0	0.8	0.9
総アルカリ度	(mg/L)	44	42	39	30	35	33	32						44	30	36
電気伝導率	(μS/cm)	152	142	133	100	113	111	108						152	100	123