

御所浄水場
原水検査結果(令和6年度)

検 査 項 目	備 考	水質基準等 \ 検査月	R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均
水温			11.8	17.1	17.4	20.3	24.8	21.6	21.8	14.6	10.1	7.3	6.8	8.4	24.8	6.8	15.2
一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	110	600	130	13000	770	280	420	330	71	91	92	620	13000	71	1400
大腸菌		検出されないこと	49	160	48	4700	46	44	28	49	310	170	54	120	4700	28	500
カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	無機物質 ・重金属	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.05 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.31	0.27	0.22	0.27	0.24	0.42	0.27	0.35	0.29	0.30	0.31	0.31	0.42	0.22	0.30
フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	<0.05	0.05
ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01
四塩化炭素	一般有機 化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	消毒 副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム		0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.03	0.02	0.03	2.4	0.04	0.22	0.03	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.06	2.4	<0.01	0.24
鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	0.04	0.06	0.04	3.1	0.05	0.34	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.05	3.1	0.02	0.32
銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	3.7	3.9	3.5	2.7	3.4	3.2	4.2	4.0	4.1	4.5	4.3	4.2	4.5	2.7	3.8
マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	0.007	0.009	0.007	0.17	0.009	0.026	0.010	0.004	0.003	0.007	0.008	0.014	0.17	0.003	0.023
塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	3.6	3.9	2.9	2.1	2.8	2.4	4.4	3.6	3.5	4.0	4.4	5.1	5.1	2.1	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	33	37	36	27	36	28	42	36	39	42	42	40	42	27	37
蒸発残留物		500 mg/L以下	-	-	61	-	-	63	-	-	60	-	-	72	72	60	64
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000011	0.000002	0.000003	0.000008	<0.000001	0.000008	0.000003	0.000004	0.000016	0.000036	0.000035	0.000036	<0.000001	0.000011
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	におい	0.005 mg/L以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0.7	1.3	0.8	6.2	0.9	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	6.2	0.6	1.3
pH値	基本的 性状	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	8.0	7.6	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.6	7.9
味		異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度		5度以下	2.2	2.8	2.5	72	3.0	9.3	2.8	1.7	1.5	2.1	1.6	2.8	72	1.5	8.7
濁度		2度以下	1.2	1.2	1.3	75	1.4	8.5	1.2	0.68	0.52	0.81	0.69	1.6	75	0.52	7.8

桜井浄水場
原水検査結果(令和6年度)

検 査 項 目	備 考	水質基準等 \ 検査月	R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均
水温			8.8	10.7	17.5	20.2	26.5	24.8	25.3	17.5	13.6	8.2	6.4	6.1	26.5	6.1	15.5
一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	150	97	1500	4600	1400	3400	1000	1800	630	88	100	58	4600	58	1200
大腸菌		検出されないこと	12	<1	26	230	3	86	4	36	52	9	5	1	230	<1	39
カドミウム及びその化合物	無機物質 ・重金属	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.05 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	0.010	0.009	0.012	0.004	0.027	0.010	0.010	0.012	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.027	<0.004	0.008
シアニ化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.57	0.58	0.40	0.41	0.41	0.52	0.48	0.51	0.57	0.60	0.58	0.57	0.60	0.40	0.52
フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01
四塩化炭素	一般有機 化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	消毒 副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム		0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.06	0.06	0.18	0.35	0.29	0.33	0.13	0.15	0.08	0.05	0.04	0.03	0.35	0.03	0.15
鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	0.17	0.19	0.59	0.85	0.95	0.93	0.46	0.36	0.28	0.17	0.20	0.15	0.95	0.15	0.44
銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	7.3	6.4	6.5	4.4	6.0	5.3	8.1	7.6	7.6	8.3	9.9	8.8	9.9	4.4	7.2
マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	0.036	0.12	0.17	0.10	0.17	0.14	0.073	0.051	0.036	0.039	0.035	0.030	0.17	0.030	0.083
塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	7.7	6.4	6.6	3.6	5.2	4.5	7.7	7.5	7.8	8.4	11	11	11	3.6	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	46	43	43	32	40	37	49	46	46	50	53	48	53	32	44
蒸発残留物		500 mg/L以下	-	-	89	-	-	94	-	-	95	-	-	106	106	89	96
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	0.000005	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	におい	0.005 mg/L以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	1.6	1.6	2.4	2.7	2.5	2.9	2.2	2.2	1.9	1.7	1.7	1.8	2.9	1.6	2.1
pH値	基本的 性状	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.1	7.4
味		異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度		5度以下	6.5	7.5	14	18	17	18	10	10	7.1	5.5	5.6	5.1	18	5.1	10
濁度		2度以下	2.9	2.6	6.8	12	9.7	10	4.5	4.5	2.8	2.0	2.6	2.6	12	2.0	5.3

御所浄水場
浄水検査結果(令和6年度)

検 査 項 目		備 考	水質基準等 \ 年月日	R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均
水温				14.4	18.9	19.6	20.8	26.6	23.3	24.6	17.4	13.3	9.0	8.0	10.3	26.6	8.0	17.2
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.05 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.32	0.23	0.23	0.29	0.24	0.44	0.25	0.31	0.27	0.27	0.29	0.24	0.44	0.23	0.28
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	<0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.004	0.001	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	0.002
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.004	<0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.006	0.004	0.004	0.007	0.009	0.007	0.005	0.007	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.009	<0.001	0.004
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.003	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.003	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.01	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.05	0.01	0.03
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	6.0	6.2	5.8	5.5	5.9	5.3	6.2	6.0	6.4	7.2	7.1	6.4	7.2	5.3	6.2
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	6.7	7.2	6.7	7.5	6.7	7.9	7.0	7.0	7.2	8.3	8.7	9.3	9.3	6.7	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	34	39	36	29	36	28	41	36	39	42	42	40	42	28	37
	蒸発残留物		500 mg/L以下	60	66	64	60	68	59	75	73	71	64	75	83	83	59	68
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
ジオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002	
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	におい	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.6	<0.2	0.3	
pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.2	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

桜井浄水場
浄水検査結果(令和6年度)

検 査 項 目		備 考	水質基準等 \ 年月日	R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均
水温				9.0	10.6	17.7	20.4	26.6	24.8	25.4	17.5	13.9	8.3	6.5	6.2	26.6	6.2	15.6
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.05 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.61	0.63	0.47	0.45	0.49	0.58	0.54	0.54	0.59	0.61	0.59	0.57	0.63	0.45	0.56
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	消毒副生成物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸		0.6 mg/L以下	<0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	0.06
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.004	0.004	0.008	0.008	0.008	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.010	0.004	0.007
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.007	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.006	0.006	0.010	0.010	0.011	0.013	0.013	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.013	0.006	0.009
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.004	0.005	0.007	0.006	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.004	0.006
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	<0.001	0.002
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	8.7	7.3	7.7	6.6	7.8	6.2	9.4	8.6	8.7	9.3	10	9.9	10	6.2	8.4
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	12	10	11	9.3	11	10	13	13	13	14	16	16	16	9.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	50	43	46	30	42	37	52	46	46	50	53	51	53	30	46
	蒸発残留物		500 mg/L以下	90	85	87	73	87	83	105	97	94	92	103	106	106	73	92
	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	におい	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.8	1.0
	pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5度以下	0.6	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	<0.5	0.6
	濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素			0.1 mg/L以上	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0

給水点平常項目検査結果(令和6年度)

奈良市第1受水地〔天理調整池經由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）〕

検査項目 \ 年月日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送水系統	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水温(℃)	9.3	11.7	17.8	20.1	26.0	26.1	26.0	18.9	15.5	9.4	7.7	6.9	26.1	6.9	16.3
一般細菌(CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン(mg/L)	12	9.6	10	8.7	10	10	13	13	13	13	15	16	16	8.7	12
ジェオスミン(mg/L)	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
有機物(TOCの量)(mg/L)	0.9	0.9	1.1	1.0	0.7	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.7	1.0
pH値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素(mg/L)	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
電気伝導率(μS/cm)	149	133	138	103	135	128	160	152	153	162	172	180	180	103	147

奈良市第2受水地

検査項目 \ 年月日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温(℃)	12.9	16.5	19.1	20.1	24.1	25.0	24.4	19.3	16.5	11.7	10.5	9.7	25.0	9.7	17.5
一般細菌(CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン(mg/L)	7.5	7.6	8.4	7.6	6.5	7.3	7.4	7.4	6.9	7.7	8.1	9.7	9.7	6.5	7.7
ジェオスミン(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール(mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	-	0.000002	0.000001	0.000001
有機物(TOCの量)(mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素(mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7
電気伝導率(μS/cm)	117	119	119	101	110	123	120	120	120	130	135	142	142	101	121

大和高田市第1受水地

検査項目 \ 年月日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温(℃)	11.0	18.3	20.6	22.1	25.5	24.0	22.8	18.3	11.3	7.5	6.4	7.9	25.5	6.4	16.3
一般細菌(CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン(mg/L)	7.3	7.1	6.6	6.5	6.3	6.2	7.0	7.2	7.0	8.0	8.3	9.4	9.4	6.2	7.2
有機物(TOCの量)(mg/L)	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素(mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9
電気伝導率(μS/cm)	116	114	112	96	110	102	119	111	123	133	137	137	137	96	118

大和高田市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.5	17.8	20.1	22.6	24.9	25.7	22.7	17.5	10.5	7.0	5.9	7.7	25.7	5.9	16.2
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.2	6.8	6.4	6.4	6.2	6.0	7.0	7.0	7.0	8.1	8.6	9.3	9.3	6.0	7.2
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	115	112	112	95	109	101	119	111	123	133	138	136	138	95	117

大和高田市第 3 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.0	18.4	20.8	22.9	26.0	24.2	22.9	18.1	11.3	7.6	6.5	7.9	26.0	6.5	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.3	7.1	6.6	6.6	6.3	6.2	7.0	7.3	7.0	7.9	8.3	9.4	9.4	6.2	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	116	114	112	96	110	101	119	111	123	134	138	137	138	96	118

大和郡山市第 1 受水地 [旧宇陀川系（安堵線経由）流入地点]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.8	17.5	20.5	22.4	25.1	24.2	23.2	18.4	12.4	8.1	7.3	8.5	25.1	7.3	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.2	7.0	6.5	6.7	6.2	6.2	6.9	7.3	7.0	7.9	8.2	9.4	9.4	6.2	7.2
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	115	113	112	96	110	101	118	110	123	133	137	136	137	96	117

大和郡山市第 1 受水地〔吉野川系（御所・中央幹線經由）流入地点〕

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.0	17.8	20.6	22.7	25.4	24.4	23.3	18.4	12.3	8.0	7.2	8.5	25.4	7.2	16.7
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.2	7.1	6.5	6.7	6.2	6.2	7.0	7.4	7.0	8.0	8.3	9.4	9.4	6.2	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	115	113	112	95	110	101	118	110	123	133	137	136	137	95	117

大和郡山市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.2	17.1	19.7	21.0	25.0	23.9	23.6	19.4	13.3	8.6	7.5	9.2	25.0	7.5	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.8	7.2	6.8	7.7	6.3	6.7	7.5	8.3	7.0	8.2	8.2	9.5	9.5	6.3	7.6
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.4
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	115	114	113	97	111	100	121	103	123	135	137	136	137	97	117

天理市第 1 受水地〔天理調整池經由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）〕

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送 水 系 統	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水 温 (℃)	9.7	11.8	17.9	20.3	26.4	26.1	26.0	18.6	15.2	9.2	7.7	6.9	26.4	6.9	16.3
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	12	9.8	10	8.7	10	10	13	12	13	13	15	16	16	8.7	12
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.9	0.9	1.1	1.0	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	149	133	139	103	135	128	160	152	153	162	172	180	180	103	147

天理市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	10.7	12.8	18.1	20.5	25.5	26.4	26.0	19.1	15.9	9.7	8.1	7.3	26.4	7.3	16.7
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	12	9.5	10	8.7	11	10	13	13	13	14	15	16	16	8.7	12
ジェオスミン (mg/L)	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.9	0.9	1.1	1.0	0.7	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.7	1.0
pH 値	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	150	133	138	102	136	126	161	153	154	163	176	181	181	102	148

橿原市第 1 受水地 [高取ポンプ場、明日香調整池経由]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.7	18.5	19.8	21.0	27.1	24.5	25.0	18.3	14.5	9.5	8.6	9.5	27.1	8.6	17.5
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.9	7.4	6.7	7.4	6.3	6.7	7.9	6.6	6.8	7.6	8.4	8.9	8.9	6.3	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	107	115	112	95	112	93	123	117	121	131	138	138	138	93	117

橿原市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.7	17.8	18.8	20.2	26.2	22.7	23.4	14.9	11.4	7.5	7.2	8.5	26.2	7.2	15.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.7	7.3	6.6	8.4	6.2	7.4	7.9	6.4	6.7	7.3	8.4	11	11	6.2	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.7	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.3	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	115	111	90	111	92	123	116	120	128	136	138	138	90	116

檀原市第 3 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.3	18.2	20.3	22.3	24.2	23.5	22.2	17.4	10.5	7.1	6.0	7.2	24.2	6.0	15.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.2	7.0	6.5	6.5	6.3	6.3	7.0	7.2	7.0	7.9	8.4	9.4	9.4	6.3	7.2
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	116	114	112	96	110	102	120	112	124	134	140	138	140	96	118

桜井市第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	8.9	9.9	17.7	20.2	26.7	25.1	25.5	18.2	14.1	8.1	6.6	6.3	26.7	6.3	15.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	12	9.9	11	8.9	10	9.8	13	13	13	13	16	16	16	8.9	12
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.9	0.8	1.0	0.8	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	149	134	139	108	136	124	159	152	154	163	176	180	180	108	148

桜井市第 2 受水地
 [宇陀川系（桜井幹線・高取線経由）流入地点]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	10.2	11.7	17.9	20.3	26.2	26.0	25.9	19.3	15.9	9.7	8.0	7.5	26.2	7.5	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	12	10	11	8.9	10	9.8	13	13	13	13	16	16	16	8.9	12
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.8	1.1	0.8	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	149	135	139	107	137	123	160	154	154	162	174	178	178	107	148

桜井市第 2 受水地 [明日香調整池経由]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.6	17.7	19.4	20.5	26.2	24.9	25.1	18.8	15.2	9.9	8.7	9.0	26.2	8.7	17.3
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	7.1	6.5	7.6	6.3	8.1	6.9	6.7	6.8	7.4	8.7	9.2	9.2	6.3	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	<0.3	0.3	0.6	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.7	7.7	7.3	7.7	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	107	115	112	94	112	97	119	119	122	131	141	142	142	94	118

桜井市第 3 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	9.6	12.0	17.6	20.3	26.4	25.3	25.3	17.9	13.8	8.3	6.9	6.4	26.4	6.4	15.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	12	9.9	11	8.8	10	9.8	13	13	13	14	15	16	16	8.8	12
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.9	0.9	1.1	1.0	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.7	1.0
pH 値	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	150	134	139	104	136	123	160	153	153	163	176	181	181	104	148

桜井市第 4 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	8.7	12.3	18.7	21.7	27.4	26.1	24.9	19.4	12.7	7.5	6.0	6.3	27.4	6.0	16.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	12	9.7	11	8.7	11	11	13	12	13	14	14	16	16	8.7	12
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	154	133	141	110	149	138	157	144	157	168	170	179	179	110	150

御所市第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.5	18.0	19.6	20.3	26.9	24.3	24.6	16.4	12.9	7.9	8.3	9.1	26.9	7.9	16.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.7	7.7	6.7	8.9	6.2	7.3	7.9	6.4	6.7	7.3	8.6	11	11	6.2	7.6
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	116	111	93	111	92	123	116	121	129	137	139	139	92	116

御所市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.1	17.9	19.4	21.1	26.5	24.4	24.7	16.1	12.6	8.0	8.2	9.2	26.5	8.0	16.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.9	7.3	6.7	7.5	6.3	7.8	7.8	6.4	6.7	7.3	8.5	10	10	6.3	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	107	115	111	93	111	92	122	115	120	128	136	138	138	92	116

御所市第 3 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.2	18.1	18.7	20.5	26.3	22.9	23.8	15.7	12.1	8.0	7.6	9.4	26.3	7.6	16.4
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	7.3	6.7	7.6	6.3	7.8	7.7	6.5	6.8	7.5	8.4	9.9	9.9	6.3	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	115	111	92	111	93	122	116	120	130	136	138	138	92	116

生駒市第 1 受水地 [平群調整池經由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送 水 系 統	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水 温 (℃)	11.6	14.7	18.9	20.9	26.0	26.5	26.1	19.0	16.2	10.8	9.1	8.8	26.5	8.8	17.4
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	9.9	8.9	9.3	8.3	8.7	9.6	11	10	10	11	12	13	13	8.3	10
ジェオスミン (mg/L)	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	-	0.000001	<0.000001	<0.000001
有機物 (T O Cの量) (mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7
pH 値	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	134	127	128	107	125	127	144	140	139	149	157	165	165	107	137

生駒市第 1 受水地 [北部調整池經由]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.8	17.3	19.4	19.8	25.1	24.8	24.8	18.2	15.7	10.6	9.4	9.2	25.1	9.2	17.3
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.5	7.7	7.2	7.2	6.4	8.0	7.2	6.9	6.9	7.4	8.3	9.7	9.7	6.4	7.5
有機物 (T O Cの量) (mg/L)	0.4	<0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	115	118	113	101	110	121	120	119	120	130	137	144	144	101	121

生駒市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.8	16.9	19.4	20.1	24.4	25.2	24.1	19.1	16.2	11.3	10.1	9.5	25.2	9.5	17.4
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.5	7.7	8.0	7.4	6.4	7.5	7.3	7.2	6.9	7.3	8.1	9.8	9.8	6.4	7.6
有機物 (T O Cの量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	117	119	117	102	110	123	120	119	120	130	135	143	143	102	121

生駒市第3受水地 [平群調整池經由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）]

検査項目 \ 年月日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送水系統	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水温 (℃)	11.5	14.5	18.8	20.8	26.2	25.5	25.6	19.0	15.6	10.1	8.7	8.6	26.2	8.6	17.1
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	9.7	8.6	8.8	8.7	8.6	9.4	11	10	10	11	13	14	14	8.6	10
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.7	0.6	0.8	0.8	0.5	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7
pH 値	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
電気伝導率 (μS/cm)	132	126	126	102	126	117	143	140	140	149	161	167	167	102	136

香芝市第1受水地

検査項目 \ 年月日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温 (℃)	12.8	19.6	19.8	20.3	26.9	22.9	24.5	17.2	13.2	9.2	8.0	9.2	26.9	8.0	17.0
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.8	7.0	6.5	8.0	6.4	8.5	6.8	6.5	7.0	7.4	8.7	9.3	9.3	6.4	7.4
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.4	0.7	0.4	0.5	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.5	7.6	7.3	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
電気伝導率 (μS/cm)	107	115	111	93	112	96	119	117	122	133	140	142	142	93	117

香芝市第2受水地

検査項目 \ 年月日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温 (℃)	12.9	19.4	18.9	20.7	26.3	23.4	24.0	16.4	12.9	8.5	7.9	9.9	26.3	7.9	16.8
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.9	7.3	6.7	7.4	6.2	7.9	7.6	6.6	6.8	7.8	8.4	9.0	9.0	6.2	7.4
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9
電気伝導率 (μS/cm)	107	115	111	94	112	93	122	117	121	131	137	139	139	93	117

葛城市第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.4	18.2	18.9	20.7	26.3	23.2	23.9	16.4	12.7	8.3	7.8	9.7	26.3	7.8	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	7.3	6.6	7.4	6.3	7.8	7.7	6.5	6.7	7.6	8.4	9.4	9.4	6.3	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	115	112	94	112	93	123	117	122	133	140	140	140	93	117

葛城市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.3	18.3	18.8	20.7	26.6	23.2	23.9	15.9	12.2	8.3	7.6	9.6	26.6	7.6	16.5
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	7.3	6.7	7.3	6.3	7.8	7.7	6.5	6.7	7.6	8.4	9.5	9.5	6.3	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	115	111	94	111	93	122	117	121	131	137	138	138	93	116

葛城市第 3 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.16	8.13	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.1	18.6	19.1	22.1	25.6	23.4	24.3	16.6	13.3	8.3	7.9	9.7	25.6	7.9	16.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.9	7.3	6.6	7.6	6.3	7.9	7.7	6.6	6.8	7.7	8.4	9.2	9.2	6.3	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	115	111	102	110	93	122	117	121	131	137	139	139	93	117

宇陀市受水地（榛原調整池）

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	9.0	10.7	17.5	19.9	26.2	25.5	25.6	18.4	14.4	8.7	7.0	6.5	26.2	6.5	15.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	12	9.9	10	8.8	10	9.9	13	13	13	13	15	16	16	8.8	12
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.9	0.9	1.1	1.0	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.7	1.0
pH 値	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	149	133	139	103	135	123	160	153	153	161	174	180	180	103	147

平群町第1受水地 [平群調整池経由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	R6.7.8	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水 温 (℃)	11.2	14.3	18.7	21.5	26.3	25.2	25.7	18.9	15.5	10.0	8.6	8.4	26.3	8.4	17.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	9.7	8.8	8.7	8.3	8.6	9.3	11	10	10	11	12	14	14	8.3	10
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
pH 値	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	133	126	126	105	125	115	143	140	140	151	161	168	168	105	136

平群町第2受水地 [平群調整池経由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水 温 (℃)	11.4	14.4	18.8	20.8	26.5	25.2	25.7	18.9	15.4	10.0	8.4	8.3	26.5	8.3	17.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	9.7	8.8	8.8	8.6	8.6	9.3	11	10	10	11	12	14	14	8.6	10
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
pH 値	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	133	126	126	102	125	115	143	140	140	149	161	166	166	102	136

三郷町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.8	5.7	6.3	7.1	8.5	9.3	10.1	11.12	12.2	R7.1.7	2.3	3.3	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	9.7	11.4	17.8	20.6	26.7	26.1	26.4	18.9	15.6	9.8	8.1	7.3	26.7	7.3	16.5
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	12	10	11	8.8	10	9.8	13	13	13	14	15	16	16	8.8	12
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.9	0.9	1.1	1.0	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.7	1.0
pH 値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	150	134	139	101	136	123	160	151	151	161	173	180	180	101	147

斑鳩町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	9.8	12.1	18.9	22.4	27.5	26.8	25.4	20.0	14.2	8.7	6.8	7.3	27.5	6.8	16.7
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	12	9.9	11	9.0	11	11	13	12	13	14	15	16	16	9.0	12
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7	0.9
pH 値	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	1	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	154	134	141	112	150	138	157	143	157	167	168	180	180	112	150

斑鳩町第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.6	17.5	20.2	21.4	26.0	24.8	24.4	20.2	14.1	9.2	7.9	9.4	26.0	7.9	17.2
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.7	7.3	6.8	7.8	6.3	6.7	7.5	8.3	7.0	8.2	8.2	9.5	9.5	6.3	7.6
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	114	115	113	97	111	100	121	103	124	135	140	137	140	97	118

安堵町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.8	17.6	20.5	22.4	25.3	24.4	23.4	18.7	12.7	8.2	7.4	8.6	25.3	7.4	16.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.2	7.1	6.5	6.7	6.2	6.2	7.0	7.3	7.0	7.9	8.3	9.4	9.4	6.2	7.2
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	115	113	112	95	110	100	118	109	123	133	136	135	136	95	117

川西町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.1	18.6	21.0	22.7	25.1	24.6	23.4	18.2	12.2	8.0	7.2	8.7	25.1	7.2	16.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.3	7.1	6.6	6.6	6.4	6.3	7.1	7.4	7.0	8.0	8.3	9.4	9.4	6.3	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	116	114	112	96	110	101	119	111	124	134	138	137	138	96	118

三宅町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.1	18.9	21.0	22.5	24.9	24.4	23.3	18.0	12.0	8.1	7.2	8.6	24.9	7.2	16.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.3	7.2	6.7	6.6	6.4	6.3	7.1	7.4	7.0	7.9	8.2	9.4	9.4	6.3	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	116	114	112	96	110	101	119	111	124	134	138	137	138	96	118

田原本町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.6	18.6	20.6	22.7	25.3	24.1	22.9	18.0	11.3	7.4	6.7	7.8	25.3	6.7	16.4
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.3	7.2	6.7	6.6	6.4	6.4	7.1	7.4	7.0	7.9	8.2	9.5	9.5	6.4	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	116	114	113	96	111	102	120	111	124	134	138	137	138	96	118

田原本町第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.2	5.13	6.10	7.8	8.13	9.9	10.7	11.6	12.9	R7.1.14	2.12	3.10	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	8.9	10.5	18.8	21.8	27.9	26.0	24.9	19.4	13.2	7.7	6.3	6.6	27.9	6.3	16.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	13	9.8	11	8.7	11	11	13	12	13	14	14	16	16	8.7	12
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	156	133	141	111	150	138	157	143	157	167	167	180	180	111	150

高取町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.5	18.3	19.2	20.7	26.8	23.7	24.2	17.5	13.3	8.7	8.0	9.3	26.8	8.0	16.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.9	7.4	6.7	7.3	6.2	7.8	8.0	6.5	6.8	7.5	8.4	9.2	9.2	6.2	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	107	117	113	95	112	94	124	117	121	133	138	140	140	94	118

高取町第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.5	18.4	20.0	21.2	27.6	25.0	25.2	18.4	14.6	9.3	8.5	9.2	27.6	8.5	17.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	7.4	6.7	7.4	6.3	7.9	7.6	6.6	6.9	7.9	8.4	8.9	8.9	6.3	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	115	111	95	112	93	123	117	121	132	138	139	139	93	117

明日香村第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.7	18.2	19.2	20.2	26.3	23.5	24.2	17.7	13.3	8.5	7.7	8.7	26.3	7.7	16.7
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	7.3	6.7	7.4	6.3	7.9	7.2	6.9	6.9	7.7	8.5	9.1	9.1	6.3	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.4	7.7	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	115	112	94	112	94	120	117	121	131	138	140	140	94	117

明日香村第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.7	18.3	19.0	20.6	26.6	23.4	23.6	16.0	12.1	8.5	7.9	9.3	26.6	7.9	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	7.3	6.6	8.3	6.2	8.0	8.0	6.4	6.7	7.4	8.4	9.9	9.9	6.2	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.5	7.6	7.2	7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.2	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	115	111	90	111	93	123	116	120	130	137	139	139	90	116

上牧町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.4	18.7	19.7	20.7	26.9	23.9	24.8	17.3	14.1	9.5	8.7	10.2	26.9	8.7	17.3
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	7.2	6.5	7.3	6.3	7.9	7.1	6.5	6.8	7.7	8.4	8.9	8.9	6.3	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	107	115	112	94	112	93	120	117	121	131	137	138	138	93	116

王寺町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.3	18.6	19.5	20.5	26.7	23.7	24.5	16.9	13.6	9.1	8.4	9.8	26.7	8.4	17.1
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	7.2	6.6	7.3	6.3	7.9	7.2	6.5	6.9	7.8	8.4	8.9	8.9	6.3	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3
pH 値	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	106	115	111	93	112	93	121	117	121	132	137	138	138	93	116

広陵町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.3	18.6	19.0	20.7	26.3	23.6	24.3	16.5	13.2	8.6	7.9	9.8	26.3	7.9	16.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.9	7.4	6.7	7.3	6.2	7.8	7.8	6.5	6.8	7.6	8.4	9.1	9.1	6.2	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	107	115	111	94	111	93	123	117	121	131	137	139	139	93	117

広陵町第2受水地

検査項目 \ 年月日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送水系統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水温 (℃)	13.0	17.7	19.7	24.0	27.6	29.1	27.3	19.0	16.8	10.5	8.1	10.0	29.1	8.1	18.6
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	12	10	10	8.7	10	10	13	13	13	13	16	16	16	8.7	12
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.9	0.8	1.0	0.8	0.7	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.8	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.4	0.8	0.3	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9	0.3	0.7
電気伝導率 (μS/cm)	149	135	138	115	136	125	160	153	153	163	177	180	180	115	149

河合町第1受水地

検査項目 \ 年月日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送水系統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水温 (℃)	10.8	11.9	18.1	20.0	27.0	26.2	26.5	19.4	15.9	9.6	8.4	7.7	27.0	7.7	16.8
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	12	10	11	8.9	10	9.7	13	13	13	13	16	16	16	8.9	12
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.9	0.8	1.1	0.8	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電気伝導率 (μS/cm)	149	135	139	108	137	123	160	154	154	164	179	181	181	108	149

河合町第2受水地

検査項目 \ 年月日	R6.4.9	5.8	6.4	7.2	8.6	9.4	10.2	11.11	12.3	R7.1.8	2.4	3.4	最高	最低	平均
送水系統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水温 (℃)	10.1	11.9	18.4	21.1	27.4	26.5	26.7	19.1	15.6	9.5	8.0	7.3	27.4	7.3	16.8
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	12	10	11	8.9	10	9.7	13	13	13	13	16	16	16	8.9	12
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.9	0.8	1.1	0.8	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9
電気伝導率 (μS/cm)	149	134	139	108	136	123	159	153	154	163	177	180	180	108	148