

2026年度水質検査結果		101	大和高田市		大東配水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月4日	7月14日											
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0								0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43	0.34	0.31	0.20								0.43	0.20	0.32	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	0.05	<0.05	<0.05								0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03			0.01								0.03	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000002			<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.006								0.006	0.002	0.004	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			0.003								0.003	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.002								0.003	0.002	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008			0.012								0.012	0.008	0.010	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			0.002								0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.004								0.004	0.003	0.004	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04								0.04	0.02	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.8			6.2								8.8	6.2	7.5	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.6	8.6	9.0	6.4								9.6	6.4	8.4	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	48			38								48	38	43	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	93			70								93	70	82	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002								0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.3								0.4	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.4								7.5	7.3	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果		102	大和高田市		天満配水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月4日	7月14日											
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0								0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43	0.33	0.29	0.20								0.43	0.20	0.31	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03			0.01								0.03	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000002			<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.006								0.006	0.002	0.004	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			0.003								0.003	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007			0.012								0.012	0.007	0.010	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.004								0.004	0.003	0.004	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04								0.04	0.02	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.8			6.0								8.8	6.0	7.4	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	8.5	8.6	6.4								9.5	6.4	8.3	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	49			37								49	37	43	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	92			73								92	73	83	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.4								0.4	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5								7.5	7.4	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果		103	大和高田市		陵西配水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月4日	7月14日											
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0								0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.35	0.33	0.19								0.44	0.19	0.33	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	0.05	<0.05	<0.05								0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03			0.01								0.03	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000002			<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003			0.006								0.006	0.003	0.005	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			0.003								0.003	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.002								0.003	0.002	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010			0.013								0.013	0.010	0.012	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.005								0.005	0.004	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04								0.04	0.02	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.8			5.8								8.8	5.8	7.3	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.9	8.7	9.1	6.5								9.9	6.5	8.6	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	48			36								48	36	42	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	96			71								96	71	84	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002								0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4								0.4	0.4	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5								7.5	7.4	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	0.1