2026年度水質検査結果　101　大和高田市　大東配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月4日	7月14日	8月12日	9月3日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43	0.34	0.31	0.20	0.19	0.29							0.43	0.19	0.29	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03			0.01									0.03	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000002			<0.000002									<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.006									0.006	0.002	0.004	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			0.003									0.003	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.002									0.003	0.002	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008			0.012									0.012	0.008	0.010	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			0.002									0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.004									0.004	0.003	0.004	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04									0.04	0.02	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.8			6.2									8.8	6.2	7.5	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.6	8.6	9.0	6.4	6.2	7.6							9.6	6.2	7.9	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	48			38									48	38	43	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	93			70									93	70	82	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001							0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5							0.5	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2							7.5	7.2	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　102　大和高田市　天満配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月4日	7月14日	8月12日	9月3日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43	0.33	0.29	0.20	0.19	0.29							0.43	0.19	0.29	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03			0.01									0.03	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000002			<0.000002									<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.006									0.006	0.002	0.004	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			0.003									0.003	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.002									0.002	0.002	0.002	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007			0.012									0.012	0.007	0.010	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.004									0.004	0.003	0.004	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04									0.04	0.02	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.8			6.0									8.8	6.0	7.4	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	8.5	8.6	6.4	6.1	7.7							9.5	6.1	7.8	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	49			37									49	37	43	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	92			73									92	73	83	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							0.4	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3							7.5	7.3	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　103　大和高田市　陵西配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月4日	7月14日	8月12日	9月3日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.35	0.33	0.19	0.18	0.28							0.44	0.18	0.30	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03			0.01									0.03	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000002			<0.000002									<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003			0.006									0.006	0.003	0.005	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			0.003									0.003	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.002									0.003	0.002	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010			0.013									0.013	0.010	0.012	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.005									0.005	0.004	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04									0.04	0.02	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.8			5.8									8.8	5.8	7.3	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.9	8.7	9.1	6.5	6.2	7.2							9.9	6.2	7.9	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	48			36									48	36	42	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	96			71									96	71	84	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001							0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							0.4	0.4	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2							7.5	7.2	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1