

2025年度水質検査結果			201	大和郡山市		昭和第2配水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日	7月1日	8月4日											
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0								0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.15	0.15	0.14	0.19	0.13								0.19	0.13	0.15	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07								0.09	0.07	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.06										0.06	0.06	0.06	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.27	0.31	0.30	0.33	0.35								0.35	0.27	0.31	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.022										0.022	0.022	0.022	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.009										0.009	0.009	0.009	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.007										0.007	0.007	0.007	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.042										0.042	0.042	0.042	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.014										0.014	0.014	0.014	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.013										0.013	0.013	0.013	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03										0.03	0.03	0.03	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			33										33	33	33	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	25	23	25	28	26								28	23	25	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			60										60	60	60	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			171										171	171	171	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.4	0.9	0.8								0.9	0.4	0.7	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.0	7.5								7.5	7.0	7.4	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			202	大和郡山市		大阪口配水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日	7月1日	8月4日											
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0								0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.40	0.37	0.37	0.33	0.32								0.40	0.32	0.36	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.10	0.07	0.09								0.10	0.07	0.09	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14	0.19	0.22	0.21	0.24								0.24	0.14	0.20	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.007										0.007	0.007	0.007	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.015										0.015	0.015	0.015	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04										0.04	0.04	0.04	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			20										20	20	20	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	12	15	13								15	10	12	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			66										66	66	66	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			147										147	147	147	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4								0.6	0.3	0.4	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.1	7.6								7.6	7.1	7.4	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			203	大和郡山市		矢田山第4配水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日	7月1日	8月4日											
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0								0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.30	0.31	0.25	0.30	0.22								0.31	0.22	0.28	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.06								0.06	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.07	<0.06	0.09								0.09	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006										0.006	0.006	0.006	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.012										0.012	0.012	0.012	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03										0.03	0.03	0.03	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6.8										6.8	6.8	6.8	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.3	8.4	7.7	8.8	7.6								9.3	7.6	8.4	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			44										44	44	44	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			66										66	66	66	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002								0.000002	0.000001	0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	0.3								0.6	<0.3	<0.3	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.2	7.8								7.8	7.2	7.6	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	0.1