2025年度水質検査結果　201　大和郡山市　昭和第2配水池　給水末端

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準値等 | 4月7日 | 5月12日 | 6月2日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月4日 | 12月1日 | 1月6日 | 2月2日 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | − | − | − | 検出しない |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | | 0.24 | 0.12 | 0.18 | 0.05 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | 0.06 | | | 0.06 | | | 0.05 | | | | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | | 0.35 | 0.20 | 0.27 | 0.06 |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | | 0.022 | | | 0.023 | | | 0.013 | | | | 0.023 | 0.013 | 0.019 | 0.001 |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | 0.009 | | | 0.005 | | | 0.006 | | | | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.002 |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | 0.007 | | | 0.009 | | | 0.007 | | | | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.001 |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.002 | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | 0.042 | | | 0.047 | | | 0.031 | | | | 0.047 | 0.031 | 0.040 | 0.001 |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | 0.014 | | | 0.013 | | | 0.009 | | | | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.002 |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | | 0.013 | | | 0.015 | | | 0.010 | | | | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.001 |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | 0.001 | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | <0.005 | | | 0.006 | | | <0.005 | | | | 0.006 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | | 0.03 | | | 0.05 | | | 0.03 | | | | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | | 33 | | | 32 | | | 28 | | | | 33 | 28 | 31 | 1 |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 25 | 23 | 25 | 28 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 | 27 | 22 | | 28 | 20 | 24 | 1 |
| 基39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | | 60 | | | 54 | | | 59 | | | | 60 | 54 | 58 | 5 |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | | 171 | | | 161 | | | 146 | | | | 171 | 146 | 159 | 1 |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | | | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | | | | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 0.1間隔 |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | − | − | − | 異常なし |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | − | − | − | 異常なし |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |

2025年度水質検査結果　202　大和郡山市　大阪口配水池　給水末端

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準値等 | 4月7日 | 5月12日 | 6月2日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月4日 | 12月1日 | 1月6日 | 2月2日 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | − | − | − | 検出しない |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.002 | | | | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | | 0.44 | 0.28 | 0.35 | 0.05 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.04 | | | | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.43 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | <0.06 | 0.13 | | 0.43 | <0.06 | 0.18 | 0.06 |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | | 0.007 | | | 0.015 | | | 0.007 | | | | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.001 |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | 0.003 | | | 0.005 | | | 0.004 | | | | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | 0.003 | | | 0.005 | | | 0.005 | | | | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.001 |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.001 | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | 0.015 | | | 0.030 | | | 0.018 | | | | 0.030 | 0.015 | 0.021 | 0.001 |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | 0.004 | | | 0.009 | | | 0.005 | | | | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.002 |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | | 0.005 | | | 0.010 | | | 0.006 | | | | 0.010 | 0.005 | 0.007 | 0.001 |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | | 0.04 | | | 0.05 | | | 0.02 | | | | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | | 20 | | | 22 | | | 19 | | | | 22 | 19 | 20 | 1 |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16 | 10 | 14 | | 16 | 10 | 13 | 1 |
| 基39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | | 66 | | | 60 | | | 57 | | | | 66 | 57 | 61 | 5 |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | | 147 | | | 153 | | | 114 | | | | 153 | 114 | 138 | 1 |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | | | | | <0.02 | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | <0.005 | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | | | | | <0.0005 | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | <0.3 | 0.4 | | 0.6 | <0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 0.1間隔 |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | − | − | − | 異常なし |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | − | − | − | 異常なし |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |

2025年度水質検査結果　203　大和郡山市　矢田山第4配水池　給水末端

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準値等 | 4月7日 | 5月12日 | 6月2日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月4日 | 12月1日 | 1月6日 | 2月2日 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | − | − | − | 検出しない |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.59 | 0.35 | | 0.59 | 0.22 | 0.33 | 0.05 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 0.11 | 0.05 | | 0.11 | <0.05 | <0.05 | 0.05 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | <0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | <0.06 | 0.06 | 0.13 | <0.06 | | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | | 0.006 | | | 0.014 | | | 0.002 | | | | 0.014 | 0.002 | 0.007 | 0.001 |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | 0.002 | | | 0.003 | | | <0.002 | | | | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | 0.002 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | 0.012 | | | 0.024 | | | 0.008 | | | | 0.024 | 0.008 | 0.015 | 0.001 |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | 0.003 | | | 0.006 | | | <0.002 | | | | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 0.002 |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | | 0.004 | | | 0.007 | | | 0.003 | | | | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.001 |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | | 0.03 | | | 0.05 | | | 0.02 | | | | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | | 6.8 | | | 7.3 | | | 9.3 | | | | 9.3 | 6.8 | 7.8 | 1 |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 9.3 | 8.4 | 7.7 | 8.8 | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 10 | 9.4 | 10 | 11 | | 11 | 7.6 | 9.0 | 1 |
| 基39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | | 44 | | | 44 | | | 55 | | | | 55 | 44 | 48 | 5 |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | | 66 | | | 76 | | | 83 | | | | 83 | 66 | 75 | 1 |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005 |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005 |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | | 0.6 | <0.3 | <0.3 | 0.3 |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 0.1間隔 |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | − | − | − | 異常なし |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | − | − | − | 異常なし |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |