2026年度水質検査結果　201　大和郡山市　昭和第2配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.004			0.003							0.004	0.003	0.004	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.26	0.23	0.19	0.20	0.12	0.18							0.26	0.12	0.20	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06							0.08	0.06	0.07	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.08			0.04							0.08	0.04	0.06	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000002			<0.000002							0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.28	0.28	<0.06	0.23	0.21	0.23							0.28	<0.06	0.21	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.025			0.021							0.025	0.021	0.023	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.009			0.008							0.009	0.008	0.009	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.017			0.004							0.017	0.004	0.011	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.002			<0.001							0.002	<0.001	0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.067			0.034							0.067	0.034	0.051	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.013			0.017							0.017	0.013	0.015	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.023			0.009							0.023	0.009	0.016	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.002			<0.001							0.002	<0.001	0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.005			<0.005							0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.05							0.05	0.04	0.05	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			39			23							39	23	31	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	31	26	36	20	18	15							36	15	24	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			55			43							55	43	49	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			191			127							191	127	159	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002							0.000003	<0.000001	0.000002	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6							0.9	0.6	0.7	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7							7.7	7.6	7.7	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　203　大和郡山市　矢田山第4配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.46	0.41	0.34	0.34	0.18	0.28							0.46	0.18	0.34	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05							0.06	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.03			0.01							0.03	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000002			<0.000002							0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.010			0.008							0.010	0.008	0.009	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.002			0.003							0.003	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.004			0.003							0.004	0.003	0.004	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.021			0.016							0.021	0.016	0.019	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005			0.004							0.005	0.004	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.007			0.005							0.007	0.005	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.04							0.04	0.03	0.04	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.5			6.0							8.5	6.0	7.3	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	9.2	8.1	6.9	8.4							11	6.9	8.9	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			49			34							49	34	42	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			86			60							86	60	73	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3							0.5	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8							7.8	7.6	7.7	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1