

2025年度水質検査結果		301	天理市 石上北県水受水池 給水末端																
項目		単位	水道水質基準値等	4月8日	5月12日											最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0											0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.61	0.53											0.61	0.53	0.57	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09											0.09	0.09	0.09	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07											0.07	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15											15	15	15	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下																1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001											0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.0											1.0	0.8	0.9	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3											7.3	7.3	7.3	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			302	天理市	園原南県水受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月8日	5月12日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.65	0.56										0.65	0.56	0.61	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09										0.09	0.09	0.09	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07										0.07	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下															0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下															0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	16										16	16	16	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下															5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下															1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0										1.0	0.9	1.0	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2										7.3	7.2	7.3	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			303	天理市	豊井浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月8日	5月12日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.20	0.22										0.22	0.20	0.21	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.07										0.07	0.07	0.07	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.11										0.11	0.07	0.09	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下															0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下															0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	14										14	13	14	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下															5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下															1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003										0.000003	0.000002	0.000003	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.3										1.3	1.2	1.3	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3										7.4	7.3	7.4	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	0.5	<0.5										0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1