2026年度水質検査結果　301　天理市　石上北県水受水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月12日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							–	–	–	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.58	0.59	0.50	0.46	0.43	0.65							0.65	0.43	0.54	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.07	0.06	0.06	0.07	0.10							0.10	0.06	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02			0.02							0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000002			0.000003							0.000003	0.000002	0.000003	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.11	0.14	0.11	0.13	0.13							0.14	0.09	0.12	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.030			0.026							0.030	0.026	0.028	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.002							0.002	0.001	0.002	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.037			0.036							0.037	0.036	0.037	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.024			0.015							0.024	0.015	0.020	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006			0.008							0.008	0.006	0.007	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.03							0.03	0.02	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.7			9.3							9.3	7.7	8.5	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	16	12	9.4	12	14							17	9.4	13	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			42			51							51	42	47	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			91			117							117	91	104	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002							0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8							1.0	0.7	0.9	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9							7.9	7.7	7.8	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　302　天理市　園原南県水受水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月12日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							–	–	–	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.24	0.26	0.27	0.21	0.20	0.11							0.27	0.11	0.22	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10							0.10	0.08	0.09	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02			0.02							0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000002			<0.000002							<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15	0.22	0.20	0.20	0.20	0.30							0.30	0.15	0.21	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.020			0.018							0.020	0.018	0.019	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003			0.004							0.004	0.003	0.004	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.001							0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.024			0.024							0.024	0.024	0.024	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.017			0.013							0.017	0.013	0.015	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.005							0.005	0.004	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.05							0.05	0.04	0.05	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			15			22							22	15	19	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	11	11	12	13							14	11	13	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			54			68							68	54	61	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			133			178							178	133	156	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000003	0.000002							0.000004	<0.000001	0.000002	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6							0.8	0.6	0.7	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8							7.8	7.5	7.7	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基51	色度	度	5以下	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5							0.6	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　303　天理市　豊井浄水場　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月12日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							–	–	–	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.25	0.28	0.50	0.22	0.20	0.20							0.50	0.20	0.28	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09							0.09	0.06	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02			0.02							0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000003			<0.000002							0.000003	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14	0.20	0.14	0.20	0.20	0.28							0.28	0.14	0.19	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.022			0.022							0.022	0.022	0.022	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.001							0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.027			0.028							0.028	0.027	0.027	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.018			0.016							0.018	0.016	0.017	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.005							0.005	0.005	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.05							0.05	0.04	0.05	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			14			20							20	14	17	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	12	11	12	13							14	11	13	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			53			65							65	53	59	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			133			181							181	133	157	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	0.000003	0.000002							0.000005	0.000001	0.000002	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8							0.9	0.7	0.8	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9							7.9	7.6	7.8	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基51	色度	度	5以下	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5							0.6	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1