

令和6年度 山田町 全項目分析結果成績表

山田町	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均	基準値
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100集落数/mL以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.003 mg/L以下
4 水銀及びその化合物					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005 mg/L以下
5 セレン及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
6 鉛及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
8 六価クロム化合物					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.49								0.49	0.49	0.49	10 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物					0.07								0.07	0.07	0.07	0.8 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0 mg/L以下
14 四塩化炭素					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002 mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.04 mg/L以下
17 ジクロロメタン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02 mg/L以下
18 テトラクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
19 トリクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
20 ベンゼン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
21 塩素酸			0.13		0.15			0.11			< 0.06		0.15	< 0.06	0.10	0.6 mg/L以下
22 クロロ酢酸			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
23 クロロホルム			0.034		0.040			0.029			0.018		0.040	0.018	0.030	0.06 mg/L以下
24 ジクロロ酢酸			< 0.003		< 0.003			< 0.003			0.011		0.011	< 0.003	< 0.003	0.03 mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン			0.001		0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001	0.1 mg/L以下
26 臭素酸			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
27 総トリハロメタン			0.042		0.048			0.037			0.024		0.048	0.024	0.038	0.1 mg/L以下
28 トリクロロ酢酸			0.021		0.022			0.017			0.013		0.022	0.013	0.018	0.03 mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン			0.007		0.007			0.007			0.005		0.007	0.005	0.007	0.03 mg/L以下
30 ブロモホルム			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.09 mg/L以下
31 ホルムアルデヒド			< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08 mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	0.2 mg/L以下
34 鉄及びその化合物					< 0.03								< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.3 mg/L以下
35 銅及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物					7.9								7.9	7.9	7.9	200 mg/L以下
37 マンガン及びその化合物					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
38 塩化物イオン	11.1	10.1	10.5	9.7	9.7	11.4	12.1	12.3	12.5	13.0	13.6	14.2	14.2	9.7	11.7	200 mg/L以下
39 カルシウム・マグネシウム			44		41			50			54		54	41	47	300 mg/L以下
40 蒸発残留物			78		83			94			83		94	78	85	500 mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2 mg/L以下
42 ジェオスミン			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001							0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
43 2-MIB			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
44 非イオン界面活性剤			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02 mg/L以下
45 フェノール類					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005 mg/L以下
46 有機物(TOC)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	3 mg/L以下
47 pH値	7.54	7.65	7.64	7.72	7.75	7.91	7.78	7.84	7.76	7.65	7.81	7.73	7.91	7.54	7.73	5.8以上8.6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
50 色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5 度以下
51 濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2 度以下
* 水温	15.5	17.5	20.5	21.8	27.5	25.8	23.2	17.0	12.5	8.0	5.8	7.2	27.5	5.8	16.9	
* 気温	17.2	22.5	27.5	28.0	34.0	26.4	21.5	20.0	15.0	4.0	0.2	4.8	34.0	0.2	18.4	
* 遊離残留塩素測定	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	

※平均値は水道統計調査に基づき算出。

令和6年度 藤井町 項目別分析結果成績表

藤井町	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均	基準値
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100集落数/mL以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.003 mg/L以下
4 水銀及びその化合物					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005 mg/L以下
5 セレン及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
6 鉛及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
8 六価クロム化合物					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.48								0.48	0.48	0.48	10 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物					0.07								0.07	0.07	0.07	0.8 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0 mg/L以下
14 四塩化炭素					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002 mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.04 mg/L以下
17 ジクロロメタン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02 mg/L以下
18 テトラクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
19 トリクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
20 ベンゼン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
21 塩素酸			0.12		0.16			0.11			<0.06		0.16	<0.06	0.11	0.6 mg/L以下
22 クロロ酢酸			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
23 クロロホルム			0.030		0.036			0.027			0.019		0.036	0.019	0.028	0.06 mg/L以下
24 ジクロロ酢酸			<0.003		<0.003			<0.003			<0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03 mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン			0.001		0.002			0.002			0.011		0.011	0.002	0.005	0.1 mg/L以下
26 臭素酸			<0.001		<0.001			<0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
27 総トリハロメタン			0.037		0.045			0.037			0.026		0.045	0.026	0.036	0.1 mg/L以下
28 トリクロロ酢酸			0.021		0.017			0.015			0.014		0.021	0.014	0.017	0.03 mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン			0.006		0.007			0.008			0.006		0.008	0.006	0.007	0.03 mg/L以下
30 ブロモホルム			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.09 mg/L以下
31 ホルムアルデヒド			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08 mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	0.2 mg/L以下
34 鉄及びその化合物					< 0.03								< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.3 mg/L以下
35 銅及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物					7.6								7.6	7.6	7.6	200 mg/L以下
37 マンガン及びその化合物					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
38 塩化物イオン	11.2	10.2	10.6	9.9	10.1	11.4	12.1	12.7	12.4	13.0	13.9	14.2	14.2	9.9	11.8	200 mg/L以下
39 カルシウム・マグネシウム			44		40			51			53		53	40	47	300 mg/L以下
40 蒸発残留物			84		86			100			87		100	84	89	500 mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2 mg/L以下
42 ジェオスミン			0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
43 2-MIB			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
44 非イオン界面活性剤			<0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02 mg/L以下
45 フェノール類					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005 mg/L以下
46 有機物(TOC)	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.9	3 mg/L以下
47 pH値	7.71	7.76	7.40	7.85	7.4	8.01	7.94	7.3	7.92	7.82	7.50	7.82	8.01	7.30	7.70	5.8以上8.6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50 色度	< 1	< 1	<0.5	< 1	<0.5	< 1	< 1	<0.5	< 1	< 1	<0.5	< 1	< 1	< 1	< 1	5 度以下
51 濁度	< 0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2 度以下
* 水温	15.5	18.5	20.8	20.8	26.5	25.0	22.5	16.0	11.0	7.0	6.0	7.2	26.5	6.0	16.4	
* 気温	16.5	24.0	26.5	29.2	36.5	26.2	20.4	17.5	13.2	3.0	1.8	4.5	36.5	1.8	18.3	
* 遊離残留塩素測定	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	

※平均値は水道統計調査に基づき算出。

令和6年度 渋谷町 項目別分析結果成績表

渋谷町	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均	基準値
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100集落数/mL以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.003 mg/L以下
4 水銀及びその化合物					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005 mg/L以下
5 セレン及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
6 鉛及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物					0.001								0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
8 六価クロム化合物					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.12								0.12	0.12	0.12	10 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物					0.09								0.09	0.09	0.09	0.8 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0 mg/L以下
14 四塩化炭素					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002 mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.04 mg/L以下
17 ジクロロメタン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02 mg/L以下
18 テトラクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
19 トリクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
20 ベンゼン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
21 塩素酸			0.28		0.23			0.21			0.10		0.28	0.10	0.21	0.6 mg/L以下
22 クロロ酢酸			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
23 クロロホルム			0.019		0.024			0.018			0.014		0.024	0.014	0.019	0.06 mg/L以下
24 ジクロロ酢酸			0.003		0.006			0.004			0.005		0.006	0.003	0.005	0.03 mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン			<0.001		0.001			0.001			<0.001		<0.001	0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
26 臭素酸			0.001		0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
27 総トリハロメタン			0.023		0.031			0.025			0.018		0.031	0.018	0.024	0.1 mg/L以下
28 トリクロロ酢酸			0.013		0.013			0.011			0.011		0.013	0.011	0.012	0.03 mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン			0.004		0.006			0.006			0.004		0.006	0.004	0.005	0.03 mg/L以下
30 ブロモホルム			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.09 mg/L以下
31 ホルムアルデヒド			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08 mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物			0.05		0.06			0.05			0.05		0.06	0.05	0.05	0.2 mg/L以下
34 鉄及びその化合物					< 0.03								< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.3 mg/L以下
35 銅及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物					24								24	24	24	200 mg/L以下
37 マンガン及びその化合物					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
38 塩化物イオン	11.2	11.7	10.6	11.2	11.3	11.5	12.0	11.5	11.8	11.9	11.9	12.6	12.6	10.6	11.6	200 mg/L以下
39 カルシウム・マグネシウム			62		64			62			63		64	62	63	300 mg/L以下
40 蒸発残留物			158		172			140			130		172	130	150	500 mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2 mg/L以下
42 ジェオスミン			0.000005	0.000003	0.000003	0.000003							0.000005	0.000003	0.000004	0.00001 mg/L以下
43 2-MIB			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
44 非イオン界面活性剤			<0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02 mg/L以下
45 フェノール類					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005 mg/L以下
46 有機物(TOC)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	3 mg/L以下
47 pH値	7.77	7.96	7.50	7.82	7.4	7.78	7.77	7.30	7.76	7.74	7.60	7.78	7.96	7.30	7.68	5.8以上8.6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50 色度	< 1	< 1	<0.5	< 1	<0.5	< 1	< 1	0.5	< 1	< 1	0.6	< 1	0.6	< 1	< 1	5 度以下
51 濁度	< 0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2 度以下
* 水温	18.4	19.8	23.5	24.1	31.0	27.8	25.5	19.1	15.1	10.8	9.1	11.2	31.0	9.1	19.6	
* 気温	19.1	22.0	30.2	29.7	36.0	29.5	23.0	20.0	11.8	7.9	3.8	6.4	36.0	3.8	20.0	
* 遊離残留塩素測定	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	

※平均値は水道統計調査に基づき算出。

令和6年度 庵治町 別項目分析結果成績表

庵治町	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均	基準値
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100集落数/mL以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.003 mg/L以下
4 水銀及びその化合物					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005 mg/L以下
5 セレン及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
6 鉛及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
8 六価クロム化合物					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.16								0.16	0.16	0.16	10 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物					0.08								0.08	0.08	0.08	0.8 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0 mg/L以下
14 四塩化炭素					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002 mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.04 mg/L以下
17 ジクロロメタン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02 mg/L以下
18 テトラクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
19 トリクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
20 ベンゼン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
21 塩素酸			0.27		0.22			0.18			0.09		0.27	0.09	0.19	0.6 mg/L以下
22 クロロ酢酸			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
23 クロロホルム			0.022		0.027			0.019			0.015		0.027	0.015	0.021	0.06 mg/L以下
24 ジクロロ酢酸			<0.003		0.004			<0.003			0.004		0.004	<0.003	0.003	0.03 mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン			<0.001		0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
26 臭素酸			0.001		0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
27 総トリハロメタン			0.027		0.034			0.026			0.021		0.034	0.021	0.027	0.1 mg/L以下
28 トリクロロ酢酸			0.015		0.015			0.012			0.012		0.015	0.012	0.014	0.03 mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン			0.005		0.006			0.006			0.005		0.006	0.005	0.006	0.03 mg/L以下
30 ブロモホルム			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.09 mg/L以下
31 ホルムアルデヒド			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08 mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物			0.05		0.05			0.04			0.04		0.05	0.04	0.045	0.2 mg/L以下
34 鉄及びその化合物					< 0.03								< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.3 mg/L以下
35 銅及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物					22								22	22	22	200 mg/L以下
37 マンガン及びその化合物					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
38 塩化物イオン	11.1	11.4	11.6	11.8	11.5	11.8	12.1	11.7	11.7	11.9	12.0	12.6	12.6	11.1	12	200 mg/L以下
39 カルシウム・マグネシウム			58		61			53			61		61	53	58	300 mg/L以下
40 蒸発残留物			143		161			111			114		161	111	132	500 mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2 mg/L以下
42 ジェオスミン			0.000005	0.000003	0.000003	0.000002							0.000005	0.000002	0.000003	0.00001 mg/L以下
43 2-MIB			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
44 非イオン界面活性剤			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02 mg/L以下
45 フェノール類					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005 mg/L以下
46 有機物(TOC)	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.80	0.7	0.9	0.7	0.8	3 mg/L以下
47 pH値	7.76	7.97	7.40	7.78	7.30	7.76	7.76	7.30	7.80	7.75	7.50	7.76	7.97	7.30	7.65	5.8以上8.6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50 色度	< 1	< 1	0.7	< 1	< 0.5	< 1	< 1	< 0.5	< 1	< 1	0.6	< 1	0.7	< 1	< 1	5 度以下
51 濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2 度以下
* 水温	18.0	19.5	22.8	24.0	29.7	28.4	26.2	20.4	16.7	11.7	10.5	11.1	29.7	10.5	19.9	
* 気温	20.5	24.1	31.5	32.0	37.1	31.0	23.9	22.1	14.3	8.0	4.1	5.5	37.1	4.1	21.2	
* 遊離残留塩素測定	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	

※平均値は水道統計調査に基づき算出。

令和6年度 櫛本町 項目別分析結果成績表

櫛本町		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均	基準値
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100集落数/mL以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.47								0.47	0.47	0.47	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物					0.07								0.07	0.07	0.07	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002 mg/L以下
15	1, 4-ジオキサン					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
21	塩素酸			0.06		0.1			<0.06			<0.06		0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム			0.023		0.026			0.021			0.014		0.026	0.014	0.021	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸			0.008		<0.003			<0.003			0.008		0.008	<0.003	0.003	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン			0.001		0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	0.1 mg/L以下
26	臭素酸			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン			0.030		0.035			0.030			0.020		0.035	0.020	0.029	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸			0.016		0.012			0.012			0.012		0.016	0.012	0.013	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン			0.006		0.007			0.007			0.005		0.007	0.005	0.006	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.025	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物					< 0.03								< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物					8.1								8.1	8.1	8.1	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	10.3	9.6	10.6	8.7	10.4	11.3	12.6	11.7	12.1	12.9	13.7	14.7	14.7	8.7	11.6	200 mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム			44		43			49			53		53	43	47	300 mg/L以下
40	蒸発残留物			74		82			89			85		89	74	83	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン			<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001							0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
43	2-MIB			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02 mg/L以下
45	フェノール類					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005 mg/L以下
46	有機物(TOC)	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	3 mg/L以下
47	pH値	7.45	7.56	7.30	7.49	7.30	7.62	7.60	7.3	7.64	7.57	7.50	7.60	7.64	7.30	7.49	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50	色度	< 1	< 1	<0.5	< 1	<0.5	< 1	< 1	<0.5	< 1	< 1	<0.5	< 1	< 1	< 1	< 1	5 度以下
51	濁度	< 0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2 度以下
*	水温	14.5	15.8	20.2	22.5	28.0	28.0	26.0	20.0	16.2	12.0	9.0	9.5	28.0	9.0	18.5	
*	気温	20.8	26.4	30.5	31.4	37.2	30.5	23.9	21.0	14.8	7.3	4.8	6.1	37.2	4.8	21.2	
*	遊離残留塩素測定	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	

※平均値は水道統計調査に基づき算出。

令和6年度 中之庄町 全項目分析結果成績表

中之庄町	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均	基準値
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100集落数/mL以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.003 mg/L以下
4 水銀及びその化合物					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005 mg/L以下
5 セレン及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
6 鉛及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
8 六価クロム化合物					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.46								0.46	0.46	0.46	10 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物					0.07								0.07	0.07	0.07	0.8 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0 mg/L以下
14 四塩化炭素					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002 mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.04 mg/L以下
17 ジクロロメタン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02 mg/L以下
18 テトラクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
19 トリクロロエチレン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
20 ベンゼン					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
21 塩素酸			0.14		0.10			0.06			< 0.06		0.14	< 0.06	0.08	0.6 mg/L以下
22 クロロ酢酸			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02 mg/L以下
23 クロロホルム			0.020		0.020			0.019			0.011		0.020	0.011	0.018	0.06 mg/L以下
24 ジクロロ酢酸			0.006		0.012			0.006			0.007		0.012	0.006	0.008	0.03 mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン			< 0.001		0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	0.1 mg/L以下
26 臭素酸			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 mg/L以下
27 総トリハロメタン			0.025		0.027			0.026			0.015		0.027	0.015	0.023	0.1 mg/L以下
28 トリクロロ酢酸			0.013		0.013			0.012			0.010		0.013	0.010	0.012	0.03 mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン			0.005		0.006			0.006			0.004		0.006	0.004	0.005	0.03 mg/L以下
30 ブロモホルム			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.09 mg/L以下
31 ホルムアルデヒド			< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08 mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	0.2 mg/L以下
34 鉄及びその化合物					< 0.03								< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.3 mg/L以下
35 銅及びその化合物					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0 mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物					8.2								8.2	8.2	8.2	200 mg/L以下
37 マンガン及びその化合物					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05 mg/L以下
38 塩化物イオン	10.1	9.6	10.6	8.7	9.9	10.4	12.4	11.9	12.1	12.8	14.4	15.2	15.2	8.7	11.5	200 mg/L以下
39 カルシウム・マグネシウム			44		45			50			54		54	44	48	300 mg/L以下
40 蒸発残留物			80		87			90			95		95	80	88	500 mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2 mg/L以下
42 ジェオスミン			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002							0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
43 2-MIB			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001 mg/L以下
44 非イオン界面活性剤			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02 mg/L以下
45 フェノール類					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005 mg/L以下
46 有機物(TOC)	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	0.9	3 mg/L以下
47 pH値	7.40	7.51	7.33	7.46	7.50	7.53	7.54	7.56	7.55	7.47	7.63	7.59	7.63	7.33	7.51	5.8以上8.6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50 色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5 度以下
51 濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	2 度以下
* 水温	16.3	17.1	21.0	23.0	29.0	28.4	26.2	20.4	16.7	11.2	9.8	10.5	29.0	9.8	19.1	
* 気温	21.1	26.0	30.6	33.2	37.1	31.8	24.7	20.2	16.9	8.0	3.9	6.1	37.1	3.9	21.6	
* 遊離残留塩素測定	0.7	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	

※平均値は水道統計調査に基づき算出。