外山浄水場場内給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	24時間・365日連続	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.82	0.88	0.99	0.96	0.98	0.98	1.03	0.91	0.80	0.74	0.82	0.72		

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下		0			0			0			0		4	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出		不検出			不検出			不検出			不検出		4	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下		0.71			0.76			0.59			0.97		4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下		0.08			0.09			0.08			0.08		4	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下		0.01			0.02			0.02			0.02		4	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.12			0.27			0.1	0.08	0	0.06	0	4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.010			0.013			0.010			0.004		4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.006			0.004			<0.003			<0.003		4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.013			0.016			0.013			0.006		4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.007			0.003			<0.003			<0.003		4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.003			0.003			0.003			0.002		4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下		0.030			0.030			0.020			<0.02		4	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下		8.7			9.5			8.7			10.4		4	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下		10.4			10.7			10.4			11.4		4	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下		76			79			76			74		4	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下		128			122			117			116		4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			0.000002		0.000001	<0.000001					0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下		0.9			0.8			0.9			0.6		4	味
基47	pH値	5.8 - 8.6		7.5			7.3			7.4			7.3		4	基礎的性状
基48	味	異常でない		異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		4	
基49	臭気	異常でない		異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		4	
基50	色度	5 度 以下		<1.0			<1.0			<1.0			<1.0		4	
基51	濁度	2 度 以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	

恩ヶ芝配水池系管末給水栓

(1/2)

番号	毎日検査項目	測定場所	基準値	令和4年度 水質検査結果 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間検査予定回数	区分
	色度	大福	5度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
		大豆越		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0		
	濁度	大福	2度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	
		大豆越		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0		
	残留塩素(消毒の残留効果)	大福	0.1 mg/L以上	0.59	0.54	0.51	0.46	0.43	0.43	0.51	0.50	0.56	0.57	0.59	0.61	365	
		大豆越		0.59	0.51	0.45	0.49	0.43	0.45	0.51	0.51	0.57	0.59	0.62	0.62		

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間検査予定回数	区分
基01	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.68			0.8			0.6			0.78		4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08			0.09			0.08			0.07		4	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01			0.02			0.02			0.02		4	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.12		0.15	0.27	0.25	0.24	0.11			<0.06		7	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.02			0.02			0.02			0.01		4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.006			<0.003			<0.003			0.004		4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			0.002			0.002			0.002		4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.023			0.026			0.028			0.015		4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		0.011			0.006			0.007			0.007		4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		0.005			0.006			0.007			0.004		4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.030			0.040			0.020			0.010		4	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8.7			9.7			9.1			10.5		4	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.5	10.6	10.5	10.5	11.0	12.1	11.3	10.8	11.6	12.3	13.7	13.3	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		76			81			79			64		4	
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下		128			123			117			10.9		4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001以下			0.000002		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	12	味
基47	pH値	5.8－8.6	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

恩ヶ芝配水池系管末給水栓

(2/2)

番号	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目 標 値	夏 季			冬 季	年間検査予定回数
			倉橋溜池	井戸原水	浄 水	浄 水	
目01	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
目02	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
目03	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
目08	トルエン	0.4 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
目09	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	0.08 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	-	-	<0.06	<0.06	2
目12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下	-	-	<0.06	<0.06	2
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下(暫定)	-	-	0.001	<0.001	2
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	-	-	0.005	0.001	2
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1 以下	-	-	-	-	-
目16	残留塩素	1 mg/L 以下	-	-	0.30	0.50	2
目17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10 mg/L 以上、100 mg/L 以下	65	79	73	58	2
目18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01 mg/L 以下	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
目19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	0.9	46.5	2.7	3.5	2
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
目21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
目22	有機物等(KMnO4消費量)	3 mg/L 以下	4.7	0.3	0.9	1.1	2
目23	臭気強度(TON)	3 以下	3	1	3	3	2
目24	蒸発残留物	30 mg/L 以上、200 mg/L 以下	106	145	128	105	2
目25	濁度	1 度 以下	2.5	<0.1	<0.1	<0.1	2
目26	pH 値	7.5 程度	8.3	7.1	7.8	7.3	2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度 以上とし、極力0に近づける	0.0	-1.1	-0.5	-1.3	2
目28	従属栄養細菌	1 mlの検水で形成される集落数が、2,000 以下(暫定)	375	2	0	0	2
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
目30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L 以下	0.05	<0.01	0.04	0.02	2

初瀬調整池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.61	0.60	0.50	0.49	0.63	0.58	0.59	0.60	0.62	0.62	0.60	0.61	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					<0.0003								1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					<0.00005								1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下		0.45			0.44			0.49			0.65		4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.09								1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.02								1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					<0.0002								1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.014			0.016			0.013			0.009		4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.007			0.007			<0.003			0.004		4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.001			0.002			0.001			0.001		4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.020			0.024			0.019			0.014		4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.009			0.010			0.010			0.008		4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.005			0.006			0.005			0.004		4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					<0.1								1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.030								1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					<0.03								1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					<0.1								1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					9.4								1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.5	12.7	12.3	13.3	12.8	9.6	9.7	11.1	13.0	13.2	14.9	14.1	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下					54								1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下		103			96			94			103		4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					<0.02								1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		0.000001	0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					<0.0005								1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.8	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.4	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

白河配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.42	0.34	0.27	0.30	0.36	0.38	0.40	0.32	0.31	0.33	0.64	0.33	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					<0.0003								1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					<0.00005								1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下		0.45			0.44			0.49			0.65		4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.09								1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.02								1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					<0.0002								1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.014			0.016			0.013			0.009		4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.007			0.007			<0.003			0.004		4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.001			0.002			0.001			0.001		4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.020			0.024			0.019			0.014		4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.009			0.010			0.010			0.008		4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.005			0.006			0.005			0.004		4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					<0.1								1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.030								1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					<0.03								1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					<0.1								1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					9.4								1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.5	12.7	12.3	13.3	12.8	9.6	9.7	11.1	13.0	13.2	14.9	14.1	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下					54								1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下		103			96			94			103		4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					<0.02								1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		0.000001	0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					<0.0005								1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.8	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.4	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

狛・岩坂配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.44	0.30	0.17	0.23	0.34	0.35	0.43	0.43	0.48	0.51	0.53	0.52	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	同系列である4.白河配水池系統の水質検査結果を参照してください。												0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出													0	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下													0	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下													0	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下													0	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下													0	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下													0	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下													0	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下													0	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下													0	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下													0	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下													0	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下													0	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下													0	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下													0	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下													0	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下													0	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下													0	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下													0	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下													0	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下													0	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下													0	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下													0	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													0	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下													0	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下													0	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下													0	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													0	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下													0	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下													0	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下													0	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下													0	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下													0	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下													0	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下													0	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下													0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下													0	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下													0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下													0	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下													0	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下													0	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下													0	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下													0	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下													0	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下													0	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下													0	味
基47	pH値	5.8 - 8.6													0	基礎的性状
基48	味	異常でない													0	
基49	臭気	異常でない													0	
基50	色度	5 度 以下													0	
基51	濁度	2 度 以下													0	

外鎌山配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.59	0.58	0.59	0.71	0.82	0.80	0.75	0.63	0.58	0.57	0.58	0.61	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下				<0.0003									1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				<0.00005									1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.5			0.52			0.55			0.61			4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下				0.09									1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.02									1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下				<0.0002									1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.06			0.06			<0.06			<0.06			4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.008			0.023			0.015			0.010			4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003			0.008			0.004			0.004			4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001			0.001			0.001			0.001			4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.013			0.031			0.021			0.015			4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006			0.014			0.009			0.008			4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.004			0.007			0.005			0.004			4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.1									1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下				0.030									1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下				<0.03									1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.1									1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下				8.8									1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.5	12.1	12.3	12.1	11.5	9.4	9.4	11.6	13.0	13.4	15.1	13.5	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下				50									1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	108			107			89			93			4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下				<0.02									1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		0.000001	0.000002					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下				<0.0005									1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.8	1.0	1.0	1.1	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.2	7.2	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

倉橋配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.59	0.58	0.59	0.71	0.82	0.80	0.75	0.63	0.58	0.57	0.58	0.61	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	同系列である6.外鎌山配水池系統の水質検査結果を参照してください。												0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出													0	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下													0	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下													0	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下													0	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下													0	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下													0	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下													0	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下													0	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下													0	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下													0	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下													0	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下													0	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下													0	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下													0	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下													0	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下													0	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下													0	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下													0	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下													0	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下													0	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下													0	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下													0	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													0	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下													0	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下													0	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下													0	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													0	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下													0	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下													0	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下													0	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下													0	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下													0	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下													0	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下													0	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下													0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下													0	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下													0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下													0	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下													0	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下													0	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下													0	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下													0	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下													0	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下													0	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下													0	味
基47	pH値	5.8 - 8.6													0	基礎的性状
基48	味	異常でない													0	
基49	臭気	異常でない													0	
基50	色度	5 度 以下													0	
基51	濁度	2 度 以下													0	

下り尾配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.36	0.20	0.17	0.20	0.28	0.28	0.36	0.33	0.33	0.36	0.40	0.38	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下				<0.0003									1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				<0.00005									1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.5			0.49			0.54			0.58			4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下				0.09									1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.02									1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下				<0.0002									1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.06			0.07			<0.06			<0.06			4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.015			0.030			0.023			0.013			4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006			<0.003			<0.003			0.004			4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002			0.002			0.001			0.001			4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.023			0.041			0.030			0.019			4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.010			0.015			0.013			0.012			4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006			0.009			0.006			0.005			4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.1									1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下				0.020									1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下				<0.03									1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.1									1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下				9.9									1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.7	12.7	12.6	13.3	12.6	9.7	9.4	11.6	12.9	13.4	15.2	13.9	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下				55									1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	113			107			85			98			4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下				<0.02									1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		0.000001	0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下				<0.0005									1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.3	7.4	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	4.200	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.700	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

粟原配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.37	0.27	0.39	0.55	0.72	0.48	0.52	0.43	0.40	0.45	0.46	0.37	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下				<0.0003									1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				<0.00005									1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.5			0.49			0.54			0.58			4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下				0.09									1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.02									1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下				<0.0002									1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.06			0.08			<0.06			<0.06			4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.015			0.035			0.024			0.013			4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006			0.004			<0.003			0.005			4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002			0.002			0.001			<0.01			4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.023			0.046			0.031			0.018			4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.010			0.018			0.014			0.012			4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006			0.009			0.006			0.005			4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.008									1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下				0.020									1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下				<0.03									1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.1									1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下				10.3									1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.7	12.7	12.6	13.4	12.7	9.7	9.4	11.7	12.8	13.3	15.2	13.9	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下				56									1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	109			113			88			98			4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下				<0.02									1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		0.000001	0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下				<0.0005									1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.5	7.4	7.3	7.1	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

吉隠配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.47	0.44	0.29	0.31	0.36	0.33	0.40	0.46	0.50	0.52	0.55	0.54	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					<0.0003								1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					<0.00005								1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下		0.46			0.46			0.51			0.66		4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.09								1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.02								1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					<0.0002								1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.017			0.021			0.016			0.010		4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.008			0.006			<0.003			0.005		4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.001			0.002			0.001			0.001		4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.024			0.030			0.023			0.015		4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.010			0.011			0.011			0.009		4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.006			0.007			0.006			0.004		4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					<0.1								1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.030								1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					<0.03								1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.008								1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					9.3								1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.6	12.7	12.4	13.4	12.8	9.9	9.7	10.9	12.8	13.2	15.3	14.2	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下					53								1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下		104			92			90			103		4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					<0.02								1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					<0.0005								1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.8	1.0	1.1	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.3	6.9	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

高家配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.54	0.44	0.33	0.33	0.39	0.37	0.45	0.50	0.55	0.54	0.56	0.51	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下				<0.0003									1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				<0.00005									1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.43			0.42			0.47			0.51			4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下				0.08									1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.02									1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下				<0.0002									1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.008			0.020			0.021			0.007			4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003			<0.003			0.003			0.003			4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002			0.003			0.001			0.001			4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.015			0.031			0.028			0.012			4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005			0.011			0.010			0.007			4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.005			0.008			0.006			0.004			4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.1									1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下				0.030									1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下				<0.03									1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.1									1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下				8.6									1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	11.0	10.4	10.2	11.2	10.2	9.0	8.3	10.0	11.5	11.5	12.8	11.8	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下				50									1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	104			99			85			90			4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下				<0.02									1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		0.000001	0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下				<0.0005									1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.6	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

上高家配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.51	0.38	0.28	0.24	0.31	0.32	0.43	0.50	0.54	0.56	0.57	0.55	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下				<0.0003									1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				<0.00005									1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.42			0.42			0.47			0.52			4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下				0.08									1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.02									1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下				<0.0002									1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.010			0.022			0.019			0.008			4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005			<0.003			<0.003			0.004			4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002			0.003			0.001			0.002			4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.017			0.034			0.026			0.014			4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006			0.011			0.011			0.008			4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.005			0.009			0.006			0.004			4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.1									1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下				0.030									1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下				<0.03									1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.009									1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下				8.8									1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	11.0	10.6	10.3	11.4	10.6	8.9	8.3	10.2	11.3	11.6	12.9	12.0	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下				49									1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	98			87			82			89			4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下				<0.02									1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		0.000001	0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下				<0.0005									1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

音羽第一配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.31	0.20	0.25	0.26	0.40	0.37	0.43	0.40	0.38	0.45	0.43	0.37	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	同系列である14.音羽第2配水池系統の水質検査結果を参照してください。												12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出													12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下													1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下													1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下													1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下													1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下													1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下													1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下													1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下													4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下													4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下													1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下													1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下													1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下													1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下													1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下													1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下													1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下													1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下													1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下													4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下													4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下													4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下													4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下													4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下													4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下													4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下													4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下													4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下													1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下													1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下													1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下													1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下													1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下													1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下													12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下													1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下													4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下													1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下													4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下													4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下													1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下													1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下													12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6													12	基礎的性状
基48	味	異常でない													12	
基49	臭気	異常でない													12	
基50	色度	5 度 以下													12	
基51	濁度	2 度 以下													12	

音羽第二配水池管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0．1 mg/L 以上	0.30	0.18	0.29	0.26	0.41	0.25	0.39	0.38	0.31	0.37	0.41	0.36	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下				<0.0003									1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				<0.00005									1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.5			0.47			0.53			0.58			4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下				0.09									1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.02									1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下				<0.0002									1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下				<0.004									1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下				<0.001									1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.06			0.10			0.07			<0.06			4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.015			0.033			0.024			0.013			4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007			<0.003			<0.003			0.007			4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002			0.002			0.001			0.001			4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.023			0.044			0.031			0.019			4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.010			0.019			0.015			0.013			4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006			0.009			0.006			0.005			4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.044									1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下				0.020									1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下				0.006									1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.005									1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下				10.3									1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下				<0.005									1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.8	12.8	12.7	13.7	12.9	9.9	9.7	11.2	12.6	13.3	15.3	14.2	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下				55									1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	104			111			85			95			4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下				<0.02									1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		0.000001	0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下				<0.002									1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下				<0.0005									1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

笠配水池管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.49	0.43	0.32	0.24	0.32	0.31	0.39	0.43	0.47	0.50	0.52	0.53	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					<0.0003								1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					<0.00005								1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下		0.47			0.46			0.52			0.66		4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.09								1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.02								1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					<0.0002								1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.016			0.020			0.019			0.011		4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.010			<0.003			<0.003			0.006		4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.001			0.002			0.001			0.001		4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.022			0.029			0.027			0.017		4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.011			0.012			0.013			0.010		4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.005			0.007			0.007			0.005		4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.020								1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.030								1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					<0.03								1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.008								1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					9.3								1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.7	12.8	12.3	13.4	12.7	9.9	9.7	10.7	12.7	13.3	15.4	14.3	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下					53								1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下		105			93			92			99		4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					<0.02								1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			0.000001		0.000001	0.000002					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					<0.0005								1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.8	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

小夫配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	残留塩素(消毒の残留効果)	0.1 mg/L 以上	0.37	0.23	0.37	0.21	0.26	0.26	0.35	0.34	0.33	0.41	0.45	0.43	365	

番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					<0.0003								1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					<0.00005								1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下		0.48			0.46			0.51			0.65		4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.09								1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.02								1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					<0.0002								1	一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					<0.004								1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					<0.001								1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		4	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.018			0.028			0.021			0.012		4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.007			<0.003			<0.003			0.006		4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.001			0.002			0.001			0.001		4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.025			0.038			0.029			0.018		4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.012			0.015			0.014			0.012		4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.006			0.008			0.007			0.005		4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.045								1	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.030								1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					<0.03								1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.009								1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					9.5								1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					<0.005								1	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.7	13.0	12.5	13.4	12.8	10.0	10.2	10.8	12.9	13.6	14.9	14.7	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下					53								1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下		103			98			90			104		4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					<0.02								1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		0.000001	0.000001					<0.000001		4	カビ臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001					<0.000001		4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					<0.002								1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					<0.0005								1	臭気
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	12	味
基47	pH値	5.8 - 8.6	7.5	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	12	基礎的性状
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5 度 以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	
基51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	