2025年度水質検査結果　　桜井市　　外山浄水場　　出口

項目		単位	水道水質基準値等	7月1日												報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0												0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない												検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003												0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005												0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002												0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004												0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.99												0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09												0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02												0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002												0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005												0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001												0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001												0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14												0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002												0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017												0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004												0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001												0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020												0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004												0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003												0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001												0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005												0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02												0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01												0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.2												1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001												0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12												1
基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	73												5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	126												1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02												0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001												0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003												0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005												0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005												0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7												0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5												0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし												異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし												異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5												0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1												0.1