

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和 6年4月9日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 80			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(櫛原)			
採 水 年 月 日	令和6年4月4日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	28.9	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	6.9		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年4月4日 ~ 令和6年4月5日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和 6年4月9日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 81		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年4月4日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)		
検 査 期 日	令和6年4月4日	～	令和6年4月5日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 M-16号 の3

令和 6年4月9日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 82			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年4月4日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.2	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和6年4月4日	～ 令和6年4月5日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 M-16号 の4

令和 6年4月 9日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 83

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 秋津配水池管末給水栓

採 水 年 月 日 令和6年4月4日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 曇り

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和6年4月4日

～ 令和6年4月5日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 5							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 5 月 7 日			天 候 (当日) 雨			(前日) 曇り	
採 水 場 所		御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(横原)							
採 水 者		御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
	一 般 細 菌	0	100個/mL	○		総トリハロメタン	0.006	0.1	○
	大 腸 菌	検出しない	不検出	○		トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎		ブロモジクロロメタン	0.002	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎		ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎		ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	0.011	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	<0.01	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	0.006	1.0	◎
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	36.0	200	○
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.14	0.8	○		塩化物イオン	31.3	200	○
13	ホ ウ 素	0.60	1.0	●	39	Ca, Mg等(硬度)	135	300	●
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	250	500	●
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	3	○
	塩 素 酸	0.12	0.6	○		p H値	6.9	5.8～8.6	○
	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○		味	異常なし	異常なし	○
	クロロホルム	0.002	0.06	○		臭 気	異常なし	異常なし	○
	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		色 度	<0.5	5 度	○
	ジブromoklorometan	0.002	0.1	○		濁 度	<0.1	2 度	○
	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.4	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 6 年 5 月 7 日 ～ 令和 6 年 5 月 10 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 7								
水 の 種 類	浄水								
採 水 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日		天 候 (当日) 雨			(前日) 曇り			
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓								
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一								
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
	一 般 細 菌	0	100個/mL	○		総トリハロメタン	0.013	0.1	○
	大 腸 菌	検出しない	不検出	○		トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎		プロモジクロロメタン	0.005	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎		プロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎		ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	0.015	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	0.031	0.3	○
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	0.015	1.0	◎
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	6.5	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.05	0.8	◎		塩化物イオン	7.1	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	38	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	64	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3	○
	塩 素 酸	<0.06	0.6	○		pH値	7.3	5.8~8.6	○
	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○		味	異常なし	異常なし	○
	クロロホルム	0.005	0.06	○		臭 気	異常なし	異常なし	○
	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		色 度	<0.5	5 度	○
	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1	○		濁 度	<0.1	2 度	○
	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.6	—	
判 定	上記の項目については、水道法による水質基準に適合する								
検 査 期 日	令和 6 年 5 月 7 日 ~ 令和 6 年 5 月 10 日								
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合								
検 査 責 任 者	上 田 薫								

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 6							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 5 月 7 日				天 候 (当日) 雨 (前日) 曇り			
採 水 場 所		御所市 名柄配水池管末給水栓							
採 水 者		御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
	一 般 細 菌	0	100個/mL	○		総トリハロメタン	0.015	0.1	○
	大 腸 菌	検出しない	不検出	○		トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎		ブロモジクロロメタン	0.005	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎		ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎		ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	6.8	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.05	0.8	◎		塩化物イオン	7.5	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	39	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	69	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	3	○
	塩 素 酸	<0.06	0.6	○		p H 値	7.4	5.8～8.6	○
	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○		味	異常なし	異常なし	○
	クロロホルム	0.007	0.06	○		臭 気	異常なし	異常なし	○
	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		色 度	<0.5	5 度	○
	ジブromジクロロメタン	0.003	0.1	○		濁 度	<0.1	2 度	○
	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.5	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 6 年 5 月 7 日 ～ 令和 6 年 5 月 10 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良水セ第 M-50号

令和 6年 5月14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 185			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年5月7日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和6年5月7日	～ 令和6年5月10日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-104号 の1

令和 6年 6月11日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 390

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(檜原)

採 水 年 月 日 令和6年6月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	30.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.0	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	1.2 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和6年6月6日

~ 令和6年6月7日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫




御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-104号 の2

令和 6年 6月11日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 391			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年6月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年6月6日 ~ 令和6年6月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-104号 の3
令和 6年 6月11日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 392			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年6月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年6月6日 ～ 令和6年6月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-104号 の4

令和 6年 6月11日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 393

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 秋津配水池管末給水栓

採 水 年 月 日 令和6年6月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.3 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和6年6月6日

～ 令和6年6月7日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者


上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-53号 の1
令和 6年 6月 11日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 127
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(櫛原)
採 水 年 月 日 令和6年6月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
 × : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年6月6日 ~ 令和6年6月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-53号 の2
令和 6年 6月 11日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 128		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年6月6日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年6月6日 ~ 令和6年6月7日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-53号 の3

令和 6年 6月 11日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 129		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年6月6日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年6月6日 ~ 令和6年6月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 186							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 7 月 2 日				天 候 (当日) 雨		(前日) 雨	
採 水 場 所		御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(櫛原)							
採 水 者		御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	11	プロモジクロロメタン	0.005	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	12	プロモホルム	0.001	0.09	○
3	フッ化物イオン及び塩化フッ素	<0.001	0.01	○	13	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
4	塩 素 酸	0.23	0.6	○	14	塩化物イオン	30.5	200	○
5	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	15	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3	○
6	クロロホルム	0.003	0.06	○	16	pH値	6.8	5.8~8.6	○
7	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	17	味	異常なし	異常なし	○
8	ジブロモクロロメタン	0.005	0.1	○	18	臭 気	異常なし	異常なし	○
9	臭 素 酸	0.001	0.01	○	19	色 度	<0.5	5 度	○
10	総トリハロメタン	0.014	0.1	○	20	濁 度	<0.1	2 度	○
21	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	22	遊離残留塩素	1.3	-	○

単位：mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21~31, 38 ○：基準適合 ×：基準超過(要再検査)
46~51



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No.187							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 7 月 2 日				天 候 (当日) 雨 (前日) 雨			
採 水 場 所		御所市 名柄配水池管末給水栓							
採 水 者		御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	11	プロモジクロロメタン	0.006	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	12	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	13	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
4	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	14	塩化物イオン	7.3	200	○
5	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	15	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	3	○
6	クロロホルム	0.016	0.06	○	16	pH値	7.3	5.8～8.6	○
7	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	17	味	異常なし	異常なし	○
8	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1	○	18	臭 気	異常なし	異常なし	○
9	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	19	色 度	<0.5	5 度	○
10	総トリハロメタン	0.024	0.1	○	20	濁 度	<0.1	2 度	○
11	トリクロロ酢酸	0.007	0.03	○		遊離残留塩素	0.3	-	

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)




御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-144号

令和 6年 7月 8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 551			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年7月2日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 雨
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.7	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年7月2日 ～ 令和6年7月5日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-105号 の1

令和 6年 7月 8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 282		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(檜原)		
採 水 年 月 日	令和6年7月2日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	雨
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年7月2日 ~ 令和6年7月5日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合


検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-105号 の2
令和 6年7月8日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 283		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年7月2日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	雨
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年7月2日 ~ 令和6年7月5日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-105号 の3

令和 6年7月8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 284		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年7月2日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	雨
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年7月2日 ~ 令和6年7月5日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和 6 年 7 月 8 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 195		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(檜原)		
採 水 年 月 日	令和6年7月2日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	雨
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準	
ホウ素及びその化合物	0.60	(mg/L)	●	1.0	(mg/L)
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	136	(mg/L)	●	300	(mg/L)
蒸 発 残 留 物	305	(mg/L)	●	500	(mg/L)
以 下 余 白					

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○：基準適合	×：基準超過（要再検査）
	健康項目	◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		×：基準超過(要再検査)	
検 査 期 日	令和6年7月2日	～	令和6年7月5日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		




御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-203号 の1

令和 6年 8月 13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 770

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(檜原)

採 水 年 月 日 令和6年8月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	32.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	6.8	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年8月6日 ~ 令和6年8月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-203号 の2

令和 6 年 8 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 771

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 西部調整池管末給水栓

採 水 年 月 日 令和6年8月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年8月6日 ~ 令和6年8月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-203号 の3

令和 6年 8月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 772			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年8月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和6年8月6日

～ 令和6年8月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター第M-203号 の4

令和 6年 8月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 773			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年8月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オン	6.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年8月6日 ~ 令和6年8月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫


御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-178号 の1

令和 6年8月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 549		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(櫛原)		
採 水 年 月 日	令和6年8月6日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年8月6日 ~ 令和6年8月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-178号 の2

令和 6年 8月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 550		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年8月6日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年8月6日 ~ 令和6年8月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-178号 の3

令和 6年 8月 13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 551		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年8月6日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年8月6日 ～ 令和6年8月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 KA-21号 の2

令和 6年9月4日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 58

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(檜原)

採 水 年 月 日 令和6年8月27日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 曇り

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	目 標 値
ジクロロアセトニトリル	0.001未満 (mg/L)	0.01 (mg/L)
抱水クロラール	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
臭気強度 (TON)	1	3
腐食性 (ランゲリア指数)	-0.9	-1~0
以 下 余 白		

検 査 期 日 令和6年8月27日 ~ 令和6年8月30日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 KA-21号 の3

令和 6年9月4日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 59

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 名柄配水池管末給水栓

採 水 年 月 日 令和6年8月27日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 曇り

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	目 標 値
ジクロロアセトニトリル	0.001未満 (mg/L)	0.01 (mg/L)
抱水クロラール	0.003 (mg/L)	0.02 (mg/L)
臭気強度 (TON)	1未満	3
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.1	-1~0
以 下 余 白		

検 査 期 日 令和6年8月27日 ~ 令和6年8月30日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 KA-21号 の4

令和 6年9月4日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 60				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和6年8月27日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一				

項 目	測 定 値	目 標 値
ジクロロアセトニトリル	0.001未満 (mg/L)	0.01 (mg/L)
抱水クロラール	0.002 (mg/L)	0.02 (mg/L)
臭気強度 (TON)	1未満	3
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.4	-1~0
以 下 余 白		

検 査 期 日 令和6年8月27日 ~ 令和6年8月30日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検 査 番 号	No.17								
水 の 種 類	浄水								
採 水 場 所	御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(植原)								
採 水 年 月 日	令和 6 年 8 月 27 日				天候 (当日)		曇り		(前日) 曇り
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一								
No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)	No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)			0.05	31	キノクラミン(ACN)			0.005
2	2, 2—DPA(ダラボン)			0.08	32	キャプタン			0.3
3	2, 4—D(2, 4—PA)			0.02	33	クミルロン			0.03
4	EPN			0.004	34	グリホサート			2
5	MCPA			0.005	35	グルホシネート			0.02
6	アシュラム			0.9	36	クロメプロップ			0.02
7	アセフェート	<0.0008	0	0.006	37	クロルニトロフェン(CNP)			0.0001
8	アトラジン			0.01	38	クロルピリホス			0.003
9	アニロホス			0.003	39	クロロタロニル(TPN)			0.05
10	アミラズ			0.006	40	シアナジン			0.001
11	アラクロール			0.03	41	シアノホス(CYAP)			0.003
12	イソキサチオン			0.005	42	ジウロン(DCMU)			0.02
13	イソフェンホス			0.001	43	ジクロベニル(DBN)			0.03
14	イソプロカルブ(MIPC)			0.01	44	ジクロロボス(DDVP)			0.008
15	イソプロチオラン(IPT)			0.3	45	ジクワット			0.01
16	イブフェンカルバゾン			0.002	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)			0.004
17	イプロベンホス(IBP)			0.09	47	ジチオカルバメート系農薬			0.005
18	イミノクタジン			0.006	48	ジチオビル			0.009
19	インダノファン			0.009	49	シハロホップブチル			0.006
20	エスプロカルブ			0.03	50	シマジン(CAT)			0.003
21	エトフェンブロックス			0.08	51	ジメタメトリン			0.02
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)			0.01	52	ジメトエート			0.05
23	オキサジクロメホン			0.02	53	シメトリン			0.03
24	オキシシン銅(有機銅)			0.03	54	ダイアジノン			0.003
25	オリサストロビン			0.1	55	ダイムロン			0.8
26	カズサホス			0.0006	56	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート			0.01
27	カフェンストロール			0.008	57	チアジニル			0.1
28	カルタップ			0.08	58	チウラム			0.02
29	カルバリル(NAC)			0.02	59	チオジカルブ			0.08
30	カルボフラン			0.0003	60	チオファネートメチル			0.3

No.	項 目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)	No.	項 目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)
61	チオベンカルブ			0.02	89	プレチラクロール			0.05
62	テフリルトリオン			0.002	90	プロシミドン			0.09
63	テルブカルブ(MBPMC)			0.02	91	プロチオホス			0.007
64	トリクロピル			0.006	92	プロピコナゾール			0.05
65	トリクロロホン(DEP)	<0.00005	0	0.005	93	プロピザミド			0.05
66	トリシクラゾール			0.1	94	プロベナゾール			0.03
67	トリフルラリン			0.06	95	プロモブチド			0.1
68	ナプロバミド			0.03	96	ベノミル			0.02
69	バラコート			0.01	97	ベンシクロン			0.1
70	ピペロホス			0.0009	98	ベンゾビシクロン			0.09
71	ピラクロニル			0.01	99	ベンゾフェナップ			0.005
72	ピラゾキシフェン			0.004	100	ベンタゾン			0.2
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)			0.02	101	ペンディメタリン			0.3
74	ピリダフェンチオン			0.002	102	ベンフラカルブ	<0.0002	0	0.02
75	ピリプチカルブ			0.02	103	ベンフルラリン(ベスロジン)			0.01
76	ピロキロン			0.05	104	ベンフレセート			0.07
77	フィプロニル			0.0005	105	ホスチアゼート			0.005
78	フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	0	0.01	106	マラチオン(マラソン)			0.7
79	フェノブカルブ(BPMC)			0.03	107	メコプロップ(MCPP)			0.05
80	フェリムゾン			0.05	108	メソミル			0.03
81	フェンチオン(MPP)			0.006	109	メタラキシル	<0.002	0	0.2
82	フェントエート(PAP)			0.007	110	メチダチオン(DMTP)			0.004
83	フェントラザミド			0.01	111	メトミノストロビン			0.04
84	フサライド			0.1	112	メトリブジン			0.03
85	ブタクロール			0.03	113	メフェナセート			0.02
86	ブタミホス			0.02	114	メブロニル			0.1
87	ブプロフェジン			0.02	115	モリネート			0.005
88	フルアジナム			0.03	検出指標値		0		

- 備考 1) 1, 3-ジクロロプロペン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロペン及びトランス-1, 3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出する。
- 2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキシソンの濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキシソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出する。
- 6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロビネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出する。
- 9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定する。
- 10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキシソン、MPPオキシソンスルホキシド及びMPPオキシソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 11) ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出する。


検 査 期 日	令和 6 年 8 月 27 日 ~ 令和 6 年 8 月 30 日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者	上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No.18								
水 の 種 類		浄水								
採 水 場 所		御所市 名柄配水池管末給水栓								
採 水 年 月 日		令和 6 年 8 月 27 日			天候 (当日)		曇り		(前日)	曇り
採 水 者		御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一								
No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)	No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)	
1	1, 3—ジクロロプロベン (D—D)			0.05	31	キノクラミン (ACN)			0.005	
2	2, 2—DPA (ダラボン)			0.08	32	キャブタン			0.3	
3	2, 4—D (2, 4—PA)			0.02	33	クミルロン			0.03	
4	EPN			0.004	34	グリホサート			2	
5	MCPA			0.005	35	グルホシネート			0.02	
6	アシュラム			0.9	36	クロメブロップ			0.02	
7	アセフェート	<0.0008	0	0.006	37	クロルニトロフェン (CNP)			0.0001	
8	アトラジン			0.01	38	クロルピリホス			0.003	
9	アニロホス			0.003	39	クロロタロニル (TPN)			0.05	
10	アミトラズ			0.006	40	シアナジン			0.001	
11	アラクロール			0.03	41	シアノホス (CYAP)			0.003	
12	イソキサチオン			0.005	42	ジウロン (DCMU)			0.02	
13	イソフェンホス			0.001	43	ジクロベニル (DBN)			0.03	
14	イソプロカルブ (MIPC)			0.01	44	ジクロルボス (DDVP)			0.008	
15	イソプロチオラン (IPT)			0.3	45	ジクワット			0.01	
16	イブフェンカルバゾン			0.002	46	ジスルホトン (エチルチオメトン)			0.004	
17	イプロベンホス (IBP)			0.09	47	ジチオカルバメート系農薬			0.005	
18	イミノクタジン			0.006	48	ジチオビル			0.009	
19	インダノファン			0.009	49	シハロホップブチル			0.006	
20	エスプロカルブ			0.03	50	シマジン (CAT)			0.003	
21	エトフェンプロックス			0.08	51	ジメタメトリン			0.02	
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)			0.01	52	ジメトエート			0.05	
23	オキサジクロメホン			0.02	53	シメトリン			0.03	
24	オキシシン銅 (有機銅)			0.03	54	ダイアジノン			0.003	
25	オリサストロビン			0.1	55	ダイムロン			0.8	
26	カズサホス			0.0006	56	ダノメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート			0.01	
27	カフェンストール			0.008	57	チアジニル			0.1	
28	カルダップ			0.08	58	チウラム			0.02	
29	カルバリル (NAC)			0.02	59	チオジカルブ			0.08	
30	カルボフラン			0.0003	60	チオファネートメチル			0.3	

No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)	No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)
61	チオベンカルブ			0.02	89	プレチラクロール			0.05
62	テフリルトリオン			0.002	90	プロシメドン			0.09
63	テルブカルブ (MBPMC)			0.02	91	プロチオホス			0.007
64	トリクロピル			0.006	92	プロピコナゾール			0.05
65	トリクロルホン (DEP)	<0.00005	0	0.005	93	プロピザミド			0.05
66	トリシクラゾール			0.1	94	プロベナゾール			0.03
67	トリフルラリン			0.06	95	プロモブチド			0.1
68	ナプロバミド			0.03	96	ベノミル			0.02
69	パラコート			0.01	97	ベンシクロン			0.1
70	ピペロホス			0.0009	98	ベンゾピシクロン			0.09
71	ピラクロニル			0.01	99	ベンゾフェナップ			0.005
72	ピラゾキシフェン			0.004	100	ベンタゾン			0.2
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)			0.02	101	ベンディメタリン			0.3
74	ピリダフェンチオン			0.002	102	ベンフラカルブ	<0.0002	0	0.02
75	ピリブチカルブ			0.02	103	ベンフルラリン (ベスロジン)			0.01
76	ピロキロン			0.05	104	ベンフレセート			0.07
77	フィプロニル			0.0005	105	ホスチアゼート			0.005
78	フェニトロチオン (MEP)	<0.0001	0	0.01	106	マラチオン (マラソン)			0.7
79	フェノブカルブ (BPMC)			0.03	107	メコプロップ (MCP)			0.05
80	フェリムゾン			0.05	108	メソミル			0.03
81	フェンチオン (MPP)			0.006	109	メタラキシル	<0.002	0	0.2
82	フェントエート (PAP)			0.007	110	メチダチオン (DMTP)			0.004
83	フェントラザミド			0.01	111	メミノストロビン			0.04
84	フサライド			0.1	112	メトリブジン			0.03
85	ブタクロール			0.03	113	メフェナセツ			0.02
86	ブタミホス			0.02	114	メブロニル			0.1
87	ブプロフェジン			0.02	115	モリネート			0.005
88	フルアジナム			0.03	検出指標値		0		

- 備考 1) 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロペン及びトランス-1, 3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出する。
- 2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン (MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) の濃度については、それぞれのオキシソンの濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキシソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 3) エンドスルファン (ベンゾエビン) の濃度は、異性体である α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート (ベンゾエビンスルフェート) も測定し、 α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート (ベンゾエビンスルフェート) の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である (5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出する。
- 6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMPA) の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 7) クロルニトロフェン (CNP) の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ (マンコゼブ) 及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出する。
- 9) ダノメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定する。
- 10) フェンチオン (MPP) の濃度は、酸化物である MPP スルホキシド、MPP スルホン、MPP オキシソン、MPP オキシソンスルホキシド及び MPP オキシソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン (MPP) の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 11) ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定し、ベノミルに換算して算出する。

検 査 期 日	令和 6 年 8 月 27 日 ~ 令和 6 年 8 月 30 日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者	上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No.19								
水 の 種 類		浄水								
採 水 場 所		御所市 秋津配水池管末給水栓								
採 水 年 月 日		令和 6 年 8 月 27 日			天候 (当日)		曇り		(前日)	曇り
採 水 者		御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一								
No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)	No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)	
1	1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			0.05	31	キノクラミン (ACN)			0.005	
2	2, 2-DPA (ダラボン)			0.08	32	キャプタン			0.3	
3	2, 4-D (2, 4-PA)			0.02	33	クミロン			0.03	
4	EPN			0.004	34	グリホサート			2	
5	MCPA			0.005	35	グルホシネート			0.02	
6	アシュラム			0.9	36	クロメプロップ			0.02	
7	アセフェート	<0.0008	0	0.006	37	クロルニトロフェン (CNP)			0.0001	
8	アトラジン			0.01	38	クロルピリホス			0.003	
9	アニロホス			0.003	39	クロロタロニル (TPN)			0.05	
10	アミラズ			0.006	40	シアナジン			0.001	
11	アラクロール			0.03	41	シアノホス (CYAP)			0.003	
12	イソキサチオン			0.005	42	ジウロン (DCMU)			0.02	
13	イソフェンホス			0.001	43	ジクロベニル (DBN)			0.03	
14	イソプロカルブ (MIPC)			0.01	44	ジクロルボス (DDVP)			0.008	
15	イソプロチオラン (IPT)			0.3	45	ジクワット			0.01	
16	イブフェンカルバゾン			0.002	46	ジスルホトン (エチルチオメトン)			0.004	
17	イプロベンホス (IBP)			0.09	47	ジチオカルバメート系農薬			0.005	
18	イミノクタジン			0.006	48	ジチオビル			0.009	
19	インダノファン			0.009	49	シハロホップブチル			0.006	
20	エスプロカルブ			0.03	50	シマジン (CAT)			0.003	
21	エトフェンブロックス			0.08	51	ジメタメトリン			0.02	
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)			0.01	52	ジメトエート			0.05	
23	オキサジクロメホン			0.02	53	シメトリン			0.03	
24	オキシ銅 (有機銅)			0.03	54	ダイアジノン			0.003	
25	オリサストロビン			0.1	55	ダイムロン			0.8	
26	カズサホス			0.0006	56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート			0.01	
27	カフェンストール			0.008	57	チアジニル			0.1	
28	カルタップ			0.08	58	チウラム			0.02	
29	カルバリル (NAC)			0.02	59	チオジカルブ			0.08	
30	カルボフラン			0.0003	60	チオファネートメチル			0.3	

No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)	No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)
61	チオベンカルブ			0.02	89	プレチラクロール			0.05
62	テフリルトリオン			0.002	90	プロシミドン			0.09
63	テルブカルブ(MBPMC)			0.02	91	プロチオホス			0.007
64	トリクロビル			0.006	92	プロピコナゾール			0.05
65	トリクロルホン(DEP)	<0.00005	0	0.005	93	プロピザミド			0.05
66	トリシクラゾール			0.1	94	プロベナゾール			0.03
67	トリフルラリン			0.06	95	プロモブチド			0.1
68	ナプロパミド			0.03	96	ベノミル			0.02
69	パラコート			0.01	97	ベンシクロン			0.1
70	ピペロホス			0.0009	98	ベンゾビシクロン			0.09
71	ピラクロニル			0.01	99	ベンゾフェナップ			0.005
72	ピラゾキシフェン			0.004	100	ベンタゾン			0.2
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)			0.02	101	ベンディメタリン			0.3
74	ピリダフェンチオン			0.002	102	ベンフラカルブ	<0.0002	0	0.02
75	ピリプチカルブ			0.02	103	ベンフルラリン(ベスロジン)			0.01
76	ピロキロン			0.05	104	ベンフレセート			0.07
77	フィプロニル			0.0005	105	ホスチアゼート			0.005
78	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	0	0.01	106	マラチオン(マラソン)			0.7
79	フェノブカルブ(BPMC)			0.03	107	メコプロップ(MCPP)			0.05
80	フェリムゾン			0.05	108	メソミル			0.03
81	フェンチオン(MPP)			0.006	109	メタラキシル	<0.002	0	0.2
82	フェントエート(PAP)			0.007	110	メチダチオン(DMTP)			0.004
83	フェントラザミド			0.01	111	メトミノストロビン			0.04
84	フサライド			0.1	112	メトリブジン			0.03
85	ブタクロール			0.03	113	メフェナセート			0.02
86	ブタミホス			0.02	114	メブロニル			0.1
87	ブプロフェジン			0.02	115	モリネート			0.005
88	フルアジナム			0.03	検出指標値		0		

- 備考 1) 1, 3-ジクロロプロペン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロペン及びトランス-1, 3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出する。
- 2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェントロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキシソンの濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキシソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出する。
- 6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出する。
- 9) ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定する。
- 10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキシソ、MPPオキシソスルホキシド及びMPPオキシソスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 11) ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出する。

検 査 期 日	令和 6 年 8 月 27 日 ～ 令和 6 年 8 月 30 日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者	上 田 薫

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-272号 の1
令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1009			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(檜原)			
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	31.6	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.0		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	×	基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和6年9月10日	～	令和6年9月13日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1010		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.3 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)	
検 査 期 日	令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日	
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター第M-272号 の3
令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1011		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-272号 の4
令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1012				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-279号 の1

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号 No. 879
水の種類 浄水
採水場所 御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(橘原)
採水年月日 令和6年9月10日 天候(当日) 晴 天候(前日) 晴
採水者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫




御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-279号 の2

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 880

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 名柄配水池管末給水栓

採 水 年 月 日 令和6年9月10日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 J-279号 の3

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号 No. 881
水の種類 浄水
採水場所 御所市 秋津配水池管末給水栓
採水年月日 令和6年9月10日 天候(当日) 晴 天候(前日) 晴
採水者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測定値	判定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日
検査機関 奈良広域水質検査センター組合
検査責任者 上田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長職務代理者
御所市水道局長 中島 博文 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号		No. 383							
水の種類		浄水							
採水年月日		令和 6 年 10 月 7 日				天 候 (当日) 晴		(前日) 晴	
採水場所		御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(櫛原)							
採水者		御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	ブロモホルム	0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	0.36	0.6	○	38	塩化物イオン	30.8	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3	○
23	クロロホルム	0.003	0.06	○	47	pH値	6.8	5.8~8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.005	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	0.001	0.01	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.013	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	1.0	-	

御所市水道事業管理者の権限を行う市長職務代理者
御所市水道局長 中島 博文 殿

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検 査 番 号		No. 384							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 10 月 7 日		天 候 (当日) 晴		(前日) 晴			
採 水 場 所		御所市 名柄配水池管末給水栓							
採 水 者		御所市 水道局施設課配水係		吉村 修一					
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	20	プロモジクロロメタン	0.007	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	プロモホルム	0.001	0.09	○
10	亜硝酸物(イ)及び塩化アン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	38	塩化物イオン	7.2	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3	○
23	クロロホルム	0.007	0.06	○	47	p H 値	7.3	5.8～8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.006	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.021	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.4	-	

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
 46~51

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)



御所市水道事業管理者の権限を行う市長職務代理者
御所市水道局長 中島 博文 殿

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉申

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 385							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 10 月 7 日		天 候 (当日) 晴		(前日) 晴			
採 水 場 所		御所市 秋津配水池管末給水栓							
採 水 者		御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	29	プロモジクロロメタン	0.008	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	プロモホルム	0.003	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	38	塩化物イオン	7.9	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3	○
23	クロロホルム	0.004	0.06	○	47	pH値	7.2	5.8~8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.010	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.025	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.7	-	

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

項目区分と判定の説明

: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)



御所市水道事業管理者の権限を行う市長職務代理者
御所市水道局長 中島 博文 殿

奈良広域水質検査センター第M-309号

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1171

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 西部調整池管末給水栓

採 水 年 月 日 令和6年10月7日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年10月7日 ~ 令和6年10月11日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長職務代理者
御所市水道局長 中島 博文 殿

奈広水セ第 K-164号

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号 No. 391
水の種類 浄水
採水場所 御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(植原)
採水年月日 令和6年10月7日 天候(当日) 晴 天候(前日) 晴
採水者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ホウ素及びその化合物	0.62 (mg/L)	●	1.0 (mg/L)
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	142 (mg/L)	●	300 (mg/L)
蒸発残留物	254 (mg/L)	●	500 (mg/L)
以下余白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和6年10月7日 ~ 令和6年10月11日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-358号 の1

令和 6年11月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1333

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓 (檜原)

採 水 年 月 日 令和6年11月7日 天 候 (当日) 晴 天 候 (前日) 晴

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	30.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.0	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	1.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年11月7日 ~ 令和6年11月8日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 M-358号 の2
令和 6年11月13日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1334			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年11月7日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年11月7日 ～ 令和6年11月8日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-358号 の3

令和 6年11月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1335		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年11月7日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)	
検 査 期 日	令和6年11月7日	～ 令和6年11月8日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 M-358号 の4
令和 6年11月13日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 山 田 秀 士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1336			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年11月7日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年11月7日 ～ 令和6年11月8日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良水セ第M-413号 の1

令和 6年12月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1537

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(櫛原)

採 水 年 月 日 令和6年12月11日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	30.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	6.9	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	1.1 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年12月11日 ~ 令和6年12月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-413号 の2

令和 6年12月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1538			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年12月11日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年12月11日 ~ 令和6年12月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-413号 の3

令和 6年12月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1539

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 名柄配水池管末給水栓

採 水 年 月 日 令和6年12月11日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年12月11日 ～ 令和6年12月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第 M-413号 の4
令和 6年12月17日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 山田 秀 士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書


検 査 番 号	No. 1540			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年12月11日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年12月11日 ～ 令和6年12月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



×：基準超過(要再検査)



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良水セ第 K-262号
令和 7年1月21日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 628		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓 (櫛原)		
採 水 年 月 日	令和7年1月14日	天 候 (当日)	晴
		天 候 (前日)	晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ホウ素及びその化合物	0.61 (mg/L)	●	1.0 (mg/L)
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	141 (mg/L)	●	300 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	251 (mg/L)	●	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)
		● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)
		× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和7年1月14日 ～ 令和7年1月17日	
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良水セ第M-453号

令和 7年1月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1715		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和7年1月14日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和7年1月14日	～ 令和7年1月17日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	




御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-487号 の1

令和 7年 2月 13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀 士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1827

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(櫛原)

採 水 年 月 日 令和7年2月6日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 雪

採 水 者 御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	29.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.0	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	1.2 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和7年2月6日

～ 令和7年2月7日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-487号 の2

令和 7年2月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀 士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1828			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和7年2月6日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雪
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	9.3	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和7年2月6日 ~ 令和7年2月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-487号 の3

令和 7 年 2 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1829			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和7年2月6日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雪
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和7年2月6日 ~ 令和7年2月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-487号 の4

令和 7年 2月 13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀 士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1830			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和7年2月6日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雪
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.8	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和7年2月6日 ~ 令和7年2月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良水セ第M-540号 の1
令和 7年3月12日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2028				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	御所市 櫛羅浄水場系管末給水栓(櫛原)				
採 水 年 月 日	令和7年3月6日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	雨
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一				
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	30.4	(mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	6.9		○	5.8～8.6	
味	異常なし		○	異常なし	
臭 気	異常なし		○	異常なし	
色 度	0.5 未満	(度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9	(mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和7年3月6日 ～ 令和7年3月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈良水セ第M-540号 の2
令和 7年3月12日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2029			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 西部調整池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和7年3月6日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雨
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	9.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和7年3月6日 ~ 令和7年3月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-540号 の3
令和 7年3月12日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2030			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	御所市 名柄配水池管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和7年3月6日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雨
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	9.3	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和7年3月6日 ～ 令和7年3月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



御所市水道事業管理者の権限を行う市長 殿

奈広水セ第M-540号 の4
令和 7年3月12日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2031		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	御所市 秋津配水池管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和7年3月6日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	雨
採 水 者	御所市 水道局施設課配水係 吉村 修一		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)	
検 査 期 日	令和7年3月6日 ～ 令和7年3月7日	
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	

