

2026年度水質検査結果		801	生駒市	中部配水池 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月16日	5月19日	6月16日	7月21日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.56	0.50	0.49	0.32									0.56	0.32	0.47	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.05	0.06	<0.05									0.06	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.03											0.03	0.03	0.03	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000004											0.000004	0.000004	0.000004	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.20	0.17	0.20	0.12									0.20	0.12	0.17	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.016											0.016	0.016	0.016	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004											0.004	0.004	0.004	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.028											0.028	0.028	0.028	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008											0.008	0.008	0.008	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.008											0.008	0.008	0.008	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03											0.03	0.03	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.9											9.9	9.9	9.9	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	11	11	8.0									13	8.0	11	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		50											50	50	50	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		102											102	102	102	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.6	0.6									0.7	0.6	0.6	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.5									7.7	7.5	7.6	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果		802	生駒市		稲倉配水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月16日	5月19日	6月16日	7月21日											
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0								0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.94	0.89	0.85	0.75								0.94	0.75	0.86	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.07	0.07	<0.05								0.07	<0.05	0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05										0.05	0.05	0.05	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000016										0.000016	0.000016	0.000016	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.09								0.09	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006										0.006	0.006	0.006	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003										0.003	0.003	0.003	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013										0.013	0.013	0.013	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005										0.005	0.005	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004										0.004	0.004	0.004	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		15										15	15	15	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	11	10								13	10	12	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55										55	55	55	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		135										135	135	135	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5								0.5	0.4	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6								7.6	7.6	7.6	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果		803	生駒市	東生駒配水池 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月16日	5月19日	6月16日	7月21日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.0	1.0	0.91	0.82									1.0	0.82	0.93	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.07	0.07	<0.05									0.07	<0.05	0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05											0.05	0.05	0.05	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000018											0.000018	0.000018	0.000018	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.08									0.08	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006											0.006	0.006	0.006	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002											0.002	0.002	0.002	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011											0.011	0.011	0.011	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01											0.01	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16											16	16	16	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	11	10									13	10	12	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		57											57	57	57	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		135											135	135	135	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5									0.5	0.5	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.5									7.5	7.3	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果		804	生駒市	小瀬配水池 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月16日	5月19日	6月16日	7月21日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.57	0.51	0.46	0.35									0.57	0.35	0.47	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.06	0.05	<0.05									0.07	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000003											0.000003	0.000003	0.000003	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.016											0.016	0.016	0.016	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007											0.007	0.007	0.007	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001											0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.022											0.022	0.022	0.022	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010											0.010	0.010	0.010	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.2											9.2	9.2	9.2	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	12	9.2	7.7									15	7.7	11	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		49											49	49	49	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		97											97	97	97	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	0.9	0.8	0.8									1.0	0.8	0.9	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.4									7.4	7.3	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果		805	生駒市	真弓浄水場 給水末端											最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月16日	5月19日	6月16日	7月21日											
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0								0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.54	0.52	0.50	0.44								0.54	0.44	0.50	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.06	0.06	0.06								0.07	0.06	0.06	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.06										0.06	0.06	0.06	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000015										0.000015	0.000015	0.000015	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.07	0.11								0.11	<0.06	0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004										0.004	0.004	0.004	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003										0.003	0.003	0.003	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011										0.011	0.011	0.011	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004										0.004	0.004	0.004	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.04										0.04	0.04	0.04	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		17										17	17	17	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.004										0.004	0.004	0.004	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	10								11	10	11	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		52										52	52	52	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		134										134	134	134	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.4								0.4	0.3	0.3	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.6								7.6	7.5	7.6	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6	<0.5	0.9								0.9	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	<0.1	0.3								0.3	<0.1	0.1	0.1