2026年度水質検査結果　801　生駒市　中部配水池　給水末端

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準値等 | 4月16日 | 5月19日 | 6月16日 | 7月21日 | 8月18日 | 9月15日 | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | － | － | － | 検出しない |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.32 | 0.29 | 0.50 | | | | | | | 0.56 | 0.29 | 0.44 | 0.05 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 0.05 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | 0.03 | | | 0.01 | | | | | | | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | | 0.000004 | | | 0.000003 | | | | | | | | 0.000004 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000002 |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | | | | | | | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.06 |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | 0.016 | | | 0.020 | | | | | | | | 0.020 | 0.016 | 0.018 | 0.001 |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.004 | | | 0.003 | | | | | | | | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.001 |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.028 | | | 0.031 | | | | | | | | 0.031 | 0.028 | 0.030 | 0.001 |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.008 | | | 0.008 | | | | | | | | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.002 |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | 0.008 | | | 0.008 | | | | | | | | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.001 |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | 0.03 | | | 0.06 | | | | | | | | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | 9.9 | | | 7.1 | | | | | | | | 9.9 | 7.1 | 8.5 | 1 |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 13 | 11 | 11 | 8.0 | 8.4 | 10 | | | | | | | 13 | 8.0 | 10 | 1 |
| 基40 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | 50 | | | 42 | | | | | | | | 50 | 42 | 46 | 5 |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | 102 | | | 87 | | | | | | | | 102 | 87 | 95 | 10 |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | <0.02 | | | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | <0.005 | | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | | | | | | | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | | | | | | | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.1間隔 |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |

2026年度水質検査結果　802　生駒市　稲倉配水池　給水末端

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準値等 | 4月16日 | 5月19日 | 6月16日 | 7月21日 | 8月18日 | 9月15日 | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | － | － | － | 検出しない |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | | | | | | | 0.94 | 0.75 | 0.85 | 0.05 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | <0.05 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | 0.07 | <0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | 0.05 | | | 0.04 | | | | | | | | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | | 0.000016 | | | 0.000014 | | | | | | | | 0.000016 | 0.000014 | 0.000015 | 0.000002 |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | | | | | | | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | 0.006 | | | 0.007 | | | | | | | | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.001 |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.003 | | | 0.003 | | | | | | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.003 | | | 0.004 | | | | | | | | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.001 |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.013 | | | 0.016 | | | | | | | | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.001 |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.005 | | | 0.004 | | | | | | | | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.002 |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | 0.004 | | | 0.005 | | | | | | | | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.001 |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | 0.01 | | | 0.02 | | | | | | | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | 15 | | | 13 | | | | | | | | 15 | 13 | 14 | 1 |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | 13 | 10 | 12 | 1 |
| 基40 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | 55 | | | 51 | | | | | | | | 55 | 51 | 53 | 5 |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | 135 | | | 123 | | | | | | | | 135 | 123 | 129 | 10 |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | <0.02 | | | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | <0.005 | | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | | | | | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.1間隔 |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |

2026年度水質検査結果　803　生駒市　東生駒配水池　給水末端

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準値等 | 4月16日 | 5月19日 | 6月16日 | 7月21日 | 8月18日 | 9月15日 | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | － | － | － | 検出しない |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 1.0 | 1.0 | 0.91 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | | | | | | | 1.0 | 0.82 | 0.93 | 0.05 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | <0.05 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | 0.07 | <0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | 0.05 | | | 0.04 | | | | | | | | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | | 0.000018 | | | 0.000015 | | | | | | | | 0.000018 | 0.000015 | 0.000017 | 0.000002 |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | 0.006 | | | 0.008 | | | | | | | | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.001 |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.002 | | | 0.003 | | | | | | | | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.002 | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.011 | | | 0.014 | | | | | | | | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.001 |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.004 | | | 0.005 | | | | | | | | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.002 |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | 0.003 | | | 0.004 | | | | | | | | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.001 |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | 0.01 | | | 0.02 | | | | | | | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | 16 | | | 13 | | | | | | | | 16 | 13 | 15 | 1 |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | 13 | 10 | 12 | 1 |
| 基40 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | 57 | | | 52 | | | | | | | | 57 | 52 | 55 | 5 |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | 135 | | | 125 | | | | | | | | 135 | 125 | 130 | 10 |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005 |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005 |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | | | | | | | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | | | | | | | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.1間隔 |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |

2026年度水質検査結果　804　生駒市　小瀬配水池　給水末端

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準値等 | 4月16日 | 5月19日 | 6月16日 | 7月21日 | 8月18日 | 9月15日 | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | － | － | － | 検出しない |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.55 | | | | | | | 0.57 | 0.34 | 0.46 | 0.05 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 0.05 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | | | | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | | 0.000003 | | | <0.000002 | | | | | | | | 0.000003 | <0.000002 | <0.000002 | 0.000002 |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | 0.016 | | | 0.016 | | | | | | | | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.001 |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.007 | | | 0.005 | | | | | | | | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.002 |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.001 | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.022 | | | 0.024 | | | | | | | | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.001 |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.010 | | | 0.007 | | | | | | | | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.002 |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | 0.005 | | | 0.006 | | | | | | | | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.001 |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | 0.02 | | | 0.04 | | | | | | | | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | 9.2 | | | 7.7 | | | | | | | | 9.2 | 7.7 | 8.5 | 1 |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 15 | 12 | 9.2 | 7.7 | 10 | 11 | | | | | | | 15 | 7.7 | 11 | 1 |
| 基40 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | 49 | | | 45 | | | | | | | | 49 | 45 | 47 | 5 |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | 97 | | | 93 | | | | | | | | 97 | 93 | 95 | 10 |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005 |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005 |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.1間隔 |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |

2026年度水質検査結果　805　生駒市　真弓浄水場　給水末端

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準値等 | 4月16日 | 5月19日 | 6月16日 | 7月21日 | 8月18日 | 9月15日 | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | － | － | － | 検出しない |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | | | | | | | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 0.05 |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | 0.06 | | | 0.05 | | | | | | | | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | | 0.000015 | | | 0.000011 | | | | | | | | 0.000015 | 0.000011 | 0.000013 | 0.000002 |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | | | | | | | 0.13 | <0.06 | 0.08 | 0.06 |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | 0.004 | | | 0.005 | | | | | | | | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.001 |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.003 | | | 0.003 | | | | | | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.003 | | | 0.004 | | | | | | | | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.001 |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.011 | | | 0.014 | | | | | | | | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.001 |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | <0.002 | | | 0.003 | | | | | | | | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | 0.004 | | | 0.005 | | | | | | | | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.001 |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | 0.01 | | | 0.02 | | | | | | | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | 0.04 | | | 0.02 | | | | | | | | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | 17 | | | 14 | | | | | | | | 17 | 14 | 16 | 1 |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | 0.004 | | | 0.002 | | | | | | | | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9.5 | 10 | | | | | | | 11 | 9.5 | 10 | 1 |
| 基40 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | 52 | | | 48 | | | | | | | | 52 | 48 | 50 | 5 |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | 134 | | | 128 | | | | | | | | 134 | 128 | 131 | 10 |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005 |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005 |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | | | | | | | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.1間隔 |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | － | － | － | 異常なし |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | 1.1 | | | | | | | 1.1 | <0.5 | <0.5 | 0.5 |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | | | | | | | 0.4 | <0.1 | 0.2 | 0.1 |