2026年度水質検査結果　901　香芝市　畑配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月9日	5月12日	6月4日	7月9日	8月4日	9月10日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43	0.39	0.29	0.29	0.17	0.45							0.45	0.17	0.34	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02			0.01								0.02	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002			<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.023								0.023	0.007	0.015	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.012								0.012	0.003	0.008	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004			0.002								0.004	0.002	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017			0.033								0.033	0.017	0.025	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002			0.008								0.008	0.002	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006			0.008								0.008	0.006	0.007	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.06								0.06	0.02	0.04	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.2			5.9								8.2	5.9	7.1	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.2	8.5	7.3	6.5	8.2							9.7	6.5	8.2	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			42								46	42	44	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		86			71								86	71	79	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4							0.6	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.6	7.9	7.8							7.9	7.6	7.7	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　902　香芝市　高区配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月9日	5月12日	6月4日	7月9日	8月4日	9月10日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.40	0.30	0.29	0.17	0.44							0.44	0.17	0.34	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05							0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02			0.01								0.02	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002			<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.016								0.016	0.007	0.012	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.010								0.010	0.004	0.007	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004			0.002								0.004	0.002	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017			0.024								0.024	0.017	0.021	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.007								0.007	0.003	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006			0.006								0.006	0.006	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.06								0.06	0.02	0.04	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.2			6.0								8.2	6.0	7.1	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9.3	8.7	7.2	6.5	8.2							10	6.5	8.3	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		44			41								44	41	43	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		82			69								82	69	76	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4							0.6	0.3	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7							7.9	7.6	7.7	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　903　香芝市　今泉（中央）配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月9日	5月12日	6月4日	7月9日	8月4日	9月10日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.42	0.38	0.28	0.29	0.17	0.45							0.45	0.17	0.33	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02			0.01								0.02	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002			<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006			0.018								0.018	0.006	0.012	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.009								0.009	0.003	0.006	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003			0.002								0.003	0.002	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.014			0.027								0.027	0.014	0.020	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002			0.007								0.007	0.002	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.007								0.007	0.005	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.05								0.05	0.02	0.04	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.1			5.8								8.1	5.8	7.0	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.0	8.2	7.2	6.3	8.0							9.7	6.3	8.1	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		45			38								45	38	42	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		81			61								81	61	71	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5							0.6	0.3	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5							7.7	7.4	7.6	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0							1.0	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1