

2025年度水質検査結果			1001	宇陀市		宇陀第1受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月22日	5月19日	6月16日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.64	0.56	0.55										0.64	0.55	0.58	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.08	0.11										0.11	0.07	0.09	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.11	0.09										0.11	0.09	0.10	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.027											0.027	0.027	0.027	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.018											0.018	0.018	0.018	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001											0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.034											0.034	0.034	0.034	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.021											0.021	0.021	0.021	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006											0.006	0.006	0.006	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.005											0.005	0.005	0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05											0.05	0.05	0.05	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01											0.01	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10											10	10	10	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	16	12										16	12	15	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		53											53	53	53	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		116											116	116	116	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001										0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	1.0										1.0	0.9	1.0	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.2										7.5	7.2	7.4	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1002	宇陀市	宇陀第6受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月22日	5月19日	6月16日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.66	0.52	0.54									0.66	0.52	0.57	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.06	0.12									0.12	0.06	0.09	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.09	0.10									0.10	<0.06	0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.020										0.020	0.020	0.020	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.013										0.013	0.013	0.013	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.027										0.027	0.027	0.027	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.018										0.018	0.018	0.018	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006										0.006	0.006	0.006	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.5										9.5	9.5	9.5	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	13									16	13	15	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		50										50	50	50	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		111										111	111	111	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	1.0									1.0	0.9	1.0	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2									7.3	7.2	7.3	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1003	宇陀市	宇陀第2受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月22日	5月19日	6月16日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.64	0.52	0.54									0.64	0.52	0.57	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.08	0.09									0.09	0.08	0.09	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.09									0.09	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.018										0.018	0.018	0.018	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007										0.007	0.007	0.007	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.024										0.024	0.024	0.024	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.015										0.015	0.015	0.015	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005										0.005	0.005	0.005	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.4										9.4	9.4	9.4	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	13									16	13	15	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		51										51	51	51	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		113										113	113	113	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	1.0									1.0	0.9	1.0	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2									7.2	7.2	7.2	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1004	宇陀市		北部浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.93	0.95	0.95										0.95	0.93	0.94	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	<0.05	0.07										0.07	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.030										0.030	0.030	0.030	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.008										0.008	0.008	0.008	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.038										0.038	0.038	0.038	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.016										0.016	0.016	0.016	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.007										0.007	0.007	0.007	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03										0.03	0.03	0.03	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11										11	11	11	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	15	14										15	14	14	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			46										46	46	46	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			91										91	91	91	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000002										0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.0	1.2										1.2	1.0	1.1	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5										7.5	7.4	7.4	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1005	宇陀市		宇陀第5受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.64	0.59	0.56										0.64	0.56	0.60	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.07	0.09										0.09	0.07	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.11										0.11	<0.06	0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.022										0.022	0.022	0.022	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.029										0.029	0.029	0.029	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.017										0.017	0.017	0.017	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006										0.006	0.006	0.006	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11										11	11	11	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	16	14										16	14	15	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			59										59	59	59	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			104										104	104	104	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.9	1.0										1.0	0.9	0.9	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4										7.4	7.4	7.4	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1006	宇陀市		宇陀第7受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.64	0.54	0.57										0.64	0.54	0.58	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.07	0.09										0.09	0.07	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.09										0.09	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.016										0.016	0.016	0.016	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006										0.006	0.006	0.006	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.022										0.022	0.022	0.022	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.013										0.013	0.013	0.013	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11										11	11	11	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	16	14										16	14	15	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			59										59	59	59	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			98										98	98	98	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001										0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	1.0										1.0	0.9	1.0	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3										7.4	7.3	7.3	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1007	宇陀市			岩崎浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月27日	6月24日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0											0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.70	0.86	0.89											0.89	0.70	0.82	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.12	0.10											0.13	0.10	0.12	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01													0.01	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002													<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002													0.002	0.002	0.002	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001													0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005													0.005	0.005	0.005	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002													0.002	0.002	0.002	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.5													6.5	6.5	6.5	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	6.5	5.7											6.7	5.7	6.3	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	57													57	57	57	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	100													100	100	100	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	0.4											0.4	<0.3	<0.3	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2											7.2	7.2	7.2	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1008	宇陀市			宇陀第4受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月27日	6月24日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0											0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない											－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.63	0.49	0.54											0.63	0.49	0.55	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.09	0.07											0.09	0.07	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02													0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002													<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.10	0.10											0.10	<0.06	0.07	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017													0.017	0.017	0.017	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011													0.011	0.011	0.011	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001													0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023													0.023	0.023	0.023	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.014													0.014	0.014	0.014	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005													0.005	0.005	0.005	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01													0.01	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.7													9.7	9.7	9.7	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	11											16	11	14	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	52													52	52	52	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	101													101	101	101	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001											0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.0	1.0											1.0	0.8	0.9	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3											7.4	7.3	7.4	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1009	宇陀市			宇陀第3受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月27日	6月24日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0											0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない											－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.61	0.52	0.54											0.61	0.52	0.56	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.07	0.07											0.08	0.07	0.07	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02													0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002													<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.10	0.11											0.11	<0.06	0.07	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013													0.013	0.013	0.013	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009													0.009	0.009	0.009	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001													0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.019													0.019	0.019	0.019	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011													0.011	0.011	0.011	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005													0.005	0.005	0.005	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01													0.01	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.7													9.7	9.7	9.7	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	12											16	12	14	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51													51	51	51	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	106													106	106	106	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001											0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.0	1.0											1.0	0.8	0.9	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3											7.3	7.3	7.3	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1010	宇陀市			五貫山浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月27日	6月24日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0											0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.99	1.0	1.1											1.1	0.99	1.0	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.06	<0.05											0.06	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002													<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007													0.007	0.007	0.007	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004													0.004	0.004	0.004	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009													0.009	0.009	0.009	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006													0.006	0.006	0.006	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002													0.002	0.002	0.002	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07													0.07	0.07	0.07	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.9													4.9	4.9	4.9	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.2	3.9	3.9											4.2	3.9	4.0	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	34													34	34	34	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	71													71	71	71	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	1.0	0.5											1.0	0.4	0.6	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7											7.7	7.6	7.7	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.8	<0.5											0.8	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1011	宇陀市	大宇陀南部浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月27日	6月24日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.51	0.41	0.43									0.51	0.41	0.45	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.10	0.07									0.12	0.07	0.10	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014											0.014	0.014	0.014	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007											0.007	0.007	0.007	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018											0.018	0.018	0.018	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011											0.011	0.011	0.011	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004											0.004	0.004	0.004	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.9											4.9	4.9	4.9	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3	4.0	3.6									4.3	3.6	4.0	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51											51	51	51	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	84											84	84	84	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.7	0.9									0.9	0.7	0.8	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.4									7.6	7.4	7.5	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	0.5	<0.5	<0.5									0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1012	宇陀市		内牧浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月22日	5月19日	6月16日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.25	0.31	0.45										0.45	0.25	0.34	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014											0.014	0.014	0.014	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.012											0.012	0.012	0.012	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015											0.015	0.015	0.015	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.014											0.014	0.014	0.014	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001											0.001	0.001	0.001	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.5											5.5	5.5	5.5	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9.4	9.4										10	9.4	9.6	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		26											26	26	26	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		66											66	66	66	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6										0.6	0.5	0.6	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.2										7.5	7.2	7.3	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1013	宇陀市		戒場浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月22日	5月19日	6月16日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.08	0.08	0.09										0.09	0.08	0.08	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	<0.05										0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.050											0.050	0.050	0.050	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.054											0.054	0.054	0.054	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.042	0.012										0.042	0.012	0.027	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.01											0.01	0.01	0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4.3											4.3	4.3	4.3	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.1	4.5	3.8										4.5	3.8	4.1	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		20											20	20	20	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		62											62	62	62	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.3	1.6										1.6	1.0	1.3	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.1										7.4	7.1	7.3	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	1.4	1.2	3.6										3.6	1.2	2.1	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1014	宇陀市		檜牧乙区浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月22日	5月19日	6月16日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.70	0.70	0.63										0.70	0.63	0.68	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.010											0.010	0.010	0.010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008											0.008	0.008	0.008	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013											0.013	0.013	0.013	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010											0.010	0.010	0.010	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.7											5.7	5.7	5.7	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.5	4.2	4.6										4.6	4.2	4.4	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		10											10	10	10	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		70											70	70	70	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.6	0.4										0.6	<0.3	0.3	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.2										7.5	7.2	7.3	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.7	<0.5										0.7	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1015	宇陀市		諸木野浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月22日	5月19日	6月16日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.55	0.65	0.71										0.71	0.55	0.64	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	0.06	0.05										0.06	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.6											6.6	6.6	6.6	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.7	4.9										4.9	4.7	4.8	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		12											12	12	12	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		80											80	80	80	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3										<0.3	<0.3	<0.3	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.8										7.0	6.8	6.9	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1016	宇陀市		西部浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.33	0.12	0.09										0.33	0.09	0.18	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006										0.006	0.006	0.006	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.010										0.010	0.010	0.010	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12										12	12	12	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18	17	17										18	17	17	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			41										41	41	41	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			86										86	86	86	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6										0.6	0.6	0.6	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.8										7.1	6.8	7.0	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1017	宇陀市		無山浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.46	0.49	0.46										0.49	0.46	0.47	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	<0.05	0.06										0.06	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.021										0.021	0.021	0.021	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006										0.006	0.006	0.006	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.026										0.026	0.026	0.026	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.017										0.017	0.017	0.017	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.3										8.3	8.3	8.3	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	11										12	11	11	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			31										31	31	31	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			75										75	75	75	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002	0.000001										0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.1	1.0										1.1	0.8	1.0	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2										7.3	7.2	7.2	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.7	0.6										0.7	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1018	宇陀市		室生浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.36	0.41	0.42										0.42	0.36	0.40	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4.7										4.7	4.7	4.7	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.3	4.2										4.7	4.2	4.4	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			21										21	21	21	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			46										46	46	46	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3										<0.3	<0.3	<0.3	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1										7.1	7.1	7.1	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1019	宇陀市		黒岩浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.17	0.26	0.23										0.26	0.17	0.22	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.015										0.015	0.015	0.015	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006										0.006	0.006	0.006	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.017										0.017	0.017	0.017	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.013										0.013	0.013	0.013	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			3.6										3.6	3.6	3.6	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.3	3.5	3.4										3.5	3.3	3.4	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			15										15	15	15	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			31										31	31	31	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.8	0.6										0.8	0.6	0.7	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3										7.3	7.2	7.3	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	0.7	1.0	0.8										1.0	0.7	0.8	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1020	宇陀市		室生南部浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.11	0.10	0.14										0.14	0.10	0.12	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.014										0.014	0.014	0.014	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.013										0.013	0.013	0.013	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.016										0.016	0.016	0.016	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.015										0.015	0.015	0.015	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.8										7.8	7.8	7.8	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9.6										10	9.6	9.9	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			16										16	16	16	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			67										67	67	67	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5										0.6	0.5	0.5	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9										6.9	6.9	6.9	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2025年度水質検査結果			1021	宇陀市		原山浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月7日	5月12日	6月2日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.07	0.16	0.13										0.16	0.07	0.12	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	<0.06	0.08										0.12	<0.06	0.07	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.018										0.018	0.018	0.018	0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.014										0.014	0.014	0.014	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.021										0.021	0.021	0.021	0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.019										0.019	0.019	0.019	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4.8										4.8	4.8	4.8	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.4	3.5										5.4	3.5	4.7	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			5										5	5	5	5
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			42										42	42	42	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.6										0.6	0.3	0.4	0.3
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.1										7.1	6.9	7.0	0.1間隔
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										－	－	－	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1