

2026年度水質検査結果

1001		宇陀市		宇陀第1受水池 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月21日	5月19日	6月16日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.60	0.58	0.52										0.60	0.52	0.57	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.07	0.07										0.09	0.07	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000004											0.000004	0.000004	0.000004	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.07	0.08										0.08	0.07	0.08	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.018											0.018	0.018	0.018	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006											0.006	0.006	0.006	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.023											0.023	0.023	0.023	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.019											0.019	0.019	0.019	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.0											9.0	9.0	9.0	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	14	11										16	11	14	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		48											48	48	48	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		121											121	121	121	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001										0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.0										1.0	1.0	1.0	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3										7.5	7.3	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.4	<0.1										0.4	<0.1	0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1002		宇陀市		宇陀第6受水池 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月21日	5月19日	6月16日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.60	0.60	0.51										0.60	0.51	0.57	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.07	0.07										0.09	0.07	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000004											0.000004	0.000004	0.000004	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.08										0.08	0.08	0.08	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.019											0.019	0.019	0.019	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.024											0.024	0.024	0.024	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.021											0.021	0.021	0.021	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.0											9.0	9.0	9.0	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	14	11										16	11	14	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		47											47	47	47	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		112											112	112	112	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001										0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.0										1.0	1.0	1.0	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.2										7.4	7.2	7.3	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5										0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.4	<0.1										0.4	<0.1	0.1	0.1

2026年度水質検査結果

		1003	宇陀市		宇陀第2受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月21日	5月19日	6月16日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.60	0.58	0.52									0.60	0.52	0.57	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.07	0.07									0.08	0.07	0.07	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000004										0.000004	0.000004	0.000004	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.07	0.08									0.08	0.07	0.08	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.021										0.021	0.021	0.021	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002										0.002	0.002	0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.026										0.026	0.026	0.026	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.018										0.018	0.018	0.018	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005										0.005	0.005	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.2										9.2	9.2	9.2	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	14	11									16	11	14	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		49										49	49	49	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		117										117	117	117	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.0									1.0	1.0	1.0	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2									7.4	7.2	7.3	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	0.5	<0.5	<0.5									0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.4	<0.1									0.4	<0.1	0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1004		宇陀市		北部浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月2日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.1	1.2	1.0										1.2	1.0	1.1	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	0.07										0.07	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000006										0.000006	0.000006	0.000006	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.038										0.038	0.038	0.038	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.047										0.047	0.047	0.047	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.015										0.015	0.015	0.015	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.008										0.008	0.008	0.008	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.07										0.07	0.07	0.07	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.2										8.2	8.2	8.2	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	12	11										14	11	12	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			37										37	37	37	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			90										90	90	90	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.3	1.4										1.4	1.1	1.3	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5										7.5	7.5	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6	0.7										0.7	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1005		宇陀市		宇陀第5受水池 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月2日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.60	0.60	0.50										0.60	0.50	0.57	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.07	0.08										0.08	0.07	0.07	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000003										0.000003	0.000003	0.000003	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.09	0.09										0.09	0.07	0.08	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.029										0.029	0.029	0.029	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.037										0.037	0.037	0.037	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.020										0.020	0.020	0.020	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.007										0.007	0.007	0.007	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.3										9.3	9.3	9.3	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	18	16	14										18	14	16	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			49										49	49	49	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			100										100	100	100	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001										0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	0.9	1.0										1.0	0.9	1.0	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4										7.4	7.3	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

2026年度水質検査結果		1006	宇陀市		宇陀第7受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月2日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.60	0.59	0.47									0.60	0.47	0.55	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.07	0.08									0.08	0.07	0.07	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02									0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000003									0.000003	0.000003	0.000003	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.09	0.10									0.10	0.07	0.09	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.022									0.022	0.022	0.022	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001									0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.029									0.029	0.029	0.029	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.018									0.018	0.018	0.018	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006									0.006	0.006	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02									0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.2									9.2	9.2	9.2	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	15	14									17	14	15	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			49									49	49	49	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			103									103	103	103	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.1									1.1	1.0	1.0	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3									7.4	7.3	7.3	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1007		宇陀市		岩崎浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月14日	5月26日	6月23日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71	0.85	0.89										0.89	0.71	0.82	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11										0.11	0.11	0.11	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01												0.01	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005												0.000005	0.000005	0.000005	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003												0.003	0.003	0.003	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001												0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.006												0.006	0.006	0.006	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002												0.002	0.002	0.002	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.4												7.4	7.4	7.4	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.2	7.5	6.3										7.5	6.2	6.7	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	63												63	63	63	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	99												99	99	99	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.3										0.4	0.3	0.3	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1										7.2	7.1	7.2	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

		1008	宇陀市		宇陀第4受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月26日	6月23日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.60	0.52	0.52									0.60	0.52	0.55	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.07	0.08									0.08	0.07	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000004											0.000004	0.000004	0.000004	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.36	0.10									0.36	0.08	0.18	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.019											0.019	0.019	0.019	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013											0.013	0.013	0.013	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001											0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.026											0.026	0.026	0.026	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.016											0.016	0.016	0.016	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006											0.006	0.006	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12											12	12	12	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	14	11									17	11	14	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	57											57	57	57	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	107											107	107	107	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	0.9									1.0	0.9	1.0	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3									7.5	7.3	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

		1009	宇陀市		宇陀第3受水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月26日	6月23日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.60	0.51	0.52									0.60	0.51	0.54	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.07	0.08									0.08	0.07	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000004											0.000004	0.000004	0.000004	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.07	0.06									0.08	0.06	0.07	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.016											0.016	0.016	0.016	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012											0.012	0.012	0.012	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001											0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022											0.022	0.022	0.022	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015											0.015	0.015	0.015	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005											0.005	0.005	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12											12	12	12	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	13	11									17	11	14	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	57											57	57	57	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	111											111	111	111	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.0									1.0	1.0	1.0	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3									7.4	7.3	7.3	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1010		宇陀市		五貫山浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月14日	5月26日	6月23日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.2	1.0	1.0										1.2	1.0	1.1	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000002												<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015												0.015	0.015	0.015	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008												0.008	0.008	0.008	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018												0.018	0.018	0.018	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013												0.013	0.013	0.013	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003												0.003	0.003	0.003	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.06												0.06	0.06	0.06	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.3												5.3	5.3	5.3	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.2	4.1	4.0										4.2	4.0	4.1	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	37												37	37	37	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	63												63	63	63	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.7										0.8	0.7	0.7	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6										7.6	7.6	7.6	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	0.6	0.7	0.5										0.7	0.5	0.6	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1011		宇陀市		大宇陀南部浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月14日	5月26日	6月23日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.39	0.35										0.44	0.35	0.39	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.08	0.08										0.09	0.08	0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000002												0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.023												0.023	0.023	0.023	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009												0.009	0.009	0.009	0.002
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001												0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030												0.030	0.030	0.030	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013												0.013	0.013	0.013	0.002
基30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006												0.006	0.006	0.006	0.001
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.5												5.5	5.5	5.5	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.0	3.9	3.6										4.0	3.6	3.8	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58												58	58	58	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	88												88	88	88	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.0										1.0	1.0	1.0	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.4	7.4										7.7	7.4	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6	0.7										0.7	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1012		宇陀市		内牧浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月21日	5月19日	6月16日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.29	0.30	0.34										0.34	0.29	0.31	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.017											0.017	0.017	0.017	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.019											0.019	0.019	0.019	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.016											0.016	0.016	0.016	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03											0.03	0.03	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03											0.03	0.03	0.03	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.8											6.8	6.8	6.8	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.0	9.2	9.6										9.6	9.0	9.3	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		26											26	26	26	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		75											75	75	75	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5										0.5	0.4	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.4										7.7	7.4	7.6	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	0.7	0.6	<0.5										0.7	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

		1013	宇陀市		戒場浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月21日	5月19日	6月16日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.11	0.14	0.50									0.50	0.11	0.25	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	0.07									0.07	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.08									0.08	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.028										0.028	0.028	0.028	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.011										0.011	0.011	0.011	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.031										0.031	0.031	0.031	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.026										0.026	0.026	0.026	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03										0.03	0.03	0.03	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4.5										4.5	4.5	4.5	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3	4.6	10									10	4.3	6.3	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		21										21	21	21	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		69										69	69	69	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.3	1.1									1.4	1.1	1.3	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3									7.4	7.3	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	2.3	1.6	0.8									2.3	0.8	1.6	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1014		宇陀市		檜牧乙区浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月21日	5月19日	6月16日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.70	0.68	0.70										0.70	0.68	0.69	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004											0.004	0.004	0.004	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001											0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008											0.008	0.008	0.008	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.4											5.4	5.4	5.4	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3	4.0	4.1										4.3	4.0	4.1	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		9											9	9	9	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		70											70	70	70	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.2	<0.2	0.2										0.2	<0.2	<0.2	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5										7.5	7.4	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1015		宇陀市 諸木野浄水場 給水末端														最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月21日	5月19日	6月16日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71	0.61	0.66										0.71	0.61	0.66	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000002											0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.4											6.4	6.4	6.4	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.6	4.7										4.7	4.6	4.7	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		11											11	11	11	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		81											81	81	81	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.2	<0.2	<0.2										<0.2	<0.2	<0.2	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	7.0	6.9										7.0	6.9	6.9	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1016		宇陀市		西部浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月2日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.29	0.19	0.06										0.29	0.06	0.18	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000006										0.000006	0.000006	0.000006	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.009										0.009	0.009	0.009	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.015										0.015	0.015	0.015	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			13										13	13	13	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	16										16	15	16	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			41										41	41	41	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			112										112	112	112	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.8										0.8	0.6	0.7	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9										6.9	6.8	6.9	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1017		宇陀市		無山浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月2日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.61	0.50	0.37										0.61	0.37	0.49	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	0.08										0.08	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000005										0.000005	0.000005	0.000005	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.042										0.042	0.042	0.042	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.050										0.050	0.050	0.050	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.029										0.029	0.029	0.029	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.008										0.008	0.008	0.008	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.7										9.7	9.7	9.7	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	13	14										14	10	12	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			41										41	41	41	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			100										100	100	100	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000001										0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	1.6										1.6	0.9	1.2	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.3										7.3	7.1	7.2	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.9										0.9	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1018		宇陀市		室生浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月2日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.46	0.49	0.41										0.49	0.41	0.45	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.004										0.004	0.004	0.004	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4.4										4.4	4.4	4.4	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.2	3.9	4.0										4.2	3.9	4.0	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			19										19	19	19	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			51										51	51	51	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.2	0.3										0.3	0.2	0.3	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.2										7.2	7.0	7.1	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1019		宇陀市		黒岩浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月2日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.14	0.22	0.21										0.22	0.14	0.19	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.008										0.008	0.008	0.008	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.009										0.009	0.009	0.009	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006										0.006	0.006	0.006	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			3.3										3.3	3.3	3.3	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.5	3.4	3.3										3.5	3.3	3.4	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			14										14	14	14	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			37										37	37	37	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.6										0.6	0.5	0.6	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.0										7.3	7.0	7.2	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	1.0	0.6	1.1										1.1	0.6	0.9	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1020		宇陀市														室生南部浄水場 給水末端			
項目		単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月2日										最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.09	0.27	0.16										0.27	0.09	0.17	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.015										0.015	0.015	0.015	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.011										0.011	0.011	0.011	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.018										0.018	0.018	0.018	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.015										0.015	0.015	0.015	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02	0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.8										7.8	7.8	7.8	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.4	9.3	9.2										9.4	9.2	9.3	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			16										16	16	16	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			72										72	72	72	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.5	0.6										0.7	0.5	0.6	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9										7.0	6.9	7.0	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1021		宇陀市		原山浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月2日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.10	0.19	0.12										0.19	0.10	0.14	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06										0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004										0.004	0.004	0.004	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.006										0.006	0.006	0.006	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4.7										4.7	4.7	4.7	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.4	5.6	5.6										5.6	5.4	5.5	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			<5										<5	<5	<5	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			50										50	50	50	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.3										0.4	0.3	0.3	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	6.8	7.1										7.1	6.8	7.0	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1