



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター第 Q-106号
令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合
管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 386							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 10 月 7 日		天 候 (当日) 曇り		(前日) 晴			
採 水 場 所		三郷町 大字南畑 (とっくり湖横トイレ)							
採 水 者		三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	29	プロモジクロロメタン	0.007	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	プロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	0.09	0.6	○	38	塩化物イオン	13.1	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	3	○
23	クロロホルム	0.023	0.06	○	47	pH値	7.1	5.8~8.6	○
24	ジクロロ酢酸	0.006	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.032	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	0.013	0.03	○		遊離残留塩素	0.5	-	
判 定		上記項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 6 年 10 月 7 日 ~ 令和 6 年 10 月 11 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位 : mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38 46~51 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-310号 の1

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1172

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）

採 水 年 月 日 令和6年10月7日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年10月7日 ～ 令和6年10月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-310号 の2

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1173

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）

採 水 年 月 日 令和6年10月7日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	13.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年10月7日 ～ 令和6年10月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良水セ第M-310号 の3

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1174

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）

採 水 年 月 日 令和6年10月7日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年10月7日 ～ 令和6年10月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-310号 の4

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1175

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)

採 水 年 月 日 令和6年10月7日 天 候 (当日) 曇り 天 候 (前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年10月7日 ~ 令和6年10月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 K-165号 の1

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 392

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)

採 水 年 月 日 令和6年10月7日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
	● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
	× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和6年10月7日 ~ 令和6年10月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 K-165号 の2

令和 6年10月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 393

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 大字南畑 (とっくり湖横トイレ)

採 水 年 月 日 令和6年10月7日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	100 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)
× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年10月7日 ~ 令和6年10月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-375号 の1
令和 6年11月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1393

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）

採 水 年 月 日 令和6年11月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年11月14日 ～ 令和6年11月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水セ第M-375号 の2

令和 6年11月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1394			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）			
採 水 年 月 日	令和6年11月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.3 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年11月14日 ～ 令和6年11月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-375号 の3

令和 6年11月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1395			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年11月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.3 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年11月14日 ～ 令和6年11月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-375号 の4

令和 6年11月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1396			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和6年11月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.4	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満（度）	○	5（度）
濁 度	0.1	未満（度）	○	2（度）
遊 離 残 留 塩 素	0.5	(mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年11月14日 ～ 令和6年11月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-375号 の5

令和 6年11月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1397

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）

採 水 年 月 日 令和6年11月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年11月14日 ～ 令和6年11月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター第M-419号 の1

令和6年12月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。


水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1558		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）		
採 水 年 月 日	令和6年12月11日	天 候（当日） 晴	天 候（前日） 曇り時々晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満（度）	○	5（度）
濁 度	0.1 未満（度）	○	2（度）
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年12月11日 ～ 令和6年12月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-419号 の2

令和 6年12月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1559

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）

採 水 年 月 日 令和6年12月11日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り時々晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年12月11日 ～ 令和6年12月13日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-419号 の3

令和 6年12月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1560			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年12月11日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り時々晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.9	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満（度）	○	5（度）
濁 度	0.1	未満（度）	○	2（度）
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年12月11日 ～ 令和6年12月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和 6年12月20日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 山田 秀士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1561		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）		
採 水 年 月 日	令和6年12月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り時々晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年12月11日 ～ 令和6年12月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-419号 の5

令和 6年12月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1562			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年12月11日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 曇り時々晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年12月11日 ～ 令和6年12月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 KA-48号

令和 6 年 12 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀 士

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 136		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）		
採 水 年 月 日	令和6年12月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り時々晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		

項 目		測 定 値		目 標 値	
ニッケル及びその化合物		0.001未満	(mg/L)	0.02	(mg/L)
1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	(mg/L)	0.004	(mg/L)
フタル酸ジ [※] (2-エチルヘキシル)		0.005未満	(mg/L)	0.08	(mg/L)
ジクロロアセトニトリル		0.002	(mg/L)	0.01	(mg/L)
抱水クロラール		0.003	(mg/L)	0.02	(mg/L)
遊 離 炭 酸		5.2	(mg/L)	20	(mg/L)
メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)		0.001未満	(mg/L)	0.02	(mg/L)
腐食性 (ランゲリア指数)		-1.4		-1~0	
従属栄養細菌		0	(個/mL)	2000	(個/mL)
1,1-ジクロロエチレン		0.001未満	(mg/L)	0.1	(mg/L)
以 下 余 白					

検 査 期 日 令和6年12月11日 ~ 令和6年12月18日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター第 ZQ-53号

令和 7年1月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 123							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 7 年 1 月 14 日			天 候 (当日) 晴 (前日) 晴時々曇り				
採 水 場 所		三郷町 大字南畑 (とっくり湖横トイレ)							
採 水 者		三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.021	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しなし	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.014	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	プロモジクロロメタン	0.005	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	10.0	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.07	0.8	◎	38	塩化物イオン	13.4	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	56	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	96	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	3	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	47	p H値	7.2	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.016	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.006	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.5	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 7 年 1 月 14 日 ～ 令和 7 年 1 月 17 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)


注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

- : 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51
- : 健康項目: No.1~31
- : 生活上支障項目: No.32~51

- : 基準適合
- ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
- : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
- : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
- × : 基準超過(要再検査)





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 K-259号

令和 7年1月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 621				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)				
採 水 年 月 日	令和7年1月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課	久保 泰一郎			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	◎	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
		× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和7年1月14日 ~ 令和7年1月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-452号 の1

令和 7年1月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1711

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）

採 水 年 月 日 令和7年1月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴時々曇り

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	13.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和7年1月14日

～ 令和7年1月17日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-452号 の2

令和 7年1月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1712			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）			
採 水 年 月 日	令和7年1月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	13.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和7年1月14日

～ 令和7年1月17日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-452号 の3

令和 7年1月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1713			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）			
採 水 年 月 日	令和7年1月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	14.0	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満（度）	○	5（度）
濁 度	0.1	未満（度）	○	2（度）
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和7年1月14日 ～ 令和7年1月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-452号 の4

令和 7年1月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1714			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)			
採 水 年 月 日	令和7年1月14日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	14.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.1 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和7年1月14日

~ 令和7年1月17日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-516号 の1

令和 7年2月28日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀七



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1907			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和7年2月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	15.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和7年2月18日 ～ 令和7年2月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-516号 の2

令和 7年2月28日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1908

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）

採 水 年 月 日 令和7年2月18日 天 候（当日） 晴 天 候（前日） 晴時々曇り

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	15.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満（度）	○	5（度）
濁 度	0.1 未満（度）	○	2（度）
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和7年2月18日

～ 令和7年2月21日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-516号 の3
令和 7年2月28日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1909		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）		
採 水 年 月 日	令和7年2月18日	天 候(当日)	晴 天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	15.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和7年2月18日 ～ 令和7年2月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良水セ第M-516号 の4

令和 7年 2月 28日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1910			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和7年2月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	15.4	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5	(mg/L)		-

判 定： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和7年2月18日 ～ 令和7年2月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター第M-516号 の5

令和 7年2月28日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀 士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1911			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）			
採 水 年 月 日	令和7年2月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	15.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和7年2月18日 ～ 令和7年2月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-554号 の1

令和 7年3月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2093			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和7年3月11日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	15.8	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満（度）	○	5（度）
濁 度	0.1	未満（度）	○	2（度）
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和7年3月11日 ～ 令和7年3月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-554号 の2

令和 7年3月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 2094

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）

採 水 年 月 日 令和7年3月11日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	15.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和7年3月11日

～ 令和7年3月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-554号 の3

令和 7年3月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 2095

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）

採 水 年 月 日 令和7年3月11日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	15.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和7年3月11日

～ 令和7年3月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-554号 の4

令和 7年3月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 2096

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）

採 水 年 月 日 令和7年3月11日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	15.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和7年3月11日

～ 令和7年3月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-554号 の5

令和 7年3月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2097				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）				
採 水 年 月 日	令和7年3月11日	天 候(当日)	雨	天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎				
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	15.9	(mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1	(mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8～8.6	
味	異常なし		○	異常なし	
臭 気	異常なし		○	異常なし	
色 度	0.5	未満（度）	○	5	（度）
濁 度	0.1	未満（度）	○	2	（度）
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和7年3月11日

～ 令和7年3月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫

