

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 :省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

×：基準超過(要再検査)





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-21号 の1

令和 6年 4月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 89			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年4月9日	天 候(当日)	雨時々曇り	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年4月9日 ～ 令和6年4月12日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-21号 の2

令和 6年 4月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 90			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）			
採 水 年 月 日	令和6年4月9日	天 候(当日)	雨時々曇り	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年4月9日 ～ 令和6年4月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-21号 の3
令和 6年 4月16日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 91			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年4月9日	天 候(当日)	雨時々曇り	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年4月9日 ～ 令和6年4月12日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-21号 の4

令和 6年 4月 16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 92			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年4月9日	天 候(当日)	雨時々曇り	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年4月9日 ～ 令和6年4月12日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 K-10号 の1

令和 6年 4月 16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 29		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)		
採 水 年 月 日	令和6年4月9日	天 候(当日)	雨時々曇り 天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	◎	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
		× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和6年4月9日 ~ 令和6年4月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 K-10号 の2

令和 6年 4月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 30

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 大字南畑 (とっくり湖横トイレ)

採 水 年 月 日 令和6年4月9日 天 候(当日) 雨時々曇り 天 候(前日) 曇り後雨

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	◎	0.2 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	93 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)
× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年4月9日 ~ 令和6年4月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-82号 の1

令和 6年 5月 21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 310			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年5月16日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年5月16日 ～ 令和6年5月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和 6年5月21日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 311			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）			
採 水 年 月 日	令和6年5月16日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年5月16日 ～ 令和6年5月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和6年5月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 312			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年5月16日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年5月16日 ～ 令和6年5月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和 6年5月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.313		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）		
採 水 年 月 日	令和6年5月16日	天 候(当日) 晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年5月16日 ～ 令和6年5月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-82号 の5
令和 6年5月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 314			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年5月16日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年5月16日 ～ 令和6年5月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-136号 の1

令和 6年6月25日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.514

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）

採 水 年 月 日 令和6年6月17日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り一時雨

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	11.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.0	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年6月17日

～ 令和6年6月21日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-136号 の2
令和 6 年 6 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 515			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）			
採 水 年 月 日	令和6年6月17日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り一時雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	11.2	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.0		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5	(mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する


備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年6月17日 ～ 令和6年6月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-136号 の3
令和 6年 6月 25日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 516			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年6月17日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り一時雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.0	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年6月17日 ～ 令和6年6月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-136号 の4
令和 6年6月25日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 517			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和6年6月17日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り一時雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.0	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年6月17日 ～ 令和6年6月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-136号 の5

令和 6年 6月 25日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 518			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年6月17日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り一時雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.0	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年6月17日

～ 令和6年6月21日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 J-90号
令和 6年 6月25日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.231		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）		
採 水 年 月 日	令和6年6月17日	天 候(当日)	曇り 天 候(前日) 曇り一時雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年6月17日 ～ 令和6年6月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 KA-6号

令和 6 年 6 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 6

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）

採 水 年 月 日 令和6年6月17日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り一時雨

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	目 標 値
ニッケル及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満 (mg/L)	0.004 (mg/L)
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005未満 (mg/L)	0.08 (mg/L)
ジクロロアセトニトリル	0.002 (mg/L)	0.01 (mg/L)
抱水クロラール	0.006 (mg/L)	0.02 (mg/L)
遊 離 炭 酸	5.7 (mg/L)	20 (mg/L)
メチル t-ブチルエーテル (MTBE)	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.3	-1~0
従属栄養細菌	0 (個/mL)	2000 (個/mL)
1,1-ジクロロエチレン	0.001未満 (mg/L)	0.1 (mg/L)
以 下 余 白		

検 査 期 日 令和6年6月17日 ~ 令和6年6月24日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 49							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 7 月 9 日		天 候 (当日) 晴時々曇り (前日) 晴					
採 水 場 所		三郷町 大字南畑 (とっくり湖横トイレ)							
採 水 者		三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.026	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.013	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	プロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	プロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.03	0.2	○
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	6.7	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.06	0.8	◎	38	塩化物イオン	8.6	200	○
13	ホ ウ 素	0.01	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	36	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	80	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	3	○
21	塩 素 酸	0.07	0.6	○	47	pH値	7.1	5.8~8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.022	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.004	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.4	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 6 年 7 月 9 日 ~ 令和 6 年 7 月 12 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-167号 の1

令和 6年7月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 641
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）
採 水 年 月 日 令和6年7月9日 天 候(当日) 晴時々曇り 天 候(前日) 晴
採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年7月9日 ～ 令和6年7月12日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良水セ第M-167号 の2

令和 6年 7月 17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 642

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）

採 水 年 月 日 令和6年7月9日 天 候(当日) 晴時々曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年7月9日 ～ 令和6年7月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-167号 の3

令和 6年 7月 17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 643

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)

採 水 年 月 日 令和6年7月9日 天 候(当日) 晴時々曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年7月9日 ~ 令和6年7月12日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-167号 の4

令和 6年7月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 644

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)

採 水 年 月 日 令和6年7月9日 天 候(当日) 晴時々曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和6年7月9日 ~ 令和6年7月12日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 J-132号

令和 6年 7月 17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 387

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）

採 水 年 月 日 令和6年7月9日 天 候(当日) 晴時々曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年7月9日 ~ 令和6年7月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 K-94号

令和 6年7月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 227

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)

採 水 年 月 日 令和6年7月9日 天 候(当日) 晴時々曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
	● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
	× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和6年7月9日 ~ 令和6年7月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良水セ第M-223号 の1

令和 6 年 8 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 821

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）

採 水 年 月 日 令和6年8月8日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴時々曇り

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年8月8日

～ 令和6年8月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良水セ第M-223号 の2

令和 6年8月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 822

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）

採 水 年 月 日 令和6年8月8日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴時々曇り

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年8月8日 ～ 令和6年8月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-223号 の3

令和 6 年 8 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 823

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）

採 水 年 月 日 令和6年8月8日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴時々曇り

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.2 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年8月8日 ～ 令和6年8月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良水セ第M-223号 の4

令和6年8月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 824

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）

採 水 年 月 日 令和6年8月8日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴時々曇り

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.3 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年8月8日

～ 令和6年8月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良水セ第M-223号 の5

令和 6年8月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 825			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年8月8日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年8月8日 ～ 令和6年8月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 J-204号

令和 6年 8月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 633		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）		
採 水 年 月 日	令和6年8月8日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年8月8日 ～ 令和6年8月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-282号 の1

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1044

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）

採 水 年 月 日 令和6年9月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年9月12日 ～ 令和6年9月13日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-282号 の2

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1045
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目14番末端給水栓（ドレン）
採 水 年 月 日 令和6年9月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年9月12日 ～ 令和6年9月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-282号 の3

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1046

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）

採 水 年 月 日 令和6年9月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年9月12日 ～ 令和6年9月13日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-282号 の4

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1047

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）

採 水 年 月 日 令和6年9月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和6年9月12日 ～ 令和6年9月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 M-282号 の5

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1048

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)

採 水 年 月 日 令和6年9月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年9月12日 ~ 令和6年9月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第 J-290号

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 913

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）

採 水 年 月 日 令和6年9月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年9月12日 ~ 令和6年9月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫

