2026年度水質検査結果　1501　川西町　川西受水地　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月8日	5月13日	6月16日	7月14日	8月12日	9月15日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							–	–	–	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.40	0.32	0.33	0.19	0.18	0.37							0.40	0.18	0.30	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							0.07	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01			0.01							0.01	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000002			<0.000002							<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.007			0.006							0.007	0.006	0.007	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004			0.004							0.004	0.004	0.004	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.002							0.002	0.001	0.002	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.011			0.012							0.012	0.011	0.012	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004			0.003							0.004	0.003	0.004	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.004							0.004	0.003	0.004	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.04							0.04	0.04	0.04	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.2			5.8							5.8	5.2	5.5	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8.7	7.7	7.1	6.9	8.2							10	6.9	8.1	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30			33							33	30	32	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			62			72							72	62	67	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001							0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4							0.4	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7							7.7	7.6	7.7	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1