

2026年度水質検査結果

1801		高取町		高取第1受水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月16日	5月14日	6月16日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.30	0.37										0.44	0.30	0.37	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	<0.05										0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.011										0.011	0.011	0.011	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.018										0.018	0.018	0.018	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03										0.03	0.03	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.4										5.4	5.4	5.4	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8.1	8.1										10	8.1	8.7	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			31										31	31	31	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			62										62	62	62	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5										0.5	0.4	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.4										7.6	7.4	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

1802		高取町		高取第2受水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月16日	5月14日	6月16日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.46	0.33	0.37										0.46	0.33	0.39	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	<0.05										0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.009										0.009	0.009	0.009	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002										0.002	0.002	0.002	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.015										0.015	0.015	0.015	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03										0.03	0.03	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.0										5.0	5.0	5.0	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8.4	7.6										10	7.6	8.7	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30										30	30	30	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			60										60	60	60	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5										0.5	0.4	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.3										7.7	7.3	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1