2026年度水質検査結果　2001　上牧町　上牧第1配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月9日	5月12日	6月4日	7月9日	8月4日	9月10日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							–	–	–	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.41	0.58	0.44	0.28	0.17	0.46							0.58	0.17	0.39	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.06	0.07	<0.05	<0.05	<0.05							0.07	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02			0.01								0.02	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000004			<0.000002								0.000004	<0.000002	0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06							0.09	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.017			0.019								0.019	0.017	0.018	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010			0.009								0.010	0.009	0.010	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002								0.002	<0.001	0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.022			0.028								0.028	0.022	0.025	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.012			0.007								0.012	0.007	0.010	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.007								0.007	0.005	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.05								0.05	0.02	0.04	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			5.9								11	5.9	8.5	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.4	15	13	7.3	6.2	8.1							15	6.2	9.8	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55			38								55	38	47	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		106			76								106	76	91	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	1.0	1.1	0.5	0.5	0.4							1.1	0.3	0.6	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.1	7.2	7.5	7.3							7.6	7.1	7.3	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1