2026年度水質検査結果　　大淀町　　桜ヶ丘浄水場　　出口

項目		単位	水道水質基準値等	6月16日												報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0												0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない												検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003												0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005												0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002												0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004												0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.32												0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05												0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01												0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002												0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005												0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001												0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001												0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000002												0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07												0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002												0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007												0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002												0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001												0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001												0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010												0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002												0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003												0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001												0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005												0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04												0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01												0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01												0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.2												1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001												0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1												1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31												5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	59												10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02												0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001												0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001												0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005												0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005												0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5												0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.2												0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし												異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし												異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5												0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1												0.1