2026年度水質検査結果　2601　下市町　下市浄水場　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日	7月9日	8月4日	9月10日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43	0.34	0.38	0.33	0.19	0.31							0.43	0.19	0.33	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05							0.06	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02			0.01								0.02	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002			<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.13	0.15	0.07	0.17							0.17	0.07	0.11	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.015			0.025								0.025	0.015	0.020	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.007								0.007	0.004	0.006	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003			0.003								0.003	0.003	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.024			0.035								0.035	0.024	0.030	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.006								0.006	0.005	0.006	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006			0.007								0.007	0.006	0.007	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005			0.005								0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.07			0.12								0.12	0.07	0.10	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.7			4.8								6.7	4.8	5.8	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.8	7.9	6.6	6.2	5.8	6.1							8.8	5.8	6.9	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		49			42								49	42	46	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		81			65								81	65	73	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003							0.000003	<0.000001	0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6							0.6	0.4	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.6	7.7	8.0	8.0							8.0	7.6	7.8	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1							0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　2602　下市町　丹生浄水場　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日	7月9日	8月4日	9月10日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.48	0.38	0.36	0.35	0.51	0.75							0.75	0.35	0.47	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002			<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.10	0.12	0.14	0.15	0.20							0.20	0.09	0.13	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013			0.019								0.019	0.013	0.016	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			<0.002								0.006	<0.002	0.003	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015			0.022								0.022	0.015	0.019	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008			0.009								0.009	0.008	0.009	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.003								0.003	0.002	0.003	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.05								0.05	0.03	0.04	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.1			5.6								5.6	5.1	5.4	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3	4.0	4.3	4.3	4.5	4.9							4.9	4.0	4.4	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		28			28								28	28	28	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		61			66								66	61	64	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6							0.6	0.5	0.6	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5							7.6	7.3	7.4	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　2603　下市町　才谷浄水場　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日	7月9日	8月4日	9月10日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.41	0.26	0.31	0.30	0.47	0.65							0.65	0.26	0.40	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002			<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.10	0.13	0.12	0.19	0.22							0.22	0.06	0.14	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.023			0.036								0.036	0.023	0.030	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.018								0.018	0.009	0.014	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.027			0.042								0.042	0.027	0.035	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.012								0.012	0.006	0.009	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006								0.006	0.004	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005			0.006								0.006	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01			0.02								0.02	0.01	0.02	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.02			0.02								0.02	0.02	0.02	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.0			7.9								8.0	7.9	8.0	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.0	3.3	2.8	3.0	3.9	3.3							3.9	2.8	3.2	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			37								46	37	42	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		93			84								93	84	89	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.5	0.5	0.9	0.6	1.4							1.4	0.5	0.8	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.3	7.7	7.5							7.7	7.3	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	2.5							2.5	<0.5	0.6	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　2604　下市町　原谷総合配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日	7月9日	8月4日	9月10日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							–	–	–	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001								0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.38	0.37	0.28	0.23	0.27							0.44	0.23	0.33	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02			0.01								0.02	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000002			<0.000002								0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.10	0.17	0.18	0.07	0.15							0.18	0.07	0.13	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014			0.015								0.015	0.014	0.015	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.008								0.008	0.004	0.006	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003			0.002								0.003	0.002	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.024			0.022								0.024	0.022	0.023	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007			0.005								0.007	0.005	0.006	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007			0.005								0.007	0.005	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05			0.09								0.09	0.05	0.07	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.03			0.01								0.03	0.01	0.02	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.5			5.0								6.5	5.0	5.8	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.3	8.1	6.7	6.0	5.9	5.8							9.3	5.8	7.0	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		44			39								44	39	42	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		84			66								84	66	75	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003							0.000003	<0.000001	0.000002	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5							0.5	0.4	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4							7.6	7.4	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果　2605　下市町　梨子堂配水池　給水末端

項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日	7月9日	8月4日	9月10日							最大値	最小値	平均値	報告下限値
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							－	－	－	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.38	0.34	0.31	0.21	0.25							0.44	0.21	0.32	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05							0.06	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02			0.01								0.02	0.01	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000002			<0.000002								0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.09	0.13	0.09	0.13							0.13	0.06	0.10	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.016			0.018								0.018	0.016	0.017	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003			0.003								0.003	0.003	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.027			0.028								0.028	0.027	0.028	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.004								0.006	0.004	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.008			0.007								0.008	0.007	0.008	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.11								0.11	0.06	0.09	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03			0.02								0.03	0.02	0.03	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.7			5.0								6.7	5.0	5.9	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.003			0.002								0.003	0.002	0.003	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.2	8.2	7.5	6.4	5.9	5.8							9.2	5.8	7.2	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			40								46	40	43	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		83			69								83	69	76	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000003							0.000003	<0.000001	0.000002	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5							0.6	0.3	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5							7.7	7.4	7.6	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1							0.1	<0.1	<0.1	0.1