

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合

令和 3 年 4 月 22 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 117

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井浄水場系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)

採 水 年 月 日 令和3年4月15日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和3年4月15日

～ 令和3年4月16日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合

令和3年4月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 118			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井浄水場系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)			
採 水 年 月 日	令和3年4月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	9.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和3年4月15日

～ 令和3年4月16日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合

令和3年4月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 119			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 第一浄水場系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)			
採 水 年 月 日	令和3年4月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	11.9	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年4月15日 ~ 令和3年4月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和3年4月22日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 120			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)			
採 水 年 月 日	令和3年4月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.0	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年4月15日 ~ 令和3年4月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合

令和 3 年 5 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 277			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)			
採 水 年 月 日	令和3年5月20日	天 候(当日)	曇り後雨	天 候(前日) 雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.7 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年5月20日 ~ 令和3年5月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合

令和 3 年 5 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 278			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)			
採 水 年 月 日	令和3年5月20日	天 候(当日)	曇り後雨	天 候(前日) 雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.8	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年5月20日 ~ 令和3年5月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和 3年 5月25日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 279			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)			
採 水 年 月 日	令和3年5月20日	天 候(当日)	曇り後雨	天 候(前日) 雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.0	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)
検 査 期 日 令和3年5月20日 ~ 令和3年5月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-76号 の4

令和 3年 5月25日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 280			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)			
採 水 年 月 日	令和3年5月20日	天 候(当日)	曇り後雨	天 候(前日) 雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和3年5月20日	～ 令和3年5月21日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第M-110号

令和 3年 6月 16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 範



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 407

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)

採 水 年 月 日 令和3年6月8日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和3年6月8日

～ 令和3年6月11日


検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





×：基準超過(要再検査)




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合 第 K-57号 の1 /

令和 3年 6月 16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 150

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)

採 水 年 月 日 令和3年6月8日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39 (mg/L)	○	300 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	67 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備

考

省略不可項目

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

健康項目

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

水道水性状項目

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和3年6月8日 ~ 令和3年6月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 K-57号 の2

令和 3年 6月 16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 151		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)		
採 水 年 月 日	令和3年6月8日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史		

項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	(mg/L)	○	300	(mg/L)
蒸 発 残 留 物	93	(mg/L)	○	500	(mg/L)
以 下 余 白					

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		× : 基準超過(要再検査)	

検 査 期 日 令和3年6月8日 ～ 令和3年6月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合 第 K-57号 の3

令和 3年 6月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 152

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)

採 水 年 月 日 令和3年6月8日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49 (mg/L)	○	300 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	97 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年6月8日 ~ 令和3年6月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-169号 の1

令和 3年7月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 625

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)

採 水 年 月 日 令和3年7月15日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.3 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年7月15日 ~ 令和3年7月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合

令和 3 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 626

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)

採 水 年 月 日 令和3年7月15日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年7月15日 ~ 令和3年7月16日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第M-169号 の3

令和 3年 7月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 627			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)			
採 水 年 月 日	令和3年7月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年7月15日 ~ 令和3年7月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター第M-169号 の4

令和 3年 7月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 628			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)			
採 水 年 月 日	令和3年7月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年7月15日 ~ 令和3年7月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-141号 の1

令和 3年 7月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 407
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)
採 水 年 月 日 令和3年7月15日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年7月15日 ~ 令和3年7月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-141号 の2

令和 3年 7月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 408

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)

採 水 年 月 日 令和3年7月15日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年7月15日 ~ 令和3年7月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合


検 査 責 任 者 上 田 薫



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-141号 の3
令和 3年 7月19日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 409		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)		
採 水 年 月 日	令和3年7月15日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年7月15日 ~ 令和3年7月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-220号 の1

令和 3 年 8 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 810

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)

採 水 年 月 日 令和3年8月19日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 雨

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年8月19日 ~ 令和3年8月20日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第M-220号 の2

令和 3年 8月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 811				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)				
採 水 年 月 日	令和3年8月19日	天 候(当日)	雨	天 候(前日)	雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	7.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)	
p H 値	7.8	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年8月19日 ~ 令和3年8月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-220号 の3

令和 3年 8月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 812				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)				
採 水 年 月 日	令和3年8月19日	天 候(当日)	雨	天 候(前日)	雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史				
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.6	(mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	(mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.5		○	5.8～8.6	
味	異常なし		○	異常なし	
臭 気	異常なし		○	異常なし	
色 度	0.5	未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和3年8月19日	～ 令和3年8月20日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-220号 の4

令和 3年 8月 24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 813				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)				
採 水 年 月 日	令和3年8月19日	天 候(当日)	雨	天 候(前日)	雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	7.7 (mg/L)	○	200	(mg/L)	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)	
p H 値	7.4	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年8月19日 ~ 令和3年8月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-216号 の1

令和 3年 8月 24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号 No. 677

水の種類 浄水

採水場所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)

採水年月日 令和3年8月19日 天候(当日) 雨 天候(前日) 雨

採水者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和3年8月19日 ~ 令和3年8月20日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-216号 の2

令和 3年 8月 24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号 No. 678
水の種類 浄水
採水場所 斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)
採水年月日 令和3年8月19日 天候(当日) 雨 天候(前日) 雨
採水者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和3年8月19日 ~ 令和3年8月20日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-216号 の3

令和 3年 8月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 679				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)				
採 水 年 月 日	令和3年8月19日	天 候(当日)	雨	天 候(前日)	雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年8月19日 ~ 令和3年8月20日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



×；基準超過(要再檢查)



令和 3 年 9 月 21 日

店舖管理

水質検査結果書

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

×：基準超過(要再検査)



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-271号

令和 3年 9月 21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 978			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)			
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	8.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年9月14日 ~ 令和3年9月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 K-140号 の1

令和 3年 9月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 342				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)				
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史				
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準	
アルミニウム及びその化合物	0.04	(mg/L)	○	0.2	(mg/L)
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	(mg/L)	○	300	(mg/L)
蒸 発 残 留 物	77	(mg/L)	○	500	(mg/L)
以 下 余 白					

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備	考	省略不可項目	○：基準適合	×：基準超過（要再検査）
		健康項目	◎：基準の10%以下（3年に1回以上要検査）	
		水道水性状項目	○：基準の10%超過，基準の20%以下（1年に1回以上要検査）	
			●：基準の20%超過，基準以下（1年4回要検査）	
			×：基準超過（要再検査）	
検 査 期 日		令和3年9月14日	～	令和3年9月17日
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者		上 田 薫		



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合 第 K-140号 の2

令和 3年 9月 2日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 343		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)		
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史		
項 目	測 定 値		判 定
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	(mg/L)	○
蒸 発 残 留 物	111	(mg/L)	●
以 下 余 白			
水 質 基 準			
			300 (mg/L)
			500 (mg/L)

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備	考	省略不可項目	○：基準適合	×：基準超過（要再検査）
		健康項目	◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
		水道水性状項目	○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
			●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
			×：基準超過(要再検査)	
検 査 期 日		令和3年9月14日	～	令和3年9月17日
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者		上 田 薫		



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 K-140号 の3

令和 3年 9月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 344		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)		
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44 (mg/L)	○	300 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	104 (mg/L)	●	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過(要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		× : 基準超過(要再検査)	
検 査 期 日	令和3年9月14日 ~ 令和3年9月17日		
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		






斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-323号 の1

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1176			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)			
採 水 年 月 日	令和3年10月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年10月14日 ~ 令和3年10月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-323号 の2

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1177			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)			
採 水 年 月 日	令和3年10月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.3 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	8.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年10月14日 ~ 令和3年10月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第M-323号 の3

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1178

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)

採 水 年 月 日 令和3年10月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月14日 ~ 令和3年10月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-323号 の4

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1179

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)

採 水 年 月 日 令和3年10月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月14日 ~ 令和3年10月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-316号 の1

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 998

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)

採 水 年 月 日 令和3年10月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月14日 ~ 令和3年10月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-316号 の2

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 999
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)
採 水 年 月 日 令和3年10月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月14日 ~ 令和3年10月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-316号 の3

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1000

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)

採 水 年 月 日 令和3年10月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月14日 ~ 令和3年10月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



✓

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-370号 の1

令和 3年11月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1333

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)

採 水 年 月 日 令和3年11月9日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 曇り時々晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年11月9日 ~ 令和3年11月12日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-370号 の2

令和 3年11月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1334			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)			
採 水 年 月 日	令和3年11月9日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り時々晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	8.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年11月9日 ~ 令和3年11月12日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第M-370号 の3

令和 3年11月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1335			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)			
採 水 年 月 日	令和3年11月9日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り時々晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.2	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.7		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)
検 査 期 日 令和3年11月9日 ~ 令和3年11月12日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第M-370号 の4

令和 3年11月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1336

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)

採 水 年 月 日 令和3年11月9日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 曇り時々晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する


備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年11月9日 ~ 令和3年11月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫







斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第 ZQ-52号 の2

令和 3 年 12 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 119							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 3 年 12 月 7 日			天 候 (当日) 雨 (前日) 晴				
採 水 場 所		斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)							
採 水 者		斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.013	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.008	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	9.8	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.06	0.8	◎	38	塩化物イオン	12.7	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	52	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	95	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	3	○
21	塩 素 酸	0.08	0.6	○	47	p H値	7.5	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.009	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.005	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.6	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 3 年 12 月 7 日 ～ 令和 3 年 12 月 10 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1, 2-ジクロロエチレン: シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第 ZQ-52号 の3

令和 3年12月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 120							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 3 年 12 月 7 日			天 候 (当日) 雨 (前日) 晴				
採 水 場 所		斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)							
採 水 者		斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.015	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.009	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	9.8	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.06	0.8	◎	38	塩化物イオン	12.6	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	53 /	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	98	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	3	○
21	塩 素 酸	0.08	0.6	○	47	pH値	7.4	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.011	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.003	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.5	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 3 年 12 月 7 日 ～ 令和 3 年 12 月 10 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1, 2-ジクロロエチレン: シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-395号

令和 3年12月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1450			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)			
採 水 年 月 日	令和3年12月7日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オン	8.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	8.0	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年12月7日 ~ 令和3年12月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-456号 の1

令和 4年 1月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1670

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)

採 水 年 月 日 令和4年1月13日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 曇り

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年1月13日 ~ 令和4年1月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第M-456号 の2

令和 4年 1月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1671				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)				
採 水 年 月 日	令和4年1月13日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	曇り
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	7.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.9	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年1月13日 ~ 令和4年1月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター第M-456号 の3

令和 4年 1月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1672			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)			
採 水 年 月 日	令和4年1月13日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)
検 査 期 日 令和4年1月13日 ~ 令和4年1月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター第M-456号 の4

令和 4 年 1 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1673

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)

採 水 年 月 日 令和4年1月13日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 曇り

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	11.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年1月13日 ~ 令和4年1月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-501号 の1

令和 4年 2月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1835			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)			
採 水 年 月 日	令和4年2月8日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.7 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年2月8日 ~ 令和4年2月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良水セ第M-501号 の2

令和 4年 2月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1836				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)				
採 水 年 月 日	令和4年2月8日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	9.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.9	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年2月8日 ~ 令和4年2月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-501号 の3

令和 4年 2月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1837			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)			
採 水 年 月 日	令和4年2月8日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.0	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和4年2月8日	～ 令和4年2月10日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	



斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-501号 の4

令和 4年 2月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1838

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)

採 水 年 月 日 令和4年2月8日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年2月8日 ~ 令和4年2月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合 第 J-389号 の1

令和 4年 2月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1142

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)

採 水 年 月 日 令和4年2月8日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年2月8日 ~ 令和4年2月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-389号 の2

令和 4年 2月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号 No. 1143
水の種類 浄水
採水場所 斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)
採水年月日 令和4年2月8日 天候(当日) 曇り 天候(前日) 晴
採水者 斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和4年2月8日 ~ 令和4年2月10日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫





✓


斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-389号 の3

令和 4年 2月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1144		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)		
採 水 年 月 日	令和4年2月8日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 西野 龍男		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年2月8日 ~ 令和4年2月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





令和 4年 3月22日

组合

水質検査結果書

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

×：基準超過(要再検査)



令和4年3月22日

组合
裕

水質検査結果書

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

 : 省略不可項目 ; №1, 2, 10, 21~31, 38
46~51 ○ : 基準適合

×：基準超過(要再検査)




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-574号

令和4年3月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2103			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(白石畑)(斑鳩町白石畑公民館)			
採 水 年 月 日	令和4年3月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.2	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.9		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年3月15日 ~ 令和4年3月18日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 K-287号 の1

令和 4年 3月 22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 723				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	斑鳩町 三井配水池系管末給水栓(高安)(斑鳩町高安1-6)				
採 水 年 月 日	令和4年3月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	曇り
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史				
項 目		測 定 値		判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物		0.01	(mg/L)	◎	0.2 (mg/L)
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		46	(mg/L)	○	300 (mg/L)
蒸 発 残 留 物		78	(mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白					

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	×	基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)		
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)		
		● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)		
		×		基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和4年3月15日 ~ 令和4年3月18日			
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合			
検 査 責 任 者	上 田 薫			


斑鳩町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合 第 K-287号 の2

令和 4年 3月 22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 724		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	斑鳩町 第一配水池系管末給水栓(小吉田)(斑鳩町小吉田2-9)		
採 水 年 月 日	令和4年3月15日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56	(mg/L) ○	300 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	103	(mg/L) ●	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		× : 基準超過(要再検査)	
検 査 期 日	令和4年3月15日 ~ 令和4年3月18日		
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		




斑鳩町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 K-287号 の3

令和 4年 3月 22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 725				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	斑鳩町 北部配水池系管末給水栓(昭和町)(斑鳩町神南5-13)				
採 水 年 月 日	令和4年3月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	曇り
採 水 者	斑鳩町 都市建設部上下水道課 畑本 喜史				
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56	(mg/L)	○	300	(mg/L)
蒸 発 残 留 物	101	(mg/L)	●	500	(mg/L)
以 下 余 白					

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	×	基準超過(要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)		
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)		
		● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)		
		×		基準超過(要再検査)
検 査 期 日	令和4年3月15日 ~ 令和4年3月18日			
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合			
検 査 責 任 者	上 田 薫			