

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和5年4月11日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.32	0.32	0.35	0.35	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.006
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.013	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012	0.015	0.014
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場		
無機物質	味覚	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8		
		塩化物イオン	200以下	mg/l	8.9	8.9	9.3	9.3	9.1	8.9	9.1	8.8	9.0	8.7	8.9		
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
		蒸発残留物	500以下	mg/l	73	73	69	73	75	69	73	70	74	76	76		
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.41	0.41	0.42	0.50	0.41	0.46	0.44	0.43	0.44	0.42	0.48		
	におい	ジオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8		
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	トルエン		0.4以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物		亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい		残留塩素	0.1以上	mg/l	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
におい		1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	73	73	69	73	75	69	73	70	74	76	76
基礎的性状		濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		pH	7.5程度		7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和5年5月16日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曽我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曽我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.35	0.34	0.36	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	0.008	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.017	0.014	0.015	0.018	0.012	0.016	0.016	0.014	0.016	0.017	0.015
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.006	0.005	0.005	0.007	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場	
無機物質	味覚	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
		塩化物イオン	200以下	mg/l	7.8	7.7	8.2	7.8	8.7	8.6	8.6	8.6	8.7	8.0	8.1	
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	45	44	45	45	46	46	46	47	46	44	45	
		蒸発残留物	500以下	mg/l	73	70	71	76	71	69	70	72	76	72	68	
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.51	0.50	0.43	0.47	0.47	0.45	0.46	0.48	0.45	0.48	0.47	
	におい	ジオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白樺近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン		0.4以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物			亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい			残留塩素	0.1以上	mg/l	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	0.8	1.0	0.8
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	45	44	45	45	46	46	46	47	46	44	45
におい			1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	73	70	71	76	71	69	70	72	76	72	68
基礎的性状			濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			pH	7.5程度		7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和5年6月6日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曽我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曽我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.34	0.34	0.33	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.34	0.35	0.37
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	0.011	0.010	0.012	0.012	0.011	0.009	0.011	0.011	0.010	0.010	0.013
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.018	0.016	0.021	0.020	0.019	0.015	0.018	0.018	0.017	0.017	0.020
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場		
無機物質	味覚	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3		
		塩化物イオン	200以下	mg/l	8.9	8.9	11.7	10.1	9.2	9.4	9.4	9.7	8.8	9.8	12.4		
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	32	32	32	32	31	31	31	32	31	31	33		
		蒸発残留物	500以下	mg/l	61	59	69	63	59	61	58	62	57	63	67		
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.57	0.56	0.64	0.57	0.51	0.60	0.66	0.54	0.62	0.58	0.60		
	におい	ジオオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002		
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン		0.4以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物			亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい			残留塩素	0.1以上	mg/l	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	32	32	32	32	31	31	31	32	31	31	33
におい			1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	61	59	69	63	59	61	58	62	57	63	67
基礎的性状			濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			pH	7.5程度		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和5年7月13日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曽我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曽我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.25	0.25	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.26
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	0.007	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.014	0.017	0.018	0.020	0.018	0.016	0.018	0.018	0.017	0.018	0.020
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場	
無機物質	味覚	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	
		塩化物イオン	200以下	mg/l	6.3	6.3	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	40	39	39	39	39	39	39	39	40	39	40	
		蒸発残留物	500以下	mg/l	66	65	62	72	64	68	63	69	69	61	65	
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.37	0.35	0.68	0.78	0.49	0.60	0.68	0.71	0.72	0.64	0.75	
	におい	ジオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン		0.4以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物		亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい		残留塩素	0.1以上	mg/l	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	0.7	0.9
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	40	39	39	39	39	39	39	39	40	39	40
におい		1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	66	65	62	72	64	68	63	69	69	61	65
基礎的性状		濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		pH	7.5程度		7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和5年8月8日

水質基準項目数 31項目

検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曽我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曽我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.17	0.16	0.24	0.19	0.18	0.20	0.18	0.20	0.17	0.20	0.21
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	0.013	0.012	0.012	0.014	0.013	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.021	0.020	0.022	0.023	0.022	0.021	0.021	0.021	0.023	0.023	0.022
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.006	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場		
無機物質	味覚	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5		
		塩化物イオン	200以下	mg/l	6.2	6.2	6.9	6.4	6.3	6.8	6.3	6.9	6.3	6.9	6.6		
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	43	43	40	42	42	44	42	44	43	44	41		
		蒸発残留物	500以下	mg/l	70	69	62	65	70	67	69	69	72	70	68		
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.50	0.56	0.51	0.48	0.46	0.45	0.46	0.42	0.43	0.40	0.41		
	におい	ジオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7		
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白樺近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		トルエン	0.4以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物		亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい		残留塩素	0.1以上	mg/l	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	43	43	40	42	42	44	42	44	43	44	41
におい		1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	70	69	62	65	70	67	69	69	72	70	68
基礎的性状		濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		pH	7.5程度		7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和5年9月5日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曽我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曽我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.29	0.29	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	0.013	0.014	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012	0.013	0.012	0.012	0.013
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.025	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024	0.023	0.023	0.023	0.022	0.024
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場	
無機物質	味覚	ナトリウム及びその 化合物	200以下	mg/l	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
		塩化物イオン	200以下	mg/l	6.5	6.5	7.0	6.8	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.8	
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	37	36	36	37	36	36	36	37	36	36	37	
		蒸発残留物	500以下	mg/l	63	60	57	67	63	60	62	60	62	65	65	
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.42	0.42	0.42	0.37	0.34	0.29	0.29	0.32	0.39	0.37	0.35	
	におい	ジオオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン		0.4以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物		亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい		残留塩素	0.1以上	mg/l	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	37	36	36	37	36	36	36	37	36	36	37
におい		1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	63	60	57	67	63	60	62	60	62	65	65
基礎的性状		濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		pH	7.5程度		7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和5年10月17日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曽我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曽我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.33	0.32	0.27	0.30	0.32	0.32	0.33	0.34	0.33	0.32	0.33
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	0.014	0.015	0.011	0.014	0.015	0.014	0.015	0.013	0.013	0.014	0.013
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.022	0.024	0.020	0.022	0.023	0.023	0.023	0.022	0.022	0.023	0.022
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場		
無機物質	味覚	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5		
		塩化物イオン	200以下	mg/l	6.6	6.5	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	7.3		
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	44	43	44	45	43	43	43	44	43	43	45		
		蒸発残留物	500以下	mg/l	73	72	69	72	73	72	72	69	69	71	70		
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.68	0.62	0.39	0.49	0.52	0.51	0.49	0.54	0.49	0.48	0.38		
	におい	ジオオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白樺近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		トルエン	0.4以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物		亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい		残留塩素	0.1以上	mg/l	0.7	0.8	0.7	0.6	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	44	43	44	45	43	43	43	44	43	43	45
におい		1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	73	72	69	72	73	72	72	69	69	71	70
基礎的性状		濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		pH	7.5程度		7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和5年11月21日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曽我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曽我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.39	0.38	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	0.011	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.024	0.027	0.029	0.029	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.026	0.027
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.008	0.009	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場	
無機物質	味覚	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
		塩化物イオン	200以下	mg/l	7.9	7.8	8.8	8.8	8.0	8.1	8.1	8.3	7.9	8.3	8.8	
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	47	46	48	48	46	46	46	47	46	46	47	
		蒸発残留物	500以下	mg/l	72	75	79	77	77	75	76	73	74	73	77	
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.60	0.53	0.43	0.42	0.48	0.42	0.46	0.53	0.59	0.37	0.43	
	におい	ジオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン		0.4以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物		亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい		残留塩素	0.1以上	mg/l	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	47	46	48	48	46	46	46	47	46	46	47
におい		1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	72	75	79	77	77	75	76	73	74	73	77
基礎的性状		濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		pH	7.5程度		7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和5年12月12日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.23	0.20	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
無機物質	味覚	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
		塩化物イオン	200以下	mg/l	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	50	49	49	51	49	50	50	50	50	50	50
		蒸発残留物	500以下	mg/l	73	76	71	74	75	71	71	78	72	70	71
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.39	0.49	0.43	0.40	0.57	0.53	0.49	0.45	0.54	0.49	0.43
	におい	ジオスミン	0.00001以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
		2-メチルイソホルネオール	0.00001以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	トルエン		0.4以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
消毒副生成物			亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい			残留塩素	0.1以上	mg/l	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	50	49	49	51	49	50	50	50	50	50	50
におい			1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	73	76	71	74	75	71	71	78	72	70	71
基礎的性状			濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			pH	7.5程度		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6

※検査機器の故障により測定不能

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和6年1月23日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン 及び塩化シアニ	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.30	0.24
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	シス,トランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場	
無機物質	味覚	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
		塩化物イオン	200以下	mg/l	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4	
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	52	51	51	52	51	51	51	51	51	51	51	
		蒸発残留物	500以下	mg/l	74	74	68	73	76	72	75	78	72	80	74	
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.24	0.24	0.25	0.23	
	におい	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
		2-メチルイソホルネオール	0.00001以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
		味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	常温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	トルエン		0.4以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
消毒副生成物			亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい			残留塩素	0.1以上	mg/l	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7
無機物質	味覚		カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	52	51	51	52	51	51	51	51	51	51
におい			1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
無機物質	味覚		蒸発残留物	30～200	mg/l	74	74	68	73	76	72	75	78	72	80
基礎的性状			濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			pH	7.5程度		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5

※検査機器の故障により測定不能

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和6年2月20日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.23	0.22	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.26
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シストラス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.011	0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.009
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
無機物質	味覚	ナトリウム及びその 化合物	200以下	mg/l	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
		塩化物イオン	200以下	mg/l	10.5	10.5	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	54	53	54	55	53	53	53	54	54	53	54
		蒸発残留物	500以下	mg/l	82	84	81	84	82	81	83	84	85	86	82
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	におい	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001
基礎的性状		pH値		5.8～8.6		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	常温水	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度		5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン		0.4以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物			亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい			残留塩素	0.1以上	mg/l	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	54	53	54	55	53	53	53	54	54	53	54
におい			1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	82	84	81	84	82	81	83	84	85	86	82
基礎的性状			濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			pH	7.5程度		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7

自己水質検査結果(毎月検査)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日公布 厚生労働省令第101号)に以下のとおり適合していました。

採水年月日 令和6年3月5日
水質基準項目数 31項目
検査機関 檀原市上下水道部 上水道課

健康に関する項目

健康に関する基準値は、生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにさらに安全率を加味して設定しています。

基準項目		水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白檀近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
病原生物	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン 及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.34	0.33	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.41
	フッ素及び その化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	シストランス -1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ベンゼン	0.01以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロホルム	0.06以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	ブromホルム	0.09以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

性状項目

基準値は、水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定しています。

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白樺近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
無機物質	味覚	ナトリウム及びその 化合物	200以下	mg/l	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
		塩化物イオン	200以下	mg/l	8.5	8.5	9.4	9.0	8.5	8.6	8.6	8.7	8.5	8.7	9.9
		カルシウム マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	46	46	45	46	46	46	46	46	46	46	46
		蒸発残留物	500以下	mg/l	77	73	74	79	76	75	68	70	75	75	75
有機物質	汚濁指標	有機物	3以下	mg/l	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25
	におい	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
基礎的性状		pH値	5.8～8.6		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	常温水	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			加温水	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			脱残留塩素水	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色 度	5以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		濁 度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

水質管理目標設定項目

基準項目			水質基準	単位	曾我川 緑地公園	新口南公園	やわらぎの郷	曾我川 児童公園	第3こども園	第2こども園	晩成幼稚園	観音寺公民館	白樺近隣 公園	植山古墳 公園	万葉の丘 スポーツ広場
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン		0.004以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	トルエン		0.4以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	1,1-ジクロロエチレン		0.1以下	mg/l	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
消毒副生成物		亜塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
におい		残留塩素	0.1以上	mg/l	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
無機物質	味覚	カルシウム マグネシウム等(硬度)	10～100	mg/l	46	46	45	46	46	46	46	46	46	46	46
におい		1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
無機物質	味覚	蒸発残留物	30～200	mg/l	77	73	74	79	76	75	68	70	75	75	75
基礎的性状		濁度	1以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		pH	7.5程度		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7

※検査機器の故障により測定不能