

桜井浄水場
浄水水質基準項目等検査結果(令和2年度)

検 査 項 目		備 考	水質基準等 \ 年月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.1	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R2.1.12	R2.2.1	R2.3.1	最高	最低	平均
水温				9.4	12.1	13.4	21.5	23.7	27.5	22.8	15.0	13.1	6.1	6.1	7.4	27.5	6.1	14.8
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シアニ化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.57	0.51	0.53	0.43	0.45	0.53	0.46	0.49	0.46	0.58	0.63	0.63	0.63	0.43	0.52
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.02	0.05	0.06	0.06	0.06	0.09	0.07	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.09	0.02	0.05
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.003	0.004	0.005	0.010	0.007	0.009	0.009	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.010	0.003	0.006
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.005	0.006	0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.005	0.006	0.007	0.012	0.010	0.014	0.013	0.007	0.007	0.006	0.005	0.007	0.014	0.005	0.008
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.003	0.008	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	0.004	0.004	0.006	0.008	0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
	ブロモホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	7.3	7.0	8.2	5.7	6.2	7.8	8.6	7.2	8.2	9.9	10.0	9.9	10.0	5.70	8.0
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	10	9.6	9.9	8.4	8.2	11.0	11.0	9.7	11.0	12.0	13.0	13.0	13.0	8.2	10.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	45	45	51	38	39	45	49	44	48	53	53	52	53	38	47
	蒸発残留物		500 mg/L以下	88	81	90	83	80	91	95	88	89	95	100	95	100	80	90
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	におい	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	1.1	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	0.7	0.9	
pH値	基本的性状	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度		5度以下	0.6	0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.6	0.7	<0.5	0.5	
濁度		2度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05</								

御所浄水場
浄水水質基準項目等検査結果(令和2年度)

検 査 項 目			備 考	水質基準等 \ 年月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.1	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R2.1.12	R2.2.1	R2.3.1	最高	最低	平均	
水温					11.6	19.9	20.5	22.2	24.4	28.0	21.9	16.3	12.3	6.7	8.0	10.0	28.0	6.7	16.8	
水質基準項目	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物		0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.25	0.18	0.20	0.27	0.24	0.37	0.28	0.30	0.24	0.27	0.32	0.30	0.37	0.18	0.27	0.27	
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	一般有機化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.002	0.001	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.007	<0.001	0.003	0.003	
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.002	0.001	0.004	0.003	0.006	0.003	0.004	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.006	<0.001	0.002	0.002	
	ジブromokロロメタン		0.1 mg/L以下	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	
	臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.006	0.004	0.009	0.008	0.011	0.012	0.010	0.007	0.004	<0.001	0.001	0.002	0.012	<0.001	0.006	0.006	
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.002	<0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002	0.002	
	ブromokジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001	0.002	0.002	
	ブromokホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.02	0.03	0.04	0.03	0.06	0.08	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.01	0.03	0.03	
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	6.6	6.4	6.6	6.6	5.0	6.1	5.5	5.3	6.4	7.4	7.6	8.0	8.0	5.0	6.5	6.5	
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	6.9	7.8	6.6	7.3	6.4	8.3	8.1	6.2	7.0	7.7	8.3	8.2	8.3	6.2	7.4	7.4	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	38	37	42	35	32	38	35	34	38	41	44	44	44	32	38	38	
	蒸発残留物		500 mg/L以下	66	59	73	75	57	77	65	63	66	74	73	71	77	57	68	68	
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	<0.0003	0.000002	0.000002		
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.															

安全でおいしい水を家庭に！

令和2年度 水質検査結果の概要

奈良県水道局

総 合 評 価

- ・ 水道法第4条第2項の規定に基づく水質基準に適合している安全な水です。
- ・ おいしい水の水質要件に、おおむね適合しているおいしい水です。

水道法第4条第2項の規定に基づく水質基準 【51項目】

水 質 基 準 項 目			桜井浄水場 浄水	御所浄水場 浄水
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌、大腸菌	適合する	適合する
	無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物	適合する	適合する
	一般有機化学物質	四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン	適合する	適合する
	消毒副生成物	塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド	適合する	適合する
性状に関する項目	色	亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、マンガン及びその化合物	適合する	適合する
	味覚	ナトリウム及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等（硬度）、蒸発残留物、有機物（TOCの量）	適合する	適合する
	発泡	陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤	適合する	適合する
	におい	ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、フェノール類	適合する	適合する
	基本的性状	pH値、味、臭気、色度、濁度	適合する	適合する

おいしい水の水質要件 （厚生省 「おいしい水研究会」の報告より）

水 質 項 目	水 質 要 件	桜井浄水場 浄水 平均値	御所浄水場 浄水 平均値
蒸 発 残 留 物	30～200mg/L	90mg/L	68mg/L
硬 度	10～100mg/L	47mg/L	38mg/L
遊 離 炭 酸	3～30mg/L	6.0mg/L	2.3mg/L
過マンガン酸カリウム消費量	3mg/L以下	1.5mg/L	0.5mg/L
臭 気 強 度	3以下	2	2
残 留 塩 素 ※	0.4mg/L以下	0.8mg/L ^{注1)}	0.7mg/L ^{注2)}
水 温	最高 20℃以下	6.1℃～21.5℃	6.7℃～28℃

※ 残留塩素は、蛇口において必ず残っている必要がありますが、浄水場から受水地（市町村に水道水を供給している場所）を経て蛇口までの間に低下していきますので、中間地点である受水地においては、おいしい水の水質要件より高めとなっています。

注1) 天理市第2受水地（天理市に水道水を供給している場所）の残留塩素の平均値

注2) 奈良市第2受水地（奈良市に水道水を供給している場所）の残留塩素の平均値

桜井浄水場
原水検査結果(令和2年度)

検 査 項 目	単位\年月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.1	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R2.1.12	R2.2.1	R2.3.1	最高	最低	平均
水温	℃	9.2	11.3	12.8	21.1	24.0	27.6	22.3	14.5	12.9	5.7	6.0	7.1	27.6	5.7	14.5
一般細菌	CFU/mL	68	33	120	2100	160	1100	1800	320	89	41	110	49	2100	33	499
大腸菌	MPN/100mL	2	<1	<1	290	6	3	1	8	10	4	4	<1	290	<1	36
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.004	0.010	0.005	0.008	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	0.007	0.009	0.010	0.004	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.48	0.47	0.38	0.41	0.45	0.42	0.47	0.43	0.57	0.60	0.60	0.60	0.38	0.49
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	0.06	0.05	0.29	0.15	0.05	0.18	0.06	0.04	0.04	0.06	0.06	0.29	0.04	0.09
鉄及びその化合物	mg/L	0.17	0.20	0.32	0.77	0.51	0.31	0.62	0.22	0.18	0.20	0.21	0.18	0.77	0.17	0.32
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.7	6.7	7.1	4.8	5.2	7.2	7.7	6.2	7.3	9.2	9.1	9.1	9.2	4.8	7.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.056	0.10	0.190	0.100	0.086	0.052	0.120	0.027	0.030	0.049	0.036	0.031	0.190	0.027	0.073
塩化物イオン	mg/L	6.8	6.2	6.4	4.0	4.1	6.5	7.1	5.7	6.8	8.6	9.4	9.4	9.4	4.0	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	46	49	51	37	38	48	50	43	47	54	53	51	54	37	47
蒸発残留物	mg/L	-	-	92	-	-	99	-	-	92	-	-	97	99	92	95
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジオスミン	mg/L	0.000003	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOCの量)	mg/L	1.4	1.5	1.6	2.8	1.9	2.2	2.1	1.4	1.7	1.4	1.4	1.6	2.8	1.4	1.8
pH値	-	7.2	7.1	7.1	7.4	7.4	7.2	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.1	7.4
味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度	度	6.4	7.2	9.1	19.7	12.5	10.6	12.4	6.9	6.1	5.3	4.9	5.3	19.7	4.9	8.9
濁度	度	2.6	2.3	2.6	9.8	5.3	4.0	5.9	2.5	2.2	2.6	2.4	2.5	9.8	2.2	3.7

御所浄水場
原水検査結果(令和2年度)

検 査 項 目	単位\年月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.1	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R2.1.12	R2.2.1	R2.3.1	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	18.0	19.5	20.5	23.5	26.9	20.5	13.6	9.1	4.3	5.5	7.2	26.9	4.3	15.1
一般細菌	CFU/mL	210	1100	220	1000	390	920	450	440	120	210	150	140	1100	120	446
大腸菌	MPN/100mL	83	290	34	180	49	55	32	93	57	27	31	71	290	27	84
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.002
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.26	0.17	0.29	0.23	0.31	0.31	0.30	0.30	0.28	0.33	0.31	0.33	0.17	0.28
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.07	0.04	0.11	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.11	<0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.23	0.09	0.05	0.23	0.04	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.23	0.02	0.07
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	3.8	3.9	3.7	3.5	4.5	4.1	3.5	4.3	4.8	5.1	5.2	5.2	3.5	4.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.020	0.016	0.011	0.071	0.007	0.010	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.006	0.071	0.003	0.013
塩化物イオン	mg/L	3.8	3.5	3.1	2.8	2.6	3.3	3.4	2.9	3.8	4.5	5.1	4.9	5.1	2.6	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	36	42	34	33	38	36	32	38	43	44	44	44	32	38
蒸発残留物	mg/L	-	-	64	-	-	72	-	-	64	-	-	64	72	64	66
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジオスミン	mg/L	0.000004	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000004	0.000002	0.000002	0.000004	0.000003	0.000002	0.000001	0.000003	0.000006	0.000006	0.000008	0.000008	0.000001	0.000004
非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOCの量)	mg/L	0.5	1.2	0.7	1.3	0.8	1.1	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	1.3	0.5	0.8
pH値	-	6.8	7.7	8.0	7.7	8.0	8.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.1	6.8	7.8
味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度	度	2.8	3.7	2.4	7.4	2.3	3.2	1.9	1.8	1.3	1.3	1.2	1.5	7.4	1.2	2.6
濁度	度	1.2	1.9	1.4	2.7	0.9	1.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	2.7	0.5	1.1

給水点平常項目検査結果(令和2年度)

奈良市第1受水地 [天理調整池経由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）]

検査項目 \ 年月日	R2.4.13	5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送水系統	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水温 (℃)	9.6	12.9	14.2	21.2	22.9	27.6	22.8	15.9	14.3	7.3	7.3	8.1	27.6	7.3	15.3
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	9.8	9.3	9.8	9.0	8.1	11	11	9.4	10	12	13	12	13	8.1	10
ジオオスミン (mg/L)	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8
pH 値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.2	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
電気伝導率 (μS/cm)	131	125	131	118	109	139	136	123	137	149	155	146	155	109	133

奈良市第2受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.13	5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温 (℃)	12.6	16.3	19.1	21.7	21.5	24.5	21.7	17.1	15.6	10.7	10.3	10.7	24.5	10.3	16.8
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.8	6.9	7.5	6.8	6.5	7.8	7.0	6.7	7.1	7.8	10	8.4	10	6.5	7.4
ジオオスミン (mg/L)	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4
pH 値	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
電気伝導率 (μS/cm)	109	108	116	108	91	107	100	96	108	121	126	122	126	91	109

大和高田市第1受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温 (℃)	11.5	17.9	20.2	19.2	24.4	25.7	18.6	15.6	11.0	7.7	8.3	9.9	25.7	7.7	15.8
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.6	7.0	6.6	7.9	8.6	7.7	8.9	6.8	7.5	7.8	8.9	8.5	8.9	6.6	7.7
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.6	7.7	7.6	7.3	7.6	7.6	7.3	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電気伝導率 (μS/cm)	104	107	110	85	103	114	84	99	114	120	125	124	125	84	107

大和高田市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.0	18.6	21.4	18.6	25.2	24.5	18.0	14.9	9.6	6.8	7.3	9.4	25.2	6.8	15.4
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.3	6.7	6.4	8.3	8.5	8.0	8.3	6.4	7.3	7.7	8.5	8.5	8.5	6.3	7.6
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.4	<0.2	0.3
pH 値	7.6	7.7	7.6	7.3	7.7	7.6	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	1.0	0.7	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	104	107	109	86	103	114	81	94	113	119	124	123	124	81	106

大和高田市第 3 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.7	18.4	20.5	19.4	25.2	26.1	18.7	15.7	11.2	7.7	8.2	10.0	26.1	7.7	16.1
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.5	6.9	6.5	7.9	8.4	7.8	8.9	6.7	7.5	7.8	8.9	8.5	8.9	6.5	7.7
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.2	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.7	7.7	7.6	7.3	7.7	7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	104	108	110	86	100	115	85	98	114	120	125	124	125	85	107

大和郡山市第 1 受水地 [旧宇陀川系（安堵線経由）流入地点]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.7	17.7	20.1	18.8	24.6	25.4	18.4	15.2	11.5	7.8	8.4	10.1	25.4	7.8	15.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.4	6.7	6.5	7.6	8.2	8.1	8.9	6.4	7.1	7.9	8.6	8.1	8.9	6.4	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
pH 値	7.7	7.7	7.7	7.3	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	104	108	110	84	101	115	86	96	113	120	124	123	124	84	107

大和郡山市第 1 受水地 [吉野川系（御所・中央幹線経由）流入地点]																
検査項目 \ 年月日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均	
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川				
水温 (℃)	11.6	17.8	20.2	19.3	24.8	25.6	18.2	15.0	11.3	7.5	8.4	10.1	25.6	7.5	15.8	
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)	6.4	6.8	6.5	7.7	8.2	8.1	8.9	6.4	7.1	7.9	8.6	8.1	8.9	6.4	7.6	
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.2	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3	
pH 値	7.7	7.7	7.6	7.3	7.6	7.6	7.3	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.3	7.6	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	
電気伝導率 (μ S/cm)	104	108	110	84	101	115	85	96	113	120	123	122	123	84	107	

大和郡山市第 2 受水地																
検査項目 \ 年月日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均	
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川				
水温 (℃)	11.0	16.4	20.3	19.8	23.8	24.8	19.6	15.3	12.1	8.0	7.6	9.9	24.8	7.6	15.7	
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)	6.7	6.9	6.5	8.1	8.4	7.7	7.6	7.4	7.2	7.9	8.4	8.6	8.6	6.5	7.6	
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	<0.2	0.3	0.3	0.5	<0.2	0.3	
pH 値	7.7	7.7	7.6	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	
電気伝導率 (μ S/cm)	104	107	109	89	102	112	94	95	113	120	121	124	124	89	108	

天理市第 1 受水地 [天理調整池経由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）]																
検査項目 \ 年月日	R2.4.13	5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均	
送水系統	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合				
水温 (℃)	9.9	12.8	14.5	22.1	23.1	28.1	22.8	15.9	13.8	7.2	7.3	8.2	28.1	7.2	15.5	
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)	9.8	9.4	9.8	9.1	8.1	11	11	9.5	10	12	13	12	13	8.1	10	
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	
pH 値	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.1	7.3	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	
電気伝導率 (μ S/cm)	132	125	131	118	109	139	136	123	136	149	155	146	155	109	133	

天理市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.13	5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	9.4	12.9	14.8	21.4	23.1	27.7	23.3	16.3	14.3	7.3	8.1	8.2	27.7	7.3	15.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	10	9.6	10	9.5	8.4	11	11	10	11	12	13	13	13	8.4	11
ジェオスミン (mg/L)	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.0	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	0.7	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.4	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	134	127	133	112	111	142	142	128	140	153	159	150	159	111	136

橿原市第 1 受水地

[高取ポンプ場、明日香調整池経由]

検 査 項 目 \ 年 月 日													最高	最低	平均
送 水 系 統															
水 温 (℃)															
一 般 細 菌 (CFU/mL)															
大 腸 菌 (100mL中)															
鉄及びその化合物 (mg/L)															
マンガン及びその化合物 (mg/L)															
塩 化 物 イオン (mg/L)															
有機物(T O Cの量) (mg/L)															
pH 値															
味															
臭 気															
色 度 (度)															
濁 度 (度)															
残 留 塩 素 (mg/L)															
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)															

受
水
休
止

橿原市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	10.5	19.9	20.7	21.0	23.9	27.6	20.7	14.6	10.6	5.7	6.5	8.5	27.6	5.7	15.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.5	7.2	6.3	7.5	6.5	8.3	7.6	6.0	7.0	8.0	8.3	8.0	8.3	6.0	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	107	105	108	100	92	110	102	95	111	119	124	123	124	92	108

橿原市第3受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温 (℃)	11.1	17.6	20.1	18.7	23.9	25.0	18.1	15.0	10.0	6.9	7.8	9.3	25.0	6.9	15.3
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.6	7.0	6.6	8.0	8.7	7.6	8.9	6.9	7.6	7.8	9.2	8.7	9.2	6.6	7.8
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.6	7.7	7.6	7.3	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電気伝導率 (μS/cm)	105	108	110	86	103	114	84	98	114	121	126	125	126	84	108

桜井市第1受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送水系統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水温 (℃)	8.9	11.2	12.9	21.1	23.4	27.6	22.4	14.6	12.4	6.1	6.6	7.3	27.6	6.1	14.5
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	10	9.7	10	8.5	8.4	11	11	10	11	12	13	13	13	8.4	11
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.7	0.8
pH 値	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9
電気伝導率 (μS/cm)	132	129	135	110	114	140	145	128	138	152	154	149	154	110	136

桜井市第2受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送水系統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水温 (℃)	10.5	12.9	14.7	21.5	23.1	27.7	23.4	16.9	14.5	7.9	7.8	8.5	27.7	7.8	15.8
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	10	9.8	10	8.5	8.6	11	11	10	11	12	13	13	13	8.5	11
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.7	0.8
pH 値	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
電気伝導率 (μS/cm)	134	130	134	109	113	141	145	127	137	154	155	150	155	109	136

桜井市第 2 受水地

[明日香調整池経由]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.5	17.6	20.4	22.3	23.0	27.0	22.5	17.1	14.4	8.1	8.7	9.8	27.0	8.1	17.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.0	7.1	6.9	7.6	6.7	8.4	7.7	6.4	7.1	7.8	8.5	8.4	8.5	6.4	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	111	109	113	105	93	109	102	97	110	122	125	125	125	93	110

桜井市第 3 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.13	5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	9.2	12.0	13.5	21.2	23.1	27.8	22.3	14.6	12.5	6.0	6.2	7.3	27.8	6.0	14.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	10	9.7	10	8.9	8.3	11	11	10	11	12	13	13	13	8.3	11
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1.1	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.6	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	134	127	132	113	111	141	143	127	139	153	157	149	157	111	136

桜井市第 4 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.19	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	8.6	11.6	18.4	21.4	24.9	26.1	18.5	15.6	12.0	7.5	6.8	7.4	26.1	6.8	14.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	10	9.6	11	8.4	9.2	11	9.1	9.6	11	12	12	13	13	8.4	10
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8
pH 値	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	1	0.7	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	137	128	141	92	122	147	121	127	139	151	151	148	151	92	134

御所市第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	10.7	20.5	22.1	21.4	24.8	28.3	20.9	14.9	11.5	5.6	7.2	10.7	28.3	5.6	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.5	7.3	6.5	7.6	6.8	8.4	8.0	6.1	7.1	8.4	8.3	8.1	8.4	6.1	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	105	106	109	98	92	111	102	95	111	120	124	123	124	92	108

御所市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.3	18.2	20.9	21.4	24.3	27.7	21.2	15.6	12.5	7.0	7.0	9.9	27.7	7.0	16.4
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.5	8.1	6.8	7.6	6.6	8.1	7.5	6.1	7.3	7.8	8.3	8.1	8.3	6.1	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.6	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	108	107	110	99	92	111	102	95	112	119	124	124	124	92	109

御所市第 3 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	10.9	19.1	20.6	21.4	24.1	27.6	20.9	15.0	11.3	5.6	6.3	9.2	27.6	5.6	16.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.3	8.1	6.6	7.6	6.6	8.1	7.5	6.2	7.5	7.8	8.4	8.2	8.4	6.2	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	109	107	110	102	93	111	103	96	113	119	124	124	124	93	109

生駒市第1 受水地 [旧平群調整池経由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）]

検 査 項 目 \ 年 月 日	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送 水 系 統	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水 温 (℃)	22.3	22.6	27.0	22.8	16.1	14.4	7.6	8.3	8.8	27.0	7.6	16.7
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	8.4	7.3	9.8	9.5	8.3	9.3	10	11	11	11	7.3	9.4
ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7
pH 値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	116	103	128	125	113	128	140	145	139	145	103	126

御所系のみのため欠測

生駒市第1 受水地 [北部調整池経由]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.13	5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.1	17.4	21.0	22.4	21.9	25.9	21.6	16.2	14.4	7.4	9.6	9.8	25.9	7.4	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.0	6.8	7.3	6.8	6.3	8.2	7.2	6.4	7.2	7.8	9.2	8.3	9.2	6.3	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	110	108	116	109	91	108	100	95	109	121	125	123	125	91	110

生駒市第2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.13	5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.5	16.9	20.0	22.0	21.4	25.0	21.7	16.9	15.2	10.2	10.1	10.5	25.0	10.1	16.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.8	6.9	7.4	6.9	6.5	8.0	7.0	6.6	7.2	7.9	10	8.5	10	6.5	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.2	0.3	0.2	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	108	108	115	108	91	107	100	96	109	121	126	122	126	91	109

生駒市第3受水地

[北部調整池経由]

検査項目 \ 年月日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水温 (℃)	12.1	17.3	20.9	21.9	22.7	27.0	22.4	15.7	14.0	7.3	7.9	8.8	27.0	7.3	16.5
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.9	6.9	7.1	8.4	7.6	9.6	9.7	8.4	9.3	11	11	11	11	6.9	8.9
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.3	0.6
pH 値	7.6	7.6	7.7	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
電気伝導率 (μS/cm)	110	108	116	112	104	128	126	114	127	141	143	139	143	104	122

香芝市第1受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.13	5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温 (℃)	11.9	17.4	21.1	22.0	23.1	27.0	21.4	15.2	12.4	5.6	6.5	8.6	27.0	5.6	16.0
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.9	7.0	7.0	7.7	6.5	8.6	7.4	6.3	7.2	7.9	8.5	8.6	8.6	6.3	7.5
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.2	0.3	0.2	0.6	<0.2	0.4
pH 値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電気伝導率 (μS/cm)	110	108	114	105	93	108	102	96	111	122	125	125	125	93	110

香芝市第2受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温 (℃)	11.3	18.9	20.6	21.9	23.9	27.6	21.4	15.6	12.4	6.3	7.1	9.8	27.6	6.3	16.4
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.1	8.1	6.7	7.7	6.6	8.0	7.5	6.3	7.6	7.7	8.4	8.2	8.4	6.3	7.5
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3
pH 値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電気伝導率 (μS/cm)	110	108	110	104	94	111	103	96	114	120	125	125	125	94	110

葛城市第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.2	18.7	21.1	22.2	24.3	27.6	22.1	16.2	13.3	6.9	7.1	9.8	27.6	6.9	16.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.0	8.2	6.8	7.6	6.6	8.2	7.7	6.4	7.7	7.8	8.4	8.1	8.4	6.4	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	111	108	110	104	93	110	103	96	114	120	125	125	125	93	110

葛城市第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.1	19.1	20.7	21.8	24.1	27.7	21.2	15.2	11.9	5.8	6.5	9.7	27.7	5.8	16.2
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.2	8.1	6.7	7.7	6.6	8.1	7.5	6.2	7.5	7.8	8.4	8.2	8.4	6.2	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	109	107	110	103	93	111	103	95	113	119	125	124	125	93	109

葛城市第 3 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	12.6	18.5	21.4	22.1	24.3	27.6	21.5	15.7	12.7	6.3	7.0	9.8	27.6	6.3	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.0	8.1	6.7	7.6	6.6	8.0	7.7	6.3	7.6	7.7	8.4	8.1	8.4	6.3	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3
pH 値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	110	109	110	104	94	111	103	96	113	120	125	124	125	94	110

宇陀市受水地（榛原調整池）

検査項目 \ 年月日		5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送水系統		宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水温 (℃)		11.3	12.7	21.2	23.1	28.2	22.9	15.5	13.3	6.3	6.7	7.3	28.2	6.3	15.3
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		9.7	10	9.1	8.3	11	11	10	11	12	13	13	13	8.3	11
有機物(T O Cの量) (mg/L)		0.8	0.8	1.1	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8
pH 値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.4	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)		0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
電気伝導率 (μ S/cm)		127	132	114	111	141	143	127	140	154	155	149	155	111	136

宇陀市第1受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.13													最高	最低	平均
送水系統	宇陀川															
水温 (℃)	9.1													9.1	9.1	9.1
一般細菌 (CFU/mL)	0													0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず													検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	10													10	10	10
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8													0.8	0.8	0.8
pH 値	7.2													7.2	7.2	7.2
味	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5													<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05													<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.8													0.8	0.8	0.8
電気伝導率 (μ S/cm)	133													133	133	133

5月度より宇陀市第1～5受水地の管理は榛原調整池に集約されたため欠測

宇陀市第2受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.13													最高	最低	平均
送水系統	宇陀川															
水温 (℃)	10.5													10.5	10.5	10.5
一般細菌 (CFU/mL)	0													0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず													検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	10													10	10	10
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8													0.8	0.8	0.8
pH 値	7.2													7.2	7.2	7.2
味	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5													<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05													<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.7													0.7	0.7	0.7
電気伝導率 (μ S/cm)	134													134	134	134

5月度より宇陀市第1～5受水地の管理は榛原調整池に集約されたため欠測

宇陀市第3受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

宇陀市第4受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.13	5月度より宇陀市第1～5受水地の管理は榛原調整池に集約されたため欠測			最高	最低	平均
送水系統	宇陀川						
水温 (℃)	11.0				11.0	11.0	11.0
一般細菌 (CFU/mL)	0				0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず				検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	10				10	10	10
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.8				0.8	0.8	0.8
pH 値	7.2				7.2	7.2	7.2
味	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05				<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.7				0.7	0.7	0.7
電気伝導率 (μS/cm)	136	136	136	136			

宇陀市第5受水地

検査項目	年月日	R2.4.13	最高	最低	平均
送水系統		宇陀川			
水温 (°C)		11.7	11.7	11.7	11.7
一般細菌 (CFU/mL)		0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		10	10	10	10
有機物(TOCの量) (mg/L)		0.8	0.8	0.8	0.8
pH 値		7.2	7.2	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)		0.7	0.7	0.7	0.7
電気伝導率 (μS/cm)		135	135	135	135

5月度より宇陀市第1～5受水地の管理は榛原調整池に集約されたため欠測

平群町第 1 受水地 [平群調整池経由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	混合	混合	吉野川	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水 温 (℃)	11.2	14.2	19.0	22.1	22.8	26.9	22.3	15.4	13.8	7.0	7.7	8.7	26.9	7.0	15.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	8.8	8.5	7.5	8.4	7.7	9.6	9.7	8.5	9.3	11	11	11	11	7.5	9.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.6	0.6	0.4	0.9	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.4	0.6
pH 値	7.5	7.4	7.7	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	124	119	116	111	104	127	126	114	127	141	143	139	143	104	124

平群町第 2 受水地 [平群調整池経由（宇陀川系統と吉野川系統を混合）]

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	混合	混合	吉野川	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合			
水 温 (℃)	11.2	14.3	19.2	22.0	22.8	27.1	22.4	15.5	13.8	7.0	7.7	8.6	27.1	7.0	16.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	8.8	8.5	7.5	8.4	7.7	9.7	9.7	8.4	9.3	11	11	11	11	7.5	9.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.6	0.6	0.4	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.4	0.6
pH 値	7.5	7.5	7.8	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.8	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	123	119	116	111	104	128	126	114	127	141	143	139	143	104	124

三郷町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.13	5.11	6.1	7.6	8.3	9.1	10.5	11.9	12.1	R3.1.12	2.1	3.1	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	9.6	12.0	13.5	21.2	23.1	27.5	23.0	15.6	13.7	6.7	6.5	7.4	27.5	6.5	15.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	10	9.8	10	9.1	8.4	11	11	10	11	12	13	13	13	8.4	11
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1.1	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	133	127	134	115	112	142	143	128	140	153	156	150	156	112	136

斑鳩町第1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	10.2	13.2	18.4	22.9	25.5	27.7	19.9	16.3	12.9	8.6	7.5	8.0	27.7	7.5	15.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	10	9.7	11	8.5	9.1	11	8.5	9.7	11	12	13	13	13	8.5	11
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.6	0.8
pH 値	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	136	128	141	99	121	144	100	124	139	152	151	148	152	99	132

斑鳩町第2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	13.1	17.0	21.5	21.9	25.1	26.9	22.3	18.4	14.8	10.8	10.6	11.8	26.9	10.6	17.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.4	6.8	6.4	8.4	8.2	7.8	7.4	6.9	7.2	7.8	8.4	8.6	8.6	6.4	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	<0.2	0.3	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.6	7.7	7.6	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	105	107	109	91	100	108	93	97	113	120	120	124	124	91	107

安堵町第1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.8	17.9	20.4	19.1	24.8	25.6	18.8	15.4	11.5	7.9	8.4	10.1	25.6	7.9	16.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.3	6.8	6.4	7.7	8.2	8.1	9.0	6.4	7.1	7.8	8.4	8.1	9.0	6.3	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.2	0.3	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.7	7.7	7.6	7.3	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	104	108	109	84	101	115	86	96	112	119	123	122	123	84	107

川西町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.7	17.6	20.6	19.1	24.8	25.5	18.4	15.2	11.4	7.8	8.4	10.1	25.5	7.8	15.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.5	6.9	6.5	7.6	8.3	7.8	8.9	6.6	7.2	7.8	8.7	8.3	8.9	6.5	7.6
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.7	7.7	7.6	7.3	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	104	108	110	84	102	114	85	97	113	120	124	123	124	84	107

三宅町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.8	18.0	20.7	20.3	24.7	25.5	18.4	15.1	11.2	7.5	8.3	10.1	25.5	7.5	16.0
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.4	6.8	6.5	7.8	8.5	7.6	8.9	6.7	7.3	7.8	9.0	8.5	9.0	6.4	7.7
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.7	7.7	7.7	7.3	7.7	7.6	7.4	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	104	108	109	86	103	114	84	98	113	120	126	124	126	84	107

田原本町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.3	18.0	20.3	19.3	24.8	25.8	18.4	15.3	11.3	7.4	8.3	9.9	25.8	7.4	15.8
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	6.5	7.0	6.6	7.7	8.5	7.6	9.0	6.7	7.3	7.9	9.1	8.5	9.1	6.5	7.7
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.7	7.7	7.6	7.3	7.7	7.6	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	104	108	110	85	103	114	84	98	114	120	126	124	126	84	108

田原本町第2受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.6	5.7	6.8	7.13	8.11	9.7	10.12	11.4	12.7	R3.1.6	2.8	3.8	最高	最低	平均
送水系統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水温 (℃)	9.1	11.7	18.3	20.3	25.3	28.2	19.3	16.0	12.3	7.7	6.9	7.5	28.2	6.9	15.2
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	10	9.7	11	8.4	9.0	11	8.3	9.7	11	12	13	13	13	8.3	11
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.6	0.8
pH 値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	1	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電気伝導率 (μS/cm)	137	127	141	101	123	144	100	126	139	152	151	148	152	100	132

高取町第1受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温 (℃)	11.9	18.8	20.7	22.5	24.2	28.0	22.2	16.7	13.2	7.1	8.3	9.6	28.0	7.1	16.9
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.0	8.2	6.7	7.7	6.6	8.3	7.7	6.3	8.0	7.7	8.4	8.2	8.4	6.3	7.6
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.6	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
電気伝導率 (μS/cm)	110	107	111	104	93	109	103	96	116	120	125	125	125	93	110

高取町第2受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送水系統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水温 (℃)	12.5	18.7	21.0	22.8	24.3	28.1	22.7	17.0	14.0	7.9	8.8	9.9	28.1	7.9	17.3
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.0	8.4	6.7	7.4	6.6	8.4	7.6	6.4	8.1	7.7	8.5	8.2	8.5	6.4	7.6
有機物(TOCの量) (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	<0.2	0.2	0.2	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
電気伝導率 (μS/cm)	110	108	110	103	94	109	103	96	115	121	125	125	125	94	110

明日香村第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.6	18.4	20.5	21.9	23.3	27.4	21.7	15.9	12.3	6.9	7.7	9.1	27.4	6.9	16.4
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.0	7.8	6.8	7.5	6.6	8.3	7.8	6.4	7.3	7.8	8.4	8.3	8.4	6.4	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	110	109	111	104	93	109	102	95	111	121	124	125	125	93	110

明日香村第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.7	19.7	20.7	22.1	23.8	27.8	21.7	16.1	11.5	6.9	7.4	9.0	27.8	6.9	16.5
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.0	7.3	6.4	7.7	6.5	8.1	7.5	6.1	7.1	7.8	8.3	8.1	8.3	6.1	7.3
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	110	105	108	103	93	110	102	95	111	119	124	124	124	93	109

上牧町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.8	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.8	18.5	21.0	22.0	23.5	27.2	21.8	16.0	12.6	6.7	7.6	9.2	27.2	6.7	16.5
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.0	7.9	6.4	7.4	6.6	8.3	7.8	6.3	7.2	7.7	8.4	8.3	8.4	6.3	7.4
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.2	0.2	0.1	<0.05	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	111	110	109	104	93	109	103	96	112	123	125	125	125	93	110

王寺町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.3	18.3	20.2	21.8	23.3	27.1	21.3	15.6	12.2	6.2	7.1	8.9	27.1	6.2	16.1
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.0	8.0	6.7	7.4	6.6	8.2	7.8	6.4	7.6	7.8	8.4	8.3	8.4	6.4	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.4
pH 値	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	110	109	111	104	93	110	102	96	113	121	125	125	125	93	110

広陵町第 1 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川	吉野川			
水 温 (℃)	11.2	18.8	20.9	22.0	23.9	27.3	21.7	15.9	13.0	6.7	7.5	9.7	27.3	6.7	16.6
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	7.1	8.2	6.7	7.7	6.5	7.9	7.6	6.3	7.5	7.7	8.4	8.2	8.4	6.3	7.5
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	<0.2	0.2	0.2	0.5	<0.2	0.3
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	110	107	110	103	94	111	103	96	113	120	124	125	125	94	110

広陵町第 2 受水地

検 査 項 目 \ 年 月 日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送 水 系 統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水 温 (℃)	11.7	13.0	12.9	23.0	23.8	28.1	23.6	17.2	13.7	7.0	8.2	9.1	28.1	7.0	15.9
一 般 細 菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イオン (mg/L)	10	9.8	10	8.6	8.5	11	12	9.9	11	12	13	13	13	8.5	11
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1.1	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9
pH 値	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.8	0.9	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	133	128	133	109	113	140	145	127	137	155	155	150	155	109	135

河合町第1 受水地

検査項目 \ 年月日	[旧吉野川系（西部幹線、北葛連絡管経由）流入地点]												最高	最低	平均
送水系統															
水温 (℃)															
一般細菌 (CFU/mL)															
大腸菌 (100mL中)															
鉄及びその化合物 (mg/L)															
マンガン及びその化合物 (mg/L)															
塩化物イオン (mg/L)															
有機物(T O Cの量) (mg/L)															
pH 値															
味															
臭気															
色度 (度)															
濁度 (度)															
残留塩素 (mg/L)															
電気伝導率 (μ S/cm)															

受水
休止

河合町第1 受水地

検査項目 \ 年月日	R2.4.14	5.12	6.2	7.7	8.4	9.2	10.6	11.10	12.2	R3.1.13	2.2	3.2	最高	最低	平均
送水系統	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川	宇陀川			
水温 (℃)	10.0	12.3	13.9	21.9	23.4	27.7	23.1	15.6	13.8	6.7	6.9	7.8	27.7	6.7	15.3
一般細菌 (CFU/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	10	9.8	10	8.5	8.6	11	12	10	11	12	13	13	13	8.5	11
有機物(T O Cの量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.7	0.8
pH 値	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
電気伝導率 (μ S/cm)	134	129	133	109	114	141	145	128	138	154	155	150	155	109	136