大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第　M-5号　の2
令　和　5年　4月10日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No.27
水の種類　浄水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採水年月日　令和5年4月4日　　天候(当日)　晴　　天候(前日)　晴

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	0　(個/mL)	○	100　(個/mL)
大腸菌	検出しない	○	検出しない
塩化物イオン	7.1　(mg/L)	○	200　(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4　(mg/L)	○	3　(mg/L)
pH値	7.5	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭気	異常なし	○	異常なし
色度	0.5　未満　(度)	○	5　(度)
濁度	0.1　未満　(度)	○	2　(度)
遊離残留塩素	0.4　(mg/L)		－

判　　定　：　上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考　　○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日　　令和5年4月4日　～　令和5年4月7日
検査機関　　奈良広域水質検査センター組合

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第 M-53号 の2
令 和 5 年 5月15日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 200
水 の 種 類　浄水
採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採 水 年 月 日　令和5年5月9日　　天 候(当日)　晴　　天 候(前日)　晴

項　目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判　　定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日　令和5年5月9日　～　令和5年5月12日
検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 Q-39号
令 和 5年 6月13日

奈良広域水質検査センター組合

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号	No. 143		
水の種類	浄水		
採水年月日	令和 5 年 6 月 6 日	天候（当日）曇り	（前日） 晴
採水場所	大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓（平畑第一系統）（北野グラウンド）		
採水者	大淀町 上下水道部施設課		

No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
1	一般細菌	0	100個/mL	○	29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
2	大腸菌	検出しない	不検出	○	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩素酸	<0.06	0.6	○	38	塩化物イオン	5.7	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	3	○
23	クロロホルム	0.010	0.06	○	47	pH値	7.2	5.8～8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	49	臭気	異常なし	異常なし	○
26	臭素酸	<0.001	0.01	○	50	色度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.014	0.1	○	51	濁度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	0.004	0.03	○		遊離残留塩素	0.5	−	

判定	上記項目については、水道法による水質基準に適合する
検査期日	令和 5 年 6 月 6 日 ～ 令和 5 年 6 月 9 日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	

単位：mg/L （No.1, 2, 47～51を除く）

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21～31, 38, 46～51　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-153号 の2
令 和 5年 7月11日

奈良広域水質検査センター組合

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 578
水 の 種 類	浄水
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採 水 年 月 日	令和5年7月4日　　天 候(当日) 晴　　天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判　　定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考	○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日	令和5年7月4日　～　令和5年7月7日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-198号　の2
令　和　5年　8月　8日

奈良広域水質検査センター組合

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No.722
水の種類	浄水
採水場所	大淀町　桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採水年月日	令和5年8月1日　　天　候(当日)　晴　　天　候(前日)　晴
採水者	大淀町　上下水道部施設課

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	0　(個/mL)	○	100　(個/mL)
大腸菌	検出しない	○	検出しない
塩化物イオン	6.0　(mg/L)	○	200　(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3　(mg/L)	○	3　(mg/L)
pH値	7.4	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭気	異常なし	○	異常なし
色度	0.5　未満　(度)	○	5　(度)
濁度	0.1　未満　(度)	○	2　(度)
遊離残留塩素	0.4　(mg/L)		-

判　　定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考	○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日	令和5年8月1日　～　令和5年8月4日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 Q-85号
令 和 5 年 9 月 11 日

奈良広域水質検査センター組合

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 308
水 の 種 類	浄水
採 水 年 月 日	令和 5 年 9 月 5 日　天 候（当日）晴　（前日） 晴
採 水 場 所	大淀町　桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓（平畑第二系統）（車坂公民館）
採 水 者	

No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	0.08	0.6	○	38	塩化物イオン	5.8	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	3	○
23	クロロホルム	0.007	0.06	○	47	ｐＨ値	7.3	5.8～8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.013	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.4	－	

判 定	上記項目については、水道法による水質基準に適合する
検 査 期 日	令和 5 年 9 月 5 日　～　令和 5 年 9 月 8 日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者	

単位：mg/L　（No.1, 2, 47～51を除く）

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21～31, 38, 46～51　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-313号
令　和　5年 10月 18日

奈良広域水質検査センター組合

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1174
水の種類　浄水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採水年月日　令和5年10月10日　　天　候(当日)　曇り　　天　候(前日)　雨
採　水　者

項　目	測定値	判　定	水質基準
一般細菌	0　(個/mL)	○	100　(個/mL)
大腸菌	検出しない	○	検出しない
塩化物イオン	5.5　(mg/L)	○	200　(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4　(mg/L)	○	3　(mg/L)
pH値	7.5	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭気	異常なし	○	異常なし
色度	0.5　未満　(度)	○	5　(度)
濁度	0.1　未満　(度)	○	2　(度)
遊離残留塩素	0.5　(mg/L)		－

判　　定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考　　○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日　　令和5年10月10日　～　令和5年10月13日
検査機関　　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-345号 の2
令 和 5 年 11月 14日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 1274
水 の 種 類　浄水
採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採 水 年 月 日　令和5年11月7日　　天 候(当日)　晴　　天 候(前日)　雨

項　目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	5.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判　　定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日　令和5年11月7日　～　令和5年11月10日
検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 ZQ-44号
令 和 5 年 12 月 12 日

奈良広域水質検査センター組合

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号	No. 105		
水の種類	浄水		
採水年月日	令和 5 年 12 月 5 日	天候（当日）晴	（前日） 曇り
採水場所	大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓（西部系統）（大岩公民館）		
採水者			

No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
1	一般細菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.011	0.1	○
2	大腸菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
4	水銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セレン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.04	0.2	○
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	5.4	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フッ素	0.06	0.8	◎	38	塩化物イオン	5.9	200	○
13	ホウ素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等（硬度）	46	300	○
14	四塩化炭素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸発残留物	72	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	3	○
21	塩素酸	<0.06	0.6	○	47	pH値	7.6	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.005	0.06	○	49	臭気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	50	色度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1	○	51	濁度	<0.1	2 度	○
26	臭素酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.4	−	

判定	上記の項目については、水道法による水質基準に適合する
検査期日	令和 5 年 12 月 5 日 ～ 令和 5 年 12 月 8 日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	

単位：mg/L （No.1, 2, 47～51を除く）

No.3～7, 12, 13, 32～37はその化合物を含む。
No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21～31, 38, 46～51
□：健康項目：No.1～31
□：生活上支障項目：No.32～51

○：基準適合
×：基準超過（要再検査）
◎：基準の10%以下（3年に1回以上要検査）
○：基準の10%超過，基準の20%以下（1年に1回以上要検査）
●：基準の20%超過，基準以下（1年4回要検査）
×：基準超過（要再検査）

奈広水セ第M-440号 の2

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和　6年 1月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1657

水の種類　浄水

採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場場内給水栓

採水年月日　令和6年1月9日　　天候(当日)　晴　　天候(前日)　曇り

採水者

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大腸菌	検出しない	○	検出しない
塩化物イオン	7.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
pH値	7.4	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭気	かび臭	×	異常なし
色度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊離残留塩素	0.4 (mg/L)		－

判　定：×印の項目については、水道法による水質基準に適合しない

備考　○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）

検査期日　令和6年1月9日　～　令和6年1月12日

検査機関　奈良広域水質検査センター組合

検査責任者

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-488号　の2
令　和　6年2月14日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1819
水の種類　浄水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採水年月日　令和6年2月6日　　天　候(当日)　晴　　天　候(前日)　雨
採水者

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	0　(個/mL)	○	100　(個/mL)
大腸菌	検出しない	○	検出しない
塩化物イオン	9.4　(mg/L)	○	200　(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満　(mg/L)	○	3　(mg/L)
pH値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭気	異常なし	○	異常なし
色度	0.5　未満　(度)	○	5　(度)
濁度	0.1　未満　(度)	○	2　(度)
遊離残留塩素	0.4　(mg/L)		-

判　　定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考　　○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日　　令和6年2月6日　～　令和6年2月9日
検査機関　　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 Q-180号
令 和 6年 3月12日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者　東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号	No. 695		
水の種類	浄水		
採水年月日	令和 6 年 3 月 5 日	天候（当日）雨	（前日） 曇り
採水場所	大淀町　桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓（平畑第三系統）（西増公民館）		
採水者			

No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
1	一般細菌	0	100個/mL	○	29	ブロモジクロロメタン	<0.001	0.03	○
2	大腸菌	検出しない	不検出	○	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩素酸	<0.06	0.6	○	38	塩化物イオン	8.3	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	3	○
23	クロロホルム	<0.001	0.06	○	47	pH値	7.1	5.8～8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1	○	49	臭気	異常なし	異常なし	○
26	臭素酸	<0.001	0.01	○	50	色度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.001	0.1	○	51	濁度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.4	－	

判定	上記項目については、水道法による水質基準に適合する
検査期日	令和 6 年 3 月 5 日　～　令和 6 年 3 月 8 日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	

単位：mg/L　（No.1, 2, 47～51を除く）

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21～31, 38, 46～51　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

奈広水セ第　M-5号 の1

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和　5年　4月10日

奈良広域水質検査センター組合

管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No.26

水の種類　原水

採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)

採水年月日　令和5年4月4日　　天　候(当日)　晴　　天　候(前日)　晴

採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判　定	水質基準
一般細菌	8 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	5.2 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.5		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	藻臭		異常なし
色度	1.7 (度)		5 (度)
濁度	0.9 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備　考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

検査期日　令和5年4月4日　～　令和5年4月7日

検査機関　奈良広域水質検査センター組合

検査責任者　上田薫

奈広水セ第 M-53号 の1
令 和 5 年 5 月 15 日

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 199
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年5月9日　天候(当日)　晴　天候(前日)　晴
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	300以上 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	4.4 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.6		5.8～8.6
味	−		異常なし
臭気	藻臭		異常なし
色度	5.5 (度)		5 (度)
濁度	2.7 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		−

備考　○：基準適合　×：基準超過(要再検査)
検査期日　令和5年5月9日　～　令和5年5月12日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

大淀町上下水道事業 受付 5.5.18

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-104号
令　和 5年 6月13日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 387
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年6月6日　天　候(当日)　曇り　天　候(前日)　晴
採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判　定	水質基準
一般細菌	158 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	3.0 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.1		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	土臭		異常なし
色度	10.5 (度)		5 (度)
濁度	20.3 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備　考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和5年6月6日　～　令和5年6月9日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

大淀町上下水道部 受付 5.6.15

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-153号 の1
令 和 5年 7月11日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.577
水 の 種 類	原水
採 水 場 所	大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日	令和5年7月4日　　天 候(当日) 晴　　天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判 定	水質基準
一般細菌	115 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	3.3 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.5		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	かび臭		異常なし
色度	2.7 (度)		5 (度)
濁度	1.3 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備　考	○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日	令和5年7月4日　～　令和5年7月7日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上 田 薫

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-198号 の1
令 和 5年 8月 8日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No.721
水の種類	原水
採水場所	大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日	令和5年8月1日　　天候(当日)　晴　　天候(前日)　晴
採水者	大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	222 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	2.9 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.5		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	沼沢臭		異常なし
色度	1.9 (度)		5 (度)
濁度	1.1 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		-

備考	○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日	令和5年8月1日　～　令和5年8月4日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田 薫

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-244号
令　和　5年　9月11日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No.903
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年9月5日　　天　候(当日)　晴　　天　候(前日)　晴
採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判　定	水質基準
一般細菌	48　(個/mL)		100　(個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	3.1　(mg/L)		200　(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8　(mg/L)		3　(mg/L)
pH値	7.5		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	沼沢臭		異常なし
色度	3.7　(度)		5　(度)
濁度	3.7　(度)		2　(度)
アンモニア態窒素	0.05未満　(mg/L)		－

備　考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和5年9月5日　～　令和5年9月8日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田薫

奈広水セ第 ZG-29号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令 和 5 年 10 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No. 99
水の種類	原水
採水年月日	令和 5 年 10 月 10 日　天候（当日）曇り　（前日）雨
採水場所	大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水者	大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
1	一般細菌	252	100個/mL		27	総トリハロメタン	—	0.1	
2	大腸菌	検出する	不検出		28	トリクロロ酢酸	—	0.03	
3	カドミウム	<0.0003	0.003		29	ブロモジクロロメタン	—	0.03	
4	水銀	<0.00005	0.0005		30	ブロモホルム	—	0.09	
5	セレン	<0.001	0.01		31	ホルムアルデヒド	—	0.08	
6	鉛	<0.001	0.01		32	亜鉛	0.018	1.0	
7	ヒ素	<0.001	0.01		33	アルミニウム	0.03	0.2	
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02		34	鉄	0.048	0.3	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04		35	銅	0.009	1.0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01		36	ナトリウム	3.9	200	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	10		37	マンガン	0.009	0.05	
12	フッ素	<0.05	0.8		38	塩化物イオン	3.5	200	
13	ホウ素	0.01	1.0		39	Ca, Mg等(硬度)	39	300	
14	四塩化炭素	<0.0002	0.002		40	蒸発残留物	72	500	
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05		41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04		42	ジェオスミン	<0.000001	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02		43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01		44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01		45	フェノール類	<0.0005	0.005	
20	ベンゼン	<0.001	0.01		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	3	
21	塩素酸	—	0.6		47	pH値	7.3	5.8～8.6	
22	クロロ酢酸	—	0.02		48	味	—	異常なし	
23	クロロホルム	—	0.06		49	臭気	藻臭	異常なし	
24	ジクロロ酢酸	—	0.03		50	色度	3.2	5 度	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1		51	濁度	3.4	2 度	
26	臭素酸	—	0.01			アンモニア態窒素	<0.05	-	

判定	
検査期日	令和 5 年 10 月 10 日 ～ 令和 5 年 10 月 13 日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田 薫

単位：mg/L　(No.1, 2, 47～51を除く)

注：No.3～7, 12, 13, 32～37はその化合物を含む。
No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21～31, 38, 46～51
□：健康項目：No.1～31
□：生活上支障項目：No.32～51

○：基準適合
×：基準超過(要再検査)
◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

奈広水セ第M-345号 の1

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和 5 年 11 月 14 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1273
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年11月7日　　天候(当日)　晴　　天候(前日)　雨
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	300以上 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	3.9 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.6 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.2		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	沼沢臭		異常なし
色度	5.5 (度)		5 (度)
濁度	6.4 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備考　○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和5年11月7日　～　令和5年11月10日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

奈広水セ第M-394号

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和　5年12月12日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1459
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年12月5日　天候(当日)　晴　天候(前日)　曇り
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	56 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	33.1 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.3		5.8～8.6
味	−		異常なし
臭気	藻臭		異常なし
色度	1.3 (度)		5 (度)
濁度	0.9 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		−

備考　○：基準適合　×：基準超過(要再検査)
検査期日　令和5年12月5日　～　令和5年12月8日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田薫

奈広水セ第M-440号 の1

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和　6年1月16日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1656
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和6年1月9日　　天候(当日)　晴　　天候(前日)　曇り
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	62	(個/mL)	100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	4.4	(mg/L)	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	(mg/L)	3 (mg/L)
pH値	7.6		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	かび臭		異常なし
色度	1.3	(度)	5 (度)
濁度	0.9	(度)	2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満	(mg/L)	－

備考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和6年1月9日　～　令和6年1月12日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

奈広水セ第M-488号 の1

大淀町上下水道事業管理者　殿

令 和 6年2月14日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No. 1818
水の種類	原水
採水場所	大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日	令和6年2月6日　　天候(当日) 晴　　天候(前日) 雨
採水者	大淀町　上下水道部施設課　向出 知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	191 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	5.5 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.3		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	かび臭		異常なし
色度	2.7 (度)		5 (度)
濁度	2.2 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備考	○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日	令和6年2月6日　～　令和6年2月9日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田

奈広水セ第M-532号

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和　6年3月12日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1984
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和6年3月5日　天候(当日)　雨　天候(前日)　曇り
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	120 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	5.3 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.2		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	沼沢臭		異常なし
色度	2.3 (度)		5 (度)
濁度	2.9 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和6年3月5日　～　令和6年3月8日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

奈広水セ第 J-403号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令 和 6年 3月12日

奈良広域水質検査センター組合

管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 1206

水 の 種 類　浄水

採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場場内給水栓

採 水 年 月 日　令和6年3月5日　　天 候(当日)　雨　　天 候(前日)　曇り

採 水 者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満	(mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000003	(mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白				

判　　定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考　○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日　令和6年3月5日　～　令和6年3月8日

検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者　上 田 薫

奈広水セ　第 N-3号
令和 5 年 6 月 27 日

大淀町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東川 裕

たのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No.5
水の種類	原水
採水場所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日	令和 5 年 6 月 19 日　天候（当日） 晴　（前日） 晴
採水者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

No.	項目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)	No.	項目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)
1	1, 3—ジクロロプロペン(D—D)			0.05	31	キノクラミン(ACN)	<0.00005	0	0.005
2	2, 2—DPA(ダラポン)			0.08	32	キャプタン			0.3
3	2, 4—D(2, 4—PA)			0.02	33	クミルロン			0.03
4	EPN			0.004	34	グリホサート			2
5	MCPA			0.005	35	グルホシネート			0.02
6	アシュラム	<0.009	0	0.9	36	クロメプロップ			0.02
7	アセフェート			0.006	37	クロルニトロフェン(CNP)			0.0001
8	アトラジン			0.01	38	クロルピリホス			0.003
9	アニロホス			0.003	39	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	0	0.05
10	アミトラズ			0.006	40	シアナジン			0.001
11	アラクロール			0.03	41	シアノホス(CYAP)			0.003
12	イソキサチオン	<0.00005	0	0.005	42	ジウロン(DCMU)			0.02
13	イソフェンホス			0.001	43	ジクロベニル(DBN)			0.03
14	イソプロカルブ(MIPC)			0.01	44	ジクロルボス(DDVP)			0.008
15	イソプロチオラン(IPT)			0.3	45	ジクワット			0.01
16	イプフェンカルバゾン			0.002	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)			0.004
17	イプロベンホス(IBP)			0.09	47	ジチオカルバメート系農薬			0.005
18	イミノクタジン			0.006	48	ジチオピル			0.009
19	インダノファン			0.009	49	シハロホップブチル			0.006
20	エスプロカルブ			0.03	50	シマジン(CAT)			0.003
21	エトフェンプロックス			0.08	51	ジメタメトリン			0.02
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)			0.01	52	ジメトエート			0.05
23	オキサジクロメホン			0.02	53	シメトリン			0.03
24	オキシン銅(有機銅)	<0.0004	0	0.03	54	ダイアジノン	<0.00003	0	0.003
25	オリサストロビン			0.1	55	ダイムロン			0.8
26	カズサホス			0.0006	56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート			0.01
27	カフェンストロール			0.008	57	チアジニル			0.1
28	カルタップ			0.08	58	チウラム	<0.0002	0	0.02
29	カルバリル(NAC)			0.02	59	チオジカルブ	<0.0008	0	0.08
30	カルボフラン			0.0003	60	チオファネートメチル			0.3

No.	項目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)	No.	項目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)
61	チオベンカルブ			0.02	89	プレチラクロール			0.05
62	テフリルトリオン			0.002	90	プロシミドン			0.09
63	テルブカルブ(MBPMC)			0.02	91	プロチオホス			0.007
64	トリクロピル			0.006	92	プロピコナゾール			0.05
65	トリクロルホン(DEP)			0.005	93	プロピザミド			0.05
66	トリシクラゾール			0.1	94	プロベナゾール			0.03
67	トリフルラリン			0.06	95	ブロモブチド			0.1
68	ナプロパミド			0.03	96	ベノミル			0.02
69	パラコート			0.005	97	ペンシクロン	<0.001	0	0.1
70	ピペロホス			0.0009	98	ベンゾビシクロン			0.09
71	ピラクロニル			0.01	99	ベンゾフェナップ			0.005
72	ピラゾキシフェン			0.004	100	ベンタゾン			0.2
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)			0.02	101	ペンディメタリン			0.3
74	ピリダフェンチオン			0.002	102	ベンフラカルブ			0.02
75	ピリブチカルブ			0.02	103	ベンフルラリン(ベスロジン)			0.01
76	ピロキロン			0.05	104	ベンフレセート			0.07
77	フィプロニル			0.0005	105	ホスチアゼート			0.005
78	フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	0	0.01	106	マラチオン(マラソン)			0.7
79	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	0	0.03	107	メコプロップ(MCPP)	<0.0005	0	0.05
80	フェリムゾン			0.05	108	メソミル			0.03
81	フェンチオン(MPP)			0.006	109	メタラキシル	<0.002	0	0.2
82	フェントエート(PAP)			0.007	110	メチダチオン(DMTP)			0.004
83	フェントラザミド			0.01	111	メトミノストロビン			0.04
84	フサライド			0.1	112	メトリブジン			0.03
85	ブタクロール			0.03	113	メフェナセット			0.02
86	ブタミホス			0.02	114	メプロニル			0.1
87	ブプロフェジン			0.02	115	モリネート			0.005
88	フルアジナム			0.03	検出指標値		0		

備考 1) 1, 3-ジクロロプロペン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロペン及びトランス-1, 3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出する。
2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出する。
6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出する。
9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定する。
10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
11) ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出する。

検査期日	令和5年 6月19日 ～ 令和5年 6月23日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田 薫

奈広水セ第 K-142号
令 和 5年10月18日

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 339
水 の 種 類　原水
採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採 水 年 月 日　令和5年10月10日　天 候(当日)　曇り　天 候(前日)　雨
採 水 者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
嫌 気 性 芽 胞 菌	検出しない		-
以 下 余 白			

備 考　省略不可項目　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目
◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日　令和5年10月10日　～　令和5年10月13日
検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者　上 田 薫

奈広水セ第　K-68号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令　和　5年　6月27日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No.168

水の種類　原水

採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)

採水年月日　令和5年6月19日　　天　候(当日)　晴　　天　候(前日)　晴

採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判　定	水質基準
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ	0	(個/10 L)	-
ｼﾞｱﾙｼﾞｱ	0	(個/10 L)	-
以　下　余　白			

備　考

省略不可項目　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目
◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過，基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過，基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検査期日　令和5年6月19日　～　令和5年6月23日

検査機関　奈良広域水質検査センター組合

検査責任者　上田 薫

奈広水セ第 K-267号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令 和 6年 3月12日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 651

水 の 種 類　浄水

採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第三系統)(西増公民館)

採 水 年 月 日　令和6年3月5日　天 候(当日)　雨　天 候(前日)　曇り

採 水 者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項 目	測定値		判 定	水 質 基 準	
アルミニウム及びその化合物	0.02	(mg/L)	◎	0.2	(mg/L)
以 下 余 白					

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目

◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過，基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過，基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日　令和6年3月5日 ～ 令和6年3月8日

検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者　上 田 薫

奈広水セ第 K-113号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令 和 5年 9月11日

奈良広域水質検査センター組合

管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 280
水 の 種 類	浄水
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第二系統)(車坂公民館)
採 水 年 月 日	令和5年9月5日　天 候(当日) 晴　天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項 目	測定値		判 定	水 質 基 準	
アルミニウム及びその化合物	0.07	(mg/L)	●	0.2	(mg/L)
以 下 余 白					

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○:基準適合　×:基準超過(要再検査)
	健康項目 水道水性状項目	◎:基準の10%以下(3年に1回以上要検査) ○:基準の10%超過,基準の20%以下(1年に1回以上要検査) ●:基準の20%超過,基準以下(1年4回要検査) ×:基準超過(要再検査)
検 査 期 日	令和5年9月5日 ～ 令和5年9月8日	
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	

奈広水セ第　K-48号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令　和 5 年 6 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管 理 者　東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 133

水 の 種 類　浄水

採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第一系統)(北野グラウンド)

採 水 年 月 日　令和5年6月6日　　天　候(当日)　曇り　　天　候(前日)　晴

採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　　向出　知弘

項　目	測定値		判　定	水 質 基 準	
アルミニウム及びその化合物	0.05	(mg/L)	●	0.2	(mg/L)
以　下　余　白					

判　　定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考　　省略不可項目　　○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目

◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日　令和5年6月6日　～　令和5年6月9日

検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者　上 田 薫

大淀町上下水道課 受 6.15

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 KA-9号
令 和 5 年 6 月 27 日
奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 12
水の種類 浄水
採水場所 大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採水年月日 令和5年6月19日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項目	測定値		目標値	
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.001未満	(mg/L)	0.02	(mg/L)
ｳﾗﾝ及びその化合物	0.0001未満	(mg/L)	0.002	(mg/L)
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.001未満	(mg/L)	0.02	(mg/L)
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	(mg/L)	0.004	(mg/L)
トルエン	0.001未満	(mg/L)	0.4	(mg/L)
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.005未満	(mg/L)	0.08	(mg/L)
亜塩素酸	0.06未満	(mg/L)	0.6	(mg/L)
二酸化塩素	0.06未満	(mg/L)	0.6	(mg/L)
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.001未満	(mg/L)	0.01	(mg/L)
抱水クロラール	0.002	(mg/L)	0.02	(mg/L)
遊離炭酸	2.7	(mg/L)	20	(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	(mg/L)	0.3	(mg/L)
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ (MTBE)	0.001未満	(mg/L)	0.02	(mg/L)
有機物等 (過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	0.5	(mg/L)	3	(mg/L)
臭気強度 (TON)	1		3	
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.4		-1～0	
従属栄養細菌	0	(個/mL)	2000	(個/mL)
1,1-ジクロロエチレン	0.001未満	(mg/L)	0.1	(mg/L)
PFOS及びPFOA	0.000005未満	(mg/L)	0.00005	(mg/L)
以下余白				

備考 PFOS及びPFOA：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
検査期日 令和5年6月19日 ～ 令和5年6月26日
検査機関 奈良広域水質検査センター組合
検査責任者 上田 薫

奈広水セ第　M-5号 の1

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和　5年　4月10日

奈良広域水質検査センター組合

管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No.26

水の種類　原水

採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)

採水年月日　令和5年4月4日　　天　候(当日)　晴　　天　候(前日)　晴

採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判　定	水質基準
一般細菌	8 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	5.2 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.5		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	藻臭		異常なし
色度	1.7 (度)		5 (度)
濁度	0.9 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備　考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

検査期日　令和5年4月4日　～　令和5年4月7日

検査機関　奈良広域水質検査センター組合

検査責任者　上田薫

奈広水セ第 M-53号 の1
令 和 5 年 5 月 15 日

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 199
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年5月9日　天候(当日)　晴　天候(前日)　晴
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	300以上 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	4.4 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.6		5.8～8.6
味	−		異常なし
臭気	藻臭		異常なし
色度	5.5 (度)		5 (度)
濁度	2.7 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		−

備考　○：基準適合　×：基準超過(要再検査)
検査期日　令和5年5月9日　～　令和5年5月12日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

大淀町上下水道事業 受付 5.5.18

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-104号
令　和 5年 6月13日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 387
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年6月6日　天　候(当日)　曇り　天　候(前日)　晴
採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判　定	水質基準
一般細菌	158 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	3.0 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.1		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	土臭		異常なし
色度	10.5 (度)		5 (度)
濁度	20.3 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備　考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和5年6月6日　～　令和5年6月9日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

大淀町上下水道部 受付 5.6.15

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-153号 の1
令 和 5年 7月11日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.577
水 の 種 類	原水
採 水 場 所	大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日	令和5年7月4日　　天 候(当日) 晴　　天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判 定	水質基準
一般細菌	115 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	3.3 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.5		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	かび臭		異常なし
色度	2.7 (度)		5 (度)
濁度	1.3 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備　考	○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日	令和5年7月4日　～　令和5年7月7日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上 田 薫

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-198号 の1
令 和 5年 8月 8日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No.721
水の種類	原水
採水場所	大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日	令和5年8月1日　　天候(当日)　晴　　天候(前日)　晴
採水者	大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	222 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	2.9 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.5		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	沼沢臭		異常なし
色度	1.9 (度)		5 (度)
濁度	1.1 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		-

備考	○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日	令和5年8月1日　～　令和5年8月4日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田 薫

大淀町上下水道事業管理者　殿

奈広水セ第M-244号
令　和　5年　9月11日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No.903
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年9月5日　　天　候(当日)　晴　　天　候(前日)　晴
採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判　定	水質基準
一般細菌	48　(個/mL)		100　(個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	3.1　(mg/L)		200　(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8　(mg/L)		3　(mg/L)
pH値	7.5		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	沼沢臭		異常なし
色度	3.7　(度)		5　(度)
濁度	3.7　(度)		2　(度)
アンモニア態窒素	0.05未満　(mg/L)		－

備　考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和5年9月5日　～　令和5年9月8日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田薫

奈広水セ第 ZG-29号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令 和 5 年 10 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No. 99
水の種類	原水
採水年月日	令和 5 年 10 月 10 日　天候（当日）曇り　（前日）雨
採水場所	大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水者	大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
1	一般細菌	252	100個/mL		27	総トリハロメタン	—	0.1	
2	大腸菌	検出する	不検出		28	トリクロロ酢酸	—	0.03	
3	カドミウム	<0.0003	0.003		29	ブロモジクロロメタン	—	0.03	
4	水銀	<0.00005	0.0005		30	ブロモホルム	—	0.09	
5	セレン	<0.001	0.01		31	ホルムアルデヒド	—	0.08	
6	鉛	<0.001	0.01		32	亜鉛	0.018	1.0	
7	ヒ素	<0.001	0.01		33	アルミニウム	0.03	0.2	
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02		34	鉄	0.048	0.3	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04		35	銅	0.009	1.0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01		36	ナトリウム	3.9	200	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	10		37	マンガン	0.009	0.05	
12	フッ素	<0.05	0.8		38	塩化物イオン	3.5	200	
13	ホウ素	0.01	1.0		39	Ca, Mg等(硬度)	39	300	
14	四塩化炭素	<0.0002	0.002		40	蒸発残留物	72	500	
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05		41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04		42	ジェオスミン	<0.000001	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02		43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01		44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01		45	フェノール類	<0.0005	0.005	
20	ベンゼン	<0.001	0.01		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	3	
21	塩素酸	—	0.6		47	pH値	7.3	5.8～8.6	
22	クロロ酢酸	—	0.02		48	味	—	異常なし	
23	クロロホルム	—	0.06		49	臭気	藻臭	異常なし	
24	ジクロロ酢酸	—	0.03		50	色度	3.2	5 度	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1		51	濁度	3.4	2 度	
26	臭素酸	—	0.01			アンモニア態窒素	<0.05	-	

判定	
検査期日	令和 5 年 10 月 10 日 ～ 令和 5 年 10 月 13 日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田 薫

単位：mg/L　(No.1, 2, 47～51を除く)

注：No.3～7, 12, 13, 32～37はその化合物を含む。
No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21～31, 38, 46～51
□：健康項目：No.1～31
□：生活上支障項目：No.32～51

○：基準適合
×：基準超過(要再検査)
◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

奈広水セ第M-345号 の1

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和 5 年 11 月 14 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1273
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年11月7日　　天候(当日)　晴　　天候(前日)　雨
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	300以上 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	3.9 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.6 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.2		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	沼沢臭		異常なし
色度	5.5 (度)		5 (度)
濁度	6.4 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備考　○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和5年11月7日　～　令和5年11月10日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

奈広水セ第M-394号

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和　5年12月12日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1459
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和5年12月5日　天候(当日)　晴　天候(前日)　曇り
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	56 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	33.1 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.3		5.8～8.6
味	−		異常なし
臭気	藻臭		異常なし
色度	1.3 (度)		5 (度)
濁度	0.9 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		−

備考　○：基準適合　×：基準超過(要再検査)
検査期日　令和5年12月5日　～　令和5年12月8日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田薫

奈広水セ第M-440号 の1

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和　6年1月16日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1656
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和6年1月9日　　天候(当日)　晴　　天候(前日)　曇り
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	62	(個/mL)	100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	4.4	(mg/L)	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	(mg/L)	3 (mg/L)
pH値	7.6		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	かび臭		異常なし
色度	1.3	(度)	5 (度)
濁度	0.9	(度)	2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満	(mg/L)	－

備考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和6年1月9日　～　令和6年1月12日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

奈広水セ第M-488号 の1

大淀町上下水道事業管理者　殿

令 和 6年2月14日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No. 1818
水の種類	原水
採水場所	大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日	令和6年2月6日　　天候(当日) 晴　　天候(前日) 雨
採水者	大淀町　上下水道部施設課　向出 知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	191 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	5.5 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.3		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	かび臭		異常なし
色度	2.7 (度)		5 (度)
濁度	2.2 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備考	○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）
検査期日	令和6年2月6日　～　令和6年2月9日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田

奈広水セ第M-532号

大淀町上下水道事業管理者　殿

令　和　6年3月12日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No. 1984
水の種類　原水
採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日　令和6年3月5日　天候(当日)　雨　天候(前日)　曇り
採水者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	120 (個/mL)		100 (個/mL)
大腸菌	検出する		検出しない
塩化物イオン	5.3 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)		3 (mg/L)
pH値	7.2		5.8～8.6
味	－		異常なし
臭気	沼沢臭		異常なし
色度	2.3 (度)		5 (度)
濁度	2.9 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		－

備考　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）
検査期日　令和6年3月5日　～　令和6年3月8日
検査機関　奈良広域水質検査センター組合
検査責任者　上田 薫

奈広水セ第 J-403号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令 和 6年 3月12日

奈良広域水質検査センター組合

管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 1206

水 の 種 類　浄水

採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場場内給水栓

採 水 年 月 日　令和6年3月5日　　天 候(当日)　雨　　天 候(前日)　曇り

採 水 者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満	(mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000003	(mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白				

判　　定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考　○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日　令和6年3月5日　～　令和6年3月8日

検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者　上 田 薫

奈広水セ　第 N-3号
令和 5 年 6 月 27 日

大淀町水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東川 裕

たのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No.5
水の種類	原水
採水場所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採水年月日	令和 5 年 6 月 19 日　天候（当日） 晴　（前日） 晴
採水者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

No.	項目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)	No.	項目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)
1	1, 3—ジクロロプロペン(D—D)			0.05	31	キノクラミン(ACN)	<0.00005	0	0.005
2	2, 2—DPA(ダラポン)			0.08	32	キャプタン			0.3
3	2, 4—D(2, 4—PA)			0.02	33	クミルロン			0.03
4	EPN			0.004	34	グリホサート			2
5	MCPA			0.005	35	グルホシネート			0.02
6	アシュラム	<0.009	0	0.9	36	クロメプロップ			0.02
7	アセフェート			0.006	37	クロルニトロフェン(CNP)			0.0001
8	アトラジン			0.01	38	クロルピリホス			0.003
9	アニロホス			0.003	39	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	0	0.05
10	アミトラズ			0.006	40	シアナジン			0.001
11	アラクロール			0.03	41	シアノホス(CYAP)			0.003
12	イソキサチオン	<0.00005	0	0.005	42	ジウロン(DCMU)			0.02
13	イソフェンホス			0.001	43	ジクロベニル(DBN)			0.03
14	イソプロカルブ(MIPC)			0.01	44	ジクロルボス(DDVP)			0.008
15	イソプロチオラン(IPT)			0.3	45	ジクワット			0.01
16	イプフェンカルバゾン			0.002	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)			0.004
17	イプロベンホス(IBP)			0.09	47	ジチオカルバメート系農薬			0.005
18	イミノクタジン			0.006	48	ジチオピル			0.009
19	インダノファン			0.009	49	シハロホップブチル			0.006
20	エスプロカルブ			0.03	50	シマジン(CAT)			0.003
21	エトフェンプロックス			0.08	51	ジメタメトリン			0.02
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)			0.01	52	ジメトエート			0.05
23	オキサジクロメホン			0.02	53	シメトリン			0.03
24	オキシン銅(有機銅)	<0.0004	0	0.03	54	ダイアジノン	<0.00003	0	0.003
25	オリサストロビン			0.1	55	ダイムロン			0.8
26	カズサホス			0.0006	56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート			0.01
27	カフェンストロール			0.008	57	チアジニル			0.1
28	カルタップ			0.08	58	チウラム	<0.0002	0	0.02
29	カルバリル(NAC)			0.02	59	チオジカルブ	<0.0008	0	0.08
30	カルボフラン			0.0003	60	チオファネートメチル			0.3

No.	項目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)	No.	項目	測定値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)
61	チオベンカルブ			0.02	89	プレチラクロール			0.05
62	テフリルトリオン			0.002	90	プロシミドン			0.09
63	テルブカルブ(MBPMC)			0.02	91	プロチオホス			0.007
64	トリクロピル			0.006	92	プロピコナゾール			0.05
65	トリクロルホン(DEP)			0.005	93	プロピザミド			0.05
66	トリシクラゾール			0.1	94	プロベナゾール			0.03
67	トリフルラリン			0.06	95	ブロモブチド			0.1
68	ナプロパミド			0.03	96	ベノミル			0.02
69	パラコート			0.005	97	ペンシクロン	<0.001	0	0.1
70	ピペロホス			0.0009	98	ベンゾビシクロン			0.09
71	ピラクロニル			0.01	99	ベンゾフェナップ			0.005
72	ピラゾキシフェン			0.004	100	ベンタゾン			0.2
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)			0.02	101	ペンディメタリン			0.3
74	ピリダフェンチオン			0.002	102	ベンフラカルブ			0.02
75	ピリブチカルブ			0.02	103	ベンフルラリン(ベスロジン)			0.01
76	ピロキロン			0.05	104	ベンフレセート			0.07
77	フィプロニル			0.0005	105	ホスチアゼート			0.005
78	フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	0	0.01	106	マラチオン(マラソン)			0.7
79	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	0	0.03	107	メコプロップ(MCPP)	<0.0005	0	0.05
80	フェリムゾン			0.05	108	メソミル			0.03
81	フェンチオン(MPP)			0.006	109	メタラキシル	<0.002	0	0.2
82	フェントエート(PAP)			0.007	110	メチダチオン(DMTP)			0.004
83	フェントラザミド			0.01	111	メトミノストロビン			0.04
84	フサライド			0.1	112	メトリブジン			0.03
85	ブタクロール			0.03	113	メフェナセット			0.02
86	ブタミホス			0.02	114	メプロニル			0.1
87	ブプロフェジン			0.02	115	モリネート			0.005
88	フルアジナム			0.03	検出指標値		0		

備考 1) 1, 3-ジクロロプロペン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロペン及びトランス-1, 3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出する。
2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出する。
6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出する。
9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定する。
10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
11) ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出する。

検査期日	令和5年 6月19日 ～ 令和5年 6月23日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田 薫

奈広水セ第 K-142号
令 和 5年10月18日

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 339
水 の 種 類　原水
採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採 水 年 月 日　令和5年10月10日　天 候(当日)　曇り　天 候(前日)　雨
採 水 者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
嫌 気 性 芽 胞 菌	検出しない		-
以 下 余 白			

備 考　省略不可項目　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目
◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日　令和5年10月10日　～　令和5年10月13日
検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者　上 田 薫

奈広水セ第　K-68号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令　和　5年　6月27日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東　川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号　No.168

水の種類　原水

採水場所　大淀町　桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)

採水年月日　令和5年6月19日　　天　候(当日)　晴　　天　候(前日)　晴

採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項　目	測定値	判　定	水質基準
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ	0	(個/10 L)	-
ｼﾞｱﾙｼﾞｱ	0	(個/10 L)	-
以　下　余　白			

備　考

省略不可項目　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目
◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過，基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過，基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検査期日　令和5年6月19日　～　令和5年6月23日

検査機関　奈良広域水質検査センター組合

検査責任者　上田 薫

奈広水セ第 K-267号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令 和 6年 3月12日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 651

水 の 種 類　浄水

採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第三系統)(西増公民館)

採 水 年 月 日　令和6年3月5日　天 候(当日)　雨　天 候(前日)　曇り

採 水 者　大淀町　上下水道部施設課　向出　知弘

項 目	測定値		判 定	水 質 基 準	
アルミニウム及びその化合物	0.02	(mg/L)	◎	0.2	(mg/L)
以 下 余 白					

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目　○：基準適合　×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目

◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過，基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過，基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日　令和6年3月5日 ～ 令和6年3月8日

検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者　上 田 薫

奈広水セ第 K-113号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令 和 5年 9月11日

奈良広域水質検査センター組合

管 理 者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 280
水 の 種 類	浄水
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第二系統)(車坂公民館)
採 水 年 月 日	令和5年9月5日　天 候(当日) 晴　天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項 目	測定値		判 定	水 質 基 準	
アルミニウム及びその化合物	0.07	(mg/L)	●	0.2	(mg/L)
以 下 余 白					

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○:基準適合　×:基準超過(要再検査)
	健康項目 水道水性状項目	◎:基準の10%以下(3年に1回以上要検査) ○:基準の10%超過,基準の20%以下(1年に1回以上要検査) ●:基準の20%超過,基準以下(1年4回要検査) ×:基準超過(要再検査)
検 査 期 日	令和5年9月5日 ～ 令和5年9月8日	
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	

奈広水セ第　K-48号

大淀町上下水道事業管理者 殿

令　和 5 年 6 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管 理 者　東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号　No. 133

水 の 種 類　浄水

採 水 場 所　大淀町　桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第一系統)(北野グラウンド)

採 水 年 月 日　令和5年6月6日　　天　候(当日)　曇り　　天　候(前日)　晴

採　水　者　大淀町　上下水道部施設課　　向出　知弘

項　目	測定値		判　定	水 質 基 準	
アルミニウム及びその化合物	0.05	(mg/L)	●	0.2	(mg/L)
以　下　余　白					

判　　定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備　　考　　省略不可項目　　○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目

◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日　令和5年6月6日　～　令和5年6月9日

検 査 機 関　奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者　上 田 薫

大淀町上下水道課 受 6.15

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 KA-9号
令 和 5 年 6 月 27 日
奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 12
水の種類 浄水
採水場所 大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採水年月日 令和5年6月19日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項目	測定値		目標値	
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.001未満	(mg/L)	0.02	(mg/L)
ｳﾗﾝ及びその化合物	0.0001未満	(mg/L)	0.002	(mg/L)
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.001未満	(mg/L)	0.02	(mg/L)
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	(mg/L)	0.004	(mg/L)
トルエン	0.001未満	(mg/L)	0.4	(mg/L)
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.005未満	(mg/L)	0.08	(mg/L)
亜塩素酸	0.06未満	(mg/L)	0.6	(mg/L)
二酸化塩素	0.06未満	(mg/L)	0.6	(mg/L)
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.001未満	(mg/L)	0.01	(mg/L)
抱水クロラール	0.002	(mg/L)	0.02	(mg/L)
遊離炭酸	2.7	(mg/L)	20	(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	(mg/L)	0.3	(mg/L)
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ (MTBE)	0.001未満	(mg/L)	0.02	(mg/L)
有機物等 (過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	0.5	(mg/L)	3	(mg/L)
臭気強度 (TON)	1		3	
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.4		-1～0	
従属栄養細菌	0	(個/mL)	2000	(個/mL)
1,1-ジクロロエチレン	0.001未満	(mg/L)	0.1	(mg/L)
PFOS及びPFOA	0.000005未満	(mg/L)	0.00005	(mg/L)
以下余白				

備考 PFOS及びPFOA：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
検査期日 令和5年6月19日 ～ 令和5年6月26日
検査機関 奈良広域水質検査センター組合
検査責任者 上田 薫