



奈良水セ第 ZQ-1号

三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

令和 2 年 4 月 14 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

|           |                      |                                  |         |    |                   |                   |         |         |    |
|-----------|----------------------|----------------------------------|---------|----|-------------------|-------------------|---------|---------|----|
| 検 査 番 号   |                      | No. 1                            |         |    |                   |                   |         |         |    |
| 水 の 種 類   |                      | 浄水                               |         |    |                   |                   |         |         |    |
| 採 水 年 月 日 |                      | 令和 2 年 4 月 7 日                   |         |    | 天 候 (当日) 晴 (前日) 晴 |                   |         |         |    |
| 採 水 場 所   |                      | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓                 |         |    |                   |                   |         |         |    |
| 採 水 者     |                      | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永                 |         |    |                   |                   |         |         |    |
| No.       | 項 目                  | 測定値                              | 基準値     | 判定 | No.               | 項 目               | 測定値     | 基準値     | 判定 |
| 1         | 一 般 細 菌              | 0                                | 100個/mL | ○  | 27                | 総トリハロメタン          | 0.009   | 0.1     | ○  |
| 2         | 大 腸 菌                | 検出しない                            | 不検出     | ○  | 28                | トリクロロ酢酸           | 0.004   | 0.03    | ○  |
| 3         | カドミウム                | <0.0003                          | 0.003   | ◎  | 29                | ブロモジクロロメタン        | 0.003   | 0.03    | ○  |
| 4         | 水 銀                  | <0.00005                         | 0.0005  | ◎  | 30                | ブロモホルム            | <0.001  | 0.09    | ○  |
| 5         | セ レ ン                | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 31                | ホルムアルデヒド          | <0.008  | 0.08    | ○  |
| 6         | 鉛                    | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 32                | 亜 鉛               | 0.020   | 1.0     | ◎  |
| 7         | ヒ 素                  | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 33                | アルミニウム            | 0.01    | 0.2     | ◎  |
| 8         | 六価クロム化合物             | <0.002                           | 0.02    | ◎  | 34                | 鉄                 | 0.013   | 0.3     | ◎  |
| 9         | 亜硝酸態窒素               | <0.004                           | 0.04    | ◎  | 35                | 銅                 | 0.016   | 1.0     | ◎  |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン      | <0.001                           | 0.01    | ○  | 36                | ナトリウム             | 8.6     | 200     | ◎  |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        | 0.60                             | 10      | ◎  | 37                | マンガン              | <0.001  | 0.05    | ◎  |
| 12        | フ ツ 素                | 0.06                             | 0.8     | ◎  | 38                | 塩化物イオン            | 10.5    | 200     | ○  |
| 13        | ホ ウ 素                | 0.01                             | 1.0     | ◎  | 39                | Ca, Mg等(硬度)       | 51      | 300     | ○  |
| 14        | 四 塩 化 炭 素            | <0.0002                          | 0.002   | ◎  | 40                | 蒸 発 残 留 物         | 92      | 500     | ○  |
| 15        | 1,4-ジオキサン            | <0.005                           | 0.05    | ◎  | 41                | 陰イオン界面活性剤         | <0.02   | 0.2     | ◎  |
| 16        | シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                           | 0.04    | ◎  | 42                | ジオスミン             | —       | 0.00001 |    |
| 17        | ジクロロメタン              | <0.001                           | 0.02    | ◎  | 43                | 2-メチルイソボルネオール     | —       | 0.00001 |    |
| 18        | テトラクロロエチレン           | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 44                | 非イオン界面活性剤         | <0.005  | 0.02    | ◎  |
| 19        | トリクロロエチレン            | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 45                | フェノール類            | <0.0005 | 0.005   | ◎  |
| 20        | ベンゼン                 | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8     | 3       | ○  |
| 21        | 塩 素 酸                | <0.06                            | 0.6     | ○  | 47                | p H 値             | 7.3     | 5.8～8.6 | ○  |
| 22        | クロロ酢酸                | <0.002                           | 0.02    | ○  | 48                | 味                 | 異常なし    | 異常なし    | ○  |
| 23        | クロロホルム               | 0.006                            | 0.06    | ○  | 49                | 臭 気               | 異常なし    | 異常なし    | ○  |
| 24        | ジクロロ酢酸               | 0.004                            | 0.03    | ○  | 50                | 色 度               | <0.5    | 5 度     | ○  |
| 25        | ジブロモクロロメタン           | <0.001                           | 0.1     | ○  | 51                | 濁 度               | <0.1    | 2 度     | ○  |
| 26        | 臭 素 酸                | <0.001                           | 0.01    | ○  |                   | 遊離残留塩素            | 0.5     | —       |    |
| 判 定       |                      | 上記の項目については、水道法による水質基準に適合する       |         |    |                   |                   |         |         |    |
| 検 査 期 日   |                      | 令和 2 年 4 月 7 日 ～ 令和 2 年 4 月 10 日 |         |    |                   |                   |         |         |    |
| 検 査 機 関   |                      | 奈良広域水質検査センター組合                   |         |    |                   |                   |         |         |    |
| 検 査 責 任 者 |                      | 上 田 薫                            |         |    |                   |                   |         |         |    |

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

## 項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38 46~51

■: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合


×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-4号 の2

令和 2年4月14日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 12           |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 のどか村         |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年4月7日         | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 10.9 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.3 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年4月7日 ~ 令和2年4月10日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-4号 の1

令和 2年 4月 4日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 11           |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 立野南3丁目       |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年4月7日         | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 10.7 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.4              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.5 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年4月7日


~ 令和2年4月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター M-4号 の3

令和 2年 4月 14日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 13           |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 夕陽ヶ丘         |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年4月7日         | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 10.7 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.4              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年4月7日 ~ 令和2年4月10日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター M-77号 の1

令和 2年5月26日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 262          |         |         |              |
|----------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |              |
| 採 水 場 所              | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |         |              |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年5月19日        | 天 候(当日) | 曇り後雨    | 天 候(前日) 曇り後雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |              |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |              |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)       |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |              |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.7 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)       |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)       |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |              |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)          |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)          |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.7 (mg/L)       |         | -       |              |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年5月19日

～ 令和2年5月22日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水セ第 M-77号 の2

令和 2年5月26日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 263          |         |         |              |
|----------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |              |
| 採 水 場 所              | 三郷町 立野南3丁目       |         |         |              |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年5月19日        | 天 候(当日) | 曇り後雨    | 天 候(前日) 曇り後雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |              |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |              |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)       |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |              |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.7 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)       |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)       |
| p H 値                | 7.4              | ○       | 5.8~8.6 |              |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)          |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)          |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |              |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年5月19日 ~ 令和2年5月22日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-77号 の3

令和 2 年 5 月 26 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号           | No. 264          |         |      |         |        |
|-------------------|------------------|---------|------|---------|--------|
| 水 の 種 類           | 浄水               |         |      |         |        |
| 採 水 場 所           | 三郷町 のどか村         |         |      |         |        |
| 採 水 年 月 日         | 令和2年5月19日        | 天 候(当日) | 曇り後雨 | 天 候(前日) | 曇り後雨   |
| 採 水 者             | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |      |         |        |
| 項 目               | 測 定 値            |         | 判 定  | 水 質 基 準 |        |
| 一 般 細 菌           | 0                | (個/mL)  | ○    | 100     | (個/mL) |
| 大 腸 菌             | 検出しない            |         | ○    | 検出しない   |        |
| 塩 化 物 イ オ ン       | 9.8              | (mg/L)  | ○    | 200     | (mg/L) |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.8              | (mg/L)  | ○    | 3       | (mg/L) |
| p H 値             | 7.3              |         | ○    | 5.8～8.6 |        |
| 味                 | 異常なし             |         | ○    | 異常なし    |        |
| 臭 気               | 異常なし             |         | ○    | 異常なし    |        |
| 色 度               | 0.5              | 未満（度）   | ○    | 5       | （度）    |
| 濁 度               | 0.1              | 未満（度）   | ○    | 2       | （度）    |
| 遊 離 残 留 塩 素       | 0.5              | (mg/L)  |      | -       |        |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年5月19日 ~ 令和2年5月22日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-77号 の4

令和 2年 5月 26日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 265          |         |         |              |
|----------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |              |
| 採 水 場 所              | 三郷町 夕陽ヶ丘         |         |         |              |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年5月19日        | 天 候(当日) | 曇り後雨    | 天 候(前日) 曇り後雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |              |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |              |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)       |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |              |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.7 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)       |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)       |
| p H 値                | 7.4              | ○       | 5.8~8.6 |              |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)          |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)          |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |              |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年5月19日


~ 令和2年5月22日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-133号 の1

令和 2 年 6 月 16 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No.494           |         |         |               |
|----------------------|------------------|---------|---------|---------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |               |
| 採 水 場 所              | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |         |               |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年6月11日        | 天 候(当日) | 曇り後雨    | 天 候(前日) 曇り時々雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |               |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |               |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)        |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |               |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.5 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)        |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.9 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)        |
| p H 値                | 7.2              | ○       | 5.8~8.6 |               |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |               |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |               |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)           |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)           |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.7 (mg/L)       |         | -       |               |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月12日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-133号 の2

令和 2 年 6 月 16 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 495

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目

採 水 年 月 日 令和2年6月11日 天 候(当日) 曇り後雨 天 候(前日) 曇り時々雨

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目                  | 測 定 値       | 判 定 | 水 質 基 準    |
|----------------------|-------------|-----|------------|
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)    | ○   | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない       | ○   | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.4 (mg/L) | ○   | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.9 (mg/L)  | ○   | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.4         | ○   | 5.8~8.6    |
| 味                    | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)  | ○   | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)  | ○   | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.4 (mg/L)  |     | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年6月11日


~ 令和2年6月12日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-133号 の3

令和 2年 6月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 496          |         |         |               |
|----------------------|------------------|---------|---------|---------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |               |
| 採 水 場 所              | 三郷町 のどか村         |         |         |               |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年6月11日        | 天 候(当日) | 曇り後雨    | 天 候(前日) 曇り時々雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |               |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |               |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)        |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |               |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.3 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)        |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.9 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)        |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |               |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |               |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |               |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)           |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)           |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.4 (mg/L)       |         | -       |               |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月12日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-133号 の4

令和 2年 6月 16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 497          |         |         |               |
|----------------------|------------------|---------|---------|---------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |               |
| 採 水 場 所              | 三郷町 夕陽ヶ丘         |         |         |               |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年6月11日        | 天 候(当日) | 曇り後雨    | 天 候(前日) 曇り時々雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |               |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |               |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)        |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |               |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.5 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)        |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 1.0 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)        |
| p H 値                | 7.4              | ○       | 5.8~8.6 |               |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |               |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |               |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)           |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)           |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |               |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月12日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-74号

令和 2 年 6 月 16 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

### 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号       | No.189             |         |                |
|---------------|--------------------|---------|----------------|
| 水 の 種 類       | 浄水                 |         |                |
| 採 水 場 所       | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓   |         |                |
| 採 水 年 月 日     | 令和2年6月11日          | 天 候(当日) | 曇り後雨           |
|               |                    | 天 候(前日) | 曇り時々雨          |
| 採 水 者         | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永   |         |                |
| 項 目           | 測 定 値              | 判 定     | 水 質 基 準        |
| ジェオスミン        | 0.000003 (mg/L)    | ○       | 0.00001 (mg/L) |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 未満 (mg/L) | ○       | 0.00001 (mg/L) |
| 以 下 余 白       |                    |         |                |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する


備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿


奈広水セ第 KA-6号

令和 2年 7月 1日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。



## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号                 | No. 7            |         |              |
|-------------------------|------------------|---------|--------------|
| 水 の 種 類                 | 浄水               |         |              |
| 採 水 場 所                 | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |              |
| 採 水 年 月 日               | 令和2年6月23日        | 天 候(当日) | 晴            |
|                         |                  | 天 候(前日) | 晴            |
| 採 水 者                   | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |              |
| 項 目                     | 測 定 値            |         | 目 標 値        |
| ニッケル及びその化合物             | 0.001未満          | (mg/L)  | 0.02 (mg/L)  |
| 1,2-ジクロロエタン             | 0.0004未満         | (mg/L)  | 0.004 (mg/L) |
| フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)       | 0.002未満          | (mg/L)  | 0.08 (mg/L)  |
| ジクロロアセトリル               | 0.001            | (mg/L)  | 0.01 (mg/L)  |
| 抱水クロラール                 | 0.002            | (mg/L)  | 0.02 (mg/L)  |
| 遊 離 炭 酸                 | 7.7              | (mg/L)  | 20 (mg/L)    |
| メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 0.001未満          | (mg/L)  | 0.02 (mg/L)  |
| 腐食性 (ランゲリア指数)           | -1.4             |         | -1~0         |
| 従属栄養細菌                  | 0                | (個/mL)  | 2000 (個/mL)  |
| 1,1-ジクロロエチレン            | 0.001未満          | (mg/L)  | 0.1 (mg/L)   |
| 以 下 余 白                 |                  |         |              |

検 査 期 日 令和2年6月23日 ~ 令和2年6月30日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





奈良水セ第 ZQ-16号

三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

令和 2年7月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

|           |                      |                                  |         |    |              |                   |         |         |    |
|-----------|----------------------|----------------------------------|---------|----|--------------|-------------------|---------|---------|----|
| 検 査 番 号   |                      | No. 41                           |         |    |              |                   |         |         |    |
| 水 の 種 類   |                      | 浄水                               |         |    |              |                   |         |         |    |
| 採 水 年 月 日 |                      | 令和 2 年 7 月 7 日                   |         |    | 天 候 (当日) 雨後晴 |                   |         | (前日) 雨  |    |
| 採 水 場 所   |                      | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓                 |         |    |              |                   |         |         |    |
| 採 水 者     |                      | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永                 |         |    |              |                   |         |         |    |
| No.       | 項 目                  | 測定値                              | 基準値     | 判定 | No.          | 項 目               | 測定値     | 基準値     | 判定 |
| 1         | 一 般 細 菌              | 0                                | 100個/mL | ○  | 27           | 総トリハロメタン          | 0.022   | 0.1     | ○  |
| 2         | 大 腸 菌                | 検出しない                            | 不検出     | ○  | 28           | トリクロロ酢酸           | 0.012   | 0.03    | ○  |
| 3         | カドミウム                | <0.0003                          | 0.003   | ◎  | 29           | プロモジクロロメタン        | 0.004   | 0.03    | ○  |
| 4         | 水 銀                  | <0.00005                         | 0.0005  | ◎  | 30           | プロモホルム            | <0.001  | 0.09    | ○  |
| 5         | セ レ ン                | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 31           | ホルムアルデヒド          | <0.008  | 0.08    | ○  |
| 6         | 鉛                    | 0.002                            | 0.01    | ○  | 32           | 亜 鉛               | 0.009   | 1.0     | ◎  |
| 7         | ヒ 素                  | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 33           | アルミニウム            | 0.03    | 0.2     | ○  |
| 8         | 六価クロム化合物             | <0.002                           | 0.02    | ◎  | 34           | 鉄                 | <0.005  | 0.3     | ◎  |
| 9         | 亜硝酸態窒素               | <0.004                           | 0.04    | ◎  | 35           | 銅                 | 0.033   | 1.0     | ◎  |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン      | <0.001                           | 0.01    | ○  | 36           | ナトリウム             | 6.0     | 200     | ◎  |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        | 0.44                             | 10      | ◎  | 37           | マンガン              | <0.001  | 0.05    | ◎  |
| 12        | フ ッ 素                | 0.08                             | 0.8     | ◎  | 38           | 塩化物イオン            | 8.3     | 200     | ○  |
| 13        | ホ ウ 素                | 0.01                             | 1.0     | ◎  | 39           | Ca, Mg等(硬度)       | 37      | 300     | ○  |
| 14        | 四 塩 化 炭 素            | <0.0002                          | 0.002   | ◎  | 40           | 蒸 発 残 留 物         | 102     | 500     | ●  |
| 15        | 1,4-ジオキサン            | <0.005                           | 0.05    | ◎  | 41           | 陰イオン界面活性剤         | <0.02   | 0.2     | ◎  |
| 16        | シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                           | 0.04    | ◎  | 42           | ジェオスミン            | —       | 0.00001 |    |
| 17        | ジクロロメタン              | <0.001                           | 0.02    | ◎  | 43           | 2-メチルイソボルネオール     | —       | 0.00001 |    |
| 18        | テトラクロロエチレン           | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 44           | 非イオン界面活性剤         | <0.005  | 0.02    | ◎  |
| 19        | トリクロロエチレン            | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 45           | フェノール類            | <0.0005 | 0.005   | ◎  |
| 20        | ベンゼン                 | <0.001                           | 0.01    | ◎  | 46           | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.0     | 3       | ○  |
| 21        | 塩 素 酸                | 0.08                             | 0.6     | ○  | 47           | p H 値             | 7.3     | 5.8~8.6 | ○  |
| 22        | クロロ酢酸                | <0.002                           | 0.02    | ○  | 48           | 味                 | 異常なし    | 異常なし    | ○  |
| 23        | クロロホルム               | 0.018                            | 0.06    | ○  | 49           | 臭 気               | 異常なし    | 異常なし    | ○  |
| 24        | ジクロロ酢酸               | 0.009                            | 0.03    | ○  | 50           | 色 度               | 0.5     | 5 度     | ○  |
| 25        | ジプロモクロロメタン           | <0.001                           | 0.1     | ○  | 51           | 濁 度               | <0.1    | 2 度     | ○  |
| 26        | 臭 素 酸                | <0.001                           | 0.01    | ○  |              | 遊離残留塩素            | 0.6     | —       |    |
| 判 定       |                      | 上記の項目については、水道法による水質基準に適合する       |         |    |              |                   |         |         |    |
| 検 査 期 日   |                      | 令和 2 年 7 月 7 日 ~ 令和 2 年 7 月 10 日 |         |    |              |                   |         |         |    |
| 検 査 機 関   |                      | 奈良広域水質検査センター組合                   |         |    |              |                   |         |         |    |
| 検 査 責 任 者 |                      | 上田 薫                             |         |    |              |                   |         |         |    |

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

## 項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38 46~51

▨: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合


×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-163号 の1

令和 2 年 7 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 622          |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 立野南3丁目       |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年7月7日         | 天 候(当日) | 雨後晴     | 天 候(前日) 雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.4 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 1.0 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.6              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.3 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年7月7日


~ 令和2年7月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-163号 の2

令和 2年7月13日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 623          |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 のどか村         |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年7月7日         | 天 候(当日) | 雨後晴     | 天 候(前日) 雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.4 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 1.0 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.5              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.3 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年7月7日

～ 令和2年7月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-163号 の3

令和 2 年 7 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 624          |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 夕陽ヶ丘         |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年7月7日         | 天 候(当日) | 雨後晴     | 天 候(前日) 雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.0 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 1.0 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.5              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.5 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年7月7日 ~ 令和2年7月10日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-112号

令和 2 年 7 月 13 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

### 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 328

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和2年7月7日 天 候(当日) 雨後晴 天 候(前日) 雨

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目           | 測 定 値              | 判 定 | 水 質 基 準        |
|---------------|--------------------|-----|----------------|
| ジェオスミン        | 0.000001 (mg/L)    | ○   | 0.00001 (mg/L) |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 未満 (mg/L) | ○   | 0.00001 (mg/L) |
| 以 下 余 白       |                    |     |                |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年7月7日 ~ 令和2年7月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-239号 の1

令和 2年8月25日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 887          |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年8月20日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.5 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.7 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.4              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.7 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和2年8月20日 ~ 令和2年8月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-239号 の2

令和 2年 8月 25日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号           | No. 888          |         |         |           |
|-------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類           | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所           | 三郷町 立野南3丁目       |         |         |           |
| 採 水 年 月 日         | 令和2年8月20日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者             | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目               | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌           | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌             | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン       | 9.5 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値             | 7.5              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                 | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気               | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度               | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度               | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素       | 0.4 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和2年8月20日 ~ 令和2年8月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-239号 の3

令和 2 年 8 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 889          |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 のどか村         |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年8月20日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.5 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.7 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.5              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.2 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年8月20日 ~ 令和2年8月21日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-239号 の4

令和 2年 8月25日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 890          |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 夕陽ヶ丘         |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年8月20日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.4 (mg/L)       | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.7 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.5              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年8月20日 ~ 令和2年8月21日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-215号

令和 2年 8月 25日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

### 水 質 検 査 結 果 書

|           |                  |         |   |
|-----------|------------------|---------|---|
| 検 査 番 号   | No. 689          |         |   |
| 水 の 種 類   | 浄水               |         |   |
| 採 水 場 所   | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |   |
| 採 水 年 月 日 | 令和2年8月20日        | 天 候(当日) | 晴 |
|           |                  | 天 候(前日) | 晴 |
| 採 水 者     | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |   |

| 項 目           | 測 定 値              | 判 定 | 水 質 基 準        |
|---------------|--------------------|-----|----------------|
| ジェオスミン        | 0.000002 (mg/L)    | ○   | 0.00001 (mg/L) |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 未満 (mg/L) | ○   | 0.00001 (mg/L) |
| 以 下 余 白       |                    |     |                |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年8月20日 ~ 令和2年8月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-278号 の1

令和 2年 9月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1025         |         |       |               |
|----------------------|------------------|---------|-------|---------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |       |               |
| 採 水 場 所              | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |       |               |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年9月10日        | 天 候(当日) | 曇り時々雨 | 天 候(前日) 曇り時々雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |       |               |
| 項 目                  | 測 定 値            |         | 判 定   | 水 質 基 準       |
| 一 般 細 菌              | 0                | (個/mL)  | ○     | 100 (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            |         | ○     | 検出しない         |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 10.5             | (mg/L)  | ○     | 200 (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8              | (mg/L)  | ○     | 3 (mg/L)      |
| p H 値                | 7.2              |         | ○     | 5.8～8.6       |
| 味                    | 異常なし             |         | ○     | 異常なし          |
| 臭 気                  | 異常なし             |         | ○     | 異常なし          |
| 色 度                  | 0.5              | 未満 (度)  | ○     | 5 (度)         |
| 濁 度                  | 0.1              | 未満 (度)  | ○     | 2 (度)         |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.7              | (mg/L)  |       | -             |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年9月10日 ～ 令和2年9月11日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-278号 の2

令和 2年 9月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

### 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No.1026          |         |         |               |
|----------------------|------------------|---------|---------|---------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |               |
| 採 水 場 所              | 三郷町 立野南3丁目       |         |         |               |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年9月10日        | 天 候(当日) | 曇り時々雨   | 天 候(前日) 曇り時々雨 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |               |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |               |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)        |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |               |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.1 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)        |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)        |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |               |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |               |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |               |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)           |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)           |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.4 (mg/L)       |         | -       |               |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年9月10日


~ 令和2年9月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-278号 の3

令和 2年 9月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1027

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 のどか村

採 水 年 月 日 令和2年9月10日 天 候(当日) 曇り時々雨 天 候(前日) 曇り時々雨

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目                  | 測 定 値       | 判 定 | 水 質 基 準    |
|----------------------|-------------|-----|------------|
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)    | ○   | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない       | ○   | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.0 (mg/L) | ○   | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)  | ○   | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.3         | ○   | 5.8～8.6    |
| 味                    | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)  | ○   | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)  | ○   | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.2 (mg/L)  |     | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年9月10日

～ 令和2年9月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-278号 の4

令和 2年 9月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1028

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 夕陽ヶ丘

採 水 年 月 日 令和2年9月10日 天 候(当日) 曇り時々雨 天 候(前日) 曇り時々雨

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目                  | 測 定 値       | 判 定 | 水 質 基 準    |
|----------------------|-------------|-----|------------|
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)    | ○   | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない       | ○   | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 10.8 (mg/L) | ○   | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)  | ○   | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.4         | ○   | 5.8～8.6    |
| 味                    | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)  | ○   | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)  | ○   | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)  |     | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日


令和2年9月10日 ~ 令和2年9月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-259号

令和 2年 9月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

### 水 質 検 査 結 果 書

|           |                  |         |       |         |       |
|-----------|------------------|---------|-------|---------|-------|
| 検 査 番 号   | No. 847          |         |       |         |       |
| 水 の 種 類   | 浄水               |         |       |         |       |
| 採 水 場 所   | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |       |         |       |
| 採 水 年 月 日 | 令和2年9月10日        | 天 候(当日) | 曇り時々雨 | 天 候(前日) | 曇り時々雨 |
| 採 水 者     | 三郷町 水道部水道課       | 瀬川 雅永   |       |         |       |

| 項 目           | 測 定 値              | 判 定 | 水 質 基 準        |
|---------------|--------------------|-----|----------------|
| ジェオスミン        | 0.000003 (mg/L)    | ○   | 0.00001 (mg/L) |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 未満 (mg/L) | ○   | 0.00001 (mg/L) |
| 以 下 余 白       |                    |     |                |


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合  
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年9月10日 ~ 令和2年9月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第 ZQ-30号

令和 2 年 10 月 12 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

|           |                      |                                   |         |            |     |                   |         |         |    |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|-----|-------------------|---------|---------|----|
| 検 査 番 号   |                      | No. 77                            |         |            |     |                   |         |         |    |
| 水 の 種 類   |                      | 浄水                                |         |            |     |                   |         |         |    |
| 採 水 年 月 日 |                      | 令和 2 年 10 月 6 日                   |         | 天 候 (当日) 晴 |     | (前日) 曇り後晴         |         |         |    |
| 採 水 場 所   |                      | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓                  |         |            |     |                   |         |         |    |
| 採 水 者     |                      | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永                  |         |            |     |                   |         |         |    |
| No.       | 項 目                  | 測定値                               | 基準値     | 判定         | No. | 項 目               | 測定値     | 基準値     | 判定 |
| 1         | 一 般 細 菌              | 0                                 | 100個/mL | ○          | 27  | 総トリハロメタン          | 0.023   | 0.1     | ○  |
| 2         | 大 腸 菌                | 検出しない                             | 不検出     | ○          | 28  | トリクロロ酢酸           | 0.010   | 0.03    | ○  |
| 3         | カドミウム                | <0.0003                           | 0.003   | ◎          | 29  | プロモジクロロメタン        | 0.006   | 0.03    | ○  |
| 4         | 水 銀                  | <0.00005                          | 0.0005  | ◎          | 30  | プロモホルム            | <0.001  | 0.09    | ○  |
| 5         | セ レ ン                | <0.001                            | 0.01    | ◎          | 31  | ホルムアルデヒド          | <0.008  | 0.08    | ○  |
| 6         | 鉛                    | <0.001                            | 0.01    | ◎          | 32  | 亜 鉛               | <0.005  | 1.0     | ◎  |
| 7         | ヒ 素                  | <0.001                            | 0.01    | ◎          | 33  | アルミニウム            | 0.04    | 0.2     | ○  |
| 8         | 六価クロム化合物             | <0.002                            | 0.02    | ◎          | 34  | 鉄                 | <0.005  | 0.3     | ◎  |
| 9         | 亜硝酸態窒素               | <0.004                            | 0.04    | ◎          | 35  | 銅                 | <0.005  | 1.0     | ◎  |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン      | <0.001                            | 0.01    | ○          | 36  | ナトリウム             | 8.9     | 200     | ◎  |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        | 0.46                              | 10      | ◎          | 37  | マンガン              | <0.001  | 0.05    | ◎  |
| 12        | フ ッ 素                | 0.08                              | 0.8     | ◎          | 38  | 塩化物イオン            | 11.4    | 200     | ○  |
| 13        | ホ ウ 素                | 0.02                              | 1.0     | ◎          | 39  | Ca, Mg等(硬度)       | 52      | 300     | ○  |
| 14        | 四 塩 化 炭 素            | <0.0002                           | 0.002   | ◎          | 40  | 蒸 発 残 留 物         | 98      | 500     | ○  |
| 15        | 1,4-ジオキサン            | <0.005                            | 0.05    | ◎          | 41  | 陰イオン界面活性剤         | <0.02   | 0.2     | ◎  |
| 16        | シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                            | 0.04    | ◎          | 42  | ジェオスミン            | —       | 0.00001 |    |
| 17        | ジクロロメタン              | <0.001                            | 0.02    | ◎          | 43  | 2-メチルイソボルネオール     | —       | 0.00001 |    |
| 18        | テトラクロロエチレン           | <0.001                            | 0.01    | ◎          | 44  | 非イオン界面活性剤         | <0.005  | 0.02    | ◎  |
| 19        | トリクロロエチレン            | <0.001                            | 0.01    | ◎          | 45  | フェノール類            | <0.0005 | 0.005   | ◎  |
| 20        | ベンゼン                 | <0.001                            | 0.01    | ◎          | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.9     | 3       | ○  |
| 21        | 塩 素 酸                | 0.10                              | 0.6     | ○          | 47  | p H値              | 7.2     | 5.8～8.6 | ○  |
| 22        | クロロ酢酸                | <0.002                            | 0.02    | ○          | 48  | 味                 | 異常なし    | 異常なし    | ○  |
| 23        | クロロホルム               | 0.016                             | 0.06    | ○          | 49  | 臭 気               | 異常なし    | 異常なし    | ○  |
| 24        | ジクロロ酢酸               | 0.008                             | 0.03    | ○          | 50  | 色 度               | <0.5    | 5 度     | ○  |
| 25        | ジプロモクロロメタン           | 0.001                             | 0.1     | ○          | 51  | 濁 度               | <0.1    | 2 度     | ○  |
| 26        | 臭 素 酸                | <0.001                            | 0.01    | ○          |     | 遊離残留塩素            | 0.6     | —       |    |
| 判 定       |                      | 上記の項目については、水道法による水質基準に適合する        |         |            |     |                   |         |         |    |
| 検 査 期 日   |                      | 令和 2 年 10 月 6 日 ～ 令和 2 年 10 月 9 日 |         |            |     |                   |         |         |    |
| 検 査 機 関   |                      | 奈良広域水質検査センター組合                    |         |            |     |                   |         |         |    |
| 検 査 責 任 者 |                      | 上 田 薫                             |         |            |     |                   |         |         |    |

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン

### 項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□ : 健康項目: No.1~31

□ : 生活上支障項目: No.32~51

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-302号 の1

令和 2年10月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1141

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目

採 水 年 月 日 令和2年10月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目                  | 測 定 値       | 判 定 | 水 質 基 準    |
|----------------------|-------------|-----|------------|
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)    | ○   | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない       | ○   | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.5 (mg/L) | ○   | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.9 (mg/L)  | ○   | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.4         | ○   | 5.8~8.6    |
| 味                    | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)  | ○   | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)  | ○   | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.4 (mg/L)  |     | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年10月6日 ~ 令和2年10月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-302号 の2

令和 2年10月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号           | No.1142          |         |         |              |
|-------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| 水 の 種 類           | 浄水               |         |         |              |
| 採 水 場 所           | 三郷町 のどか村         |         |         |              |
| 採 水 年 月 日         | 令和2年10月6日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 曇り後晴 |
| 採 水 者             | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |              |
| 項 目               | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |              |
| 一 般 細 菌           | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)       |
| 大 腸 菌             | 検出しない            | ○       | 検出しない   |              |
| 塩 化 物 イ オ ン       | 11.4 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)       |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.9 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)       |
| p H 値             | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |              |
| 味                 | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 臭 気               | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 色 度               | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)          |
| 濁 度               | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)          |
| 遊 離 残 留 塩 素       | 0.3 (mg/L)       |         | -       |              |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年10月6日 ~ 令和2年10月9日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-302号 の3

令和 2 年 10 月 12 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1143

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 夕陽ヶ丘

採 水 年 月 日 令和2年10月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目                  | 測 定 値       | 判 定 | 水 質 基 準    |
|----------------------|-------------|-----|------------|
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)    | ○   | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない       | ○   | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.5 (mg/L) | ○   | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.9 (mg/L)  | ○   | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.3         | ○   | 5.8～8.6    |
| 味                    | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)  | ○   | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)  | ○   | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.5 (mg/L)  |     | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年10月6日

～ 令和2年10月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-373号 の1

令和 2年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1398         |         |         |        |
|----------------------|------------------|---------|---------|--------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |        |
| 採 水 場 所              | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |         |        |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年11月12日       | 天 候(当日) | 晴       |        |
| 天 候(前日)              | 晴                |         |         |        |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |        |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |        |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |        |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 10.1 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L) |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |        |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |        |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |        |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)    |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)    |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.7 (mg/L)       |         | -       |        |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年11月12日 ~ 令和2年11月13日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-373号 の2  
令和 2年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

### 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1399

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目

採 水 年 月 日 令和2年11月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目                  | 測 定 値      | 判 定 | 水 質 基 準    |
|----------------------|------------|-----|------------|
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)   | ○   | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない      | ○   | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 9.9 (mg/L) | ○   | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.7 (mg/L) | ○   | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.3        | ○   | 5.8~8.6    |
| 味                    | 異常なし       | ○   | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし       | ○   | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度) | ○   | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度) | ○   | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.5 (mg/L) |     | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年11月12日 ~ 令和2年11月13日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-373号 の3

令和 2年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1400

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 のどか村

採 水 年 月 日 令和2年11月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目                  | 測 定 値       | 判 定 | 水 質 基 準    |
|----------------------|-------------|-----|------------|
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)    | ○   | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない       | ○   | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 10.0 (mg/L) | ○   | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)  | ○   | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.3         | ○   | 5.8~8.6    |
| 味                    | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)  | ○   | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)  | ○   | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.5 (mg/L)  |     | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年11月12日

～ 令和2年11月13日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-373号 の4

令和 2年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1401

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 夕陽ヶ丘

採 水 年 月 日 令和2年11月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目                  | 測 定 値       | 判 定 | 水 質 基 準    |
|----------------------|-------------|-----|------------|
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)    | ○   | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない       | ○   | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 10.0 (mg/L) | ○   | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)  | ○   | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.4         | ○   | 5.8~8.6    |
| 味                    | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)  | ○   | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)  | ○   | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)  |     | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年11月12日 ~ 令和2年11月13日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-436号 の1  
令和 2年12月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1670         |         |         |            |
|----------------------|------------------|---------|---------|------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |            |
| 採 水 場 所              | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |         |            |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年12月16日       | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 曇り |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |            |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |            |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)     |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |            |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.0 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)     |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)     |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |            |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |            |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |            |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)        |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)        |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.8 (mg/L)       |         | -       |            |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年12月16日 ~ 令和2年12月18日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-436号 の2  
令和 2年12月24日

奈良広域水質検査センター組合  
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

### 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1671         |         |         |            |
|----------------------|------------------|---------|---------|------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |            |
| 採 水 場 所              | 三郷町 立野南3丁目       |         |         |            |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年12月16日       | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 曇り |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |            |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |            |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)     |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |            |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.0 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)     |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)     |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |            |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |            |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |            |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)        |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)        |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |            |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年12月16日 ~ 令和2年12月18日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-436号 の3

令和 2 年 12 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号           | No. 1672         |         |         |            |
|-------------------|------------------|---------|---------|------------|
| 水 の 種 類           | 浄水               |         |         |            |
| 採 水 場 所           | 三郷町 のどか村         |         |         |            |
| 採 水 年 月 日         | 令和2年12月16日       | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 曇り |
| 採 水 者             | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |            |
| 項 目               | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |            |
| 一 般 細 菌           | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)     |
| 大 腸 菌             | 検出しない            | ○       | 検出しない   |            |
| 塩 化 物 イ オ ン       | 11.0 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)     |
| p H 値             | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |            |
| 味                 | 異常なし             | ○       | 異常なし    |            |
| 臭 気               | 異常なし             | ○       | 異常なし    |            |
| 色 度               | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)        |
| 濁 度               | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)        |
| 遊 離 残 留 塩 素       | 0.4 (mg/L)       |         | -       |            |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年12月16日

~

令和2年12月18日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-436号 の4

令和 2年12月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕


先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1673         |         |         |            |
|----------------------|------------------|---------|---------|------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |            |
| 採 水 場 所              | 三郷町 夕陽ヶ丘         |         |         |            |
| 採 水 年 月 日            | 令和2年12月16日       | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 曇り |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |            |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |            |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)     |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |            |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 11.1 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)     |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)     |
| p H 値                | 7.4              | ○       | 5.8~8.6 |            |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |            |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |            |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)        |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)        |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.7 (mg/L)       |         | -       |            |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和2年12月16日 ~ 令和2年12月18日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 KA-21号

令和 2 年 12 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。



## 水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 40


水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和2年12月16日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永

| 項 目                     | 測 定 値           | 目 標 値        |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| ニッケル及びその化合物             | 0.001未満 (mg/L)  | 0.02 (mg/L)  |
| 1,2-ジクロロエタン             | 0.0004未満 (mg/L) | 0.004 (mg/L) |
| フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)       | 0.002未満 (mg/L)  | 0.08 (mg/L)  |
| ジクロロアセトニトリル             | 0.001未満 (mg/L)  | 0.01 (mg/L)  |
| 抱水クロラール                 | 0.002 (mg/L)    | 0.02 (mg/L)  |
| 遊 離 炭 酸                 | 4.3 (mg/L)      | 20 (mg/L)    |
| メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 0.001未満 (mg/L)  | 0.02 (mg/L)  |
| 腐食性 (ランゲリア指数)           | -1.4            | -1~0         |
| 従属栄養細菌                  | 0 (個/mL)        | 2000 (個/mL)  |
| 1,1-ジクロロエチレン            | 0.001未満 (mg/L)  | 0.1 (mg/L)   |
| 以 下 余 白                 |                 |              |



検 査 期 日 令和2年12月16日 ~ 令和2年12月23日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

|           |                      |                                   |         |    |     |                   |         |         |    |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|---------|----|-----|-------------------|---------|---------|----|
| 検 査 番 号   |                      | No.108                            |         |    |     |                   |         |         |    |
| 水 の 種 類   |                      | 浄水                                |         |    |     |                   |         |         |    |
| 採 水 年 月 日 |                      | 令和 3 年 1 月 12 日                   |         |    |     | 天 候 (当日) 雪 (前日) 晴 |         |         |    |
| 採 水 場 所   |                      | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓                  |         |    |     |                   |         |         |    |
| 採 水 者     |                      | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永                  |         |    |     |                   |         |         |    |
| No.       | 項 目                  | 測定値                               | 基準値     | 判定 | No. | 項 目               | 測定値     | 基準値     | 判定 |
| 1         | 一 般 細 菌              | 0                                 | 100個/mL | ○  | 27  | 総トリハロメタン          | 0.011   | 0.1     | ○  |
| 2         | 大 腸 菌                | 検出しない                             | 不検出     | ○  | 28  | トリクロロ酢酸           | 0.006   | 0.03    | ○  |
| 3         | カドミウム                | <0.0003                           | 0.003   | ◎  | 29  | ブロモジクロロメタン        | 0.004   | 0.03    | ○  |
| 4         | 水 銀                  | <0.00005                          | 0.0005  | ◎  | 30  | ブロモホルム            | <0.001  | 0.09    | ○  |
| 5         | セ レ ン                | <0.001                            | 0.01    | ◎  | 31  | ホルムアルデヒド          | <0.008  | 0.08    | ○  |
| 6         | 鉛                    | <0.001                            | 0.01    | ◎  | 32  | 亜 鉛               | <0.005  | 1.0     | ◎  |
| 7         | ヒ 素                  | <0.001                            | 0.01    | ◎  | 33  | アルミニウム            | 0.02    | 0.2     | ◎  |
| 8         | 六価クロム化合物             | <0.002                            | 0.02    | ◎  | 34  | 鉄                 | <0.005  | 0.3     | ◎  |
| 9         | 亜硝酸態窒素               | <0.004                            | 0.04    | ◎  | 35  | 銅                 | <0.005  | 1.0     | ◎  |
| 10        | シアノ化物イオン及び塩化シアノ      | <0.001                            | 0.01    | ○  | 36  | ナトリウム             | 10.4    | 200     | ◎  |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        | 0.58                              | 10      | ◎  | 37  | マンガン              | <0.001  | 0.05    | ◎  |
| 12        | フ ッ 素                | 0.06                              | 0.8     | ◎  | 38  | 塩化物イオン            | 12.3    | 200     | ○  |
| 13        | ホ ウ 素                | 0.02                              | 1.0     | ◎  | 39  | Ca, Mg等(硬度)       | 55      | 300     | ○  |
| 14        | 四 塩 化 炭 素            | <0.0002                           | 0.002   | ◎  | 40  | 蒸 発 残 留 物         | 96      | 500     | ○  |
| 15        | 1,4-ジオキサン            | <0.005                            | 0.05    | ◎  | 41  | 陰イオン界面活性剤         | <0.02   | 0.2     | ◎  |
| 16        | シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                            | 0.04    | ◎  | 42  | ジェオスミン            | —       | 0.00001 |    |
| 17        | ジクロロメタン              | <0.001                            | 0.02    | ◎  | 43  | 2-メチルイソボルネオール     | —       | 0.00001 |    |
| 18        | テトラクロロエチレン           | <0.001                            | 0.01    | ◎  | 44  | 非イオン界面活性剤         | <0.005  | 0.02    | ◎  |
| 19        | トリクロロエチレン            | <0.001                            | 0.01    | ◎  | 45  | フェノール類            | <0.0005 | 0.005   | ◎  |
| 20        | ベンゼン                 | <0.001                            | 0.01    | ◎  | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8     | 3       | ○  |
| 21        | 塩 素 酸                | <0.06                             | 0.6     | ○  | 47  | p H値              | 7.2     | 5.8~8.6 | ○  |
| 22        | クロロ酢酸                | <0.002                            | 0.02    | ○  | 48  | 味                 | 異常なし    | 異常なし    | ○  |
| 23        | クロロホルム               | 0.006                             | 0.06    | ○  | 49  | 臭 気               | 異常なし    | 異常なし    | ○  |
| 24        | ジクロロ酢酸               | 0.004                             | 0.03    | ○  | 50  | 色 度               | <0.5    | 5 度     | ○  |
| 25        | ジブロモクロロメタン           | 0.001                             | 0.1     | ○  | 51  | 濁 度               | <0.1    | 2 度     | ○  |
| 26        | 臭 素 酸                | <0.001                            | 0.01    | ○  |     | 遊離残留塩素            | 0.7     | —       |    |
| 判 定       |                      | 上記の項目については、水道法による水質基準に適合する        |         |    |     |                   |         |         |    |
| 検 査 期 日   |                      | 令和 3 年 1 月 12 日 ~ 令和 3 年 1 月 15 日 |         |    |     |                   |         |         |    |
| 検 査 機 関   |                      | 奈良広域水質検査センター組合                    |         |    |     |                   |         |         |    |
| 検 査 責 任 者 |                      | 上 田 薫                             |         |    |     |                   |         |         |    |

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

## 項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38  
46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合


×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-460号 の1

令和 3年 1月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1767         |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 立野南3丁目       |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年1月12日        | 天 候(当日) | 雪       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 12.4 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和3年1月12日 ~ 令和3年1月15日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-460号 の2

令和 3 年 1 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。


## 水 質 検 査 結 果 書

|           |                  |         |   |
|-----------|------------------|---------|---|
| 検 査 番 号   | No. 1768         |         |   |
| 水 の 種 類   | 浄水               |         |   |
| 採 水 場 所   | 三郷町 のどか村         |         |   |
| 採 水 年 月 日 | 令和3年1月12日        | 天 候(当日) | 雪 |
|           |                  | 天 候(前日) | 晴 |
| 採 水 者     | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |   |

| 項 目                  | 測 定 値       | 判 定 | 水 質 基 準    |
|----------------------|-------------|-----|------------|
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)    | ○   | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない       | ○   | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 12.4 (mg/L) | ○   | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)  | ○   | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.3         | ○   | 5.8~8.6    |
| 味                    | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし        | ○   | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)  | ○   | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)  | ○   | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.4 (mg/L)  |     | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和3年1月12日 ~ 令和3年1月15日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-460号 の3

令和 3年 1月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1769         |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 夕陽ヶ丘         |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年1月12日        | 天 候(当日) | 雪       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 12.3 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.8 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和3年1月12日 ~ 令和3年1月15日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-519号 の1

令和 3 年 2 月 22 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1971         |         |         |              |
|----------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |              |
| 採 水 場 所              | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |         |              |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年2月16日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 雨後曇り |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |              |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |              |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)       |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |              |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 12.8 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)       |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 1.0 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)       |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |              |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)          |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)          |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.8 (mg/L)       |         | -       |              |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年2月16日

～ 令和3年2月19日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-519号 の2

令和 3年 2月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1972         |         |            |
|----------------------|------------------|---------|------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |            |
| 採 水 場 所              | 三郷町 立野南3丁目       |         |            |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年2月16日        | 天 候(当日) | 晴          |
|                      |                  | 天 候(前日) | 雨後曇り       |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |            |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準    |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100 (個/mL) |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない      |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 12.9 (mg/L)      | ○       | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 1.0 (mg/L)       | ○       | 3 (mg/L)   |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8～8.6    |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし       |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし       |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5 (度)      |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2 (度)      |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -          |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和3年2月16日 ~ 令和3年2月19日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-519号 の3

令和 3年 2月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1973         |         |         |              |
|----------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |              |
| 採 水 場 所              | 三郷町 のどか村         |         |         |              |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年2月16日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 雨後曇り |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |              |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |              |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)       |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |              |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 13.0 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)       |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 1.0 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)       |
| p H 値                | 7.3              | ○       | 5.8~8.6 |              |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |              |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)          |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)          |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.4 (mg/L)       |         | -       |              |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年2月16日


~ 令和3年2月19日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-519号 の4

令和 3年 2月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 1974         |         |     |              |
|----------------------|------------------|---------|-----|--------------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |     |              |
| 採 水 場 所              | 三郷町 夕陽ヶ丘         |         |     |              |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年2月16日        | 天 候(当日) | 晴   | 天 候(前日) 雨後曇り |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |     |              |
| 項 目                  | 測 定 値            |         | 判 定 | 水 質 基 準      |
| 一 般 細 菌              | 0                | (個/mL)  | ○   | 100 (個/mL)   |
| 大 腸 菌                | 検出しない            |         | ○   | 検出しない        |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 13.0             | (mg/L)  | ○   | 200 (mg/L)   |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 1.0              | (mg/L)  | ○   | 3 (mg/L)     |
| p H 値                | 7.3              |         | ○   | 5.8~8.6      |
| 味                    | 異常なし             |         | ○   | 異常なし         |
| 臭 気                  | 異常なし             |         | ○   | 異常なし         |
| 色 度                  | 0.5              | 未満 (度)  | ○   | 5 (度)        |
| 濁 度                  | 0.1              | 未満 (度)  | ○   | 2 (度)        |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6              | (mg/L)  |     | -            |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年2月16日


～ 令和3年2月19日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-568号 の1

令和 3年 3月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 2174         |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓 |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年3月11日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 12.7 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.9 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.2              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.8 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和3年3月11日 ~ 令和3年3月12日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-568号 の2

令和 3年3月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 2175         |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 立野南3丁目       |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年3月11日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 12.7 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.9 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.2              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和3年3月11日 ~ 令和3年3月12日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-568号 の3

令和 3年 3月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 2176         |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 のどか村         |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年3月11日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 12.8 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.9 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.2              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.5 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年3月11日


~ 令和3年3月12日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-568号 の4  
令和 3年 3月 16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

## 水 質 検 査 結 果 書

| 検 査 番 号              | No. 2177         |         |         |           |
|----------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 水 の 種 類              | 浄水               |         |         |           |
| 採 水 場 所              | 三郷町 夕陽ヶ丘         |         |         |           |
| 採 水 年 月 日            | 令和3年3月11日        | 天 候(当日) | 晴       | 天 候(前日) 晴 |
| 採 水 者                | 三郷町 水道部水道課 瀬川 雅永 |         |         |           |
| 項 目                  | 測 定 値            | 判 定     | 水 質 基 準 |           |
| 一 般 細 菌              | 0 (個/mL)         | ○       | 100     | (個/mL)    |
| 大 腸 菌                | 検出しない            | ○       | 検出しない   |           |
| 塩 化 物 イ オ ン          | 12.7 (mg/L)      | ○       | 200     | (mg/L)    |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.9 (mg/L)       | ○       | 3       | (mg/L)    |
| p H 値                | 7.2              | ○       | 5.8~8.6 |           |
| 味                    | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 臭 気                  | 異常なし             | ○       | 異常なし    |           |
| 色 度                  | 0.5 未満 (度)       | ○       | 5       | (度)       |
| 濁 度                  | 0.1 未満 (度)       | ○       | 2       | (度)       |
| 遊 離 残 留 塩 素          | 0.6 (mg/L)       |         | -       |           |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)  
検 査 期 日 令和3年3月11日 ~ 令和3年3月12日  
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合  
検 査 責 任 者 上 田 薫

