



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第 M-18号 の1

令和 5 年 4 月 17 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 87				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）				
採 水 年 月 日	令和5年4月11日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	13.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.1	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満（度）	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満（度）	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年4月11日 ~ 令和5年4月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-18号 の2

令和 5 年 4 月 17 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 88			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番 (ドレン)			
採 水 年 月 日	令和5年4月11日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	13.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年4月11日 ~ 令和5年4月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-18号 の3

令和 5 年 4 月 17 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 89			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)			
採 水 年 月 日	令和5年4月11日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	13.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年4月11日

～ 令和5年4月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター M-18号 の4

令和 5 年 4 月 17 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 林



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。


水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 90				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）				
採 水 年 月 日	令和5年4月11日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	13.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する。

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年4月11日 ~ 令和5年4月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 K-6号 の1

令和 5 年 4 月 17 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 19
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)
採 水 年 月 日 令和5年4月11日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	◎	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)
× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和5年4月11日 ~ 令和5年4月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 K-6号 の2

令和5年4月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 20		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）		
採 水 年 月 日	令和5年4月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	◎	0.2 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	103 (mg/L)	●	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目	○：基準適合	×：基準超過（要再検査）
健康項目	◎：基準の10%以下（3年に1回以上要検査）	
水道水性状項目	○：基準の10%超過, 基準の20%以下（1年に1回以上要検査）	
	●：基準の20%超過, 基準以下（1年4回要検査）	
	×：基準超過（要再検査）	

検 査 期 日 令和5年4月11日 ～ 令和5年4月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-87号 の1

令和 5 年 5 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 308		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）		
採 水 年 月 日	令和5年5月18日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年5月18日 ～ 令和5年5月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-87号 の2
令和 5 年 5 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 309				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番（ドレン）				
採 水 年 月 日	令和5年5月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	12.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.3	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年5月18日 ~ 令和5年5月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第 M-87号 の3

令和 5 年 5 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.310				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）				
採 水 年 月 日	令和5年5月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	12.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.3	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満（度）	○	5（度）		
濁 度	0.1 未満（度）	○	2（度）		
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年5月18日 ~ 令和5年5月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター M-87号 の4

令和 5 年 5 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 311			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和5年5月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和5年5月18日 ～ 令和5年5月19日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第 M-87号 の5

令和 5 年 5 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.312			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）			
採 水 年 月 日	令和5年5月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 / (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.3 / (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 / (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3 /	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 / (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 / (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 / (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年5月18日 ～ 令和5年5月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-141号 の1

令和 5 年 6 月 27 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 524

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）

採 水 年 月 日 令和5年6月19日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 / (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.4 / (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 / (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3 /	○	5.8～8.6
味	異常なし /	○	異常なし
臭 気	異常なし /	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 / (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和5年6月19日


～ 令和5年6月23日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-141号 の2

令和 5 年 6 月 27 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 525

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目14番 (ドレン)

採 水 年 月 日 令和5年6月19日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.3 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年6月19日

~ 令和5年6月23日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-141号 の3

令和 5 年 6 月 27 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 526

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)

採 水 年 月 日 令和5年6月19日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和5年6月19日 ~ 令和5年6月23日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-141号 の4

令和 5 年 6 月 27 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 527			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和5年6月19日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年6月19日 ～ 令和5年6月23日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-141号 の5

令和 5 年 6 月 27 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 528

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)

採 水 年 月 日 令和5年6月19日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日


令和5年6月19日 ~ 令和5年6月23日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-81号

令和 5 年 6 月 27 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 203		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）		
採 水 年 月 日	令和5年6月19日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考
○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年6月19日 ~ 令和5年6月23日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 KA-6号

令和 5 年 6 月 27 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 6				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）				
採 水 年 月 日	令和5年6月19日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎				
項 目			測 定 値		目 標 値
ニッケル及びその化合物			0.001未満 (mg/L)		0.02 (mg/L)
1,2-ジクロロエタン			0.0004未満 (mg/L)		0.004 (mg/L)
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			0.005未満 (mg/L)		0.08 (mg/L)
ジクロロアセトニトリル			0.002 (mg/L)		0.01 (mg/L)
抱水クロラール			0.004 (mg/L)		0.02 (mg/L)
遊 離 炭 酸			5.4 (mg/L)		20 (mg/L)
メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)			0.001未満 (mg/L)		0.02 (mg/L)
腐食性 (ランゲリア指数)			-1.7		-1～0
従属栄養細菌			0 (個/mL)		2000 (個/mL)
1,1-ジクロロエチレン			0.001未満 (mg/L)		0.1 (mg/L)
以 下 余 白					

検 査 期 日 令和5年6月19日 ~ 令和5年6月26日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-167号 の4

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 628			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)			
採 水 年 月 日	令和5年7月11日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 晴一時雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年7月11日 ~ 令和5年7月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-167号 の1

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.625

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）

採 水 年 月 日 令和5年7月11日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴一時雨

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和5年7月11日 ～ 令和5年7月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-167号 の2

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 626			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番 (ドレン)			
採 水 年 月 日	令和5年7月11日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 晴一時雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年7月11日 ~ 令和5年7月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-167号 の3

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 627		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)		
採 水 年 月 日	令和5年7月11日	天 候 (当日)	晴
		天 候 (前日)	晴一時雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年7月11日

~ 令和5年7月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






奈良水セ第 ZQ-17号

三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 44							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 5 年 7 月 11 日			天 候 (当日) 晴		(前日) 晴後雨		
採 水 場 所		三郷町 大字南畑 (とっくり湖横トイレ)							
採 水 者		三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.038	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.017	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	プロモジクロロメタン	0.007	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	プロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.03	0.2	○
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化アン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	7.4	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.08	0.8	◎	38	塩化物イオン	10.0	200	○
13	ホ ウ 素	0.01	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	48	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	91	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジオスミン	—	0.00001	—
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	—
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	3	○
21	塩 素 酸	0.12	0.6	○	47	pH値	7.3	5.8~8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.030	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.004	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.4	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 5 年 7 月 11 日 ~ 令和 5 年 7 月 14 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-126号

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 361		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）		
採 水 年 月 日	令和5年7月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴一時雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年7月11日 ~ 令和5年7月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 K-83号

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 211

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)

採 水 年 月 日 令和5年7月11日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴一時雨

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

健康項目

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

水道水性状項目

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日


令和5年7月11日 ~ 令和5年7月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-234号 の1

令和 5 年 8 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 851			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和5年8月17日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.9	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満（度）	○	5（度）
濁 度	0.1	未満（度）	○	2（度）
遊 離 残 留 塩 素	0.8	(mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年8月17日 ～ 令和5年8月18日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-234号 の2

令和 5 年 8 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 852			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番 (ドレン)			
採 水 年 月 日	令和5年8月17日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	11.0	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)	○	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年8月17日 ~ 令和5年8月18日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-234号 の3

令和 5 年 8 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 853			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)			
採 水 年 月 日	令和5年8月17日	天 候 (当日)	曇り	天 候 (前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	○	-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年8月17日 ~ 令和5年8月18日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-234号 の4

令和 5 年 8 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 854			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和5年8月17日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.7 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	○	-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年8月17日 ～ 令和5年8月18日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-234号 の5

令和 5 年 8 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 855			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)			
採 水 年 月 日	令和5年8月17日	天 候 (当日)	曇り	天 候 (前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オン	9.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)	○	-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年8月17日 ~ 令和5年8月18日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第 J-221号

令和 5 年 8 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 687
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）
採 水 年 月 日 令和5年8月17日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 曇り
採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年8月17日 ~ 令和5年8月18日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-280号 の1

令和 5 年 9 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1031			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和5年9月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.3	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)	!	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年9月14日 ～ 令和5年9月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-280号 の2

令和 5 年 9 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1032		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番 (ドレン)		
採 水 年 月 日	令和5年9月14日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL) /	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	10.6 (mg/L) /	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L) /	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度) /	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度) /	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年9月14日

～ 令和5年9月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-280号 の3
令和 5 年 9 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1033			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)			
採 水 年 月 日	令和5年9月14日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	○	-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年9月14日 ~ 令和5年9月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-280号 の4

令和 5 年 9 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1034			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和5年9月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和5年9月14日 ～ 令和5年9月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-280号 の5

令和 5 年 9 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1035			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番（公園給水栓）			
採 水 年 月 日	令和5年9月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.3 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年9月14日 ～ 令和5年9月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者、町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-277号

令和 5 年 9 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 901				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）				
採 水 年 月 日	令和5年9月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課	久保 泰一郎			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する


備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年9月14日 ～ 令和5年9月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫







三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-315号 の1

令和 5年10月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1178			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和5年10月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)	○	-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年10月10日 ～ 令和5年10月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-315号 の2

令和 5年 10月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1179		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番（ドレン）		
採 水 年 月 日	令和5年10月10日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年10月10日 ～ 令和5年10月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-315号 の3

令和 5 年 10 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1180		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番（散水栓）		
採 水 年 月 日	令和5年10月10日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	○	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和5年10月10日


～ 令和5年10月13日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-315号 の4

令和 5 年 10 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1181			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)			
採 水 年 月 日	令和5年10月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年10月10日 ~ 令和5年10月13日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 K-143号 の1

令和 5 年 10 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 340

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)

採 水 年 月 日 令和5年10月10日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)
× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和5年10月10日 ~ 令和5年10月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 K-143号 の2

令和 5 年 10 月 10 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書


検 査 番 号	No. 341				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 大字南畑 (とっくり湖横トイレ)				
採 水 年 月 日	令和5年10月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課	久保 泰一郎			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	96 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
		× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月13日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者	上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-380号 の1

令和 5 年 11 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1399			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和5年11月16日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	〇	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	〇	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	〇	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	〇	3	(mg/L)
p H 値	7.3	〇	5.8～8.6	
味	異常なし	〇	異常なし	
臭 気	異常なし	〇	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	〇	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	〇	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)	〇	-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和5年11月16日

～ 令和5年11月17日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-380号 の2

令和 5 年 11 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1400		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番 (ドレン)		
採 水 年 月 日	令和5年11月16日	天 候(当日) 晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	○	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年11月16日

～ 令和5年11月17日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-380号 の3

令和 5 年 11 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1401			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)			
採 水 年 月 日	令和5年11月16日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	✓ ○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		✓ ○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.8	(mg/L)	✓ ○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	✓ ○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		✓ ○	5.8~8.6
味	異常なし		✓ ○	異常なし
臭 気	異常なし		✓ ○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	✓ ○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	✓ ○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)	✓	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年11月16日 ~ 令和5年11月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-380号 の4
令和 5 年 11 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 祐 樹



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1402			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和5年11月16日	天 候（当日）	晴	天 候（前日） 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	13.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	○	-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年11月16日 ～ 令和5年11月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-380号 の5

令和 5 年 11 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1403			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)			
採 水 年 月 日	令和5年11月16日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○ /	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○ /	検出しない	
塩 化 物 イ オン	12.7 (mg/L)	○ /	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○ /	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○ /	5.8~8.6	
味	異常なし	○ /	異常なし	
臭 気	異常なし	○ /	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○ /	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○ /	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	/	-	

判 定 ; 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和5年11月16日 ~ 令和5年11月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 KA-22号

令和 5 年 12 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 38
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）
採 水 年 月 日 令和5年12月13日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 雨
採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	目 標 値
ニッケル及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満 (mg/L)	0.004 (mg/L)
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005未満 (mg/L)	0.08 (mg/L)
ジクロロアセトニトリル	0.002 (mg/L)	0.01 (mg/L)
抱水クロラール	0.003 (mg/L)	0.02 (mg/L)
遊 離 炭 酸	3.9 (mg/L)	20 (mg/L)
メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.3	-1~0
従属栄養細菌	0 (個/mL)	2000 (個/mL)
1,1-ジクロロエチレン	0.001未満 (mg/L)	0.1 (mg/L)
以 下 余 白		

検 査 期 日 令和5年12月13日 ~ 令和5年12月20日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-424号 の1
令和 5 年 12 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1565			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場 (場内給水栓)			
採 水 年 月 日	令和5年12月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.5	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年12月13日 ~ 令和5年12月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-424号 の2
令和 5 年 12 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1566			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番（ドレン）			
採 水 年 月 日	令和5年12月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5	(mg/L)		-

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和5年12月13日 ～ 令和5年12月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-424号 の3

令和 5 年 12 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1567		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)		
採 水 年 月 日	令和5年12月13日	天 候 (当日)	晴
		天 候 (前日)	雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	○	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年12月13日

～ 令和5年12月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-424号 の4

令和 5 年 12 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1568			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和5年12月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.5	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4	(mg/L)	○	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和5年12月13日 ～ 令和5年12月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-424号 の5

令和 5 年 12 月 25 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1569		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)		
採 水 年 月 日	令和5年12月13日	天 候 (当日)	晴
		天 候 (前日)	雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	✓ ○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	✓ ○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.7 (mg/L)	✓ ○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	✓ ○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	✓ ○	5.8~8.6
味	異常なし	✓ ○	異常なし
臭 気	異常なし	✓ ○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	✓ ○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	✓ ○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年12月13日 ~ 令和5年12月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





奈良広域水質検査センター組合

令和 6 年 1 月 23 日

三郷町水道事業管理者 職務代理者 西川 弘典 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検 査 番 号					No.113				
水 の 種 類					浄水				
採 水 年 月 日					令和 6 年 1 月 16 日		天 候 (当日) 晴		(前日) 曇り
採 水 場 所					三郷町 大字南畑 (とっくり湖横トイレ)				
採 水 者					三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎				
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.016	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.009	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブromジクロロメタン	0.004	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブromホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	9.6	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.07	0.8	◎	38	塩化物イオン	12.7	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	54	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	107	500	●
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	3	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	47	p H値	7.2	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.012	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.004	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブromジクロロメタン	<0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.5	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 6 年 1 月 16 日 ～ 令和 6 年 1 月 19 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1, 2-ジクロロエチレン: シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)





三郷町水道事業管理者 職務代理者 西川 弘典 殿

奈広水セ第M-458号 の1

令和 6 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1723			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年1月16日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○ /	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○ /	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6	(mg/L)	○ /	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	(mg/L)	○ /	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○ /	5.8～8.6
味	異常なし		○ /	異常なし
臭 気	異常なし		○ /	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○ /	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○ /	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)	/	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年1月16日

～ 令和6年1月19日


検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 職務代理者 西川 弘典 殿

奈良水セ第M-458号 の2

令和 6年 1月 23日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1724			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番 (ドレン)			
採 水 年 月 日	令和6年1月16日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○ /	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○ /	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6	(mg/L)	○ /	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○ /	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○ /	5.8~8.6
味	異常なし		○ /	異常なし
臭 気	異常なし		○ /	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○ /	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○ /	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)	/	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年1月16日 ~ 令和6年1月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 職務代理者 西川 弘典 殿

奈良水セ第M-458号 の3

令和 6 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1725			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)			
採 水 年 月 日	令和6年1月16日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○ /	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○ /	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6	(mg/L)	○ /	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○ /	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○ /	5.8~8.6
味	異常なし		○ /	異常なし
臭 気	異常なし		○ /	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○ /	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○ /	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年1月16日 ~ 令和6年1月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 職務代理者 西川 弘典 殿

奈良水セ第M-458号 の4

令和 6 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1726			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)			
採 水 年 月 日	令和6年1月16日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年1月16日 ~ 令和6年1月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 職務代理人 西川 弘典 殿

奈広水セ第 K-230号

令和 6年 1月 23日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 564		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)		
採 水 年 月 日	令和6年1月16日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	◎	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
	● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
	× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和6年1月16日 ~ 令和6年1月19日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-523号 の1

令和 6 年 2 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1929			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年2月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年2月15日 ～ 令和6年2月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-523号 の2

令和 6年 2月 21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1930			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目14番 (ドレン)			
採 水 年 月 日	令和6年2月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	13.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)	○	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年2月15日 ~ 令和6年2月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良水セ第M-523号 の3

令和 6年2月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1931			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)			
採 水 年 月 日	令和6年2月15日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	〇	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	〇	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	13.0 (mg/L)	〇	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	〇	3	(mg/L)
p H 値	7.2	〇	5.8~8.6	
味	異常なし	〇	異常なし	
臭 気	異常なし	〇	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	〇	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	〇	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	〇	-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年2月15日 ~ 令和6年2月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-523号 の4

令和 6年2月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1932			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和6年2月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オン	13.3 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	○	-	

判 定 ： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年2月15日

～ 令和6年2月16日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター第M-523号 の5

令和 6年2月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1933			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)			
採 水 年 月 日	令和6年2月15日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	13.0	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)	○	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年2月15日 ~ 令和6年2月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-568号 の1

令和 6年 3月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2109			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場（場内給水栓）			
採 水 年 月 日	令和6年3月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)	○	-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過（要再検査）
検 査 期 日 令和6年3月14日 ～ 令和6年3月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-568号 の2

令和 6年 3月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 2110

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目14番 (ドレン)

採 水 年 月 日 令和6年3月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○ /	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○ /	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○ /	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○ /	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○ /	5.8~8.6
味	異常なし	○ /	異常なし
臭 気	異常なし	○ /	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○ /	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○ /	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	/	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年3月14日 ~ 令和6年3月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター第M-568号 の3

令和 6年 3月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 2111

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北5丁目6番 (散水栓)

採 水 年 月 日 令和6年3月14日 天 候 (当日) 晴 天 候 (前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	○	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和6年3月14日


~ 令和6年3月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈広水セ第M-568号 の4

令和 6年 3月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2112			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 大字南畑（とっくり湖横トイレ）			
採 水 年 月 日	令和6年3月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.8	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満（度）	○	5（度）
濁 度	0.1	未満（度）	○	2（度）
遊 離 残 留 塩 素	0.4	(mg/L)	○	-

判 定： 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年3月14日


～ 令和6年3月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 殿

奈良広域水質検査センター第M-568号 の5

令和 6年3月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2113			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘11番 (公園給水栓)			
採 水 年 月 日	令和6年3月14日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 久保 泰一郎			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	✓ ○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		✓ ○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6	(mg/L)	✓ ○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8	(mg/L)	✓ ○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		✓ ○	5.8~8.6
味	異常なし		✓ ○	異常なし
臭 気	異常なし		✓ ○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	✓ ○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	✓ ○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)	✓	-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和6年3月14日

~ 令和6年3月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫

