



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-1号

令和 2年 4月 7日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和2年4月2日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 雨

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年4月2日 ~ 令和2年4月3日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-3号

令和 2年 4月 14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 3				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和2年4月7日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年4月7日 ~ 令和2年4月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-8号
令和 2年 4月 21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 10		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和2年4月14日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考
○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年4月14日 ~ 令和2年4月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-10号

令和 2年 4月 27日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 13		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年4月21日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年4月21日 ～ 令和2年4月24日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 J-13号

令和 2年 5月 7日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 17		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年4月27日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年4月27日 ~ 令和2年5月1日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合



検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-16号

令和 2年5月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 21

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和2年5月7日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 下市町 上下水道課 山本 雄樹

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年5月7日 ~ 令和2年5月8日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-21号
令和 2年 5月 19日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 28		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和2年5月12日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考
○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年5月12日 ~ 令和2年5月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-23号

令和 2 年 5 月 26 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 31		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年5月19日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年5月19日 ~ 令和2年5月22日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-27号

令和 2年 6月 2日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 38		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年5月26日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年5月26日 ～ 令和2年5月29日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水セ第 J-30号

令和 2年6月9日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 42		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年6月2日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月5日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-79号

令和 2年 6月 23日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 206		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年6月16日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年6月16日 ~ 令和2年6月19日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 J-89号
令和 2年 6月30日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 254		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年6月23日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年6月23日 ~ 令和2年6月26日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-92号

令和 2 年 7 月 7 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 258		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年6月30日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年6月30日 ~ 令和2年7月3日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合


検 査 責 任 者 上 田 薫 



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-89号
令和 2年7月13日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 217		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年7月7日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課	山本 雄樹	

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
蒸 発 残 留 物	76 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
		× : 基準超過 (要再検査)	
検 査 期 日	令和2年7月7日 ~ 令和2年7月10日		
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-125号

令和 2年7月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 359		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年7月14日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年7月14日 ~ 令和2年7月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-146号

令和 2年 7月28日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 429		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年7月21日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年7月21日 ~ 令和2年7月22日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-153号

令和 2 年 8 月 4 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 473

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和2年7月28日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 山本 雄樹

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年7月28日 ~ 令和2年7月31日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 J-188号

令和 2年8月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 596		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年8月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年8月11日 ~ 令和2年8月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-191号

令和 2年 8月25日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 600		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年8月18日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年8月18日 ~ 令和2年8月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-219号

令和 2 年 9 月 1 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 704		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年8月25日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年8月25日 ~ 令和2年8月28日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫 


下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-226号

令和 2年9月 7日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 723		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年9月1日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年9月1日 ~ 令和2年9月4日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-264号

令和 2年 9月 23日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 859		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年9月15日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年9月15日 ~ 令和2年9月18日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-284号

令和 2年9月29日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 950				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和2年9月23日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年9月23日 ~ 令和2年9月25日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫 




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-287号

令和 2年10月 6日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 倫



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 954		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年9月29日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年9月29日 ~ 令和2年10月2日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-291号

令和 2年10月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 960		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和2年10月6日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年10月6日 ~ 令和2年10月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-295号

令和 2年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 973				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和2年10月13日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年10月13日 ~ 令和2年10月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-296号

令和 2 年 10 月 27 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 974

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和2年10月20日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 雨

採 水 者 下市町 上下水道課 山本 雄樹

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年10月20日 ~ 令和2年10月23日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-301号

令和 2年11月 4日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 989

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和2年10月27日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 山本 雄樹

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年10月27日 ~ 令和2年10月30日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 J-305号

令和 2年 11月 10日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 995		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和2年11月4日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年11月4日 ~ 令和2年11月6日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-306号

令和 2年11月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 996

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和2年11月10日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 山本 雄樹

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年11月10日 ~ 令和2年11月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-310号

令和 2年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1009		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年11月17日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年11月17日 ~ 令和2年11月20日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-315号

令和 2年12月 1日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1024		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年11月24日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年11月24日 ~ 令和2年11月27日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-319号

令和 2年12月 7日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1030		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年12月1日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考
○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年12月1日 ~ 令和2年12月4日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-325号

令和 2年12月14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1039		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和2年12月8日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年12月8日 ~ 令和2年12月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-328号

令和 2年12月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1044				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和2年12月15日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	雪
採 水 者	下市町 上下水道課	山本 雄樹			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年12月15日 ~ 令和2年12月18日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-332号

令和 2年12月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1050		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年12月22日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考
○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年12月22日 ~ 令和2年12月23日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-336号

令和 3年 1月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1056		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年1月5日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年1月5日 ~ 令和3年1月8日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-342号

令和 3年1月19日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1066		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和3年1月12日	天 候(当日)	雪
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)
検 査 期 日	令和3年1月12日 ~ 令和3年1月15日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者	上 田 薫 




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター J-345号

令和 3年 1月25日

奈良広域水質検査センター

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1071		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年1月19日	天 候(当日)	曇り 天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年1月19日 ~ 令和3年1月22日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-350号
令和 3 年 2 月 2 日

奈良広域水質検査センター組合
管 理 者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1080		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年1月26日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年1月26日 ~ 令和3年1月29日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-354号

令和3年2月8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1087		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年2月2日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年2月2日 ~ 令和3年2月5日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-360号

令和 3年 2月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1096		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和3年2月8日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年2月8日 ~ 令和3年2月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-364号

令和 3年 2月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1103		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年2月16日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年2月16日 ~ 令和3年2月19日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-369号

令和 3年 3月 2日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1110

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和3年2月24日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 山本 雄樹

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年2月24日 ~ 令和3年2月26日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-374号

令和 3年 3月 9日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1118		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年3月2日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年3月2日 ~ 令和3年3月5日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-378号

令和 3年3月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1123		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和3年3月9日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年3月9日 ~ 令和3年3月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-383号

令和 3年 3月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1130				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和3年3月16日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年3月16日 ~ 令和3年3月19日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-387号

令和 3年 3月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1137		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年3月23日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 山本 雄樹		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年3月23日 ~ 令和3年3月24日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫

