


令和 4年 4月19日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

■:省略不可項目:No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51 ○:基準適合

×：基準超過(要再検査)



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-5号

令和 4年 4月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 14				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)				
採 水 年 月 日	令和4年4月12日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課	中谷 廉			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.06 (mg/L)	●	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		× : 基準超過(要再検査)	

検 査 期 日 令和4年4月12日 ~ 令和4年4月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 J-7号

令和 4年 4月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 11

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)

採 水 年 月 日 令和4年4月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年4月12日 ~ 令和4年4月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター M-65号 の3

令和 4年 5月 23日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 233			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年5月17日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	2.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.2 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年5月17日 ~ 令和4年5月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 M-65号 の2

令和 4年 5月 23日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 232			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年5月17日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	3.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)	○	3 (mg/L)	
p H 値	7.2	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年5月17日 ～ 令和4年5月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 M-65号 の1

令和 4 年 5 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 231			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和4年5月17日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.3 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年5月17日 ~ 令和4年5月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター M-66号

令和 4年5月23日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 234			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市温泉 秋津荘			
採 水 年 月 日	令和4年5月17日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 下市温泉 秋津荘 米田 昌司			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	52.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.1 未満 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年5月17日 ~ 令和4年5月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第 ZG-14号 の1

令和 4年 5月30日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 41							
水 の 種 類		原水							
採 水 年 月 日		令和 4 年 5 月 24 日			天 候 (当日) 晴			(前日) 晴	
採 水 場 所		下市町 下市町浄水場原水取水場							
採 水 者		下市町 上下水道課 中谷 廉							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	173	100個/mL		21	総トリハロメタン	—	0.1	
2	大 腸 菌	検出する	不検出		22	トリクロロ酢酸	—	0.03	
3	カドミウム	<0.0003	0.003		23	プロモジクロロメタン	—	0.03	
4	水 銀	<0.00005	0.0005		24	プロモホルム	—	0.09	
5	セ レ ン	<0.001	0.01		25	ホルムアルデヒド	—	0.08	
6	鉛	<0.001	0.01		32	亜 鉛	<0.005	1.0	
7	ヒ 素	<0.001	0.01		33	アルミニウム	0.01	0.2	
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02		34	鉄	0.027	0.3	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04		35	銅	<0.005	1.0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01		36	ナトリウム	4.0	200	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	10		37	マンガン	0.010	0.05	
12	フ ッ 素	0.05	0.8		38	塩化物イオン	3.6	200	
13	ホ ウ 素	0.01	1.0		39	Ca, Mg等(硬度)	38	300	
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002		40	蒸 発 残 留 物	65	500	
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05		41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04		42	ジェオスミン	<0.000001	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02		43	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01		44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01		45	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	
20	ベンゼン	<0.001	0.01		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	3	
21	塩 素 酸	—	0.6		47	p H 値	7.6	5.8～8.6	
22	クロロ酢酸	—	0.02		48	味	—	異常なし	
23	クロロホルム	—	0.06		49	臭 気	藻臭	異常なし	
24	ジクロロ酢酸	—	0.03		50	色 度	2.2	5 度	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1		51	濁 度	1.4	2 度	
26	臭 素 酸	—	0.01			アンモニア態窒素	<0.05	—	
判 定									
検 査 期 日		令和 4 年 5 月 24 日 ～ 令和 4 年 5 月 27 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

□ : 健康項目: No.1~31

□ : 生活上支障項目: No.32~51

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-47号 の1

令和 4年 5月 30日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 118

水 の 種 類 原水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場原水取水場

採 水 年 月 日 令和4年5月24日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
嫌 気 性 芽 胞 菌	検出する		-
以 下 余 白			

備 考

省略不可項目 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

健康項目 ◎：基準の10%以下（3年に1回以上要検査）

水道水性状項目 ○：基準の10%超過，基準の20%以下（1年に1回以上要検査）

●：基準の20%超過，基準以下（1年4回要検査）

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日 令和4年5月24日 ～ 令和4年5月27日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合


検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 43							
水 の 種 類		原水							
採 水 年 月 日		令和 4 年 5 月 24 日			天 候 (当日) 晴			(前日) 晴	
採 水 場 所		下市町 才谷浄水場原水取水場							
採 水 者		下市町 上下水道課 中谷 廉							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	14	100個/mL		31	総トリハロメタン	—	0.1	
2	大 腸 菌	検出する	不検出		32	トリクロロ酢酸	—	0.03	
3	カドミウム	<0.0003	0.003		33	ブロモジクロロメタン	—	0.03	
4	水 銀	<0.00005	0.0005		34	ブロモホルム	—	0.09	
5	セ レ ン	<0.001	0.01		35	ホルムアルデヒド	—	0.08	
6	鉛	<0.001	0.01		36	亜 鉛	<0.005	1.0	
7	ヒ 素	<0.001	0.01		37	アルミニウム	<0.01	0.2	
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02		38	鉄	0.009	0.3	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04		39	銅	<0.005	1.0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01		40	ナトリウム	5.4	200	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	10		41	マンガン	0.002	0.05	
12	フ ッ 素	<0.05	0.8		42	塩化物イオン	2.4	200	
13	ホ ウ 素	<0.01	1.0		43	Ca, Mg等(硬度)	27	300	
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002		44	蒸 発 残 留 物	68	500	
15	1,4-ジオキササン	<0.005	0.05		45	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04		46	ジェオスミン	<0.000001	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02		47	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01		48	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01		49	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	
20	ベンゼン	<0.001	0.01		50	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	3	
21	塩 素 酸	—	0.6		51	p H値	7.3	5.8～8.6	
22	クロロ酢酸	—	0.02		52	味	—	異常なし	
23	クロロホルム	—	0.06		53	臭 気	異常なし	異常なし	
24	ジクロロ酢酸	—	0.03		54	色 度	1.6	5 度	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1		55	濁 度	0.3	2 度	
26	臭 素 酸	—	0.01		56	アンモニア態窒素	<0.05	—	
判 定									
検 査 期 日		令和 4 年 5 月 24 日 ～ 令和 4 年 5 月 27 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-47号 の3
令和 4年 5月 30日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 120		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場原水取水場		
採 水 年 月 日	令和4年5月24日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目		測 定 値	判 定
嫌 気 性 芽 胞 菌		検出しない	-
以 下 余 白			

備 考	省略不可項目	○：基準適合	×：基準超過（要再検査）
	健康項目	◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		×：基準超過(要再検査)	
検 査 期 日	令和4年5月24日 ～ 令和4年5月27日		
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈良水セ第 ZG-14号 の2

令和 4年 5月 30日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 42							
水 の 種 類		原水							
採 水 年 月 日		令和 4 年 5 月 24 日			天 候 (当日) 晴			(前日) 晴	
採 水 場 所		下市町 丹生浄水場原水取水場							
採 水 者		下市町 上下水道課 中谷 廉							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	4	100個/mL		26	総トリハロメタン	—	0.1	
2	大 腸 菌	検出する	不検出		27	トリクロロ酢酸	—	0.03	
3	カドミウム	<0.0003	0.003		28	ブロモジクロロメタン	—	0.03	
4	水 銀	<0.00005	0.0005		29	ブロモホルム	—	0.09	
5	セ レ ン	<0.001	0.01		30	ホルムアルデヒド	—	0.08	
6	鉛	<0.001	0.01		32	亜 鉛	<0.005	1.0	
7	ヒ 素	<0.001	0.01		33	アルミニウム	<0.01	0.2	
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02		34	鉄	0.015	0.3	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04		35	銅	<0.005	1.0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01		36	ナトリウム	4.1	200	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	10		37	マンガン	0.002	0.05	
12	フ ッ 素	<0.05	0.8		38	塩化物イオン	2.3	200	
13	ホ ウ 素	<0.01	1.0		39	Ca, Mg等(硬度)	24	300	
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002		40	蒸 発 残 留 物	56	500	
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05		41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04		42	ジェオスミン	<0.000001	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02		43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01		44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01		45	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	
20	ベンゼン	<0.001	0.01		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	3	
21	塩 素 酸	—	0.6		47	p H値	7.4	5.8～8.6	
22	クロロ酢酸	—	0.02		48	味	—	異常なし	
23	クロロホルム	—	0.06		49	臭 気	藻臭	異常なし	
24	ジクロロ酢酸	—	0.03		50	色 度	1.6	5 度	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1		51	濁 度	0.2	2 度	
26	臭 素 酸	—	0.01			アンモニア態窒素	<0.05	-	
判 定									
検 査 期 日		令和 4 年 5 月 24 日 ～ 令和 4 年 5 月 27 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□ : 健康項目: No.1~31

□ : 生活上支障項目: No.32~51

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-47号 の2

令和 4年 5月30日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.119

水 の 種 類 原水

採 水 場 所 下市町 丹生浄水場原水取水場

採 水 年 月 日 令和4年5月24日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
嫌 気 性 芽 胞 菌	検出しない		-
以 下 余 白			

備 考 省略不可項目 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目

◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○：基準の10%超過,基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過,基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年5月24日 ～ 令和4年5月27日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第M-100号 の3

令和 4 年 6 月 14 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 353			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年6月7日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.8	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	1.2	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年6月7日 ～ 令和4年6月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-38号 の3
令和 4年 6月14日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 63		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和4年6月7日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年6月7日 ~ 令和4年6月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-100号 の2

令和 4 年 6 月 14 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 352				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和4年6月7日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	3.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)	
p H 値	7.4	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年6月7日 ~ 令和4年6月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-38号 の2

令和 4年 6月 14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 62				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和4年6月7日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年6月7日 ~ 令和4年6月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-100号 の1

令和 4年 6月 14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 351			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和4年6月7日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年6月7日 ~ 令和4年6月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第 J-38号 の1

令和 4年 6月 14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 61		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和4年6月7日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年6月7日 ~ 令和4年6月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

令和 4年 7月19日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

×：基準超過(要再検査)



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-83号 の3

令和 4年 7月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 207		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和4年7月12日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
蒸 発 残 留 物	58 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
	● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
	× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和4年7月12日 ~ 令和4年7月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

令和 4 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

■:省略不可項目:No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-83号 の2

令和 4年 7月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 206		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和4年7月12日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	56 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		× : 基準超過(要再検査)	
検 査 期 日	令和4年7月12日 ~ 令和4年7月15日		
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 K-83号 の1

令和 4年7月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 205

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)

採 水 年 月 日 令和4年7月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.08 (mg/L)	●	0.2 (mg/L)
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37 (mg/L)	○	300 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	66 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年7月12日 ~ 令和4年7月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-205号 の1

令和 4 年 8 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 714			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和4年8月2日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	5.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年8月2日

～ 令和4年8月5日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-205号 の2

令和 4 年 8 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 715			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年8月2日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.9	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年8月2日

～ 令和4年8月5日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第M-205号 の3

令和 4 年 8 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 716			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年8月2日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.8	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.7	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年8月2日

～ 令和4年8月5日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水セ第 J-125号 の1

令和 4 年 8 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 331		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和4年8月2日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年8月2日 ~ 令和4年8月5日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-125号 の2

令和 4年 8月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 332		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和4年8月2日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年8月2日 ~ 令和4年8月5日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-125号 の3

令和 4 年 8 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 333		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和4年8月2日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年8月2日 ~ 令和4年8月5日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-279号 の1

令和 4年 9月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 975			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和4年9月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	1.5 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.2 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年9月13日 ~ 令和4年9月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水セ第M-279号 の2

令和 4 年 9 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 976			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年9月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	4.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	1.0 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年9月13日 ~ 令和4年9月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水セ第M-279号 の3

令和 4年 9月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 977			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年9月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 康			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	2.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H. 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.8 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年9月13日 ~ 令和4年9月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-238号 の1

令和 4年 9月 20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 704		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和4年9月13日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年9月13日 ~ 令和4年9月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-238号 の2
令和 4年 9月 20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 705		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和4年9月13日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課	中谷 廉	

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年9月13日 ~ 令和4年9月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-238号 の3

令和 4 年 9 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 706

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 才谷浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和4年9月13日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年9月13日 ~ 令和4年9月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-147号 の1

令和 4年10月 5日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 338		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場原水取水場		
採 水 年 月 日	令和4年9月27日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
クリプトスポリジウム	0	(個/10 L)	-
ジアルジア	0	(個/10 L)	-
以 下 余 白			

備 考	省略不可項目	○：基準適合	×：基準超過（要再検査）
	健康項目	◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		×：基準超過(要再検査)	
検 査 期 日	令和4年9月27日 ～ 令和4年9月30日		
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-147号 の2

令和 4 年 10 月 5 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 339		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場原水取水場		
採 水 年 月 日	令和4年9月27日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
クリプトスポリジウム	0	(個/10 L)	-
ジアリジア	0	(個/10 L)	-
以 下 余 白			

備 考

省略不可項目

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目

◎：基準の10%以下（3年に1回以上要検査）

○：基準の10%超過，基準の20%以下（1年に1回以上要検査）

●：基準の20%超過，基準以下（1年4回要検査）

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和4年9月27日 ～ 令和4年9月30日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 K-147号 の3

令和 4年10月5日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 340

水 の 種 類 原水

採 水 場 所 下市町 才谷浄水場原水取水場

採 水 年 月 日 令和4年9月27日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
クリプトスポリジウム	0 (個/10 L)		-
ジアルジア	0 (個/10 L)		-
以 下 余 白			

備 考

省略不可項目

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

健康項目

◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

水道水性状項目

○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和4年9月27日 ～ 令和4年9月30日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-147号 の1

令和 4年10月 5日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 338		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場原水取水場		
採 水 年 月 日	令和4年9月27日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
クリプトスポリジウム	0 (個/10 L)		-
ジアルジア	0 (個/10 L)		-
以 下 余 白			

備 考	省略不可項目	○：基準適合	×：基準超過（要再検査）
	健康項目	◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		×：基準超過(要再検査)	
検 査 期 日	令和4年9月27日 ～ 令和4年9月30日		
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-147号 の2

令和 4 年 10 月 5 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 339		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場原水取水場		
採 水 年 月 日	令和4年9月27日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
クリプトスポリジウム	0	(個/10 L)	-
ジアリジア	0	(個/10 L)	-
以 下 余 白			

備 考

省略不可項目

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

健康項目
水道水性状項目

◎：基準の10%以下（3年に1回以上要検査）

○：基準の10%超過，基準の20%以下（1年に1回以上要検査）

●：基準の20%超過，基準以下（1年4回要検査）

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和4年9月27日 ～ 令和4年9月30日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 K-147号 の3

令和 4年10月5日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 340

水 の 種 類 原水

採 水 場 所 下市町 才谷浄水場原水取水場

採 水 年 月 日 令和4年9月27日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
クリプトスポリジウム	0 (個/10 L)		-
ジアリジア	0 (個/10 L)		-
以 下 余 白			

備 考

省略不可項目

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

健康項目

◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

水道水性状項目

○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和4年9月27日 ～ 令和4年9月30日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-266号

令和 4 年 10 月 17 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 802		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和4年10月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年10月11日 ~ 令和4年10月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター 第 K-155号

令和 4年10月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号 No. 356
水の種類 浄水
採水場所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)
採水年月日 令和4年10月11日 天候(当日) 晴 天候(前日) 雨
採水者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測定値	判定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和4年10月11日 ~ 令和4年10月14日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫 


下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-348号 の1

令和 4年11月 8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1226			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和4年11月1日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.7 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年11月1日 ~ 令和4年11月4日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-348号 の2

令和 4年11月 8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1227			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年11月1日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.8	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	1.0	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年11月1日

～ 令和4年11月4日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-348号 の3

令和 4年11月 8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1228			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年11月1日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.9	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.9	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年11月1日

～ 令和4年11月4日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-276号

令和 4年11月 8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 816				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)				
採 水 年 月 日	令和4年11月1日	天 候(当日)	雨	天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年11月1日 ~ 令和4年11月4日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-399号 の1

令和 4年12月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1422

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)

採 水 年 月 日 令和4年12月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年12月6日

～ 令和4年12月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-399号 の2

令和 4年12月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1423			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年12月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	4.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年12月6日

～ 令和4年12月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-399号 の3

令和 4年 12月 12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1424			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年12月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オン	3.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	1.2	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年12月6日 ~ 令和4年12月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-299号

令和 4年12月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 866		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和4年12月6日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年12月6日 ~ 令和4年12月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕夫

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検 査 番 号		No. 605							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 5 年 1 月 17 日				天 候 (当日) 晴 (前日) 曇り			
採 水 場 所		下市町 下市町浄水場系管末給水栓 (社協)							
採 水 者		下市町 上下水道課 中谷 廉							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	29	プロモジクロロメタン	0.002	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	プロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	38	塩化物イオン	7.8	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	<0.3	3	○
23	クロロホルム	0.001	0.06	○	47	p H 値	7.5	5.8～8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブromokロロメタン	0.001	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	60	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.004	0.1	○	61	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.7	-	

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

令和 5 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検 査 番 号		No. 606							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 5 年 1 月 17 日				天 候 (当日) 晴 (前日) 曇り			
採 水 場 所		下市町 丹生浄水場管末給水栓							
採 水 者		下市町 上下水道課 中谷 廉							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	29	プロモジクロロメタン	0.001	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	プロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	32	塩化物イオン	4.0	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	3	○
23	クロロホルム	0.006	0.06	○	47	p H 値	7.5	5.8~8.6	○
24	ジクロロ酢酸	0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジプロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.007	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	0.005	0.03	○		遊離残留塩素	0.6	-	
判 定		上記項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 5 年 1 月 17 日 ~ 令和 5 年 1 月 20 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○：基準適合


×：基準超過(要再検査)

下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

令和 5 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
 46~51

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-242号

令和 5 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 562				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)				
採 水 年 月 日	令和5年1月17日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	◎	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
		× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和5年1月17日 ~ 令和5年1月20日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-324号

令和 5 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 909

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)

採 水 年 月 日 令和5年1月17日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000006 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年1月17日 ~ 令和5年1月20日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-501号 の1

令和 5 年 2 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1785				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)				
採 水 年 月 日	令和5年2月7日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	8.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.4	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年2月7日

～ 令和5年2月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-501号 の2

令和 5 年 2 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1786			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年2月7日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	3.7 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する


備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年2月7日 ~ 令和5年2月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-501号 の3
令和 5 年 2 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1787			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年2月7日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	3.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.7 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年2月7日 ~ 令和5年2月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水セ第 J-353号 の1

令和 5 年 2 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 988		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和5年2月7日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年2月7日 ~ 令和5年2月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 J-353号 の2

令和 5 年 2 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 989			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年2月7日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満	(mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	(mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白				

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年2月7日 ~ 令和5年2月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 J-353号 の3

令和 5 年 2 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 990

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 才谷浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和5年2月7日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年2月7日 ~ 令和5年2月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-544号 の1

令和 5 年 3 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1968			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和5年3月7日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年3月7日

～ 令和5年3月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第M-544号 の2

令和5年3月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1969			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年3月7日	天 候 (当 日)	晴	
採 水 者	下市町 上下水道課	中 谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	3.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年3月7日

~ 令和5年3月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-544号 の3

令和5年3月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1970			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年3月7日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	2.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.9 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年3月7日

～ 令和5年3月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-405号

令和 5 年 3 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1155		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和5年3月7日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年3月7日 ~ 令和5年3月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫

