


令和 5 年 4 月 17 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]


単位：mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

令和 5年 4月 17日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/l. (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第 K-8号

令和 5 年 4 月 17 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 23

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)

採 水 年 月 日 令和5年4月11日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	◎	0.05 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)
× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和5年4月11日 ~ 令和5年4月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-8号
令和 5 年 4 月 17 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 12		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和5年4月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考
○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年4月11日 ~ 令和5年4月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 M-66号 の1

令和 5 年 5 月 22 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 262			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和5年5月16日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.8	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年5月16日 ~ 令和5年5月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 M-66号 の2

令和5年5月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 263			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年5月16日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.5	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年5月16日 ~ 令和5年5月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 M-66号 の3

令和 5 年 5 月 22 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 264			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年5月16日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	2.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	1.0 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和5年5月16日 ~ 令和5年5月19日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-28号

令和 5 年 5 月 22 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 41		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和5年5月16日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年5月16日 ~ 令和5年5月19日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 M-99号 の1

令和 5 年 6 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 367		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和5年6月6日	天 候(当日) 曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年6月6日 ~ 令和5年6月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 M-99号 の2

令和 5 年 6 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 368		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和5年6月6日	天 候(当日)	曇り 天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年6月6日 ~ 令和5年6月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 M-99号 の3

令和 5 年 6 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 369			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年6月6日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.4	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.0		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.6	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年6月6日

～ 令和5年6月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-43号 の1

令和 5 年 6 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 77		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和5年6月6日	天 候(当日) 曇り	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年6月6日 ～ 令和5年6月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター 第 J-43号 の2

令和 5 年 6 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 78				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和5年6月6日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課	中谷 廉			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年6月6日 ～ 令和5年6月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 J-43号 の3

令和 5年 6月 13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 79				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和5年6月6日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課	中谷 廉			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年6月6日 ~ 令和5年6月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター 第 2Q-19号 の1

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 47							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 5 年 7 月 11 日			天 候 (当日) 晴 (前日) 曇り				
採 水 場 所		下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)							
採 水 者		下市町 上下水道課 中谷 廉							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.014	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.08	0.2	●
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シス/トランス-1,2-ジ塩化シソ	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	4.5	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	10	◎	37	マンガン	0.003	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.05	0.8	◎	38	塩化物イオン	5.4	200	○
13	ホ ウ 素	0.01	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	37	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	62	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3	○
21	塩 素 酸	0.09	0.6	○	47	p H 値	7.5	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.008	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.7	-	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 5 年 7 月 11 日 ～ 令和 5 年 7 月 14 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)


×: 基準超過(要再検査)



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 48							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 5 年 7 月 11 日			天 候 (当日) 晴			(前日) 曇り	
採 水 場 所		下市町 丹生浄水場管末給水栓							
採 水 者		下市町 上下水道課 中谷 廉							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.017	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.008	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブロモジクロロメタン	0.003	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.04	0.2	○
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	4.8	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	<0.05	0.8	◎	38	塩化物イオン	3.6	200	○
13	ホ ウ 素	<0.01	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	23	300	◎
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	54	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	3	○
21	塩 素 酸	0.10	0.6	○	47	p H 値	7.4	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.014	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.006	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモジクロロメタン	<0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.5	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 5 年 7 月 11 日 ～ 令和 5 年 7 月 14 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-85号

令和5年7月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 213		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和5年7月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
蒸 発 残 留 物	67 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
	● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
	× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和5年7月11日 ~ 令和5年7月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第 J-128号 の1

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 365		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和5年7月11日	天 候(当日) 晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年7月11日 ~ 令和5年7月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 J-128号 の2

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 366		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和5年7月11日	天 候(当日) 晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年7月11日 ~ 令和5年7月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 J-128号 の3

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 367		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和5年7月11日	天 候(当日) 晴	天 候(前日) 曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年7月11日 ～ 令和5年7月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-222号 の1

令和 5 年 8 月 14 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 809			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和5年8月8日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年8月8日 ~ 令和5年8月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-222号 の2

令和5年8月4日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 810			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年8月8日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年8月8日 ~ 令和5年8月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第M-222号 の3

令和 5 年 8 月 14 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 811		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和5年8月8日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.8 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	1.1 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年8月8日 ~ 令和5年8月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-265号 の1

令和 5 年 9 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 983			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和5年9月12日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.3	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.9	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.3	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年9月12日 ~ 令和5年9月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-265号 の2

令和 5 年 9 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 984

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 丹生浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和5年9月12日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 雨

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和5年9月12日 ~ 令和5年9月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第M-265号 の3

令和 6 年 9 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。


水 質 検 査 結 果 書


検 査 番 号	No. 985			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年9月12日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.7	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	1.1	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年9月12日 ~ 令和5年9月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫








下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

令和 6 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検 査 番 号		No. 584							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 1 月 16 日				天 候 (当日) 雪 (前日) 雨			
採 水 場 所		下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)							
採 水 者		下市町 上下水道課 中谷 廉							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	29	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	33	塩化物イオン	6.5	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	<0.3	3	○
23	クロロホルム	0.001	0.06	○	47	p H 値	7.2	5.8~8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.003	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.8	-	
判 定		上記項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 6 年 1 月 16 日 ~ 令和 6 年 1 月 19 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位：mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

項目区分と判定の説明

: 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51 ○ : 基準適合

×：基準超過(要再検査)

令和 6 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検 査 番 号		No. 585							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 1 月 16 日				天 候 (当日) 雪 (前日) 雨			
採 水 場 所		下市町 丹生浄水場管末給水栓							
採 水 者		下市町 上下水道課 中谷 廉							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	29	プロモジクロロメタン	<0.001	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	プロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	0.09	0.6	○	33	塩化物イオン	3.5	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	3	○
23	クロロホルム	0.001	0.06	○	47	pH値	7.3	5.8～8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.9	-	
判 定		上記項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 6 年 1 月 16 日 ～ 令和 6 年 1 月 19 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

令和 6 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

項目区分と判定の説明

 :省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

×：基準超過(要再検査)




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-365号 の1

令和 5 年 11 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1361			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和5年11月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.3	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年11月14日 ~ 令和5年11月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-365号 の2

令和 5 年 11 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1362			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年11月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	4.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年11月14日

～ 令和5年11月17日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-365号 の3

令和 5 年 11 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1363			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年11月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 雨
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	2.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	1.2 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年11月14日

～ 令和5年11月17日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-414号 の1

令和 5 年 12 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1532			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和5年12月11日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年12月11日 ~ 令和5年12月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水セ第M-414号 の2

令和 5 年 12 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1533

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 丹生浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和5年12月11日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和5年12月11日 ~ 令和5年12月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-414号 の3
令和 5 年 12 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1534			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年12月11日	天 候(当日)	晴	
採 水 者	下市町 上下水道課	中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	2.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)	
p H 値	7.4	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)	
遊 離 残 留 塩 素	1.0 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年12月11日 ~ 令和5年12月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-226号

令和 6 年 1 月 23 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 557

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)

採 水 年 月 日 令和6年1月16日 天 候(当日) 雪 天 候(前日) 雨

採 水 者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)	◎	0.05 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年1月16日 ~ 令和6年1月19日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター 第M-498号 の1

令和 6年2月14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1849			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和6年2月8日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.3	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	かび臭		×	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : ×印の項目については、水道法による水質基準に適合しない

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年2月8日 ~ 令和6年2月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第M-498号 の2

令和 6年 2月 14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1850			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年2月8日	天 候(当日)	晴	
天 候(前日)	晴			
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	4.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年2月8日 ~ 令和6年2月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-498号 の3

令和 6年 2月 14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1851			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年2月8日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.8	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.6	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	1.1	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年2月8日 ~ 令和6年2月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 K-262号

令和 6年2月27日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 633

水の種類 浄水

採水場所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)

採水年月日 令和6年2月26日 天候(当日) 曇り 天候(前日) 雨

採水者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項目	測定値	判定	水質基準
臭気	異常なし	○	異常なし
以下余白			

判定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

健康項目 ◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)

水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)

× : 基準超過 (要再検査)

検査期日 令和6年2月26日 ~ 令和6年2月26日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第M-551号 の1

令和 6年 3月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2073			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和6年3月12日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.8 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和6年3月12日

～ 令和6年3月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-551号 の2

令和 6年 3月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2074			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年3月12日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	3.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.9 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年3月12日 ~ 令和6年3月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-551号 の3

令和 6年 3月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2075			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年3月12日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.7	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	1.0	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年3月12日 ~ 令和6年3月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

