

令和7年度	資本的支出	工事NO. 第 号	令和7年9月	
課 長	課長補佐	係 長	検 算	設 計
工 事 設 計 書				
工 事 場 所	大和郡山市 新町 地内			
工 事 名	配水管布設替工事新町（第1工区）			
工 事 費	設 計 円也			
うち消費税及び 地方消費税相当額	設 計 円也			

概

要

工事延長 L= 200 m

単価名称／単価規格		設計数量 そのA		単位
仮設工事		1.0		式

単価名称／単価規格	開削工事	設計	変更	設計	変更
		そのA-1		そのA-2	
EF-PEP管布設	φ 50			200.0	
トレン管布設				2.0	
引込管布設				16.0	
舗装本復旧工				1.0	

合計

設計	変更	単位
200.0		m
2.0		箇所
16.0		箇所
1.0		式

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
								場所区分：一般交通影響あり②
本工事費	開削工事及び小口径推進等							
		仮設工事		式	1			A- 1号内訳書
		本設工事		式	1			A- 2号内訳書
		舗装本復旧工事		式	1			A- 3号内訳書
		安全費		式	1			A- 4号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		運搬費		式	1			A- 5号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

[illegible]

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件					
工 種	開削工事及び小口径推進等	工事日数(内冬日数)		共通仮設費対象外額	
場所区分	一般交通影響あり②	支給品費		現場管理費対象外額	
前払い率	35%超え	処分費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	補正なし	処分除外費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし				

算 出 基 礎					
---------	--	--	--	--	--

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。

$$\begin{aligned} \text{共 通 仮 設 費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 \\ &= \quad + \quad + \quad - \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \quad \therefore \quad \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

$$\begin{aligned} \text{現 場 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{純工事費} - \text{現場対外額} + \text{支給品費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 - \text{処分除外費} \\ &= \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \quad \therefore \quad \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

間 接 工 事 明 細 書

算

出

基

礎

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times \quad \% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{前払補正} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

A- 1号 仮設工事 1式当たり内訳書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材料		式	1			B- 1号明細書
仮設管工		式	1			B- 2号明細書
仮設土工		式	1			B- 3号明細書
計						

[illegible]

A- 3号 舗装本復旧工事 1式当たり内訳書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ工		式	1			B- 7号明細書
管路打換え工		式	1			B- 8号明細書
舗装打換え工（車道部）		式	1			B- 9号明細書
舗装打換え工（歩道部）		式	1			B- 10号明細書
計						

A- 4号

安全費 1式当たり内訳書

[illegible]

A- 5号

運搬費 1式当たり内訳書

[illegible]

B- 1号 仮設材料 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設取出材料（既設消火栓）	取出しφ75	箇所	1			E- 1号単価表
仮設配管材料	VLGφ75	m	8			E- 2号単価表
仮設配管材料	VLGφ50	m	232			E- 3号単価表
ゲートバルブ（鉛レス）	φ75	個	1			
ゲートバルブ（鉛レス）	φ50	個	1			
仮設消火栓材料 仮設管φ75		箇所	1			E- 4号単価表
仮設引込管材料	φ25	箇所	1			E- 5号単価表
仮設引込管材料	φ13	箇所	15			E- 6号単価表
水道用ポリエチレン二層管（給水用）	φ25 1種	m	1			
水道用ポリエチレン二層管（給水用）	φ13 1種	m	15			
VLG異径チース	φ50×φ25	個	1			
VLG異径チース	φ50×φ13	個	15			
保温筒	φ25	m	1			

B- 1号	仮設材料 1式当たり明細書
-------	---------------

B- 1号	仮設材料 1式当たり明細書
-------	---------------

[illegible]

B- 2号 仮設管工 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設取出工（既設消火栓より）	φ75×φ75 撤去含	箇所	1			E- 7号単価表
鋼管布設工（ジョイント式）	φ75 撤去含	m	8			E- 8号単価表
鋼管布設工（ジョイント式）	φ50 撤去含	m	232			E- 9号単価表
仮設消火栓設置工（仮設管VLGφ75）	φ65 撤去含	箇所	1			E- 10号単価表
仮設ゲートバルブ設置工	φ75 撤去含	箇所	1			E- 11号単価表
仮設ゲートバルブ設置工	φ50 撤去含	箇所	1			E- 12号単価表
仮設引込管連絡工 仮設撤去含	φ25	箇所	1			E- 13号単価表
仮設引込管連絡工 仮設撤去含	φ13	箇所	15			E- 14号単価表
PE管布設工	φ25 撤去含	m	1			E- 15号単価表
PE管布設工	φ13 撤去含	m	15			E- 16号単価表
計						

B- 3号 仮設土工 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込		m3	2			C- 2号単価表
発生土処理(土砂、DIDなし)	L=0.5km	m3	1			C- 3号単価表
発生土処理(土砂、DIDなし)	L=30.5km	m3	1			C- 4号単価表
As塊・Co塊処理(DIDなし)	L=3.9km	m3	1			C- 5号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		m3	1			C- 6号単価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	4			C- 7号単価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1	m ²	4			C- 8号単価表
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	28			施工P-01
	舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下					
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、	m ²	8			C- 9号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		m ²	8			C- 10号単価表
計						

B-	3号明細書(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
	舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下		
	舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K			6.05			
	K 1	コンクリートカッタ バキューム式 湿式	供/日	4.09			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務	R			55.50			
	R 1	特殊作業員	人	19.28			
	R 2	土木一般世話役	人	9.90			
	R 3	普通作業員	人	8.33			
	R 4						
	R 5						
材料	Z			38.45			
	Z 1	コンクリートカッタ(プレート)／径22インチ	枚	35.21			
	Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.19			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場	S						

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{4.09}{100} \times \frac{6.05}{4.09} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{9.90}{19.28} + \frac{9.90}{100} \times \frac{8.33}{9.90} + \frac{8.33}{100} \times \frac{55.50}{19.28+9.90+8.33} \right) \times \frac{55.50}{19.28+9.90+8.33} \\
 & + \left(\frac{35.21}{100} \times \frac{38.45}{35.21+2.19} + \frac{2.19}{100} \times \frac{38.45}{35.21+2.19} \right) \times \frac{38.45}{35.21+2.19} \\
 & \left. + \frac{100-6.05-55.50-38.45}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 4号 本設材料 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PCジョイント片落継手 FCD(防食ボルト)	φ100×φ75	個	1			
水道配水用ポリエチレン管(受口付)	φ75 L5000	本	1			
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット	φ75	個	1			
水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ75×φ75	個	1			
水道配水用ポリエチレン管継手 レデュース	φ75×φ50	個	2			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ50 L4000	本	1			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(HITS)(給水用) エルブ φ50	個	4			
バルブソケット(金属入り)Ⅱ形	φ50	個	2			
VLGエルブ	φ50	個	2			
水道配水用ポリエチレン管(受口付)	φ50 L5000	本	40			
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体)	基	3			
PVメカニカル両受メタル仕切弁	φ50 (JWWA B122準拠)	個	2			
レコン仕切弁カバー鉄蓋(材工共)	25型(口径、流入表示キャップ含)	個	5			

C- 11号単価表

B- 4号 本設材料 1式当たり明細書							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
レゾコン仕切弁調整ブロック（再生プラスチック製）（材工共）	25, 50H	個	5			C- 12号単価表	
レゾコン仕切弁ブロック（材工共）	25, 150A	個	5			C- 13号単価表	
レゾコン仕切弁ブロック（材工共）	25, 300C	個	5			C- 14号単価表	
レゾコン仕切弁スラブ（材工共）	25×40S	個	5			C- 15号単価表	
PEサドル分水栓（ホリエチレン管用）防食フィルム付	φ50×φ25 (PTC B20, ホール式)	個	1				
PEサドル分水栓（ホリエチレン管用）防食フィルム付	φ50×φ20 (PTC B20, ホール式)	個	15				
本工事引込管材料（PP）	引込管φ25 メーターφ25	箇所	1			C- 16号単価表	
本工事引込管材料（PP）	引込管φ20 メーターφ13	箇所	15			C- 17号単価表	
水道用ホリエチレン二層管（給水用）	φ25 1種	m	5				
水道用ホリエチレン二層管（給水用）	φ13 1種	m	68				
メーターボックス（材工共）	φ20	個	10			C- 18号単価表	
管明示シート工（材工共）		m	269			C- 19号単価表	
管明示テープ工（材工共）		m	35			C- 20号単価表	

B- 4号

本設材料 1式当たり明細書

[illegible]

B- 5号

本設管工 1式当たり明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 100、エンジンカッター使用	口	1			C- 22号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径 100、施工条件(指数計 0)	口	1			C- 23号単価表
凍結工法(直管部)材工共	φ100(昼間)	箇所	1			
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径 75	m	1.8			C- 24号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 75、1口継手	口	3			C- 25号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 75、2口継手	箇所	2			C- 26号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径 75	口	1			C- 27号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径 75	口	1			C- 28号単価表
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径 50	m	200			C- 29号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 50、1口継手	口	40			C- 30号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径 50	口	2			C- 31号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径 50	口	1			C- 32号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 50	m	4			C- 33号単価表

B- 5号 本設管工 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 R R継手工	呼び径 5 0	口	2			C- 34号単価表
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 5 0	口	10			C- 35号単価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 5 0	口	5			C- 36号単価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径 5 0	口	2			C- 37号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0 mm以下	基	3			C- 38号単価表
仕切弁設置(人力、縦・横型)	呼び径 5 0 mm	基	2			C- 39号単価表
サドル分水栓建込み	給水管25mm×ポリエチレン管50mm	箇所	1			C- 40号単価表
サドル分水栓建込み	給水管20mm×ポリエチレン管50mm	箇所	15			C- 41号単価表
分水栓被覆工		箇所	16			C- 42号単価表
引込管連絡工 本設、PP	引込管φ25	箇所	1			C- 43号単価表
引込管連絡工 本設、PP	引込管φ20	箇所	15			C- 44号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径 2 5	m	4. 5			C- 45号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径 2 0	m	67. 7			C- 46号単価表

B- 5号

本設管工 1式当たり明細書

[illegible]

B- 6号 本設土工 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削積込		m3	134			C- 49号単価表
発生土処理(土砂、DIDなし)	L=0.5km	m3	134			C- 50号単価表
発生土処理(土砂、DIDなし)	L=30.5km	m3	134			C- 4号単価表
As塊・Co塊処理(DIDなし)	L=3.9km	m3	14			C- 51号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		m3	58			C- 52号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		m3	40			C- 53号単価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=17cm、施工層数=2	m ²	124			C- 54号単価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1	m ²	38			C- 55号単価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1	m ²	124			C- 56号単価表
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	541			施工P-01
	舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下					
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、	m ²	163			C- 9号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		m ²	163			C- 57号単価表

B- 6号

本設土工 1式当たり明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						

B- 6号明細書(施工P-01)		積算単位:m	標準単価:
舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下			
舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K				6.05			
	K 1	コンクリートカッタ バキューム式 湿式	供/日	4.09			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				55.50			
	R 1	特殊作業員	人	19.28			
	R 2	土木一般世話役	人	9.90			
	R 3	普通作業員	人	8.33			
	R 4						
	R 5						
材料Z				38.45			
	Z 1	コンクリートカッタ(プレート)／径22インチ	枚	35.21			
	Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.19			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{4.09}{100} \times \frac{6.05}{4.09} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{9.90}{19.28+9.90+8.33} + \frac{9.90}{100} \times \frac{8.33}{19.28+9.90+8.33} + \frac{8.33}{100} \times \frac{55.50}{19.28+9.90+8.33} \right) \\
 & + \left(\frac{35.21}{100} \times \frac{38.45}{35.21+2.19} + \frac{2.19}{100} \times \frac{38.45}{35.21+2.19} \right) \\
 & \left. + \frac{100-6.05-55.50-38.45}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 7号 切削オーバーレイ工 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	6.8			施工P-01
	舗装版種別：アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚：15cm以下					
切削オーバーレイ工(即日一層舗設)	段差すりつけなし、切削深7cm以下、t=5cm	m ²	690			C- 58号単価表
As切削殻処分		m ³	34.5			C- 59号単価表
区画線工		式	1			C- 60号単価表
計						

B- 7号明細書(施工P-01)		積算単位:m	標準単価:
舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下			
舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K				15.05			
	K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式	供/日	10.24			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				58.43			
	R 1	特殊作業員	人	19.96			
	R 2	土木一般世話役	人	10.88			
	R 3	普通作業員	人	8.92			
	R 4						
	R 5						
材料 Z				26.52			
	Z 1	コンクリートカッタ(プレート)／径18インチ	枚	22.39			
	Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.81			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
 & + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{19.96}{19.96} + \frac{10.88}{100} \times \frac{10.88}{10.88} + \frac{8.92}{100} \times \frac{8.92}{8.92} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
 & + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{22.39}{22.39} + \frac{2.81}{100} \times \frac{2.81}{2.81} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
 & \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 8号 管路打換え工 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下	m ²	124			施工P-01
	舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要					
	舗装版厚:15cm以下					
掘削	土砂、上記以外(小規模)、標準	m ³	8.7			施工P-02
	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準					
発生土処理(土砂、DIDなし)	L=0.5km	m ³	8.7			C- 50号単価表
発生土処理(土砂、DIDなし)	L=30.5km	m ³	8.7			C- 4号単価表
アスファルト殻処分工		m ³	3.7			C- 61号単価表
不陸整正	無し	m ²	124			施工P-03
	補足材料の有無:無し					
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	m ²	124			施工P-04
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)					
	瀝青材料種類:無し					

B- 8号

管路打換え工 1式当たり明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）	1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、実数入力、再生粗粒度	m ²	124			施工P-05
	平均幅員:1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度7スコン(20)					
	瀝青材料種類:7°ライムコト PK-3					
計						

B- 8号明細書(施工P-01)		積算単位:m ²	標準単価:
舗装版破碎／アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下			
舗装版種別:アスファルト舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K				12.85			
	K 1	バックホウ／クロー型・後方超小旋回型 山積0.45m ³	日	12.85			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				81.24			
	R 1	土木一般世話役	人	29.54			
	R 2	運転手(特殊)	人	27.52			
	R 3	普通作業員	人	24.18			
	R 4						
	R 5						
材料Z				5.91			
	Z 1	軽油	L	5.91			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{12.85}{100} \times \frac{12.85}{12.85} \right) \times \frac{12.85}{12.85} \right. \\
 & + \left(\frac{29.54}{100} \times \frac{29.54}{29.54} + \frac{27.52}{100} \times \frac{27.52}{27.52} + \frac{24.18}{100} \times \frac{24.18}{24.18} \right) \times \frac{81.24}{29.54+27.52+24.18} \\
 & + \left(\frac{5.91}{100} \times \frac{5.91}{5.91} \right) \times \frac{5.91}{5.91} \\
 & \left. + \frac{100-12.85-81.24-5.91}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 8号明細書(施工P-02)	積算単位:m3	標準単価:
掘削／土砂、上記以外(小規模)、標準		
土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K						26.01			
K 1	バックホウ(クロー型) 標準型 排対型(2次基準)				供/日	26.01			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						62.89			
R 1	運転手(特殊)				人	62.89			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z						11.10			
Z 1	軽油				L	11.10			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{26.01}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{26.01}{26.01} \text{-----} \right. \\
 & + \left(\frac{62.89}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{62.89}{62.89} \text{-----} \\
 & + \left(\frac{11.10}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{11.10}{11.10} \text{-----} \\
 & \left. + \text{-----} \frac{100-26.01-62.89-11.10}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B-	8号明細書(施工P-03)	積算単位:m ²	標準単価:
	不陸整正／無し		
	補足材料の有無:無し		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K			21.58			
K 1	モーター 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	17.28			
K 2	ローラー賃料/マカダム	日	2.16			
K 3	タイヤロー賃料	日	2.14			
K 4						
K 5						
労務R			71.86			
R 1	運転手(特殊)	人	35.31			
R 2	普通作業員	人	14.55			
R 3	特殊作業員	人	11.35			
R 4	土木一般世話役	人	10.65			
R 5						
材料Z			6.56			
Z 1	軽油	L	6.56			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{17.28}{100} \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.16}{100} \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.14}{100} \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{35.31}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{14.55}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{11.35}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{10.65}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} \right) \\
 & + \left(\frac{6.56}{100} \times \frac{6.56}{6.56} \right) \times \frac{6.56}{6.56} \\
 & \left. + \frac{100-21.58-71.86-6.56}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B-	8号明細書(施工P-04)	積算単位:m ²	標準単価: 入力数量: 50mm
表層(車道・路肩部)／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2. 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:無し			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K			0.43			
	K 1	振動ロー(舗装用) ハンドガイド式	供/日	0.26			
	K 2	振動コンパクタ 前進型	供/日	0.15			
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務	R			44.02			
	R 1	特殊作業員	人	21.44			
	R 2	普通作業員	人	15.40			
	R 3	土木一般世話役	人	4.69			
	R 4						
	R 5						
材料	Z			55.55			
	Z 1	アスファルト合材／再生粗粒度アスコン(20)	t	55.32			
	Z 2	ガソリン／レギュラー	L	0.18			
	Z 3	軽油	L	0.04			
	Z 4						
	Z 5						
市場	S						

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \frac{0.26}{0.26+0.15} + \frac{0.15}{100} \times \frac{0.15}{0.26+0.15} \right) \times \frac{0.43}{0.26+0.15} \right. \\
 & + \left(\frac{21.44}{100} \times \frac{21.44}{21.44+15.40+4.69} + \frac{15.40}{100} \times \frac{15.40}{21.44+15.40+4.69} + \frac{4.69}{100} \times \frac{4.69}{21.44+15.40+4.69} \right) \times \frac{44.02}{21.44+15.40+4.69} \\
 & + \left(\frac{55.32}{100} \times \frac{55.32}{55.32+0.18+0.04} + \frac{0.18}{100} \times \frac{0.18}{55.32+0.18+0.04} + \frac{0.04}{100} \times \frac{0.04}{55.32+0.18+0.04} \right) \times \frac{55.55}{55.32+0.18+0.04} \\
 & \left. + \frac{100-0.43-44.02-55.55}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 8号明細書(施工P-05)	積算単位: m ²	標準単価: 入力数量: 50mm
基層(車道・路肩部) / 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度 平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 実数入力 材料: 再生粗粒度アスコン(20)、瀝青材料種類: フライムコート PK-3		

名	称	規	格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K				0.49			
K 1	振動ロー(舗装用) ハンドガイド式	供/日		0.27				
K 2	振動コンパクタ 前進型	供/日		0.15				
K 3								
K 4								
K 5								
労務	R				49.04			
R 1	特殊作業員	人		21.64				
R 2	普通作業員	人		15.54				
R 3	土木一般世話役	人		4.74				
R 4								
R 5								
材料	Z				50.47			
Z 1	アスファルト合材 / 再生粗粒度アスコン(20)	t		45.26				
Z 2	アスファルト乳剤 / PK-3 (フライムコート用)	L		4.96				
Z 3	ガソリン / レギュラー	L		0.18				
Z 4	軽油	L		0.04				
Z 5								
市場	S							

$$\begin{aligned}
 P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.27}{100} \times \frac{0.15}{0.27+0.15} + \frac{0.15}{100} \times \frac{0.49}{0.27+0.15} \right) \times \frac{49.04}{21.64+15.54+4.74} \right. \\
 & + \left(\frac{21.64}{100} \times \frac{15.54}{21.64+15.54+4.74} + \frac{15.54}{100} \times \frac{4.74}{21.64+15.54+4.74} + \frac{4.74}{100} \times \frac{49.04}{21.64+15.54+4.74} \right) \times \frac{50.47}{45.26+4.96+0.18+0.04} \\
 & + \left(\frac{45.26}{100} \times \frac{4.96}{45.26+4.96+0.18+0.04} + \frac{4.96}{100} \times \frac{0.18}{45.26+4.96+0.18+0.04} + \frac{0.18}{100} \times \frac{0.04}{45.26+4.96+0.18+0.04} + \frac{0.04}{100} \times \frac{50.47}{45.26+4.96+0.18+0.04} \right) \\
 & \left. + \frac{100-0.49-49.04-50.47}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 9号 舗装打換え工（車道部） 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	20			施工P-01
	舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下					
舗装版破碎	アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下	m ²	28			施工P-02
	舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要					
	舗装版厚:15cm以下					
アスファルト殻処分工		m ³	1.3			C- 61号単価表
不陸整正	無し	m ²	28			施工P-03
	補足材料の有無:無し					
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下、実数入力、各種（ 2.30以上2.40t/m ³ ）	m ²	28			施工P-04
	平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種（2.30以上2.40t/m ³ 未満）					
	瀝青材料種類:フライムコート PK-3					
区画線工		式	1			C- 62号単価表
計						

B- 9号明細書(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下		
舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下		

名	称	規	格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K				15.05			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式			供/日	10.24			
K 2								
K 3								
K 4								
K 5								
労務	R				58.43			
R 1	特殊作業員			人	19.96			
R 2	土木一般世話役			人	10.88			
R 3	普通作業員			人	8.92			
R 4								
R 5								
材料	Z				26.52			
Z 1	コンクリートカッタ(プレート)／径18インチ			枚	22.39			
Z 2	ガソリン／レギュラー			L	2.81			
Z 3								
Z 4								
Z 5								
市場	S							

$$\begin{aligned}
 P' = & \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
 & + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{10.88}{10.88} + \frac{10.88}{100} \times \frac{8.92}{8.92} + \frac{8.92}{100} \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
 & + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{2.81}{2.81} + \frac{2.81}{100} \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
 & \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B-	9号明細書(施工P-02)	積算単位:m ²	標準単価:
	舗装版破碎／アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下		
	舗装版種別:アスファルト舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K			12.85			
	K 1	バック材質料／クロー型・後方超小旋回型 山積0.45m3	日	12.85			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務	R			81.24			
	R 1	土木一般世話役	人	29.54			
	R 2	運転手(特殊)	人	27.52			
	R 3	普通作業員	人	24.18			
	R 4						
	R 5						
材料	Z			5.91			
	Z 1	軽油	L	5.91			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場	S						

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{12.85}{100} \times \frac{12.85}{12.85} \right) \times \frac{12.85}{12.85} \right. \\
 & + \left(\frac{29.54}{100} \times \frac{29.54}{29.54} + \frac{27.52}{100} \times \frac{27.52}{27.52} + \frac{24.18}{100} \times \frac{24.18}{24.18} \right) \times \frac{81.24}{29.54+27.52+24.18} \\
 & + \left(\frac{5.91}{100} \times \frac{5.91}{5.91} \right) \times \frac{5.91}{5.91} \\
 & \left. + \frac{100-12.85-81.24-5.91}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 9号明細書(施工P-03)		積算単位:m ²	標準単価:
不陸整正／無し			
補足材料の有無:無し			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				21.58			
	K 1	モーター 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	17.28			
	K 2	ローラー賃料/マカラム	日	2.16			
	K 3	タイヤロー賃料	日	2.14			
	K 4						
	K 5						
労務R				71.86			
	R 1	運転手(特殊)	人	35.31			
	R 2	普通作業員	人	14.55			
	R 3	特殊作業員	人	11.35			
	R 4	土木一般世話役	人	10.65			
	R 5						
材料Z				6.56			
	Z 1	軽油	L	6.56			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{17.28}{100} \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.16}{100} \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.14}{100} \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{35.31}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{14.55}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{11.35}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{10.65}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} \right) \\
 & + \left(\frac{6.56}{100} \times \frac{6.56}{6.56} \right) \times \frac{6.56}{6.56} \\
 & \left. + \frac{100-21.58-71.86-6.56}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B-	9号明細書(施工P-04)	積算単位:m ²	標準単価:
	表層(車道・路肩部) / 1.4m以上3.0m以下、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m ³)		入力数量: 50mm
	平均幅員: 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、材料: 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)、瀝青材料種類: フライムコート PK-3		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械	K							1.62							
K 1	アスファルトフィニッシュ賃料			日				1.04							
K 2	振動ロー賃料 / 搭乗式 コンパインド型			日				0.21							
K 3	タイヤロー賃料			日				0.19							
K 4															
K 5															
労務	R							14.97							
R 1	普通作業員			人				5.11							
R 2	運転手(特殊)			人				3.49							
R 3	特殊作業員			人				3.41							
R 4	土木一般世話役			人				1.24							
R 5															
材料	Z							83.41							
Z 1	アスファルト合材 / 再生密粒度アスコン(13)			t				76.32							
Z 2	アスファルト乳剤 / PK-3 (フライムコート用)			L				6.78							
Z 3	軽油			L				0.28							
Z 4															
Z 5															
市場	S														

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{1.04}{100} \times \frac{1.62}{1.04+0.21+0.19} + \frac{0.21}{100} \times \frac{1.62}{1.04+0.21+0.19} + \frac{0.19}{100} \times \frac{1.62}{1.04+0.21+0.19} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{5.11}{100} \times \frac{14.97}{5.11+3.49+3.41+1.24} + \frac{3.49}{100} \times \frac{14.97}{5.11+3.49+3.41+1.24} + \frac{3.41}{100} \times \frac{14.97}{5.11+3.49+3.41+1.24} + \frac{1.24}{100} \times \frac{14.97}{5.11+3.49+3.41+1.24} \right) \\
 & + \left(\frac{76.32}{100} \times \frac{83.41}{76.32+6.78+0.28} + \frac{6.78}{100} \times \frac{83.41}{76.32+6.78+0.28} + \frac{0.28}{100} \times \frac{83.41}{76.32+6.78+0.28} \right) \\
 & \left. + \frac{100-1.62-14.97-83.41}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 10号 舗装打換え工（歩道部） 1式当たり明細書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	45			施工P-01
	舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下					
舗装版破碎	アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下	m ²	30			施工P-02
	舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要					
	舗装版厚:15cm以下					
アスファルト殻処分工		m ³	1.2			C- 61号単価表
不陸整正	無し	m ²	30			施工P-03
	補足材料の有無:無し					
表層（歩道部）	1.4m以上、実数入力、再生密粒度アスコン(13)、フライムコート	m ²	30			施工P-04
	平均幅員:1.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度アスコン(13)					
	瀝青材料種類:フライムコート PK-3					
計						

B- 10号明細書(施工P-01)		積算単位:m	標準単価:
舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下			
舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K				15.05			
	K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式	供/日	10.24			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				58.43			
	R 1	特殊作業員	人	19.96			
	R 2	土木一般世話役	人	10.88			
	R 3	普通作業員	人	8.92			
	R 4						
	R 5						
材料 Z				26.52			
	Z 1	コンクリートカッタ(プレート)／径18インチ	枚	22.39			
	Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.81			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
 & + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{19.96}{19.96} + \frac{10.88}{100} \times \frac{10.88}{10.88} + \frac{8.92}{100} \times \frac{8.92}{8.92} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
 & + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{22.39}{22.39} + \frac{2.81}{100} \times \frac{2.81}{2.81} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
 & \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 10号明細書(施工P-02)	積算単位:m ²	標準単価:
舗装版破碎／アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下		
舗装版種別:アスファルト舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械	K							12.85							
K 1	バックホウ	資材	／	クローラ型・後方超小旋回型	山積0.45m3	日		12.85							
K 2															
K 3															
K 4															
K 5															
労務	R							81.24							
R 1	土木一般世話役				人			29.54							
R 2	運転手(特殊)				人			27.52							
R 3	普通作業員				人			24.18							
R 4															
R 5															
材料	Z							5.91							
Z 1	軽油				L			5.91							
Z 2															
Z 3															
Z 4															
Z 5															
市場	S														

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{12.85}{100} \times \frac{12.85}{12.85} \right) \times \frac{12.85}{12.85} \right. \\
 & + \left(\frac{29.54}{100} \times \frac{29.54}{29.54} + \frac{27.52}{100} \times \frac{27.52}{27.52} + \frac{24.18}{100} \times \frac{24.18}{24.18} \right) \times \frac{81.24}{29.54+27.52+24.18} \\
 & + \left(\frac{5.91}{100} \times \frac{5.91}{5.91} \right) \times \frac{5.91}{5.91} \\
 & \left. + \frac{100-12.85-81.24-5.91}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 10号明細書(施工P-03)	積算単位:m ²	標準単価:
不陸整正／無し		
補足材料の有無:無し		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K					21.58			
K 1	モーター	レター	土工用 排対型(2014年規制)		供/日	17.28			
K 2	ロー	ウ賃料	／マカラム		日	2.16			
K 3	タイヤ	ロー賃料			日	2.14			
K 4									
K 5									
労務	R					71.86			
R 1	運転手	(特殊)			人	35.31			
R 2	普通作業員				人	14.55			
R 3	特殊作業員				人	11.35			
R 4	土木一般世話役				人	10.65			
R 5									
材料	Z					6.56			
Z 1	軽油				L	6.56			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場	S								

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{17.28}{100} \times \frac{17.28}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.16}{100} \times \frac{2.16}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.14}{100} \times \frac{2.14}{17.28+2.16+2.14} \right) \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} \right. \\
 & + \left(\frac{35.31}{100} \times \frac{35.31}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{14.55}{100} \times \frac{14.55}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{11.35}{100} \times \frac{11.35}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{10.65}{100} \times \frac{10.65}{35.31+14.55+11.35+10.65} \right) \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} \\
 & + \left(\frac{6.56}{100} \times \frac{6.56}{6.56} \right) \times \frac{6.56}{6.56} \\
 & \left. + \frac{100-21.58-71.86-6.56}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 10号明細書(施工P-04)	積算単位: m ²	標準単価:
表層 (歩道部) / 1.4m以上、実数入力、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート		入力数量: 40mm
平均幅員: 1.4m以上、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: プライムコート PK-3		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械	K							2.61							
K 1	アスファルトフィニッシャ クローラ型			供/日				1.95							
K 2	振動ローザ料 / 搭乗式 コンパインド型			日				0.38							
K 3															
K 4															
K 5															
労務	R							24.46							
R 1	普通作業員			人				9.24							
R 2	特殊作業員			人				6.17							
R 3	運転手(特殊)			人				4.19							
R 4	土木一般世話役			人				2.24							
R 5															
材料	Z							72.93							
Z 1	アスファルト合材 / 再生密粒度アスコン(13)			t				63.63							
Z 2	アスファルト乳剤 / PK-3 (プライムコート用)			L				8.87							
Z 3	軽油			L				0.39							
Z 4															
Z 5															
市場	S														

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{1.95}{100} \times \frac{2.61}{1.95+0.38} + \frac{0.38}{100} \times \frac{2.61}{1.95+0.38} \right) \times \frac{2.61}{1.95+0.38} \right. \\
 & + \left(\frac{9.24}{100} \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} + \frac{6.17}{100} \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} + \frac{4.19}{100} \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} + \frac{2.24}{100} \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} \right) \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} \\
 & + \left(\frac{63.63}{100} \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} + \frac{8.87}{100} \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} + \frac{0.39}{100} \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} \right) \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} \\
 & \left. + \frac{100-2.61-24.46-72.93}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 1号

路面切削機運搬 1台当たり単価表

ホイル式・廃材積込装置付2.0m、L=3.7km, 片道

[illegible]

C- 2号 小型バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.4			
普通作業員		人	6.7			
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	2.273			F- 1号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

[illegible]

C- 4号		発生土処理(土砂、DIDなし) 100m3当たり単価表				L=30.5km	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費		日	6.3			F- 3号運転費	
建設発生土標準受入単価	砂質土	m3	100				
積込(ルーズ)	土砂、土量50,000m3未満	m3	100			施工P-01	
	土質:土砂 作業内容:土量50,000m3未満						
計							
1 m3当たり							

C- 4号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
積込(ルーズ)ノ土砂、土量50,000m3未満		
土質:土砂、作業内容:土量50,000m3未満		

名 称	規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械K			44.49			
K 1	バックホ(クロー型) 標準型・排対型(2014年規制)	供/日	44.49			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			35.67			
R 1	運転手(特殊)	人	35.67			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			19.84			
Z 1	軽油	L	19.84			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{44.49}{100} \times \frac{44.49}{44.49} \right) \times \frac{44.49}{44.49} \right. \\
 & + \left(\frac{35.67}{100} \times \frac{35.67}{35.67} \right) \times \frac{35.67}{35.67} \\
 & + \left(\frac{19.84}{100} \times \frac{19.84}{19.84} \right) \times \frac{19.84}{19.84} \\
 & \left. + \frac{100-44.49-35.67-19.84}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 5号		As塊・Co塊処理(DIDなし) 10m3当たり単価表				L=3.9km	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費		日	1.3			F- 2号運転費	
産業廃棄物受入単価	中間, As掘削	m3	10				
諸雑費		式	1				
計							
1 m3当たり							

C- 6号 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 100m3当たり単価表						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.5			
普通作業員		人	3.8			
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	1.538			F- 4号運転費
普通作業員		人	3			
タンパ運転費		日	3			F- 5号運転費
再生クラッシャー	RC-40	m3	133			
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 7号 上層路盤工 100m²当たり単価表 施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.78			
再生粒度調整碎石(工場渡し)	RM-30	m3	15.24			
タンパ運転費		日	0.45			F- 6号運転費
土砂等運搬	標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 、土砂(岩塊・玉石混	m3	15.24			施工P-01
	土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:無し 運搬距離:15.5km以下					
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

C- 7号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
土砂等運搬／標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混 土砂等発生現場:標準、積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:15.5km以下		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K								44.67							
K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル			供/日			44.67							
K 2															
K 3															
K 4															
K 5															
労務R								40.44							
R 1	運転手(一般)				人			40.44							
R 2															
R 3															
R 4															
R 5															
材料Z								14.89							
Z 1	軽油				L			14.89							
Z 2															
Z 3															
Z 4															
Z 5															
市場S															

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{44.67}{100} \times \frac{44.67}{44.67} \right) \times \frac{44.67}{44.67} \right. \\
 & + \left(\frac{40.44}{100} \times \frac{40.44}{40.44} \right) \times \frac{40.44}{40.44} \\
 & + \left(\frac{14.89}{100} \times \frac{14.89}{14.89} \right) \times \frac{14.89}{14.89} \\
 & \left. + \frac{100-44.67-40.44-14.89}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

C- 9号		アスファルト舗装工(車道及び路肩) 100㎡当たり単価表				1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、		
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人	0.4			
特殊作業員				人	0.8			
普通作業員				人	1.6			
アスファルト合材		再生密粒度アスコン(13)		t	7.544			
振動ローラ運転費		ハンドガイド式		日	0.4			F- 7号運転費
振動コンパクタ運転費				日	0.8			F- 8号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1㎡当たり								

C- 10号

舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 100m²当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	0.49			
普通作業員		人	0.74			
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	0.606			F- 9号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

C- 13号		レジン仕切弁ブロック（材工共） 1個当たり単価表				25, 150A	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 上部壁 250×150mm	個	1			C- 73号単価表	
水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号 (250)	上部壁 H150	個	1				
計							

C- 14号		レジンコン仕切弁ブロック（材工共） 1個当たり単価表				25,300C	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 下部壁 250×300mm	個	1			C- 74号単価表	
水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号 (250)	下部壁 H300 (C)	個	1				
計							

[illegible]

C- 16号		本工事引込管材料 (PP) 1箇所当たり単価表				引込管φ25 メーターφ25	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PE継手 分止水栓用ソケット	耐震性能強化型φ25	個	1				
PE継手 60° ベント	耐震性能強化型φ25	個	1				
直結止水栓 (大和郡山市型)	φ25	個	1				
伸縮継手 (メーター用)	φ25	個	1				
HIVP-TS形 ソケット	φ25	個	2				
硬質塩化ビニル管 HIVP	φ25	m	0.3				
明示栓	セパレート型 (30L)	個	1				
メーターパッキン	φ25	個	2				
カートリッジ型逆止弁	φ25	個	1				
計							

C- 17号		本工事引込管材料 (PP) 1箇所当たり単価表				引込管φ20 メーターφ13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PE継手 分止水栓用ソケット	耐震性能強化型φ20	個	1				
PE継手 60° ベント	耐震性能強化型φ20	個	1				
直結止水栓 (大和郡山市型)	φ20	個	1				
固定ユニオン	φ20×φ13	個	1				
伸縮継手 (メーター用)	φ13	個	1				
HIVP-TS形 径違ソケット	φ16×φ13	個	1				
硬質塩化ビニル管 HIVP	φ16	m	0.3				
HIVP-TS形 ソケット	φ16	個	1				
明示栓	セパレート型 (30L)	個	1				
メーターパッキン	φ13	個	1				
カートリッジ型逆止弁	φ13	個	1				
計							

[illegible]

C- 19号

管明示シート工（材工共） 100m当たり単価表

[illegible]

[illegible]

C- 22号

呼び径100、エンジンカター使用

[illegible]

C- 23号

メカニカル継手(特殊押輪を使用) 1口当たり単価表

呼び径 100、施工条件(指数計 0)

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合)据付工 10m当たり単価表

呼び径 75

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口当たり単価表

呼び径 75、1口継手

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1箇所当たり単価表

呼び径 75、2口継手

[illegible]

C- 27号

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 1口当たり単価表

呼び径 75

[illegible]

C- 28号

ポリエチレン管切断 1口当たり単価表

呼び径 75

[illegible]

呼び径 50

- 73 -

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口当たり単価表

呼び径 50、1口継手

[illegible]

C- 31号

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 1口当たり単価表

呼び径 50

[illegible]

C- 32号

ポリエチレン管切断 1口当たり単価表

呼び径 50

[illegible]

C- 33号

硬質塩化ビニル管 据付工 10m当たり単価表

呼び径 50

[illegible]

C- 34号

硬質塩化ビニル管 R R継手工 1口当たり単価表

呼び径 50

[illegible]

C- 35号

硬質塩化ビニル管 T S継手工 1口当たり単価表

呼び径 50

[illegible]

C- 36号

硬質塩化ビニル管切断 1口当たり単価表

呼び径 50

[illegible]

C- 37号

小口径管ねじ込み接合 2口当たり単価表

呼び径 50

[illegible]

鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 1基当たり単価表

呼び径 100mm以下

[illegible]

C- 39号

仕切弁設置(人力、縦・横型) 1基当たり単価表

呼び径 50 mm

[illegible]

C- 40号

サドル分水栓建込み 1箇所当たり単価表

給水管25mm×ポリエチレン管50mm

[illegible]

C- 41号

サドル分水栓建込み 1箇所当たり単価表

給水管20mm×ポリエチレン管50mm

[illegible]

C- 42号

分水栓被覆工 100箇所当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.25			
普通作業員		人	0.25			
計						
1 箇所当たり						

C- 43号

引込管連絡工 本設、PP 1箇所当たり単価表

引込管 $\phi 25$

[illegible]

C- 44号

引込管連絡工 本設、PP 1箇所当たり単価表

引込管 $\phi 20$

[illegible]

C- 46号

ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表

呼び径 20

[illegible]

止水栓のみ取付け(PP用) 1箇所当たり単価表

呼び径 25 mm

[illegible]

止水栓のみ取付け(PP用) 1箇所当たり単価表

呼び径 20 mm

[illegible]

C- 49号

バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	1.9			
普通作業員		人	5			
バックホウ運転費	クローラ型	時間	11.1			F- 11号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

[illegible]

[illegible]

C- 52号

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.5			
普通作業員		人	3.8			
バックホウ運転費	クローラ型	時間	7.6			F- 13号運転費
普通作業員		人	3			
タンパ運転費		日	3			F- 5号運転費
再生クラッシャー	RC-40	m3	133			
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 53号

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.5			
普通作業員		人	3.8			
バックホウ運転費	クローラ型	時間	7.6			F- 13号運転費
普通作業員		人	3			
タンパ運転費		日	3			F- 5号運転費
砂		m3	126			
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 54号 上層路盤工 100m²当たり単価表 施工幅1.8m未満、施工厚=17cm、施工層数=2						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	1.56			
再生粒度調整碎石(工場渡し)	RM-30	m3	21.59			
タンパ運転費		日	0.9			F- 6号運転費
土砂等運搬	標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 、土砂(岩塊・玉石混	m3	21.59			施工P-01
	土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:無し 運搬距離:15.5km以下					
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

C- 54号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
土砂等運搬／標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混 土砂等発生現場:標準、積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:15.5km以下		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K								44.67							
K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル			供/日			44.67							
K 2															
K 3															
K 4															
K 5															
労務R								40.44							
R 1	運転手(一般)				人			40.44							
R 2															
R 3															
R 4															
R 5															
材料Z								14.89							
Z 1	軽油				L			14.89							
Z 2															
Z 3															
Z 4															
Z 5															
市場S															

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{44.67}{100} \times \frac{44.67}{44.67} \right) \times \frac{44.67}{44.67} \right. \\
 & + \left(\frac{40.44}{100} \times \frac{40.44}{40.44} \right) \times \frac{40.44}{40.44} \\
 & + \left(\frac{14.89}{100} \times \frac{14.89}{14.89} \right) \times \frac{14.89}{14.89} \\
 & \left. + \frac{100-44.67-40.44-14.89}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 55号 下層路盤工 100m²当たり単価表 施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.78			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			
タンパ運転費		日	0.45			F- 6号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

C- 56号

下層路盤工 100m²当たり単価表

施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.78			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			
タンパ運転費		日	0.45			F- 6号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

C- 57号

舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 100m²当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	0.42			
普通作業員		人	0.63			
バックホウ運転費	クローラ型	時間	3.35			F- 14号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

C- 58号		切削オーバーレイ工(即日一層舗設) 100m ² 当たり単価表				段差すりつけなし、切削深7cm以下、 t=5cm	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	0.137				
特殊作業員		人	0.41				
普通作業員		人	0.683				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573				
アスファルト乳剤	PK-4 (タックコート用)	L	43				
路面切削機運転費 (一層舗設、7cm以下)	ホイル式、廃材積込装置付、排出ガス対策	日	0.137			F- 15号運転費	
路面清掃車運転費 (一層舗設、7cm以下)	ブラシ・四輪式、路面切削工事用	日	0.137			F- 16号運転費	
アスファルトフィニッシュ運転費 (一層舗設、7cm以下)	ホイル型、排対型(2014年規制)	日	0.137			F- 17号運転費	
ロードロー運転費 (一層舗設、7cm以下)	マカダム・超低騒音型、排対型	日	0.137			F- 18号運転費	
タイヤロー運転費 (一層舗設、7cm以下)	普通型・超低騒音型、排対型(2014年規制)	日	0.137			F- 19号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m ² 当たり							

C- 59号

As切削殻処分 100m3当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（路面切削）	無し、4.0km以下	m3	100			施工P-01
	DID区間の有無:無し 運搬距離:4.0km以下					
産業廃棄物受入単価	中間, As切削	m3	100			
計						
1 m3当たり						

C- 59号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
殻運搬(路面切削)／無し、4.0km以下		
DID区間の有無:無し、運搬距離:4.0km以下		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K					40.84			
K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル			供/日	40.84			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務	R					45.78			
R 1	運転手(一般)				人	45.78			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料	Z					13.38			
Z 1	軽油				L	13.38			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場	S								

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{40.84}{100} \times \frac{40.84}{40.84} \right) \times \frac{40.84}{40.84} \right. \\
 & + \left(\frac{45.78}{100} \times \frac{45.78}{45.78} \right) \times \frac{45.78}{45.78} \\
 & + \left(\frac{13.38}{100} \times \frac{13.38}{13.38} \right) \times \frac{13.38}{13.38} \\
 & \left. + \frac{100-40.84-45.78-13.38}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 60号

区画線工 1式当たり単価表

[illegible]

C- 61号

アスファルト殻処分工 100m3当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工) 、無し、4.5km以下	m3	100			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:無し					
	運搬距離:4.5km以下					
産業廃棄物受入単価	中間, As掘削	m3	100			
計						
1 m3当たり						

C- 61号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、4.5km以下		
殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:無し、運搬距離:4.5km以下		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K								20.25							
K 1	タンポトラック	オンロード・ディーゼル		供/日				20.25							
K 2															
K 3															
K 4															
K 5															
労務R								71.03							
R 1	運転手(一般)			人				71.03							
R 2															
R 3															
R 4															
R 5															
材料Z								8.72							
Z 1	軽油			L				8.72							
Z 2															
Z 3															
Z 4															
Z 5															
市場S															

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) \times \frac{20.25}{20.25} \right. \\
 & + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) \times \frac{71.03}{71.03} \\
 & + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) \times \frac{8.72}{8.72} \\
 & \left. + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

C- 63号

フランジ継手 (JWWA 7.5K) 1口当たり単価表

呼び径 75 (80)、ボルト数 4 本

[illegible]

C- 64号

小口径管ねじ込み接合 2口当たり単価表

呼び径 80

[illegible]

小口径管布設(人力)据付工 10m当たり単価表

呼び径 80

[illegible]

小口径管布設(人力)据付工 10m当たり単価表

[illegible]

C- 67号

小口径管ねじ込み接合 2口当たり単価表

呼び径 65

[illegible]

C- 68号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径 25

[illegible]

C- 69号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径 1 3

[illegible]

[illegible]

C- 71号

鉄蓋設置 1個当たり単価表

円形 1号 250mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.06			
計						

C- 72号

レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1 号 調整リング 250×50mm

[illegible]

C- 73号

レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1号 上部壁 250×150mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.01			
計						

C- 74号

レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1 号 下部壁 250×300mm

[illegible]

C- 75号

レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1号 底版 250×40mm

[illegible]

C- 76号

量水器筐のみ取付け 1箇所当たり単価表

呼び径 20 mm (ねじ込み接合)

[illegible]

C- 77号

管明示シート工 100m当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.4			
計						
1 m当たり						

C- 78号

管明示テ-プ 工 100m当たり単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.11			
計						
1 m当たり						

C- 79号	ワイヤ-配線工	100m当たり単価表
--------	---------	------------

C- 79号	ワイヤ-配線工	100m当たり単価表
--------	---------	------------

[illegible]

C- 80号

硬質塩化ビニル管 T S継手工 1口当たり単価表

呼び径 25

[illegible]

C- 81号

硬質塩化ビニル管 T S継手工 1口当たり単価表

呼び径 20

[illegible]

C- 82号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径 20

C- 83号

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 1,000m当たり単価表

実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) 実線 15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ 15~18 黄	kg	570			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費		式	1			
計						
1 m当たり						

C- 84号

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 1,000m当たり単価表

矢印・記号・文字15cm換算 制約無
、排水性舗装でない、供用区間

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ 15～18 黄	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	100			
諸雑費		式	1			
計						
1 m当たり						

E- 2号		仮設配管材料 100m当たり単価表				VLGφ75	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設用・ハウジング形継手用エルブ90°	φ75	個	16				
仮設用・ハウジング形継手用チース	φ75×φ50	個	3				
仮設用・ハウジング形継手用ジョイント	φ75	個	55				
仮設用・ハウジング形継手用ジョイント	φ50	個	3				
VLG直管	φ75	m	100				
計							
1 m当たり							

E- 3号		仮設配管材料 100m当たり単価表				VLGφ50	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設用・ハウジング形継手用エルブ 90°	φ 50	個	16				
VLG異径チース	φ 50 × φ 40	個	3				
仮設用・ハウジング形継手用ジョイント	φ 50	個	58				
VLG六角ニップル	φ 40	個	3				
VLG直管	φ 50	m	100				
計							
1 m当たり							

E- 4号 仮設消火栓材料 仮設管φ75 1箇所当たり単価表						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VLG異径チ-ス°	φ75×φ65	個	1			
VLG六角ニツプ°ル	φ65	個	1			
仮設消火栓 90°	φ65	個	1			
計						

E- 5号 仮設引込管材料 1箇所当たり単価表 φ25						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VLG六角ニップル	φ25	個	1			
クローバルフ（鉛レス・仮設用）	φ25	個	1			
PE継手 オス・メスジ	φ25	個	1			
PE継手 メータ用ソケット	φ25	個	1			
計						

E- 6号 仮設引込管材料 1箇所当たり単価表 φ13						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VLG六角ニップル	φ13	個	1			
クローバルフ（鉛レス・仮設用）	φ13	個	1			
PE継手 オス・メスジ	φ13	個	1			
PE継手 メータ用ソケット	φ13	個	1			
計						

E- 7号		仮設取出工（既設消火栓より） 1箇所当たり単価表				φ75×φ75 撤去含	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
設置							
フランジ継手（JWWA 7.5K）	呼び径75（80）、ボルト数4本	口	1			C- 63号単価表	
小口径管ねじ込み接合	呼び径80	口	2			C- 64号単価表	
撤去							
フランジ継手（JWWA 7.5K）	呼び径75（80）、ボルト数4本	口	1			C- 63号単価表	
小口径管ねじ込み接合	呼び径80	口	2			C- 64号単価表	
計							

E- 8号		鋼管布設工（ジョイント式） 100m当たり単価表				φ75 撤去含	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
設置							
小口径管布設(人力)据付工	呼び径80	m	100			C- 65号単価表	
小口径管ねじ込み接合	呼び径80	口	25			C- 64号単価表	
撤去							
小口径管布設(人力)据付工	呼び径80	m	100			C- 65号単価表	
小口径管ねじ込み接合	呼び径80	口	25			C- 64号単価表	
計							
1 m当たり							

E- 9号		鋼管布設工（ジョイント式） 100m当たり単価表				φ50 撤去含	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
設置							
小口径管布設(人力)据付工	呼び径50	m	100			C- 66号単価表	
小口径管ねじ込み接合	呼び径50	口	25			C- 37号単価表	
撤去							
小口径管布設(人力)据付工	呼び径50	m	100			C- 66号単価表	
小口径管ねじ込み接合	呼び径50	口	25			C- 37号単価表	
計							
1 m当たり							

E- 10号		仮設消火栓設置工（仮設管VLGφ75） 1箇所当たり単価表				φ65 撤去含		
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設置								
小口径管ねじ込み接合		呼び径80		口	2			C- 64号単価表
小口径管ねじ込み接合		呼び径65		口	1			C- 67号単価表
撤去								
小口径管ねじ込み接合		呼び径80		口	2			C- 64号単価表
小口径管ねじ込み接合		呼び径65		口	1			C- 67号単価表
計								

E- 11号

仮設ゲートバルブ設置工 1箇所当たり単価表

φ 75 撤去含

[illegible]

[illegible]

E- 13号 仮設引込管連絡工 仮設撤去含 1箇所当たり単価表 φ25						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設置						
ポリエチレン管継手工	呼び径 2 5	口	5			C- 68号単価表
撤去						
ポリエチレン管継手工	呼び径 2 5	口	5			C- 68号単価表
計						

E- 14号 仮設引込管連絡工 仮設撤去含 1箇所当たり単価表 φ13						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設置						
ポリエチレン管継手工	呼び径 1 3	口	5			C- 69号単価表
撤去						
ポリエチレン管継手工	呼び径 1 3	口	5			C- 69号単価表
計						

E- 15号 PE管布設工 100m当たり単価表 φ25 撤去含						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設置						
ポリエチレン管据付工	呼び径 2 5	m	100			C- 45号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径 2 5	口	20			C- 68号単価表
撤去						
ポリエチレン管据付工	呼び径 2 5	m	100			C- 45号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径 2 5	口	20			C- 68号単価表
計						
1 m当たり						

E- 16号		PE管布設工 100m当たり単価表				φ13 撤去含		
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設置								
ポリエチレン管据付工		呼び径 1 3		m	100			C- 70号単価表
ポリエチレン管継手工		呼び径 1 3		口	20			C- 69号単価表
撤去								
ポリエチレン管据付工		呼び径 1 3		m	100			C- 70号単価表
ポリエチレン管継手工		呼び径 1 3		口	20			C- 69号単価表
計								
1 m当たり								

[illegible]

F- 2号 ダンプトラック運転費 1日当たり運転費						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	21			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		供/日				
タイヤ損耗費		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 3号

ダンプトラック運転費 1日当たり運転費

[illegible]

F- 4号		小型バックホウ運転費 1日当たり運転費				クローラ型	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		人	1				
軽油		L	23				
小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日					
諸雑費		式	1				
計							

F- 5号

タンパ運転費 1日当たり運転費

[illegible]

F- 6号						
タンパ運転費 1日当たり運転費						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人	1			
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ賃料		日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 8号 振動コンパクタ運転費 1日当たり運転費						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人	1			
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ 前進型		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 9号		小型バックホウ運転費 1日当たり運転費				クローラ型	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		人	1				
軽油		L	23				
小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日					
諸雑費		式	1				
計							

トラック運転費（クレーン装置付） 1hr 当たり運転費

[illegible]

[illegible]

F- 12号						
ダンプトラック運転費 1日当たり運転費						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	32			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		供/日				
タイヤ損耗費		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F- 16号		路面清掃車運転費（一層舗設、7cm以下）				1日当たり運転費		ブラシ・四輪式、路面切削工事用					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人		1							
軽油				L		39							
路面清掃車 ブラシ 四輪式 路面切削工事用				供/日									
諸雑費				式		1							
計													

[illegible]

F- 19号

タイヤローテーション費（一層舗設、7cm以下） 1日当たり運転費

普通型・超低騒音型、排対型(2014年
規制)

[illegible]

そのA

[illegible]

仮設引込み管布設調書

宅 地 名	ルート	仮設本管 口径	仮設 引込 口径	引込み管延長(m)			道路種別	備 考
				露出	埋設	合計		
1		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
2		0.00	VLG ϕ 50	25	1.00	0.00	1.00	市道AS
3		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
4		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
5		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
6		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
7		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
8		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
9		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
10		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
11		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
12		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
13		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
14		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
15		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
16		0.00	VLG ϕ 50	13	1.00	0.00	1.00	市道AS
チーズ		VLG ϕ 50 $\times$ ϕ 25	1 件					
チーズ		VLG ϕ 50 $\times$ ϕ 13	15 件					
合 計			ϕ 13	15.00	0.00	平均 1.00		15 件
合 計			ϕ 25	1.00	0.00	平均 1.00		1 件
合 計				16.00	0.00	16.00		

土工集計表（仮設）

そのA

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
掘 削 工	BH0.10m3	m ³	2	
残 土 処 分 工	BH0.10 , DT2t 仮置	m ³	2	L=0.5km
残 土 処 分 工	BH0.80 , DT10t 処分	m ³	2	吉井建設(株)
As 塊 処 分 工	BH0.10 , DT2t	m ³	1	L=30.5km
埋 戻 工	BH0.10m3 再生クラッシャーラン	m ³	1	(株)ガイアート
上 層 路 盤 工	再生粒調碎石 t=0.12	m ²	4	L=3.9km
下 層 路 盤 工	流用土 t=0.15	m ²	4	
舗 装 版 切 断 工	t≤15cm	m	28	
表 層 工	密粒度As As t=0.03	m ²	8	
舗 装 版 取 壊 し 積 込	BH0.10 , DT2t	m ²	8	

(仮設) 土 工 数 量 計 算 書

位置	長さ (m)	上幅 下幅 (m)	平均幅 (m)	深さ (m)	総掘削 (m3)	掘削 (m3)	残土処理			路盤工						埋戻し工			As, Co切斷 (m)	基層工 (nř)	仮舗装 (nř)	舗装版取 壊し積込 (nř)	管種管径 撤去管控除 (m3)	管種管径 布設管控除 (m3)	断面積 (nř)	備考
							土砂 (m3)	As殻 (m3)	Co殻 (m3)	新青安定処理工 (nř)	上層路盤工 再生粒調砕石 (nř)	上層路盤工 再生砕石 (nř)	下層路盤工 再生砕石 (nř)	上層路盤工 流用土 (nř)	下層路盤工 流用土 (nř)	流用土 (m3)	再生砕石 (m3)	砂 (m3)								
①VLGφ75 布設	4.0	0.30 0.30	0.30	0.30	0.36	BH=0.10 0.30	0.30	τ=0.05 0.06									H=0.27 0.30	τ=0.05 8.00		τ=0.03 1.20	τ=0.05 1.20		VLGφ75 0.02	D=0.006 BH=0.10	VLG75 舗装部分	
①VLGφ75 撤去	4.0	0.30 0.30	0.30	0.30	0.36	BH=0.10 0.30	0.12	τ=0.03 0.04			τ=0.12 1.20				τ=0.15 1.20					τ=0.03 1.20	τ=0.03 1.20	VLGφ75 0.02		D=0.003 BH=0.10	VLG75 舗装部分	
②VLGφ50 布設	10.0	0.30 0.30	0.30	0.30	0.90	BH=0.10 0.75	0.75	τ=0.05 0.15									H=0.27 0.78	τ=0.05 20.00		τ=0.03 3.00	τ=0.05 3.00		VLGφ50 0.03	D=0.003 BH=0.10	VLG50 舗装部分	
②VLGφ50 撤去	10.0	0.30 0.30	0.30	0.30	0.90	BH=0.10 0.78	0.33	τ=0.03 0.09			τ=0.12 3.00				τ=0.15 3.00					τ=0.03 3.00	τ=0.03 3.00	VLGφ50 0.03		BH=0.10	VLG50 舗装部分	

(仮設) 土 工 数 量 計 算 書

工種・種別	掘削 (m3)	残土処理			路盤工						埋戻し工			As切断 (m)	基層 (㎡)	仮舗装 (㎡)	舗装版取 壊し積込 (㎡)	備 考
		土砂 (m3)	As殻 (m3)	Co殻 (m3)	原青安定処理工	上層路盤工	下層路盤工	上層路盤工	下層路盤工	流用土 (m3)	再生砕石 (m3)	砂 (m3)						
					安定処理材 (㎡)	再生和調整石 (㎡)	再生砕石 (㎡)	再生砕石 (㎡)	流用土 (㎡)				流用土 (㎡)					
掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (人力)																		
改め計																		
掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.06)																		
改め計																		
掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.10)	2.13	1.50	0.34									1.08					8.40	
改め計	2.00	2.00	1.00									1.00					8.00	
掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.20)																		
改め計																		
掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.20+大型プレート)																		
改め計																		
路 盤 工 (t=0.10)																		
改め計																		
路 盤 工 (t=0.12)						4.20												
改め計						4.00												
路 盤 工 (t=0.15)										4.20								
改め計										4.00								
路 盤 工 (t=0.20)																		
改め計																		
路 盤 工 (t=0.25)																		
改め計																		
路 盤 工																		
改め計																		
As 切 断 (t ≤ 15cm)														28.00				
改め計														28.00				
As 切 断 (t > 15cm)																		
改め計																		
As, Co 切 断 (t ≥ 30cm)																		
改め計																		
舗 装 工 (t=0.03)																8.40		
改め計																8.00		
舗 装 工 (t=0.05)																		
改め計																		
舗 装 工 (t=0.07)																		
改め計																		

仮設 そのA

仮設 そのA

布設延長調書

路線	区分	備考	布設延長								撤去延長		
			DIP	DIP	DIP	PE	PE	PE	HIVP	HIVP	DIP	DIP	DIP
			200	150	100	100	75	50	75	50	150	100	75
1	そのA-2							200.0					
トレン1	そのA-2									2.0			
トレン2	そのA-2									2.0			
合計(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0

布設延長集計表

			そのA-1	そのA-2		
布設延長	DIP	200	-	-		
	DIP	150	-	-		
	DIP	100	-	-		
	PE	100	-	-		
	PE	75	-	-		
	PE	50	-	200.0		
	HIVP	75	-	-		
	HIVP	50	-	4.0		
	合 計 (m)		0.0	204.0		
撤去延長	DIP	150	-			
	DIP	100	-			
	DIP	75	-	-		
	合 計 (m)		0.0	0.0		

材 料 集 計 表(本設)

そのA-2

名 称	形状規格	単位	計	路線No.					備 考
				1	既設連絡1	トレン1	トレン2	調書	
PCジョイント片落FCD(防食ホルト)	φ 100 × φ 75	個	1		1				
EF受口付直管	EF-PE φ 75	本	1					1	
ソケット	EF-PE φ 75	個	1		1				
両受チース	EF-PE φ 75	個	1	1					
片受レギュサ	EF-PE φ 75 × φ 50	個	2	2					
直管	HIVP φ 50	本	1.0					1.0	
エルボ	HIVP φ 50	個	4			2	2		
ハルブソケット(金属入り)	HIVP φ 50	個	2			1	1		
エルボ	VLG φ 50	個	2			1	1		
EF受口付直管	EF-PE φ 50	本	40	39				1	
PE挿口付ソフトシール仕切弁	EF-PE φ 75	個	3	2	1				
PV両受メタル仕切弁	φ 50	個	2			1	1		
レジョン仕切弁カバー鉄蓋(材工共)	25型 口径、流入表示含	個	5					5	
レジョン仕切弁調整ブロック(材工共)	25型 50H	個	5					5	
レジョン仕切弁ブロック(材工共)	25型 150A	個	5					5	
レジョン仕切弁ブロック(材工共)	25型 300C	個	5					5	
レジョン仕切弁スラブ(材工共)	25型 40S	個	5					5	
サトル分水栓 (防食フィルム付)	PE φ 50 × φ 25	個	1					1	
サトル分水栓 (防食フィルム付)	PE φ 50 × φ 20	個	15					15	
本工事引込材料	φ 25	個	1					1	
本工事引込材料	φ 20 メータφ 13	個	15					15	
直管	二層管 φ 25	m	5					4.5	
直管	二層管 φ 20	m	68					67.7	
メーターボックス(材工共)	φ 20	個	10					10	
埋設標識シート(材工共)	ダブル 150m/m	m	269	200.0	1.8	1.5	1.5	64.0	
明示テープ(材工共)	50mm 1巻/20m	m	35	31.6	1.0	1.0	1.0		
ローケティングワイヤー(材工共)	1巻/100m	m	278	200.0	1.8	2.0	2.0	72.2	

管 工 集 計 表(本設)

そのA-2

名 称	形状規格	単位	計	路線No.					備 考
				1	既設連絡1	ドレン1	ドレン2	調書	
铸铁管切断	エンジンカッター使用 φ 100	口	1.0		1				
メカニカル継手工	特殊押輪 φ 100	口	1.0		1				
不断水凍結工法	DIP φ 100	口	1.0		1				
ポリエチレン管据付工(融着継手)	φ 75	m	1.8		1.8				
ポリエチレン管継手工(融着)	1口 φ 75	口	3.0	2	1				
ポリエチレン管継手工(融着)	2口 φ 75	口	2.0	1	1				
ポリエチレン管継手工(メカニカル)	φ 75	口	1.0		1				
ポリエチレン管切断	φ 75	口	1.0					1	
ポリエチレン管据付工(融着継手)	φ 50	m	200.0	200.0					
ポリエチレン管継手工(融着)	1口 φ 50	口	40.0	40					
ポリエチレン管継手工(メカニカル)	φ 50	口	2.0			1	1		
ポリエチレン管切断	φ 50	口	1.0					1	
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50	m	4.0			2.0	2.0		
RR継手工	φ 50	口	2.0			1	1		
TS継手工	1口 φ 50	口	10.0			5	5		
ビニル管切断	φ 50	口	5.0					5	
小口径管ねじ込み接合	φ 50	口	2.0			1	1		
仕切弁設置工	機械 φ 100以下	箇所	3.0	2	1				
仕切弁設置工	人力 φ 50	箇所	2.0			1	1		
分水栓建込工	PE φ 50×φ 25	箇所	1.0					1	
分水栓建込工	PE φ 50×φ 20	箇所	15.0					15	
分水栓被覆工		箇所	16.0					16	
引込管連絡工	φ 25	箇所	1.0					1	
引込管連絡工	φ 20	箇所	15.0					15	
ポリエチレン管据付工	φ 25	m	4.5					4.5	
ポリエチレン管据付工	φ 20	m	67.7					67.7	
止水栓のみ取付	φ 25	箇所	1.0					1	
止水栓のみ取付	φ 20	箇所	15.0					15	

そのA-2

管種	口径	1本当たりの長さ								
PE	75	5.00								
番号	管 種	切管組合せ				使 用 管	枝番	残管	切断(昼)	切断(夜)
①	PE EF受口付直管 $\phi 75 \times 5m$	1.00				甲 1.00	1	4.00	1	
1本		計				1.00		4.00	1	

そのA-2

管種	口径	1本当たりの長さ								
PE	50	5.00								
番号	管 種	切管組合せ				使 用 管	枝番	残管	切断(昼)	切断(夜)
①	PE EF受口付直管 $\phi 50 \times 5m$	3.20				甲 3.20	1	1.80	1	
1本		計				3.20		1.80	1	

そのA-2

管種	口径	1本当たりの長さ								
HIVP	50	4.00								
番号	管 種	切管組合せ				使 用 管	枝番	残管	切断(昼)	切断(夜)
①	HIVP φ 50 × 4m	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1	0.00	5	
		0.50	0.50			0.50	2			
						0.50	3			
						1.00	4			
						0.50	5			
						0.50	6			
1本		計				4.00		0.00	5	0

本設引込み管布設調書

宅 地 名			ルート	本管 口径	メータ 口径	引込み管延長(m)				掘削延長(m)			量水器 BOX	分水 栓	管 口径	道路種別	備 考
						総延長	内 訳			延長	内 訳						
							公道	立上り	宅内		公道	宅内					
1			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
2			0	PEφ50	25	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	0	25	25	市道(As)	
3			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
4			0	PEφ50	13	4.65	3.00	+0.65+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
5			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
6			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
7			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
8			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
9			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
10			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
11			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	20	20	20	市道(As)	
12			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	0	20	20	市道(As)	
13			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	0	20	20	市道(As)	
14			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	0	20	20	市道(As)	
15			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	0	20	20	市道(As)	
16			0	PEφ50	13	4.50	3.00	+0.50+	1.00	4.00	3.00+	1.00	0	20	20	市道(As)	
サドル分水栓			PEφ50×φ25	1 件													
サドル分水栓			PEφ50×φ20	15 件													
合 計			φ13	67.65m	15 件		平均					0 件	0 件	0 件			
合 計			φ20		0 件	67.65m	平均 4.51m			60.00m		10 件	15 件	15 件			
合 計			φ25	4.50m	1 件	4.50m	平均 4.50m			4.00m		0 件	1 件	1 件			
合 計					①												
					72.15m					64.00m		10 件	16 件	16 件			

レジコンBOX組合せ表

		合計	I	II	III	IV	V
25型(1号)			その1-2-	その2-1	その2-2	そのA-1	そのA-2
レジコン仕切弁カラー鉄蓋	口径、流入表示含	5				5	
レジコン仕切弁調整ブロック	50H	5				5	
レジコン仕切弁ブロック	150A	5				5	
レジコン仕切弁ブロック	300C	5				5	
レジコン仕切弁スラブ	40S	5				5	
調整ホルト	M12×110	5				5	

土 工 集 計 表 (本設)

そのA-2

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
掘 削 工	BH0.20m3	m ³	134	
残 土 処 分 工	BH0.20 , DT4t 仮置	m ³	134	L=0.5km
残 土 処 分 工	BH0.80 , DT10t 処分	m ³	134	吉井建設(株)
As 塊 処 分 工	BH0.20 , DT2t	m ³	14	L=30.5km
埋 戻 工	BH0.20m3 再生クラッシャーラン	m ³	58	(株)ガイアート
埋 戻 工	BH0.20m3 砂	m ³	40	L=3.9km
上 層 路 盤 工	再生粒調碎石 t=0.17	m ²	124	
下 層 路 盤 工	再生碎石 t=0.10	m ²	38	
下 層 路 盤 工	再生碎石 t=0.15	m ²	124	
舗 装 版 切 断 工	t≤15cm	m	541	
表 層 工	密粒度As As t=0.03	m ²	163	
舗 装 版 取 壊 し 積 込	BH0.20 , DT2t	m ²	163	

本設 そのA-2

そのA-2

本設 そのA-2

[illegible]

舗装本復旧工

全体

名 称	形状寸法	単位	当初数量	変更数量	摘 要
(切削オーバーレイ工)					
舗 装 版 切 断 工	As t=15cm以下	m	6.8		
切 削 オ ー ハ ー レ イ 工	t=5cm	m2	690.0		(株)ガイアート L=3.9m
As 切 削 殻 処 分 工		m3	34.5		
区 画 線 工	実線・白 W=15cm	m	295.0		
(管路打換え工)					
舗 装 版 破 砕 工	t=3cm	m2	124.0		
掘 削 工	BH0.2m ³	m3	8.7		
残 土 処 分 工	BH0.2m ³ 、DT4t 仮置き	m3	8.7		L=0.5km
残 土 処 分 工	BH0.8m ³ 、DT10t 処分	m3	8.7		吉井建設(株) L=30.5km
ア ス フ ァ ル ト 殻 処 分 工	124.2m ³ *0.03	m3	3.7		(株)ガイアート L=3.9m
不 陸 整 正 工	補足材なし	m2	124.0		
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工	t=5cm	m2	124.0		表層工(粗粒度As20mm)
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工	t=5cm	m2	124.0		基層工(粗粒度As20mm)
車道部 (アスファルト打換え工)					
舗 装 版 切 断 工	As t=15cm以下	m	20.0		
舗 装 版 破 砕 工	t=5cm	m2	28.0		
ア ス フ ァ ル ト 殻 処 分 工		m3	1.3		(株)ガイアート L=3.9m
不 陸 整 正 工	補足材なし	m2	28.0		
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工	t=5cm	m2	28.0		
区 画 線 工	矢印・記号・文字・黄・ W=15cm	m	2.0		
歩道部 (アスファルト打換え工)					
舗 装 版 切 断 工	As t=15cm以下	m	45.0		
舗 装 版 破 砕 工	t=4cm	m2	30.0		
ア ス フ ァ ル ト 殻 処 分 工		m3	1.2		(株)ガイアート L=3.9m
不 陸 整 正 工	補足材なし	m2	30.0		
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工	t=4cm	m2	30.0		

切削オーバーレイ工数量計算

車道部(As)	既設舗装厚	①	マンホール控除	②	③	④
		求積		控除面積	復旧面積	仮復旧済み面積
					(①－②)t=5cm	t=3cm
	(cm)	(m ²)	基	(m ²)		
復旧工(オーバーレイ)	5	690.00		0.00	690.00	0.00

車道部	既設舗装厚	As切断工					合計
		t=15cm以下					t=15cm以下
	(cm)	(m)					(m)
As切断工	5	3.40	3.40				6.8

車道部	既設舗装厚	As殻処分工				合計
		③－④t=5cm	t=3cm	t=5cm	t=3cm	
	(cm)	(m ²)		(m ³)		(m ³)
取り壊し工(切削)	5	690.00	0.00	34.5	0.0	34.5

区画線工数量計算

規格	名称	数量	延長(m)	小計(m)	合計(m)
実線・白 W=15cm	外側線	1.00	195.00	195.00	295.00
	中央線	20.00	5.00	100.00	
矢印・記号・文字・白・W=15cm	学童注意				0.00
	止まれ				
	横断歩道あり				
矢印・記号・文字・黄・W=15cm	駐車禁止				0.00
	消火栓マーク				
ゼブラ・W=45cm	交差点標示				0.00
	停止線				
	横断歩道				

管路打換え工数量計算

車道部(As)	既設舗装厚	①	マンホール控除	②	③	④
		求積		控除面積	復旧面積	仮復旧済み面積
					(①－②)t=5cm	t=3cm
	(cm)	(m ²)	基	(m ²)		
打換え工	3	124.20		0.00	0.00	124.20

車道部	既設舗装厚 (cm)	As切断工 t=15cm以下 (m)					合計 t=15cm以下 (m)
As切断工	5						0.0

車道部	既設舗装厚 (cm)	As殻処分工				合計
		③－④)t=5cm (m ²)	t=3cm	t=5cm	t=3cm	(m ³)
取り壊し工	3	0.00	124.20	0.0	3.7	3.7

車道部	掘削工		合計
	t=7cm (m ²)	t=7cm (m ³)	(m ³)
掘削工	124.20	8.7	8.7

(車道部)アスファルト舗装工及び取り壊し工数量計算

車道部 (As)	既設舗装厚	①	マンホール控除	②	③	④	不陸整正工
		求積		控除面積	復旧面積	仮復旧済み面積	
					(①－②)t=5cm	t=3cm	
	(cm)	(m ²)	基	(m ²)			
復旧工	5	28.00		0.00	28.00	4.20	28.0

車道部(As)	既設舗装厚 (cm)	As切断工 t=15cm以下 (m)					合計 t=15cm以下 (m)
As切断工	5	5.00	5.00	10			20.0

車道部(As)	既設舗装厚 (cm)	As処分分 ③-④t=5cm t=3cm t=5cm t=3cm (m ²) (m ³)				合計 (m ³)
取り壊し工	5	23.80	4.20	1.2	0.1	1.3

区画線工数量計算

規格	名称	数量	延長(m)	小計(m)	合計(m)
実線・白 W=15cm	外側線				0.00
	中央線				
矢印・記号・文字・白・W=15cm	学童注意				0.00
	止まれ				
	横断歩道あり				
矢印・記号・文字・黄・W=15cm	駐車禁止				2.00
	消火栓マーク	1.00	2.00	2.00	
ゼブラ・W=45cm	交差点標示				0.00
	停止線				
	横断歩道				

(歩道部)アスファルト舗装工及び取り壊し工数量計算

歩道部 (As)	既設舗装厚	①	マンホール控除	②	③	④	不陸整正工
		求積		控除面積	復旧面積	仮復旧済み面積	
	(cm)	(m ²)	基	(m ²)		(①－②)t=4cm	t=3cm
復旧工	4	30.00		0.00	30.00	0.00	30.0

歩道部(As)	既設舗装厚 (cm)	As切断工 t=15cm以下 (m)					合計 t=15cm以下 (m)
As切断工	4	45.00					45.0

歩道部(As)	既設舗装厚 (cm)	As殻処分工				合計
		③-④t=5cm (m ²)	t=3cm	t=4cm	t=3cm (m ³)	(m ³)
取り壊し工	4	30.00	0.00	1.2	0.0	1.2