


仮設平面配管図



土工延長 L= 10.0 m
ステンレス管 φ 50A L= 9.8 m

※露出配管
ステンレス管 φ 50A L= 41.5 m

仮設給水⑥

仮設給水④

仮設給水
⑦、⑧、⑨

給水ドレン

※既設管

VP φ 50

ACP φ 50

仮設給水⑤

仮設給水③


仮設給水②

仮設給水①

末端仮設給水ドレン


令和7年度			
施工場所	田原本町 三笠 地内		
工事名称	町道三笠8号線配水管改良工事		
図面名称		縮 尺	1/500 A1
工 期		下の図面枠	
奈良県広域水道企業団 磯城事務所			

仮設詳細配管図




令和7年度			
施工場所	田原本町 三笠 地内		
工事名称	町道三笠8号線配水管改良工事		
図面名称		縮 尺	1/500 A1
工 期			
奈良県広域水道企業団 磯城事務所			

本設平面配管図








令和7年度			
施工場所	田原本町 八尾 地内		
工事名称	町道三笠8号線配水管改良工事		
図面名称		縮尺	1/500 A1
工 期			
奈良県広域水道企業団 磯城事務所			

本設詳細配管図



令和7年度			
施工場所	田原本町 八尾 地内		
工事名称	町道三笠8号線配水管改良工事		
図面名称		縮 尺	1/500 A1
工 期			
奈良県広域水道企業団 磯城事務所			

本設配管横断図



令和7年度			
施工場所	田原本町 三笠 地内		
工事名称	町道三笠8号線配水管改良工事		
図面名称		縮 尺	1/500 A1
工 期	奈良県広域水道企業団 磯城事務所		

仮設給水管数量表

番号	量水器	VP布設延長【仮設】 (m)			PP(二層管)布設延長【仮設】 (m)				AS部		CON部		土部	撤去工				オネジ・メネジソケット			PPソケット【仮設】		TS形ユニオンソケット 【仮設】			TS形90° エルボ【仮設】			メーターソケット【仮設】					PP90° エルボ【仮設】		甲止水栓【仮設】	備 考
		φ 13	φ 20	φ 40	φ 13	φ 20	φ 25	φ 40・50	開削工 (m)	切断工 (m)	開削工 (m)	切断工 (m)	開削工 (m)	φ 13	φ 20	φ 25	φ 40・50	φ 20	φ 25	φ 50	φ 20×13	φ 25×13	φ 13	φ 20	φ 40	φ 13	φ 20	φ 40	φ 13	φ 20×13	φ 20	φ 25×20	φ 40	φ 20	φ 25		
①	φ 13	0.3			1.0		※							1.0		※			1(メ)		1	2			2			2						1	φ 13		
②	φ 13	0.3			1.0		※							1.0		※						2			2			2							φ 13		
③	φ 13	0.3			1.0		※							1.0		※					1	2			2			2							φ 13		
④	φ 13	0.3			4.6				3.6	7.2				3.6	1.0			1(オ)			1	2			2			2							φ 13		
⑤	φ 13	0.3			11.0				7.4	14.8				10.0	1.0			1(オ)			1		2			2			2						φ 13		
⑥	φ 13	0.3			5.0				4.0	8.0				4.0	1.0			1(オ)			1		2			2			2						φ 13		
⑦	φ 13	0.3			1.0		※							1.0		※			1(メ)				2			2			2						φ 13		
⑧	φ 13	0.3			1.0		※							1.0		※						2			2			2							φ 13		
⑨	φ 13	0.3			1.0		※							1.0		※					1	2			2			2					1	φ 13			
合計		2.7			26.6		※50.7		15.0	30.0				23.6	3.0	※50.7		3	2		3	3	18			18			18					2			


※①.②.③.⑦.⑧.⑨同系統のサドルからメーター手前までの総数

本設給水管数量表

番号	量水器	HPPE布設延長 (m)			PP(二層管)布設延長 (m)		AS部		CON部		土部	撤去工		DCIP用サドル付分水栓		PP用サドル付分水栓			PPソケット			PP90° エルボ			EFレジューサ		PPメーター用ソケット			EFチーズ	量水器BOX	ボール型 止水栓	備 考	
		φ 20	φ 25	φ 50	φ 20	φ 25	開削工 (m)	切断工 (m)	開削工 (m)	切断工 (m)	開削工 (m)	φ 13	φ 20	φ 150×25 (m)	φ 200×25 (m)	φ 50×20 (m)	φ 50×25 (m)	φ 150×20 (m)	φ 20	φ 25	φ 30	φ 20	φ 25	φ 50	φ 20	φ 50×30	φ 20×13	φ 20	φ 25	φ 25×20	25型			
①	φ 13				1.0	※	(((1	(φ 20×13			
②	φ 13				1.0	※	※18.9	※37.8								(※1											1	(※1		φ 20×13		
③	φ 13				1.0	※	(((1	(再利用	φ 20×13		
④	φ 13				4.6		4.6	9.2							1													2				φ 20×13		
⑤	φ 13				11.0		7.4	14.8							1													2			再利用	φ 20×13		
⑥	φ 13				5.0		5.0	10.0							1													2				φ 20×13		
⑦	φ 13				1.0	※	(((1	(再利用	φ 20×13		
⑧	φ 13				1.0	※	※29.9	※59.8								(※1												1	(※1	再利用	φ 20×13	
⑨	φ 13				1.0	※	(((1	(再利用	φ 20×13	
合計					26.6	※50.7	65.8	131.6							3	2													12	2		4		

※①.②.③.⑦.⑧.⑨同系統のサドルからメーター手前までの総数

仮設給水管標準施工図



令和7年度			
施工場所	田原本町 三笠 地内		
工事名称	町道三笠8号線配水管改良工事		
図面名称	平面配管図	縮 尺	1/500 A1
工 期	奈良県広域水道企業団 磯城事務所		

舗装復旧図

