

令和7年9月25日
奈良県広域水道企業団

五條市賀名生北浄水場系給水地区の水質基準超過について(最終報)

五條市賀名生北浄水場系給水地区で令和7年9月19日(金)に採水した水道水において、塩素酸が国の定めた水質基準値(0.6mg/L)を超える濃度で検出されました。これについては、浄水処理薬品の交換及び水の入れ替え作業等を行い、再度水質検査を行った結果、基準値以内になったことを確認できました。

対象地区のお客様には、ご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

1. 水質検査結果

採水場所	検査結果	前回結果
賀名生北浄水場系給水地区	塩素酸 0.26 mg/L (9月24日(水)採水)	塩素酸 0.70 mg/L (9月19日(金)採水)

お問い合わせ先
奈良県広域水道企業団 五條事務所
電話番号:0747-22-4001