令和8年度　PFOS及びPFOAの水質検査結果について

単位（ng/L）　　※基準値：PFOS及びPFOAの合算値で50 ng/L以下

市町村番号	市町村	検査地点番号	主要配水池　末端		浄水場	R8.4～6月		7～9月		10～12月		R9.1～3月	
						検査日	検査結果	検査日	検査結果	検査日	検査結果	検査日	検査結果
1	大和高田市	1	大東配水池	末端	御所	4月7日	2未満	7月14日	2未満				
		2	天満配水池	末端	御所	4月7日	2未満	7月14日	2未満				
		3	陵西配水池	末端	御所	4月7日	2未満	7月14日	2未満				
2	大和郡山市	1	昭和第2配水池	末端	御所・昭和	6月2日	2	9月1日	2未満				
		2	矢田山第4配水池	末端	御所	6月2日	2	9月1日	2未満				
3	天理市	1	石上北県水受水池	末端	桜井・御所	6月16日	2	9月15日	3				
		2	園原南県水受水池	末端	桜井・杣之内	6月16日	2未満	9月15日	2未満				
		3	豊井浄水場	末端	豊井	6月16日	3	9月15日	2未満				
4	橿原市	1	白橿配水場	末端	御所	4月7日	2未満	7月7日	2未満				
		2	一町配水池(市内北西部)	末端	御所	4月7日	2未満	7月7日	2				
		3	一町配水池(市内南東部)	末端	御所	4月7日	2未満	7月7日	2未満				
		4	小槻配水地	末端	御所	4月7日	2未満	7月7日	2未満				
5	桜井市	1	恩ヶ芝配水池	末端	桜井・外山	5月12日	4	8月4日	4				
		2	倉橋配水池	末端	桜井	4月14日	4	7月21日	2				
		3	音羽第1配水池	末端	桜井	4月14日	4	7月21日	2未満				
		4	笠配水池	末端	桜井	5月12日	4	8月4日	2				
		5	吉隠配水池	末端	桜井	5月12日	4	8月4日	2				
		6	白河配水池	末端	桜井	5月12日	4	8月4日	2				
		7	高家配水池	末端	桜井・御所	4月14日	3	7月21日	2				
6	五條市	1	野原配水池	末端	小島	6月2日	2	9月1日	2未満				
		2	岡中継配水池	末端	小島	6月2日	3	9月1日	2未満				
		3	三在配水池	末端	小島	6月2日	2	9月1日	2				
		4	大野配水池	末端	小島	6月2日	2	9月1日	2未満				
		5	大深浄水場	末端	大深	6月16日	2未満	9月15日	3				
		6	樫辻浄水場	末端	樫辻	6月16日	2未満	9月15日	2未満				
		7	宗桧上浄水場	末端	宗桧上	5月12日	2未満	8月4日	2未満				
		8	阪巻浄水場	末端	阪巻	5月19日	2未満	8月4日	2未満				
		9	辻堂浄水場	末端	辻堂	4月14日	2未満	7月14日	2未満				
		10	阪本・小代浄水場	末端	阪本・小代	4月14日	2未満	7月14日	2未満				
		11	白銀北浄水場	末端	白銀北	6月16日	2未満	9月15日	2未満				
		12	白銀南浄水場	末端	白銀南	5月12日	2未満	8月4日	2未満				
		13	賀名生北浄水場	末端	賀名生北	6月16日	2未満	9月15日	2未満				
		14	賀名生南浄水場	末端	賀名生南	5月12日	2未満	8月4日	2未満				
		15	和田浄水場	末端	和田	6月16日	2未満	9月15日	2未満				
		16	天辻浄水場	末端	天辻	4月14日	2未満	7月14日	2未満				
		17	永谷浄水場	末端	永谷	4月14日	2未満	7月21日	2未満				
		18	殿野浄水場	末端	殿野	4月14日	2未満	7月14日	2未満				

令和8年度　PFOS及びPFOAの水質検査結果について

単位（ng/L）　　※基準値：PFOS及びPFOAの合算値で50 ng/L以下

市町村番号	市町村	検査地点番号	主要配水池　末端		浄水場	R8.4～6月		7～9月		10～12月		R9.1～3月	
						検査日	検査結果	検査日	検査結果	検査日	検査結果	検査日	検査結果
7	御所市	1	櫛羅浄水場	末端	櫛羅	4月14日	2未満	7月14日	2未満				
		2	秋津配水池	末端	御所	4月14日	2未満	7月14日	2未満				
		3	名柄配水池	末端	御所	4月14日	2未満	7月14日	2未満				
		4	西部調整池	末端	御所	4月14日	2未満	7月14日	2未満				
8	生駒市	1	中部配水池	末端	桜井・御所・山崎	5月19日	4	8月18日	3				
		2	稲倉配水池	末端	桜井・御所・山崎・真弓	5月19日	16	8月18日	14				
		3	東生駒配水池	末端	桜井・御所・山崎	5月19日	18	8月18日	15				
		4	小瀬配水池	末端	桜井	5月19日	3	8月18日	2未満				
		5	真弓浄水場	末端	御所・真弓	5月19日	15	8月18日	11				
9	香芝市	1	畑配水池	末端	御所	5月12日	2未満	8月4日	2未満				
		2	高区配水池	末端	御所	5月12日	2未満	8月4日	2未満				
		3	今泉(中央)配水池	末端	御所	5月12日	2未満	8月4日	2未満				
10	宇陀市	1	宇陀第1受水池	末端	桜井	5月19日	4	8月18日	3				
		2	宇陀第6受水池	末端	桜井	5月19日	4	8月18日	3				
		3	宇陀第2受水池	末端	桜井	5月19日	4	8月18日	3				
		4	北部浄水場	末端	北部	6月2日	6	9月1日	2				
		5	宇陀第5受水池	末端	桜井	6月2日	3	9月1日	3				
		6	宇陀第7受水池	末端	桜井	6月2日	3	9月1日	3				
		7	岩崎浄水場	末端	岩崎	4月14日	5	7月21日	4				
		8	宇陀第4受水池	末端	桜井	4月14日	4	7月21日	2				
		9	宇陀第3受水池	末端	桜井	4月14日	4	7月21日	2				
		10	五貫山浄水場	末端	五貫山	4月14日	2未満	7月21日	2未満				
		11	大宇陀南部浄水場	末端	大宇陀南部	4月14日	2	7月21日	2未満				
		12	内牧浄水場	末端	内牧	5月19日	2未満	8月18日	2未満				
		13	戒場浄水場	末端	戒場	5月19日	2未満	8月18日	3				
		14	檜牧乙区浄水場	末端	檜牧乙区	5月19日	2未満	8月18日	2未満				
		15	諸木野浄水場	末端	諸木野	5月19日	2	8月18日	2未満				
		16	西部浄水場	末端	西部	6月2日	6	9月1日	7				
		17	無山浄水場	末端	無山	6月2日	5	9月1日	7				
		18	室生浄水場	末端	室生	6月2日	2未満	9月1日	2未満				
		19	黒岩浄水場	末端	黒岩	6月2日	2未満	9月1日	2未満				
		20	室生南部浄水場	末端	室生南部	6月2日	2未満	9月1日	2未満				
		21	原山浄水場	末端	原山	6月2日	2未満	9月1日	2未満				
11	平群町	1	平群第2受水場	末端	桜井・御所	5月19日	3	8月18日	2未満				
		2	信貴畑中継池	末端	桜井・御所	5月19日	3	8月18日	2未満				
		3	菊美台低区配水池	末端	桜井・御所	5月19日	2	8月18日	2未満				
12	三郷町	1	信貴山配水池	末端	桜井	5月19日	3	8月18日	2				
		2	信貴ケ丘配水池	末端	桜井	5月19日	3	8月18日	2				

令和8年度　PFOS及びPFOAの水質検査結果について

単位（ng/L）　　※基準値：PFOS及びPFOAの合算値で50 ng/L以下

市町村番号	市町村	検査地点番号	主要配水池　末端		浄水場	R8.4～6月		7～9月		10～12月		R9.1～3月	
						検査日	検査結果	検査日	検査結果	検査日	検査結果	検査日	検査結果
13	斑鳩町	1	三井配水池	末端	御所	5月19日	2未満	8月18日	2未満				
		2	斑鳩第1配水池	末端	桜井	5月19日	3	8月18日	2				
		3	北部配水池	末端	桜井	5月19日	3	8月18日	2未満				
14	安堵町	1	安堵第1、2配水池	末端	御所	6月16日	2未満	9月15日	2未満				
15	川西町	1	川西受水地	末端	御所	6月16日	2未満	9月15日	2未満				
16	三宅町	1	三宅受水地	末端	御所	6月16日	2未満	9月15日	2未満				
17	田原本町	1	田原本第1受水池	末端	御所	6月16日	2未満	9月15日	2未満				
		2	田原本第2受水池	末端	桜井	6月16日	3	9月15日	2				
18	高取町	1	高取第1受水場	末端	御所	6月16日	2未満	9月8日	2未満				
		2	高取第2受水場	末端	御所	6月16日	2未満	9月8日	2未満				
19	明日香村	1	明日香村配水池	末端	御所	6月16日	2未満	9月8日	2未満				
		2	明日香第2受水地	末端	御所	6月16日	2未満	9月8日	2未満				
20	上牧町	1	上牧第1配水池	末端	御所	5月12日	4	8月4日	2未満				
21	王寺町	1	王寺第1受水池	末端	御所	5月12日	2	8月4日	2未満				
22	広陵町	1	真美ケ丘配水池	末端	御所	5月12日	2未満	8月4日	2未満				
		2	大野配水池	末端	桜井	5月12日	2未満	8月4日	2未満				
23	河合町	1	河合第1配水池	末端	桜井	5月12日	3	8月4日	2未満				
		2	西大和配水池	末端	桜井	5月12日	3	8月4日	2未満				
24	吉野町	1	飯貝浄水場	末端	飯貝	6月2日	2未満	9月8日	2未満				
		2	南院谷浄水場	末端	吉野山	6月2日	2未満	9月15日	2未満				
		3	国栖浄水場	末端	国栖	6月2日	2未満	9月8日	2未満				
		4	西谷浄水場	末端	西谷	6月2日	2未満	9月8日	2未満				
		5	南大野浄水場	末端	南大野	6月2日	2未満	9月8日	2未満				
		6	香束第1浄水場	末端	香束第1	5月26日	2	8月18日	2未満				
		7	香束第2浄水場	末端	香束第2	5月26日	2	8月18日	2				
		8	柳浄水場	末端	柳	5月26日	2未満	8月18日	2未満				
		9	三色野浄水場	末端	三色野	5月26日	2未満	8月18日	2未満				
		10	喜佐谷浄水場	末端	喜佐谷	5月26日	2未満	8月18日	2未満				
		11	三津浄水場	末端	三津	5月26日	2未満	8月18日	2未満				
25	大淀町	1	北野第1配水池	末端	桜が丘	6月16日	2未満	9月8日	2未満				
		2	北野第2配水池	末端	桜が丘	6月16日	2未満	9月8日	2未満				
		3	西部配水池	末端	桜が丘	6月16日	2未満	9月8日	2未満				
26	下市町	1	下市浄水場	末端	下市	5月19日	2未満	8月4日	2未満				
		2	丹生浄水場	末端	丹生	5月19日	2未満	8月4日	2未満				
		3	才谷浄水場	末端	才谷	5月19日	2未満	8月4日	2未満				
		4	原谷総合配水池	末端	下市	5月19日	2	8月4日	2未満				
		5	梨子堂配水池	末端	下市	5月19日	2	8月4日	2未満				