

入札に関する質問書に対する回答書

入札件名 水道メーター第2類購入単価その1からその7

	質問	回答
①	修理の50,75,100で引き取らせていただくメーターの材質は、鉛レス銅合金でしょうか。	メーターの材質は、主に鉛レス銅合金です。
②	それぞれの発注スケジュールを教えてください。	参考として別添の入庫欄をご参照下さい。 新品を先に発注し、予定数量に達した後、修理を発注いたします。新設数が予定より多い場合は、新品を追加発注する場合があります。 なお、発注から納品までは、おおむね6週間と考えております。

