

仕様書

修繕名 令和8年度昭和浄水場洗浄タンク内外面塗裝修繕

場所 大和郡山市額田部北町1038 昭和浄水場

期間 契約締結日 ~ 令和8年9月30日

概要 本修繕は、昭和浄水場内洗浄タンクの内外面塗装の剥離や錆浸食、水漏れ等に対して、既存塗装を除去し、新たに塗装替えを実施するものである。

修繕内容 内面防水塗装工

- ・ 既存塗装材除去 3種ケレン、清掃共 282.3㎡
- ・ 錆止め塗装 鋼板製水槽用プライマー 塗布量0.21kg/㎡
- ・ 防水塗装 エポキシ樹脂塗装刷毛、ローラー
平均塗布量0.45kg/㎡

外面防食塗装

- ・ 既存塗装材除去 3種ケレン、清掃共 286.8㎡
- ・ 錆止め塗装 鉛丹錆止め 塗布量0.18kg/㎡
- ・ 防食塗装 アルミニウムペイント刷毛、ローラー
平均塗布量0.19kg/㎡

漏水箇所補修

- ・ 下地鋼板欠損部溶接補修工 当て板溶接 鋼板 t = 10mm

仮設

- ・ 外部足場工（外周） 662.2㎡
- ・ 外部棚足場工（タンク下） 1,115.5㎡
- ・ 内部棚足場工（タンク内部） 284.4㎡
- ・ 洗浄タンク南側枝伐採 1式