

# トリハロメタン等消毒副生成物検査結果

宇陀川系統

桜井浄水場浄水

検査項目	年月日	R6.4.8	4.15	5.7	5.20	6.3	6.17	7.1	7.16	8.5	8.19	9.3	9.17	10.1	10.15
クロホルム	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.008	0.008	0.006	0.008	0.008	0.010	0.009	0.008	0.008
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.010	0.011	0.010	0.008	0.011	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
トリクロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007	0.006
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

桜井浄水場浄水

検査項目	年月日	R6.11.12	11.18	12.2	12.16	R7.1.7	1.20	2.3	2.17	3.3	3.17	回数	最高	最低	平均
クロホルム	(mg/L)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	24	0.010	0.004	0.006
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.004	<0.001	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.001	<0.001	<0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.010	0.009	0.008	0.007	0.008	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	24	0.013	0.005	0.009
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	24	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	24	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	24	0.007	0.003	0.005
トリクロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	24	0.007	0.004	0.005
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.002	<0.001	0.001

宇陀川系統

天理市第2受水地

検査項目	年月日	R6.4.8	4.15	5.7	5.20	6.3	6.17	7.1	7.16	8.5	8.19	9.3	9.17	10.1	10.15
クロホルム	(mg/L)	0.007	0.007	0.008	0.008	0.015	0.014	0.018	0.012	0.015	0.015	0.018	0.017	0.016	0.015
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.010	0.010	0.011	0.011	0.019	0.018	0.021	0.015	0.020	0.022	0.022	0.024	0.023	0.022
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.011	0.009	0.012	0.008	0.009	0.010	0.011	0.010	0.009	0.009
トリクロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.007	0.009	0.008	0.014	0.012	0.017	0.010	0.010	0.010	0.013	0.012	0.010	0.011
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
抱水クロアール	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005

天理市第2受水地

検査項目	年月日	R6.11.12	11.18	12.2	12.16	R7.1.7	1.20	2.3	2.17	3.3	3.17	回数	最高	最低	平均
クロホルム	(mg/L)	0.012	0.011	0.011	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	24	0.018	0.007	0.012
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	24	0.006	0.003	0.004
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.001	<0.001	<0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.016	0.015	0.015	0.012	0.013	0.012	0.013	0.011	0.011	0.010	24	0.024	0.010	0.016
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	24	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	24	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.008	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	24	0.012	0.005	0.008
トリクロ酢酸	(mg/L)	0.010	0.010	0.011	0.008	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	24	0.017	0.007	0.010
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.001	0.001
抱水クロアール	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.005	0.002	0.003

宇陀川系統  
三郷町受水地

検査項目	年月日	R6.4.8	4.15	5.7	5.20	6.3	6.17	7.1	7.16	8.5	8.19	9.3	9.17	10.1	10.15
トリクロホルム	(mg/L)	0.006	0.006	0.006	0.007	0.013	0.012	0.013	0.010	0.011	0.013	0.015	0.014	0.016	0.013
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.009	0.008	0.008	0.009	0.017	0.016	0.015	0.013	0.015	0.019	0.019	0.020	0.023	0.019

三郷町受水地

検査項目	年月日	R6.11.12	11.18	12.2	12.16	R7.1.7	1.20	2.3	2.17	3.3	3.17	回数	最高	最低	平均
トリクロホルム	(mg/L)	0.010	0.009	0.010	0.008	0.009	0.008	0.012	0.007	0.007	0.006	24	0.016	0.006	0.010
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	24	0.006	0.002	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.001	<0.001	<0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.013	0.013	0.013	0.011	0.012	0.011	0.016	0.010	0.010	0.008	24	0.023	0.008	0.014

吉野川系統

御所浄水場2系浄水

検査項目	年月日	R6.4.8	4.15	5.7	5.20	6.3	6.17	7.1	7.16	8.5	8.19	9.3	9.17	10.1	10.15
クロホルム	(mg/L)	0.004	0.005	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.002	0.005	0.009	0.002	0.004
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.006	0.007	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.009	0.009	0.007	0.007	0.012	0.005	0.007
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.004	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.007	<0.002	0.004
トリクロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.003	<0.002	0.003	0.005	<0.002	0.003
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロアール	(mg/L)	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001

御所浄水場2系浄水

検査項目	年月日	R6.11.12	11.18	12.2	12.16	R7.1.7	1.20	2.3	2.17	3.3	3.17	回数	最高	最低	平均
クロホルム	(mg/L)	0.004	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.009	<0.001	0.003
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.003	<0.001	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.002	<0.001	<0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.007	0.006	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.012	<0.001	0.005
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	24	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	24	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	24	0.007	<0.002	0.002
トリクロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	24	0.005	<0.002	<0.002
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロアール	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.002	<0.001	<0.001

吉野川系統

奈良市第2受水地

検査項目	年月日	R6.4.8	4.15	5.7	5.20	6.3	6.17	7.1	7.16	8.5	8.19	9.3	9.17	10.1	10.15
トリハロメタン	クロホルム (mg/L)	0.006	0.008	0.004	0.006	0.007	0.007	0.014	0.013	0.010	0.010	0.009	0.017	0.006	0.014
	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006
	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.005	0.002
	ブromホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン量 (mg/L)	0.011	0.013	0.010	0.012	0.017	0.011	0.020	0.021	0.017	0.017	0.019	0.025	0.016	0.022
ホルムアルデヒド	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	0.005	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.009	0.010	0.006	0.006	0.006	0.009	0.003	0.010
トリクロ酢酸	0.005	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.009	0.008	0.005	0.005	0.004	0.009	0.002	0.010
ジクロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロアール	0.002	0.003	0.002	<0.001	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005

奈良市第2受水地

検査項目	年月日	R6.11.12	11.18	12.2	12.16	R7.1.7	1.20	2.3	2.17	3.3	3.17	回数	最高	最低	平均
トリハロメタン	クロホルム (mg/L)	0.009	0.008	0.004	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.017	<0.001	0.007
	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	24	0.006	<0.001	0.004
	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	24	0.005	<0.001	0.002
	ブromホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン量 (mg/L)	0.017	0.015	0.011	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002	<0.001	0.003	24	0.025	<0.001	0.012
クロ酢酸	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	24	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ジクロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	24	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロ酢酸	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	24	0.010	<0.002	0.005	
トリクロアセトニトリル	0.007	0.006	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	24	0.010	<0.002	0.004	
ジクロアセトニトリル	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.002	<0.001	<0.001	
抱水クロアール	0.003	0.003	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.005	<0.001	0.002	

吉野川系統  
香芝市第1受水地

検査項目	年月日	R6.4.8	4.15	5.7	5.20	6.3	6.17	7.1	7.16	8.5	8.19	9.3	9.17	10.1	10.15
トリクロホルム	(mg/L)	0.005	0.006	0.003	0.003	0.004	0.004	0.010	0.006	0.006	0.003	0.007	0.010	0.003	0.006
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.005	0.001	0.001	0.002	0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.009	0.011	0.006	0.008	0.008	0.008	0.013	0.012	0.010	0.012	0.011	0.015	0.008	0.010

香芝市第1受水地

検査項目	年月日	R6.11.12	11.18	12.2	12.16	R7.1.7	1.20	2.3	2.17	3.3	3.17	回数	最高	最低	平均
トリクロホルム	(mg/L)	0.006	0.004	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.010	<0.001	0.004
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.004	<0.001	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	24	0.005	<0.001	0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.010	0.008	0.005	0.003	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	24	0.015	<0.001	0.007

両系統混合

生駒市第1受水地

検査項目	年月日	R6.4.8	4.15	5.7	5.20	6.3	6.17	7.1	7.16	8.5	8.19	9.3	9.17	10.1	10.15
クロホルム	(mg/L)	0.009	0.008	0.007	0.007	0.011	0.011	0.015	0.014	0.012	0.011	0.015	0.015	0.011	0.013
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.012	0.011	0.011	0.011	0.019	0.016	0.019	0.018	0.017	0.020	0.021	0.021	0.020	0.020
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	0.011	0.010	0.007	0.007	0.009	0.009	0.006	0.006
トリクロ酢酸	(mg/L)	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009	0.009	0.013	0.012	0.009	0.007	0.011	0.011	0.007	0.010
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
抱水クロアール	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004

生駒市第1受水地

検査項目	年月日	R6.11.12	11.18	12.2	12.16	R7.1.7	1.20	2.3	2.17	3.3	3.17	回数	最高	最低	平均
クロホルム	(mg/L)	0.011	0.011	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	24	0.015	0.005	0.010
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.006	0.003	0.004
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	24	0.003	<0.001	0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.016	0.016	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.008	0.009	0.009	24	0.021	0.008	0.015
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	24	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	24	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	24	0.011	0.004	0.006
トリクロ酢酸	(mg/L)	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	24	0.013	0.005	0.008
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.002	<0.001	<0.001
抱水クロアール	(mg/L)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	24	0.005	0.001	0.003

両系統混合

奈良市第1受水地

検査項目	年月日	R6.4.8	4.15	5.7	5.20	6.3	6.17	7.1	7.16	8.5	8.19	9.3	9.17	10.1	10.15
クロホルム	(mg/L)	0.007	0.007	0.008	0.008	0.015	0.014	0.017	0.012	0.015	0.015	0.018	0.017	0.016	0.016
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.010	0.010	0.011	0.011	0.019	0.018	0.020	0.015	0.021	0.022	0.023	0.024	0.023	0.023
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
クロ酢酸	(mg/L)	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ジクロ酢酸	(mg/L)	-	-	0.006	-	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-	-
トリクロ酢酸	(mg/L)	-	-	0.008	-	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-	-
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	-	-	0.001	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-
抱水クロアール	(mg/L)	-	-	0.002	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-

奈良市第1受水地

検査項目	年月日	R6.11.12	11.18	12.2	12.16	R7.1.7	1.20	2.3	2.17	3.3	3.17	回数	最高	最低	平均
クロホルム	(mg/L)	0.013	0.011	0.012	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	24	0.018	0.007	0.012
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	24	0.006	0.003	0.004
ジブromクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	0.001	<0.001	<0.001
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン量	(mg/L)	0.017	0.015	0.016	0.013	0.013	0.012	0.013	0.011	0.011	0.010	24	0.024	0.010	0.016
ホルムアルデヒド*	(mg/L)	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	4	<0.005	<0.005	<0.005
クロ酢酸	(mg/L)	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロ酢酸	(mg/L)	0.007	-	-	-	-	-	0.008	-	-	-	4	0.010	0.006	0.008
トリクロ酢酸	(mg/L)	0.011	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	4	0.011	0.008	0.010
ジクロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	4	0.001	0.001	0.001
抱水クロアール	(mg/L)	0.003	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	4	0.004	0.002	0.003